

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Održavanje SBN-a proizvođača "Benning"

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI
SISTEM AD PODGORICA

PIB:

02751372

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Virpazar, Bar, Možura, Ulcinj, Cetinje, Budva, Lastva, Kotor, Tivat, Herceg Novi, Podgorica, Mrke, Mateševo, Mojkovac, Bijelo Polje, Andrijevisa, Berane, Pljevlja, Vilusi, Nikšić, Žabljak i Brezna.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana nakon dostavljanja fakture praćene obostrano potpisanim zapisnikom o kvalitativno kvantitativnoj primopredaji.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski, u 4 dijela, i to: do 40% u roku od 30 dana nakon dostavljanja fakture praćene obostrano potpisanim zapisnikom o kvalitativno kvantitativnoj primopredaji, nakon isporuke novih ispravljačkih modula i izvršene opravke ispravljačkog modula, a ostatak u 3 jednake rate, u roku od 30 dana nakon dostavljanja fakture praćene obostrano potpisanim zapisnikom o kvalitativno kvantitativnoj primopredaji, nakon izvršenog redovnog servisa.	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati lica koja će vršiti kontrolu kvaliteta i nadzor nad realizacijom ugovora.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ovlašćenje proizvođača: Ukoliko nije proizvođač opreme čiji je servis i isporuka predmet ove javne nabavke, ponuđač je dužan da u ponudi dostavi ovlašćenje (autorizaciju) proizvođača ili ovlašćenog partnera/zastupnika/distributera proizvođača za Crnu Goru da može nuditi uslugu i robu po ovom pozivu. U slučaju dostavljanja ovlašćenja izdatog od ovlašćenog distributera/ zastupnika proizvođača neophodno je dostaviti i ovlašćenje (autorizaciju) izdato od proizvođača opreme u kojem je navedeno da je izdavalac prethodno pomenutog ovlašćenja (autorizacije) njegov ovlašćeni partner/distributer/zastupnik za Crnu Goru i da je kao takav autorizovan (ovlašćen) da drugim privrednim subjektima izdaje ovlašćenja za nuđenje servisiranja i proizvoda ovog proizvođača.	Drugi uslovi
Izjava - Obrazac 2.	Obrazac 2

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Virpazar, Bar, Možura, Ulcinj, Cetinje, Budva, Lastva, Kotor, Tivat, Herceg Novi, Podgorica, Mrke, Mateševo, Mojkovac, Bijelo Polje, Andrijevića, Berane, Pljevlja, Vilusi, Nikšić, Žabljak i Brezna.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana nakon dostavljanja fakture praćene obostrano potpisanim zapisnikom o kvalitativno kvantitativnoj primopredaji.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski, u 4 dijela, i to: do 40% u roku od 30 dana nakon dostavljanja fakture praćene obostrano potpisanim zapisnikom o kvalitativno kvantitativnoj primopredaji, nakon isporuke novih invertorskih modula i izvršene opravke ispravljačkog modula, a ostatak u 3 jednake rate, u roku od 30 dana nakon dostavljanja fakture praćene obostrano potpisanim zapisnikom o kvalitativno kvantitativnoj primopredaji, nakon izvršenog redovnog servisa.	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati lica koja će vršiti kontrolu kvaliteta i nadzor nad realizacijom ugovora.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ovlašćenje proizvođača: Ukoliko nije proizvođač opreme čiji je servis i isporuka predmet ove javne nabavke, ponuđač je dužan da u ponudi dostavi ovlašćenje (autorizaciju) proizvođača ili ovlašćenog partnera/zastupnika/distributera proizvođača za Crnu Goru da može nuditi uslugu i robu po ovom pozivu. U slučaju dostavljanja ovlašćenja izdatog od ovlašćenog distributera/ zastupnika proizvođača neophodno je dostaviti i ovlašćenje (autorizaciju) izdato od proizvođača opreme u kojem je navedeno da je izdavalac prethodno pomenutog ovlašćenja (autorizacije) njegov ovlašćeni partner/distributer/zastupnik za Crnu Goru i da je kao takav autorizovan (ovlašćen) da drugim privrednim subjektima izdaje ovlašćenja za nuđenje servisiranja i proizvoda ovog proizvođača.	Drugi uslovi
Izjava - Obrazac 2.	Obrazac 2

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
20000.00	1	Održavanje SBN-a proizvođača Benning	Redovan servis opreme za besprekidno napajanje (ispravljači, invertori, spojna polja) proizvođača Benning u objektima CGES, i to: TS Virpazar (Invertor 110V, Ispravljač 110V), TS Bar (Invertor 110V), VP Možura (Ispravljač 110V), TS Ulcinj (Invertor 110V), TS Cetinje (Invertor 110V), TS Budva (Invertor 110V), TS Lastva (Invertor 220V 2 kom, Ispravljač 220V 2 kom), TS Kotor (Invertor 110V, Ispravljač 110V), TS Tivat (Invertor 110V), TS Herceg Novi (Invertor 110V), NDC Podgorica (Ispravljač 220V 2 kom, Invertor 220V 2 kom, Spojno polje invertora, Ispravljač 48V 2 kom, Spojno polje ispravljača 48V, Ispravljač 24V 2 kom, Spojno polje ispravljača 24V, Baterijsko spojno polje 220V u sklopu sa spojnim poljem ispravljača 220V), TS Podgorica 1 (Invertor 220V 2 kom, Spojno polje invertora 220V, Ispravljač 220V 2 kom), TS Podgorica 2 (Invertor 220V 2 kom, Spojno polje invertora 220V, Ispravljač 220V 2 kom), TS Podgorica 3 (Invertor 110V), TS Podgorica 4 (Invertor 110V), TS Podgorica 5 (Ispravljač 110V, Invertor 110V), TS Mrke (Ispravljač	1.00	komplet.

			110V, Invertor 110V), TS Mateševo (Ispravljač 110V, Invertor 110V), TS Mojkovac (Invertor 110V), TS Ribarevina (Invertor 220V 2 kom, Spojno polje invertora 220V, Ispravljač 220V 2 kom), TS Berane (Invertor 110V), TS Andrijevića (Invertor 110V), TS Žabljak (Ispravljač 110V, Invertor 110V), TS Pljevlja 2 (Invertor 220V 2 kom, Spojno polje invertora 220V, Ispravljač 220V 2 kom), TS Pljevlja 1 (Invertor 110V), TS Vilusi (Invertor 110V), TS Nikšić 2 (Ispravljač 110V, Invertor 110V), TS Nikšić 1 (Invertor 220V 2 kom, Spojno polje invertora 220V, Ispravljač 220V 2 kom), TS Brezna (Invertor 220V 2 kom, Spojno polje invertora 220V, Ispravljač 220V) Redovan servis opreme podrazumijeva (za svaki uređaj pojedinačno): Ispitivanje prema pripadajućem fabričkom protokolu po kontrolnim tačkama, mjerenja ulaznih i izlaznih parametara (Ulazni napon, struja i frekvencija na AC strani, ulazni napon i struja na DC strani, izlazni napon, struja i frekvencija na AC strani, izlazni napon i struja na DC strani), dodatna mjerenja po potrebi, podešavanje parametara po potrebi, kontrolu softvera, analizu snimljenih događaja po potrebi, čišćenje, otprašivanje, pritezanje spojeva, zamjenu filtera, vizuelnu kontrolu pripadajuće baterije. Po završenom servisu sačinjava se i dostavlja pisani izvještaj (za svaki uređaj pojedinačno) sa popunjenim servisnim protokolom koji obavezno sadrži najmanje: lokaciju, model i fabrički broj servisiranog uređaja, opis ispitivanja, opis i vrijednosti snimljenih/izmjenjenih parametara, opis zatečenog stanja, opis neispravnosti (ako postoje) i predlog mjera za sanaciju stanja (ako je potrebno).		
	2	Održavanje SBN-a proizvođača Benning	Nabavka i isporuka invertorskog modula Benning invertronic compact 1,5kVA 220V DC	2.00	komad
	3	Održavanje SBN-a proizvođača Benning	Opravka ispravljačkog modula Benning Tebechop 3000HDI 110V DC S/N: 6091426	1.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
20000.00	1	Održavanje SBN-a proizvođača Benning	Redovan servis opreme za besprekidno napajanje (ispravljači, invertori, spojna polja) proizvođača Benning u objektima CGES, i to: TS Virpazar (Invertor 110V, Ispravljač 110V), TS Bar (Invertor 110V), VP Možura (Ispravljač 110V), TS Ulcinj (Invertor 110V), TS Cetinje (Invertor 110V), TS Budva (Invertor 110V), TS Lastva (Invertor 220V 2 kom, Ispravljač 220V 2 kom), TS Kotor (Invertor 110V, Ispravljač 110V), TS Tivat (Invertor 110V), TS Herceg Novi (Invertor 110V), NDC Podgorica (Ispravljač 220V 2 kom, Invertor 220V 2 kom, Spojno polje invertora, Ispravljač 48V 2 kom, Spojno polje ispravljača 48V, Ispravljač 24V 2 kom, Spojno polje ispravljača 24V, Baterijsko spojno polje 220V u sklopu sa spojnim poljem ispravljača 220V), TS Podgorica 1 (Invertor 220V 2 kom, Spojno polje invertora 220V, Ispravljač 220V 2 kom), TS Podgorica 2 (Invertor 220V 2 kom, Spojno polje invertora 220V, Ispravljač 220V 2 kom), TS Podgorica 3 (Invertor 110V), TS Podgorica 4 (Invertor 110V), TS Podgorica 5 (Ispravljač 110V, Invertor 110V), TS Mrke (Ispravljač 110V, Invertor 110V), TS Mateševo (Ispravljač 110V, Invertor 110V), TS Mojkovac (Invertor 110V), TS Ribarevina (Invertor 220V 2 kom, Spojno polje invertora 220V, Ispravljač 220V 2 kom), TS Berane (Invertor 110V), TS Andrijevisa (Invertor 110V), TS Žabljak (Ispravljač 110V, Invertor 110V), TS Pljevlja 2 (Invertor 220V 2 kom, Spojno polje invertora 220V, Ispravljač 220V 2 kom), TS Pljevlja 1 (Invertor 110V), TS Vilusi (Invertor 110V), TS Nikšić 2 (Ispravljač 110V, Invertor 110V), TS Nikšić 1 (Invertor 220V 2 kom, Spojno polje invertora 220V, Ispravljač 220V 2 kom), TS Brezna (Invertor 220V 2 kom, Spojno polje invertora 220V, Ispravljač 220V) Redovan servis opreme podrazumijeva (za svaki uređaj pojedinačno): Ispitivanje prema pripadajućem fabričkom protokolu po kontrolnim tačkama, mjerenja ulaznih i izlaznih parametara (Ulazni napon, struja i frekvencija na AC strani, ulazni napon i	1.00	komplet.

			struja na DC strani, izlazni napon, struja i frekvencija na AC strani, izlazni napon i struja na DC strani), dodatna mjerenja po potrebi, podešavanje parametara po potrebi, kontrolu softvera, analizu snimljenih događaja po potrebi, čišćenje, otprašivanje, pritezanje spojeva, zamjenu filtera, vizuelnu kontrolu pripadajuće baterije. Po završenom servisu sačinjava se i dostavlja pisani izvještaj (sa svaki uređaj pojedinačno) sa popunjenim servisnim protokolom koji obavezno sadrži najmanje: lokaciju, model i fabrički broj servisiranog uređaja, opis ispitivanja, opis i vrijednosti snimljenih/izmjerenih parametara, opis zatečenog stanja, opis neispravnosti (ako postoje) i predlog mjera za sanaciju stanja (ako je potrebno).		
	2	Održavanje SBN-a proizvođača Benning	Nabavka i isporuka invertorskog modula Benning invertronic compact 1,5kVA 220V DC	2.00	komad
	3	Održavanje SBN-a proizvođača Benning	Opravka ispravljačkog modula Benning Tebechop 3000HDI 110V DC S/N: 6091426	1.00	komad

Izvještaj generisan 27.10.2025 14:36