Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

Mjesto: Podgorica, 31.10.2025. godine

Broj: 02-426/25-32672/6

U skladu sa odredbama člana 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023 i 084/24 od 06.09.2025. godine), a povodom zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavljamo:

POJAŠNJENJE br. 1 Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za Nabavku i isporuku vodomjera manjih profila

Dana 28.10.2025. u 13:50h putem ESJN-a pristigao je zahtjev za pojašnjenje Tenderske dokumentacije od zainteresovanog privrednog subjekta:

1. **Pitanje**: 1. Da li se za vodomjere iz specifikacije zahtijeva da posjeduju uvjerenje o odobrenju tipa mjerila prilikom predaje ponude ili se taj uslov ispunjava tokom primopredaje istih

   Odgovor: Vodomjeri moraju da posjeduju uvjerenje o odobrenju tipa mjerila u Crnoj Gori izdato od Zavoda za metrologiju Crne Gore odnosno moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori, i prilikom predaje ponude I prilikom primopredaje istih.

2. **Pitanje:** Molimo za pojašnjenje tipa vodomjera sa oznakom DN15 VK-6.

   Odgovor: U skladu sa Izmjenom i dopunom Tenderske dokumentacije, djelovodnog broja: **02-426/25-32672/5** od 31.10.2025.godine

U ime Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke:

Predsjednik Komisije - Olivera Knežević, dipl.ing.građ.