

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi
Prijestonice Cetinje

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

PRIJESTONICA CETINJE

PIB:

02005115

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	ESPD

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. Baja Pivljanina br. 2, Cetinje, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Način plaćanja je virmanski preko Ministarstva javnih radova.	Način plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture i Zapisnika o prijemu i puštanja u rad opreme, ovjerene od strane Prijestonice Cetinje.	Rok plaćanja
Rok za isporuku: 12 radnih sedmica od potpisivanja ugovora, a rok za puštanje pumpe u rad je 2 sedmice od isporuke.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke: FCO Kupac - Prijestonica Cetinje - crpna stanica Podgor .	Mjesto izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole: kontrola će se izvršiti od strane komisije za primopredaju robe imenovanih od starne Naručioca i Dobavljača, o čemu će se sačiniti zapisnik o puštanju pumpe u rad koji potpisuju obje strane.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponudu dati sa uračunatim troškovima isporuke i transporta do crpne stanice u Podgoru, laserskim centriranjem i puštanjem u rad, osiguranjem u transportu, carinjenjem, bez troškova montaže, bez PDV-a.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi autorizaciju od proizvođača ili ovlaštenog distributera za prodaju i servisiranje u garantnom roku na teritoriji Crne Gore Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi autorizaciju od proizvođača ili ovlaštenog distributera za prodaju i servisiranje u garantnom roku na teritoriji Crne Gore Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: Atest za pitku vodu ACS Prilikom puštanja u rad pumpe potrebno je izvršiti lasersko centriranje spojki motora i pumpe, kao i mjerenje vibracija na mjestima uležištenja pumpnog agregata i to u dvije paralelne ravni i o tome dostaviti izvještaj stručnoj komisiji Naručioca.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih i sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to minimum jednu (1) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijeva se ugradnja i puštanje u rad horizontalnog centrifugalnog pumpnog agregata minimalne snage 355 KW.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da dostavi katalošku dokumentaciju opreme.	Stručna i tehnička sposobnost
U tenderskoj dokumentaciji (Obrazac 1) u dijelu 3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE nalaze se skice traženih pumpi. Nabavka mora biti izvršena u skladu sa datom ponudom i zaključenim Ugovorom.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. Baja Pivljanina br. 2, Cetinje, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Način plaćanja je virmanski preko Ministarstva javnih radova.	Način plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture i Zapisnika o prijemu i puštanja u rad opreme, ovjerene od strane Prijestonice Cetinje.	Rok plaćanja
Rok za isporuku: 12 radnih sedmica od potpisivanja ugovora, a rok za puštanje pumpe u rad je 2 sedmice od isporuke.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke: FCO Kupac - Prijestonica Cetinje - crpna stanica Podgor .	Mjesto izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole: kontrola će se izvršiti od strane komisije za primopredaju robe imenovanih od starne Naručioca i Dobavljača, o čemu će se sačiniti zapisnik o puštanju pumpe u rad koji potpisuju obje strane.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponudu dati sa uračunatim troškovima isporuke i transporta do crpne stanice u Podgoru, laserskim centriranjem i puštanjem u rad, osiguranjem u transportu, carinjenjem, bez troškova montaže, bez PDV-a.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi autorizaciju od proizvođača ili ovlaštenog distributera za prodaju i servisiranje u garantnom roku na teritoriji Crne Gore Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi autorizaciju od proizvođača ili ovlaštenog distributera za prodaju i servisiranje u garantnom roku na teritoriji Crne Gore Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: Atest za pitku vodu ACS Prilikom puštanja u rad pumpe potrebno je izvršiti lasersko centriranje spojki motora i pumpe, kao i mjerenje vibracija na mjestima uležištenja pumpnog agregata i to u dvije paralelne ravni i o tome dostaviti izvještaj stručnoj komisiji Naručioca.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih i sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to minimum jednu (1) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijeva se ugradnja i puštanje u rad horizontalnog centrifugalnog pumpnog agregata minimalne snage 355 KW.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da dostavi katalošku dokumentaciju opreme.	Stručna i tehnička sposobnost
U tenderskoj dokumentaciji (Obrazac 1) u dijelu 3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE nalaze se skice traženih pumpi. Nabavka mora biti izvršena u skladu sa datom ponudom i zaključenim Ugovorom.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: ponuđeni garantni rok podijeli sa najvećim ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (10 bodova) i to po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 10$, K_p - ponuđeni garantni rok, K_{max} – najveći ponuđeni garantni rok. Minimalni garantni rok je 24 mjeseca i počinje teći od trenutka potpisivanja Zapisnika o puštaju u rad pumpe, potpisan od strane Naručioca i Dobavljača. Ponuđač je dužan precizno navesti garantni rok u mjesecima.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: ponuđeni garantni rok podijeli sa najvećim ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (10 bodova) i to po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 10$, K_p - ponuđeni garantni rok, K_{max} – najveći ponuđeni garantni rok. Minimalni garantni rok je 24 mjeseca i počinje teći od trenutka potpisivanja Zapisnika o puštaju u rad pumpe, potpisan od strane Naručioca i Dobavljača. Ponuđač je dužan precizno navesti garantni rok u mjesecima.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

90000.00	1	Nabavka, transport i puštanje u pogon višestepene horizontalne centrifugalne pumpe	a) Tip pumpe: Višestepena horizontalna centrifugalna pumpa: - Pumpa se isporučuje bez elektro motora i montira se na postojeće postolje. b) Radni medijum: Pitka voda, bez čvrstih materija: - Pumpa treba posjedovati atest za pitku vodu prema ACS koji je neophodno dostaviti u ponudi. c) Hidrauličke karakteristike pumpe: - Kapacitet pumpe: min 67,00 l/s; - Napor pumpe: min 343,00 m; - Apsorbovana snaga u radnoj tački: max 290,33 kW; - Stepen korisnog dejstva pumpe: min 79,00%; - Broj stepeni pumpe: 3. - Minimalni protok pumpe za stabilan rad pumpe je 23,50 l/s; d) Osnovni sklopovi koji čine pumpu su: - Hidraulički dio koji se sastoji iz usisnog kućišta sa prirubnicom DN200 PN16 orjentisanom aksijalno i potisnog kućišta sa prirubnicom DN125 PN40 orjentisanom radijalno, na gore; - Radno kolo pumpe je liveno, izrađeno od kalajne bronzе CC480K-GS; S obzirom da se pumpa montira na postojeće postolje i spaja sa postojećim elektro motorom, ugradbene dimenzije pumpe moraju biti identične sa postojećom pumpom KSB Multitec A 125/3-9.1 11.167, što se dokazuje dostavljanjem tehničkog lista sa dimenzionim crtežom ponuđene pumpe. Skica postojeće pumpe je data u tenderskoj dokumentaciji. Prilikom puštanja u rad pumpe potrebno je izvršiti lasersko centriranje spojki motora i pumpe, kao i mjerenje vibracija na mjestima uležištenja pumpnog agregata i to u dvije paralelne ravni i o tome dostaviti izvještaj stručnoj komisiji Naručioca.	2.00	komad
----------	---	--	---	------	-------

90000.00	2	Nabavka, transport i puštanje u pogon višestepene horizontalne centrifugalne pumpe	a) Tip pumpe: Višestepena horizontalna centrifugalna pumpa: - Pumpa se isporučuje bez elektro motora i montira se na postojeće postolje. b) Radni medijum: Pitka voda, bez čvrstih materija: - Pumpa treba posjedovati atest za pitku vodu prema ACS koji je neophodno dostaviti u ponudi. c) Hidrauličke karakteristike pumpe: - Kapacitet pumpe: min 70,00 l/s; - Napor pumpe: min 366,00 m; - Apsorbovana snaga u radnoj tački: max 318,59 kW; - Stepen korisnog dejstva pumpe: min 78,50%; - Broj stepeni pumpe: 4. - Minimalni protok pumpe za stabilan rad pumpe je 24,40 l/s; d) Osnovni sklopovi koji čine pumpu su: - Hidraulički dio koji se sastoji iz usisnog kućišta sa prirubnicom DN150 PN25 orjentisan radijalno na desno i potisnog kućišta sa prirubnicom DN125 PN63 orjentisanom radijalno, na gore; - Usisna prirubnica je postavljena bliže elektromotoru;- Radno kolo pumpe je liveno, izrađeno od kalajne bronzе CC480K-GS; S obzirom da se pumpa montira na postojeće postolje i spaja sa postojećim elektro motorom, ugradbene dimenzije pumpe moraju biti identične sa postojećom pumpom KSB Multitec D 125/4-9.2 15.59, što se dokazuje dostavljanjem tehničkog lista sa dimenzionim crtežom ponuđene pumpe. Skica postojeće pumpe je data u tenderskoj dokumentaciji. Prilikom puštanja u rad pumpe potrebno je izvršiti lasersko centriranje spojki motora i pumpe, kao i mjerenje vibracija na mjestima uležištenja pumpnog agregata i to u dvije paralelne ravni i o tome dostaviti izvještaj stručnoj komisiji Naručioca.	1.00	komad
----------	---	--	--	------	-------

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

90000.00	1	Nabavka, transport i puštanje u pogon višestepene horizontalne centrifugalne pumpe	a) Tip pumpe: Višestepena horizontalna centrifugalna pumpa: - Pumpa se isporučuje bez elektro motora i montira se na postojeće postolje. b) Radni medijum: Pitka voda, bez čvrstih materija: - Pumpa treba posjedovati atest za pitku vodu prema ACS koji je neophodno dostaviti u ponudi. c) Hidrauličke karakteristike pumpe: - Kapacitet pumpe: min 67,00 l/s; - Napor pumpe: min 343,00 m; - Apsorbovana snaga u radnoj tački: max 290,33 kW; - Stepen korisnog dejstva pumpe: min 79,00%; - Broj stepeni pumpe: 3. - Minimalni protok pumpe za stabilan rad pumpe je 23,50 l/s; d) Osnovni sklopovi koji čine pumpu su: - Hidraulički dio koji se sastoji iz usisnog kućišta sa prirubnicom DN200 PN16 orjentisanom aksijalno i potisnog kućišta sa prirubnicom DN125 PN40 orjentisanom radijalno, na gore; - Radno kolo pumpe je liveno, izrađeno od kalajne bronzе CC480K-GS; S obzirom da se pumpa montira na postojeće postolje i spaja sa postojećim elektro motorom, ugradbene dimenzije pumpe moraju biti identične sa postojećom pumpom KSB Multitec A 125/3-9.1 11.167, što se dokazuje dostavljanjem tehničkog lista sa dimenzionim crtežom ponuđene pumpe. Skica postojeće pumpe je data u tenderskoj dokumentaciji. Prilikom puštanja u rad pumpe potrebno je izvršiti lasersko centriranje spojki motora i pumpe, kao i mjerenje vibracija na mjestima uležištenja pumpnog agregata i to u dvije paralelne ravni i o tome dostaviti izvještaj stručnoj komisiji Naručioca.	2.00	komad
----------	---	--	---	------	-------

90000.00	2	Nabavka, transport i puštanje u pogon višestepene horizontalne centrifugalne pumpe	a) Tip pumpe: Višestepena horizontalna centrifugalna pumpa: - Pumpa se isporučuje bez elektro motora i montira se na postojeće postolje. b) Radni medijum: Pitka voda, bez čvrstih materija: - Pumpa treba posjedovati atest za pitku vodu prema ACS koji je neophodno dostaviti u ponudi. c) Hidrauličke karakteristike pumpe: - Kapacitet pumpe: min 70,00 l/s; - Napor pumpe: min 366,00 m; - Apsorbovana snaga u radnoj tački: max 318,59 kW; - Stepen korisnog dejstva pumpe: min 78,50%; - Broj stepeni pumpe: 4. - Minimalni protok pumpe za stabilan rad pumpe je 24,40 l/s; d) Osnovni sklopovi koji čine pumpu su: - Hidraulički dio koji se sastoji iz usisnog kućišta sa prirubnicom DN150 PN25 orjentisan radijalno na desno i potisnog kućišta sa prirubnicom DN125 PN63 orjentisanom radijalno, na gore; - Usisna prirubnica je postavljena bliže elektromotoru;- Radno kolo pumpe je liveno, izrađeno od kalajne bronzе CC480K-GS; S obzirom da se pumpa montira na postojeće postolje i spaja sa postojećim elektro motorom, ugradbene dimenzije pumpe moraju biti identične sa postojećom pumpom KSB Multitec D 125/4-9.2 15.59, što se dokazuje dostavljanjem tehničkog lista sa dimenzionim crtežom ponuđene pumpe. Skica postojeće pumpe je data u tenderskoj dokumentaciji. Prilikom puštanja u rad pumpe potrebno je izvršiti lasersko centriranje spojki motora i pumpe, kao i mjerenje vibracija na mjestima uležištenja pumpnog agregata i to u dvije paralelne ravni i o tome dostaviti izvještaj stručnoj komisiji Naručioca.	1.00	komad
----------	---	--	--	------	-------