

PREGLED POSTUPKA #102609

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rekonstrukcije razvodnih ormara u zgradi opštine Herceg Novi
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	Zorica Begović
Datum objave	07.11.2025. 10:15

Napomena

Zainteresovani subjekti mogu izvršiti uvid u "Projekat rekonstrukcije razvodnih ormara u zgradi opštine Herceg Novi" u Službi za javne nabavke opštine Herceg Novi, a koji je izradio projektant "IVkon" doo Nikšić.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Rekonstrukcija razvodnih ormara u zgradi opštine Herceg Novi	07.11.2025 10:15	17.11.2025 09:00	17.11.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA HERCEG NOVI Strujni ormari 30237280 - Propratna oprema za snabdijevanje strujom	20.000,00 EUR	4.200,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2	Obrazac 2
60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora: opština Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana ispostavljanja fakture i dostavljanja izvještaja nadzornog organa	Rok plaćanja
Rok izvršenja je 20 radnih dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : -- Licenca projektanta i izvođača radova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, 092/25 od 07.08.2025)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebi za izvršenje ugovora i to: • minimum 1 inženjera elektrotehnike. Ponuđač je dužan posjedovati važeću Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i izvođenje radova u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, potvrdu o člastvu u Inženjerskoj komori Crne Gore i dokaze o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Plaćanje će se izvršiti na osnovu dostavljanje fakture i dostavljanja pozitivnog izvještaja od strane nadzornog organa naručioca	Uslovi plaćanja
Sva eventualna oštećenja fasade, zidova, podova, elektroinstalacija, vodovodnih instalacija ili drugih delova objekta nastala tokom radova padaju u potpunosti na teret izvođača radova. Izvođač je dužan da o svom trošku sanira sva nastala oštećenja i vrati prostor u prvobitno stanje.	Drugi uslovi
24 mjeseca od dana završetka ugovorenog posla	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 20.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	RAZVODNI ORMARI I TABLE	Rekonstrukcija razvodnog ormara GRT, prema jednopolnoj šemi. Ormar opremiti sa sabirnicama, rednim stezaljkama, POK kanalima, plastičnim etiketama, natpisnim pločama, bakarnim pletenicama i drugim potrebnim materijalom. Komplet tabla sa svim povezivanjima. U cijenu uračunati i postolje i sav ostali potreban instalacioni materijal prema jednopolnoj šemi. U ormar ugraditi sledeću opemu: četvorotropolni zaštitni prekidač C40A, 4P "Schneider Electric", ili ekvivalent-3 komada; odvodnici prenapona tip V40-B/3 "Obo Bettermann" ili ekvivalent - 3 komada; niskonaponski teretni prekidač - rastavljač "INTERPACT" INS 0-1 400A, 3P/400V - 1 komad; Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/100A, 3P,400V - 9 komada	1,00 komplet

2	RAZVODNI ORMARI I TABLE	Rekonstrukcija razvodnog ormara RODP1, prema jednopolnoj šemi. Ormar opremiti sa sabirnicama, rednim stezaljkama, POK kanalima, plastičnim etiketama, natpisnim pločama, bakarnim pletenicama i drugim potrebnim materijalom. Podrazumeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem U ormar ugraditi sledeću opemu: niskonaponski teretni prekidač - rastavljač "INTERPACT" INS 0 -1 63A, 3P/400V - 2 komada; Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/100A, 3P,400V -1 komad; Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/63A, 3P,400V - 2 komada; Sklopka ZUDS 63/0,03A - 1 komad; kontaktor 3NO+2NC, 40A, 230VAC - 1 komad; automatski prekidač C60N-C/16A, 1p;10 kA - 38 komada; automatski prekidač C60N-C/10A, 1p;10 kA - 10 komada	1,00 komplet
---	-------------------------	--	--------------

3	RAZVODNI ORMARI I TABLE	Rekonstrukcija/adaptacija razvodnog ormara ROP2(P3,13), prema jednopolnoj šemi. Ormar opremiti sa sabirnicama, rednim stezaljkama, POK kanalima, plastičnim etiketama, natpisnim pločama, bakarnim pletenicama i drugim potrebnim materijalom. Podrazumjeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem. U ormar ugraditi sledeću opemu: niskonaponski teretni prekidač - rastavljač "INTERPACT" INS 0-1 63A, 3P/400V - 2 komada; Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/100A, 3P,400V - 1 komad; Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/63A, 3P,400V - 2 komada; Sklopka ZUDS 63/0,03A - 2 komada; kontaktor 3NO +2NC, 40A, 230VAC - 1 komad; automatski prekidač C60N-C/16A, 1p;10 kA - 34 komada; automatski prekidač C60N-C/10A, 1p;10 kA - 12 komada; automatski prekidač C60N-C/25A, 1p;10 kA - 3 komada;	3,00 kompleta
---	-------------------------	--	---------------

4	RAZVODNI ORMARI I TABLE	Rekonstrukcija/adaptacija razvodnog ormara RO11, prema jednopolnoj šemi. Ormar opremiti sa sabirnicama, rednim stezaljkama, POK kanalima, plastičnim etiketama, natpisnim pločama, bakarnim pletenicama i drugim potrebnim materijalom. Podrazumjeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem. U ormar ugraditi sledeću opemu: niskonaponski teretni prekidač - rastavljač "INTERPACT" INS 0-1 63A, 3P/400V - 2 komada; Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/100A, 3P,400V - 1 komad; Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/63A, 3P,400V - 2 komada; kontaktor 3NO+2NC, 40A, 230VAC - 1 komad; automatski prekidač C60N-C/16A, 1p;10 kA - 22 komada; automatski prekidač C60N-C/10A, 1p;10 kA - 5 komada;	1,00 komplet
---	-------------------------	--	--------------

5	RAZVODNI ORMARI I TABLE	Rekonstrukcija/adaptacija razvodnog ormara RO1N(ONO) prema jednopolnoj šemi. Ormar opremiti sa sabirnicama, rednim stezaljkama, POK kanalima, plastičnim etiketama, natpisnim pločama, bakarnim pletenicama i drugim potrebnim materijalom. Podrazumjeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem. U ormar ugraditi sledeću opemu: niskonaponski teretni prekidač - rastavljač "INTERPACT" INS 0-1 63A, 3P/400V - 2 komada; Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/100A, 3P,400V - 1 komad; Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/63A, 3P,400V - 2 komada; Sklopka ZUDS 63/0,03A - 2 komada; kontaktor 3NO+2NC, 40A, 230VAC - 1 komad; automatski prekidač C60N-C/16A, 1p;10 kA - 53 komada; automatski prekidač C60N-C/10A, 1p;10 kA - 15 komada;	2,00 kompleta
---	-------------------------	---	---------------

6	RAZVODNI ORMARI I TABLE	Rekonstrukcija/adaptacija razvodnog ormara RO21(22,31,32) prema jednopolnoj šemi. Ormar opremiti sa sabirnicama, rednim stezaljkama, POK kanalima, plastičnim etiketama, natpisnim pločama, bakarnim pletenicama i drugim potrebnim materijalom. Podrazumjeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem. U ormar ugraditi sledeću opemu: niskonaponski teretni prekidač - rastavljač "INTERPACT" INS 0-1 63A, 3P/400V - 2 komada; Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/100A, 3P,400V - 1 komad; Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/63A, 3P,400V - 2 komada; Sklopka ZUDS 63/0,03A - 2 komada; kontaktor 3NO+2NC, 40A, 230VAC - 1 komad; automatski prekidač C60N-C/16A, 1p;10 kA - 32 komada; automatski prekidač C60N-C/10A, 1p;10 kA - 7 komada;	4,00 kompleta
---	-------------------------	--	---------------

7	RAZVODNI ORMARI I TABLE	Rekonstrukcija/adaptacija razvodnog ormara RODP2 prema jednopolnoj šemi. Ormar opremiti sa sabirnicama, rednim stezaljkama, POK kanalima, plastičnim etiketama, natpisnim pločama, bakarnim pletenicama i drugim potrebnim materijalom. Podrazumjeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem. U ormar ugraditi sledeću opremu: niskonaponski teretni prekidač - rastavljač "INTERPACT" INS 0-1 63A, 3P/400V - 2 komada; Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/100A, 3P,400V - 1 komad; Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/63A, 3P,400V - 2 komada; Sklopka ZUDS 63/0,03A - 2 komada; kontaktor 3NO+2NC, 40A, 230VAC - 1 komad; automatski prekidač C60N-C/16A, 1p;10 kA - 46 komada; automatski prekidač C60N-C/10A, 1p;10 kA - 10 komada;	1,00 komplet
8	RAZVODNI ORMARI I TABLE	Rekonstrukcija/adaptacija razvodnog ormara RO P02 prema jednopolnoj šemi. Ormar opremiti sa sabirnicama, rednim stezaljkama, POK kanalima, plastičnim etiketama, natpisnim pločama, bakarnim pletenicama i drugim potrebnim materijalom. Podrazumjeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem. U ormar ugraditi sledeću opemu: niskonaponski teretni prekidač - rastavljač "INTERPACT" INS 0-1 63A, 3P/400V - 2 komada; Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/100A, 3P,400V - 1 komad; Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/63A, 3P,400V - 2 komada; Sklopka ZUDS 63/0,03A - 2 komada; kontaktor 3NO+2NC, 40A, 230VAC - 1 komad; prekidač C60N-C/16A, 1p;10 kA - 40 komada; automatski prekidač C60N-C/10A, 1p;10 kA - 10 komada;	1,00 komplet