

PREGLED POSTUPKA #103494

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	TRŽNICE I PIJACE DOO
PIB	02653915
E-mail	pijacepg@t-com.me
Telefon	020/625-424
Internet adresa	www.pijacepg.me
Fax	020/625-668
Adresa	Oktobarske Revolucije 124
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i postavljanje LED rasvjete
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanja Rakočević
Kontakt	+382 20 625 424
Datum objave	12.11.2025. 09:45

Napomena

Zainteresovani ponuđači mogu da ostvare uvid u Projektnu dokumentaciju i/ili izvrše obilazak predmetne lokacije, do otvaranja ponuda, svakog radnog dana od 09:00 do 13:00 časova, uz najavu 24 časa prije planiranog uvida u dokumentaciju i/ili obilazak terena. Uvid u Projektnu dokumentaciju mogu izvršiti u prostorijama Naručioca na adresi ul. Oktobarske revolucije broj 124, Podgorica. Kontakt osoba je Goran Anđelić, br. telefona 069/395-046.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i postavljanje LED rasvjete	12.11.2025 09:45	18.11.2025 09:00	18.11.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	TRŽNICE I PIJACE DOO Nabavka i postavljanje LED rasvjete u TC "Bazar" i na objektu Mješovite, Ćemovske i Zele pijace u krugu objekta Stočna pijaca 15981310 - Led	15.000,00 EUR	3.150,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava Ponuđača - Obrazac 2	Obrazac 2
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: • dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Mjesto izvršenja ugovora: TC "Bazar"	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: maksimalno 25 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: ne može da bude kraći od 2 (dvije) godine, od dana kompletne ugradnje predmetne robe i opreme.	Garantni rok
Rok plaćanja: : u roku do 10 dana od dana nabavke i ugradnje predmetne robe i opreme i puštanja u rad iste, potpisanog zapisnika o primopredaji predmetne robe , i nakon uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun izabranog Ponuđača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja

Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu "opis predmeta nabavke" imaju "naziv brenda ili ekvivalentno", u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku i naziv drugog proizvođača. Naime, pored traženih proizvoda ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore" 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG“, br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, u slučaju da ponuđač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđači su u obavezi da u Finansijskom dijelu ponude u koloni Odgovor u pozicijama gdje je navedeno "ili ekvivalent", navedu marku proizvoda koji nude.	Drugi uslovi
Izjava potpisana i ovjerena od ovlašćenog lica ponuđača o prihvatanju uslova da će dostaviti Naručiocu - Projekat izvedenog stanja (održavanja)	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 15.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Demontažni radovi	Radovi na diskonektovanju i demontaži postojećih rasvjetnih tijela. Stavka obuhvata rasklemavanje provodnika i demontažu postojećih nadgradnih svjetiljki opšteg osvjetljenja i protivpaničnog osvjetljenja, njihovo popisivanje i predaju Investitoru uz zapisnik o primopredaji opreme.	101,00 Komad
2	Električna instalacija osvjetljenja	Radovi u postojećim razvodnim ormarima ROM 0.2 i ROA 0.2 za prilagođavanje postojećeg stanja ožičenja novom projektnom rješenju instalacije osvjetljenja u dijelu napajanja i upravljanja. Pod stavkom se podrazumijeva rasklemavanje ukinutih strujnih krugova osvjetljenja, odvajanje strujnog kruga br. 7 u ROM 0.2 sa kontaktora zbog izmjene upravljanja osvjetljenjem i slično.	1,00 Paušal
3	Električna instalacija osvjetljenja	Nabavka, isporuka i ugradnja provodnika tipa NHXHX-J 3x1.5mm ² za prilagođavanje postojeće instalacije osvjetljenja novom tehničkom rješenju, bez postavljanja prekidača i svjetiljki. Novi provodnici se polažu najvećim dijelom po postojećim kablovskim nosačima, dijelom po plafonu, a dijelom u zidu ispod maltera prema planu instalacija i jednopolnim šemama. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu.	60,00 Metar

4	Električna instalacija osvjetljenja	Nabavka, isporuka i ugradnja sitnog montažnog materijala neophodnog za bezbjedno nastavljanje postojećih provodnika: Razvodna kutija za račvanjeablova 75x75x34 IP55 Obbo Betermann ili "ekvivalent"	10,00 Komad
5	Električna instalacija osvjetljenja	Nabavka, isporuka i ugradnja sitnog montažnog materijala neophodnog za bezbjedno nastavljanje postojećih provodnika: Ravna samogasiva cijev VRM 16/13,7, "Univolt" ili "ekvivalent"	15,00 Metar
6	Električna instalacija osvjetljenja	Nabavka, isporuka i ugradnja sitnog montažnog materijala neophodnog za bezbjedno nastavljanje postojećih provodnika: Samovulkanizirajuća traka WURTH 20KV 19mm/10m ili "ekvivalent"	4,00 Komad
7	Električna instalacija osvjetljenja	(S1) Nabavka, isporuka i montaža ugradne plafonske svjetiljke izvora svjetlosti LED 28.5W (±5%), osvjetljaja 2881lm (±5%), temperatura boje 4000K, dimenzija ø175x30mm (±15%), koeficijent reprodukcije boje CRI80, stepen mehaničke zaštite IP54/40, životni vijek svjetiljke - 100 000h (L80B50 Ta25), interni ON/OFF predspojni uređaj 220-240V, napravljena od aluminijuma sa opalnim difuzorom napravljenim od akrila, bijele boje. Svetiljka treba da posjeduje CE sertifikat, MacAdam step 3. Svetiljak je tipa D25-R133 WH 2900 HF 840 OP, koda D25149157 proizvođač: "Glamox", Poljska ili "ekvivalent".	34,00 Komad

8	Električna instalacija osvjetljenja	Nabavka, isporuka i montaža nadgradne plafonske svjetiljke , izvora svjetlosti LED 28W(±5%), osvjetljaja 3076lm (±5%), temperatura boje 4000K, dimenzija ø280x40mm (±15%), koeficijent reprodukcije boje CRI80, stepen mehaničke zaštite IP54/40, životni vijek svjetiljke - 80 000h (L70B50 Ta25), interni ON/OFF predspojni uređaj 220-240V, napravljena od aluminijuma sa difuzorom napravljenim od akrila, bijele boje, posjeduje ENEC certifikat. Svetiljka je tipa D35-S280 LED 3000 HF 840 OP, koda D35544648 proizvođača: "Glamox", Poljska ili "ekvivalent"	3,00 Komad
9	Električna instalacija osvjetljenja	Nabavka, isporuka i montaža nadgradne šinske visilice dimenzija 4468x40x50mm(±5%), izvora svjetlosti LED 66W(-5%; +50%), osvjetljaja 12841lm (±5%), temperature boje 4000K, stepena reprodukcije boje CRI80, ugla svjetlosnog snopa - Wide beam, stepena mehaničke zaštite IP66, stepena zaštite na mehanički uticaj IK08, životni vijek svjetiljke LED Lifetime - 100 000h (L80B50 Ta 25°), interni ON/OFF prespojni uređaj 220-240V, izrađena od livenog aluminijuma sa difuzorom napravljenim od PMMA, sive boje, posjeduje certifikate ENEC i EPD, MacAdam step 3. Svetiljka je tipa D Redox-4468 B-L-B 1X12500 HF 840 WB L1, koda RDX900815, proizvođača: "Glamox", Poljska ili "ekvivalent"	22,00 Komad

10	Električna instalacija osvjetljenja	Nabavka, isporuka i montaža nadgradne šinske visilice dimenzija 1524x40x50mm(±5%), izvora svjetlosti LED 66W (-5%; +50%), osvjetljaja 1284lm(±5%), temperature boje 4000K, stepena reprodukcije boje CRI90, ugla svjetlosnog snopa - Wide beam, stepena mehaničke zaštite IP66, stepena zaštite na mehanički uticaj IK08, interni ON/OFF predspojni uređaj 220-240V, životni vijek svjetiljke Lifetime LED Lifetime - 100 000h (L80B50 Ta 25°C), izrađena od livenog aluminijuma sa difuzorom napravljenim od PMMA, sive boje, posjeduje certifikate ENEC i EPD, MacAdam step 3. Svetiljka je tipa Redox-1524 12500 HF 840 WB L1, koda RDX904291, proizvođača: "Glamox", Poljska ili "ekvivalent"	3,00 Komad
11	Električna instalacija osvjetljenja	Nabavka, isporuka i montaža dodatka za svjetiljku, modul REDOX-4468 BLANK HF, koda WAC901069, dimenzija 4468x40x60mm, napravljen od aluminijuma. Proizvođač: "Glamox", Poljska ili "ekvivalent".	18,00 Komad
12	Električna instalacija osvjetljenja	Nabavka, isporuka i montaža dodatka za svjetiljku, ovjesni pribor MADOX/REDOX/ANDOX WIRE MNT KIT 3.5M (2 PCS), koda WAC902330, dužine l=3.5m, napravljen od aluminijuma. Proizvođač: "Glamox", Poljska ili "ekvivalent"	86,00 Komad
13	Električna instalacija osvjetljenja	Nabavka, isporuka i montaža dodatka za svjetiljku, završne kape REDOX ENDCAP 7POL, koda WAC902613. Proizvođač: "Glamox", Poljska ili "ekvivalent"	8,00 Komad
14	Električna instalacija osvjetljenja	Nabavka, isporuka i montaža dodatka za svjetiljku, konektor REDOX FEED IN HF, koda WAC905318, dimenzija 155x43x55mm. Proizvođač: "Glamox", Poljska ili "ekvivalent"	8,00 Komad

15	Električna instalacija osvjetljenja	Nabavka, isporuka i montaža nadgradne plafonske svjetiljke, dimenzija 82x1060x78mm(±5%), izvora svjetlosti LED 48W (±5%), osvjetljaja 6300lm(±5%), temperature boje 4000K, stepena reprodukcije boje CRI90, stepena mehaničke zaštite IP66, stepena zaštite na mehanički udar IK08, interni ON/OFF predspojni uređaj 220-240V, životni vijek svjetiljke LED Lifetime L70B50 100 000h (L80B50 Ta25), izrađena od polikarbonata, sive boje, posjeduje certifikat HACCP. Svetiljka je tipa COSMO APEX GR 6300 HF 840 LT OP/PC, koda CSA101447, proizvođača: "Glamox", Poljska ili "ekvivalent"	2,00 Komad
16	Nužno osvjetljenje	Nabavka, isporuka i montaža nadgradne piktogramske anti-panik svjetiljke sličnih ili istih karakteristika kao Exitalya, koda LYE3120LXPN, izvora svjetlosti LED 120lm, temperature boje 6000K, sa LiFePO4 baterijama autonomije 1h, stepena mehaničke zaštite IP40, stepena zaštite na mehanički udar IK04. Svjetiljka je vidljiva sa udaljenosti od 30m, crne boje, posjeduje certifikat ENEC. Proizvođač: "Zemper", Španija ili "ekvivalent"	4,00 Komad
17	Nužno osvjetljenje	Nabavka, isporuka i montaža ugradne opšte anti-panik svjetiljke sličnih ili istih karakteristika kao POINT-R51 WH 150 E1/S SI WB, koda 5826411AWXC, izvora svjetlosti LED 1,2W 150lm, svjetlosne efikasnosti 125lm/W, temperature boje 5700K, stepena reprodukcije boje CRI70, LOR 100%, sa NiCd 800mAh baterijom autonomije 1h, stepena mehaničke zaštite IP40/20, dimenzija ø51x28mm, radi na 220-240V, bijele boje, životni vijek svjetiljke 100 000h (L90B50 Ta25), posjeduje certifikate CNBOP i HACCP. Proizvođač: "Glamox", Poljska ili "ekvivalent"	1,00 Komad

18	Nužno osvjetljenje	Nabavka, isporuka i montaža nadgradne opšte anti-panik svjetiljke sličnih ili istih karakteristika kao MONITOR1 IP65 LED-HOOP3 S 4X1 TA 1 WD, koda 8771310, izvora svjetlosti LED 4W 430lm, svjetlosne efikasnosti 107.5lm/W, stepena reprodukcije boje CRI70, temperature boje 5700K, sa NiMh 2200mAh baterijom autonomije 1h, stepena mehaničke zaštite IP65, stepena zaštite na mehanički udar IK07, dimenzija 356x156x60mm, napravljena od polikarbonata, sive boje. Proizvođač: "Glamox", Poljska ili "ekvivalent"	3,00 Komad
19	Senzori	(IC1)Nabavka i isporuka plafonskog ugradnog infracrvenog senzora prisustva IR Quattro COM 1. Detekcioni ugao: 360° Domet: do 8 m (maks. površina pokrivanja 49 m²) Visina montaže: 2,5 – 8 m Napajanje: 230 V AC / 50–60 Hz Maks. opterećenje: do 2000 VA (halogene), 600 W (LED > 8 W) Podešavanje praga osvetljenja: 10 – 1000 lx Vrijeme uključenja: 30 s – 30 min Ugradnja: plafonska, ugradna ili nadgradna IP zaštita: IP20 Radna temperatura: 0 – +40 °C Proizvođač: "Steinel", Njemačka ili "ekvivalent"	1,00 Komad