

PREGLED POSTUPKA #103823

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MONTEPUT DOO PODGORICA
PIB	02462494
E-mail	monteput@t-com.me
Telefon	020/224-493
Internet adresa	monteput.me
Fax	020/224-419
Adresa	Avda Međedovića 130
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad UPS-a u TS Raš
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milica Jablan
Kontakt	020/684-755
Datum objave	19.11.2025. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad UPS-a u TS Raš	19.11.2025 13:00	24.11.2025 09:00	24.11.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 5 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je tunel Sozina, Gluhi Do, opština Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 8 dana od dana dostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok je 2 godine.	Garantni rok
Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera da može isporučiti robu koju nudi na teritoriji Crne Gore. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi dokaz da je isti ovlašćen za isporuku od proizvođača UPS-a za teritoriju Crne Gore. U autorizaciji mora biti navedeno da se odnosi na predmetnu nabavku.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 7.300,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	UPS 15 kVA nabavka, isporuka, ugradnja, puštanje u rad i povezivanje alarmnog signala sa	Autonomija 13min pri opterećenju od 10kW. -ONLINE tehnologija , VFI dupla online konverzija. Karakteristike uređaja: - Ulazni napon: 3x400V, 50Hz; - Tolerancija ulaznog napona: 240V do 480V, 50/60Hz ; - Ukupno harmonijsko izobličenje ulazne struje (THDi) <2%; - Izlazni napon: 3x400V ili 230V, 50Hz ± 0,01%; - Ukupno harmonijsko izobličenje izlaznog napona (THDu) <1%; - Izlazni faktor snage UPS-a PF=1; - Radna temperatura okoline u granicama od 0 do+40°C; - Relativna vlažnost vazduha od 0 do 95% bez kondenzacije; - Integrisan statički bajpas; - Integrisan servisni bajpas; - Mogućnost preopterećenja od 18,8kW u trajanju od 10 minuta i 22,5kW u trajanju od 1 minut; Komunikacija: - USB, RJ45 komunikacijski priključci sa komunikacijskom karticom; - 2 dodatne slota za komunikacijske kartice, - kartica sa jednim WEB/SNMP profesionalnim interfejsom pomoću koga se može vršiti nadgledanje rada UPS-a preko računara, kao i automatsko isključenje više operativnih	1,00 komad

UPS-a u postojeći sistem za upravljanje opremom u Komandnom centru

sistema na zahtev UPS-a;

- Grafički LCD displej za pregled i podešavanje parametara;
- Mogućnost paralelnog rada sa postojećim UPS-om Socomec MASTERYS BC 30kVA radi proširenja kapaciteta, ili povećanja pouzdanosti sistema principom redundanse;
- Dimenzije UPS-a: (DxŠxV) 770x 370 x 1170mm - max ukupna težina UPS-a do 220 kg sa baterijama.
- kontrolna ploča koja omogućava povezivanje u paralelni rad sa postojećim UPS uređajem 30kVA.
- Mogućnost paralelisanja sa istim sistemom do 6 kom.
- Lako servisno zamenjiv kompletan modul snage i ByPass modul (modularan)

Standardi:

- Bezbednost: MEST EN IEC 62040-1 ili ekvivalentnim nacionalnim standardom,
- Performanse: MEST EN IEC 62040-3 ili ekvivalentnim nacionalnim standardom,
- EMC: MEST EN IEC 62040-2 ili ekvivalentnim nacionalnim standardom
- Dekleracija proizvoda: CE - Okruženje: MEST EN 62040-4 ili ekvivalentnim nacionalnim standardom.