

Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01-28728/3
Podgorica: 09.11.2021. godine

Predmet: Pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke broj JN89 od 04.11.2021. godine

U vezi sa Vašim Zahtjevom za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke broj JN89 od 04.11.2021. godine, koji je naručiocu dostavljen putem CEJN-a dana 08.11.2021. godine, dajemo sljedeći odgovor na pitanje:

Pitanje: „Poštovani, da li je aluminijska bravarija koju je potrebno ugraditi predviđena sa termoprekidom ili bez njega?“

Odgovor: Predviđena aluminijska bravarija koju je potrebno ugraditi ne treba da posjeduje termoprekid.

U ime
Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Bojana Đukić, predsjednik

