

PREGLED POSTUPKA #104977

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE
PIB	02014416
E-mail	masa.lalevic@cnp.me
Telefon	078/111/073
Internet adresa	www.cnp.me
Fax	078/111/073
Adresa	Stanka Dragojevića 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka opreme za protivpožarnu centralu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Maša Lalević
Kontakt	078/111/073
Datum objave	05.12.2025. 13:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka opreme za protivpožarnu centralu	05.12.2025 13:30	10.12.2025 12:00	10.12.2025 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je do 20.12.2025. godine	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Crnogorsko narodno pozorište, ulica Stanka Dragojevića br.18	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 9.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Konvencionalna centrala za dojavu požara	Konvencionalna centrala za dojavu požara "Inim smart line" ili ekvivalentno, od 2 x 36 zona, sa mogućnošću priključenja 20 detektora po zoni. Mogućnost ugradnje ethernet panela uz pomoć kojeg je moguće kontrolisati centralu putem interneta, mogućnost dodavanja modula za memorisanje do 2000 prethodnih događaja na centrali kao mogućnost instalacije stanica za kontrolu centrale sa više mesta u objektu	2,00 kom
2	Detektor dima	Isporuka optičkog detektora dima	95,00 kom
3	Optički javljači	Isporuka podnožja za optičke javljače	95,00 kom
4	Javljač požara	Isporuka ručnog javljača požara	10,00 kom
5	Isporuka sirene	Isporuka sirene 24V	10,00 kom
6	Isporuka akumulatora	Isporuka akumulatora 12V/18Ah	4,00 kom