



Elektroprivreda Crne Gore A.D. Nikšić

Broj: 20-00- 15311

Nikšić, 09.12.2025. godine

U skladu sa članom 48 i 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 20-00-125714 od 27.11.2025. godine, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić donosi sljedeću:

IZMJENU I DOPUNU

Tenderske dokumentacije br. 174/25 od 03.12.2025. godine za otvoreni postupak javne nabavke Nedostajuća elektro oprema za završetak radova na većim elektranama za potrebe projekta Solari 5000+ (FK Sutjeska Nikšić)

I Vrš se izmjena u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke u sljedećim pozicijama 2, 8 i 9 u dijelu bitnih karakteristika predmeta nabavke, tako da navedene pozicije sada glase :

Broj stavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
2	Elektro oprema	XP00 4x150 mm ² ili PP00 4x150 mm ²	135	m
8	Elektro oprema	Isporučka ormara RO-AC-PV radioničke izrade za montažu na zid ispod nove nadstrešnice. Ormar je metalni, stepena zaštite IP54, IK10 sa uvodom kablova donje strane strane ili poliesterski razvodni ormar u odgovarajućem stepenu zaštite za vanjsku montažu. RO-AC-PV je urađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm. Ram ormara je od profilisanog željeza debljine 2 mm. Orman je sa polucilindar bravom. U ormar ugraditi sljedeću opremu prema jed-nopolnoj šemi: rastavljač snage INS 1-0, 630A, 4P kom 1 rastavljač snage INS 1-0, 200A, 4P kom 3 NSX prekidač NSX630F, 36 kA, 4P, sa termomagnetnom zaštitom tipa Micrologic Vigi 4.2, ili ekvivalent kom 1 NSX prekidač NSX250F, 36 kA, 4P, sa termomagnetnom zaštitom tipa Micrologic Vigi 4.2, ili ekvivalent kom 3 odvodnici prenapona V50-3+NPE, 280 V OBO	1	komplet

		BETERMAN, ili ekvivalent kom 1 osigurač-rastavljač ISFT 160/125A, 3P kom 1 Stavkom obuhvatiti sabirnice, redne ste-zaljke, POK kanali, plastične etikete, per-tinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijal neophodan za ugradnju ormara.		
9	Elektro oprema	Isporučka ormara RO-SE radioničke izrade za montažu na zid ispod nove nadstrešnice. Ormar je metalni, stepena zaštite IP54, IK10 sa uvodom kablova sa donje strane ili poliesterski razvodni ormar u odgovarajućem stepenu zaštite za vanjsku montažu. RO-SE je urađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm. Ram ormara je od profilisanog željeza debljine 2 mm. Ormar je sa polucilindar bravom. U ormar ugraditi sljedeću opremu prema jednopolnoj šemi: rastavljač snage INS 1-0, 630A, 4P kom 1 NSX prekidač NSX630F, 36 kA, 4P, sa termomagnetnom zaštitom tipa Micrologic Vigi 4.2 sa 1NO+1NC kontaktom signalizacije položaja, sa podnap. okidačem 208-240VAC, sa motornim pogonom 208-240VAC, ili ekvivalent kom 1 pomoćni kontakt za prekidač , 630-1600 OF/SD/SDE/SDV C1 ili ekvivalent kom 1 Podnožje releja usko RIF1 sa relejem RPT-LV 230AC/2X21 i filterom ili ekvivalent kom 1 vremenski relej multifunkcionalni 1 CO 24-240 AC/DC tipa Schneider RE22R1MYMR ili ekvivalent kom 2 odvodnici prenapona V50-3+NPE, 280 V OBO BETERMAN, ili ekvivalent kom 1 osigurač-rastavljač ISFT 160/125A, 3P kom 1 osigurač-rastavljač ISFT 630/500A, 3P kom 1 jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 6A, prekidne moći 10kA kom 8 strujni transformatori 500/5A kom 3 mjerna regleta - šajda kom 1 kontrolno brojilo proizvodnje sa PV elektrane (ostaviti prostora za instalaciju prema uputama Cedis-a) kom 1 Multifunkcionalni relej sa sljedećim zaštitama: - podnaponska/prenaponska	1	komplet

		- podfrekventna/nadfrekventna - prisustvo, redosljed i asimetrija faza - ROCOF/VVS Kompletan relej. kom 1 Stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijal neophodan za ugradnju ormara.		
--	--	---	--	--

II Produžava se rok za dostavljanje ponuda kako slijedi

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 25.12.2025. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 25.12.2025.godine u 10 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

- neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 25.12.2025.godine do 10 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Predsjedavajući član

Jelena Miljanić



Potpisan dokument se nalazi u arhivi Naručioca.