



Elektroprivreda Crne Gore A.D. Nikšić

Broj: 20-PO- 15924

Nikšić, 09.12.2025. godine

PREDMET: Pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 104970 od 05.12.2025. godine - Turbinsko ulje za potrebe TE Pljevlja

U roku za pripremanje ponude postavljena su pitanja za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda od zainteresovanih lica, pa Vam ista dostavljamo sa odgovorima:

Pitanje 1:

Poštovani, U bitnim karakteristikama predmeta nabavke navodite fizičko-hemijske karakteristike proizvoda sa tačno definisanim vrijednostima (npr. Kinematska viskoznost po,ASTM D445 na : cSt na 40°C 31; cSt na 100°C 5.5..). Ovako definisane vrijednosti onemogućavaju ostale proizvođače turbinskog ulja da podnesu ponudu. Razlog je taj da se prema međunarodnim standardima navedene vrijednosti kreću u INTERVALIMA a ne kao strogo fiksirane vrijednosti kao što ste vi to naveli. Navešćemo primjer pravilnog definisanja vrijednosti: „Kinematska viskoznost po,ASTM D445 na : cSt na 40°C 28,2-35,2“ Ovako definisana karakteristika omogućava ostalim proizvođačima turbinskog ulja da se prijave jer je naveden interval u kom ulje mora da ima traženu vrijednost. Ukoliko ostanu navedene fiksne vrijednosti, onda je tender besmislen jer se jedino može ponuditi proizvod Mobil DTE Oil Light, čime pravite direktnu diskriminaciju ostalih proizvođača jer ne mogu ponuditi svoje ekvivalentne proizvode. Srdačan pozdrav

Odgovor:

Poštovani,

Ulje koje je predmet ove nabavke namijenjeno je isključivo za dosipanje u postojeći turbinski rezervoar, u kom se već nalazi ulje tačno definisanih karakteristika. U skladu sa pravilima struke i preporukama proizvođača opreme, nije dozvoljeno miješanje ulja različitih karakteristika, jer može dovesti do degradacije ulja, kao i potencijalnih oštećenja opreme. Zbog toga su vrijednosti navedene u tehničkoj specifikaciji precizno, a ne u intervalima.

Službenik za javne nabavke
Radovan Radojević

