

PREGLED POSTUPKA #105076

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-222
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-221
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Djelovi i servis Grundfos pumpi
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marko Đurović
Kontakt	020/444-239
Datum objave	10.12.2025. 09:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Djelovi i servis Grundfos pumpi	10.12.2025 09:00	15.12.2025 10:00	15.12.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN.	Obrazac 2
Aerodrom Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Izabranog ponuđača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora u roku od 30 (slovima:trideset) dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je u obavezi da dostavi pisano ovlašćenje proizvođača za prodaju i servis opreme Grundfos.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **3.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Servis pumpe Grundfos TPD 80-110/4 A-F-A-BAQE	Podrazumijeva se demontaža pumpe Grundfos TPD 80-110/4 A-F-A-BAQE , demontaža dva ležaja, montaža novih novih ležajeva, demontaža pakunga, montaža novog pakunga ,demontaža gumice ,montaža nove gumice i montiranje pumpe, testiranje i puštanje u rad. Nabavka ležajeva, pakunga I gumica je predviđena stavkama 2,3 I 4.	1,00 servis
2	Set ležajeva	Nabavka seta ležajeva za pumpu Grundfos TPD 80-110/4 A-F-A-BAQE. Oznaka: Kit Ball Bearing 6306 SYN/-6205 SYN. Set podrazumijeva nabavku 2 ležaja. 1 set je potrebno isporučiti i montirati u sklopu usluge opisane pod stavkom 1. Dva seta potrebno je isporučiti kao rezervne djelove	3,00 set
3	Pakung	Nabavka pakunga za pumpu Grundfos TPD 80-110/4 A-F-A-BAQE. Oznaka: kit ,Shaft Seal BAQE GG D28. Jedan komplet je potrebno isporučiti i montirati u sklopu usluge opisane pod stavkom 1. Dva kompleta potrebno je isporučiti kao rezervne djelove.	3,00 komplet
4	Gumice	Nabavka gumica za pumpu Grundfos TPD 80-110/4 A-F-A-BAQE. Oznaka: EPDM 171.04x 3,53 . Jednu je potrebno zamijeniti u sklopu usluge servisa opisane stavkom 1.Dvije je potrebno isporučiti kao rezervu.	3,00 kom

5	Osovina	Nabavka osovine za pumpu Grundfos TPD 80-110/4 A-F-A-BAQE oznake Stub shaft D28/D28(D24) IEC 100-112	1,00 kom
6	Radno kolo	Nabavka radnog kola za pumpu Grundfos TPD 80-110/4 A-F-A-BAQE oznake - Impeller 65-160/177 D24	1,00 kom
7	Servis cirkulacione pumpe Grundfos TPD 100-200/4 A-F-A-BAQE	Podrazumijeva se demontaža dva ležaja, montaža novih ležajeva, demontaža pakunga, montaža novog pakunga ,demontaža gumice ,montaža nove gumice . Pumpa je demontirana sa sistema. Nabavka ležajeva, pakunga I gumica je predviđena stavkama 8, 9 i 10.	1,00 servis
8	Set ležajeva	Nabavka seta ležajeva za pumpu Grundfos TPD 100-200/4 A-F-A-BAQE . Oznaka: Kit Ball bearing 6206 2ZC3-6308 2ZC3. Set podrazumijeva nabavku 2 ležaja. Jed set je potrebno isporučiti i montirati u sklopu usluge opisane pod stavkom 7. Drugi set je potrebno isporučiti kao rezervne djelove.	2,00 set
9	Pakung	Nabavka pakunga za pumpu Grundfos TPD 100-200/4 A-F-A-BAQE . Oznaka: kit ,Shaft Seal BAQE GG D38 . Jedan komplet je potrebno isporučiti i montirati u sklopu usluge opisane pod stavkom 7. Drugi komplet je potrebno isporučiti kao rezervne djelove.	2,00 komplet
10	Gumica	Nabavka gumica za pumpu Grundfos TPD 100-200/4 A-F-A-BAQE . Oznaka: O ring EPDM 329.79 x3,53. Jednu je potrebno zamijeniti u sklopu usluge servisa opisane stavkom 7, a drugu je potrebno isporučiti kao rezervu.	2,00 kom
11	Osovina	Nabavka osovine za pumpu Grundfos TPD 100-200/4 A-F-A-BAQE oznake Stub shaft D38/D38(D32) IEC 132	1,00 kom