



J. Tomaševića 42 Bar
tel/fax +382 30 311 001
e-mail: domzdravljabar@t-com.me

Br: 201-10956

Mjesto i datum: Bar, 11.11.2021. godine

Na osnovu člana 4 stav 7 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 16.10.2020, 051/21 od 20.05.2021), JZU Dom zdravlja Bar kao Naručilac vrši pojašnjenje jednostavne nabavke šifra postupka: 11356 od 08.11.2021. godine.

Zainteresovano lice se obratilo putem ESJN-a zahtjevom za pojašnjenje predmene jednostavne nabavke sa sledećim pitanjem:

"Da li za navedeni predmet javne nabavke a li se može dobiti informacija o: dimenziji okapnika na prozorima koji nijesu naznaceni kolika je sirina a znatno utice na cijenu, stari prozori od kog su materijala napravljeni i koja su stakla na starim prozorima, oblaganje zidova gipskartonskim pločama nije nazacena ni debljina ni koja gips ploča i za uticnice i prekidace pojašnjenje da li se radi o monofaznim ili trofaznim uticnicama modularnim ili standardnim kao i prekidaci serijski naizmjenicni."

Shodno zahtijevanom komisija za sprovođenje jednostavne nabavke vrši pojašnjenje koje glasi:

" 1. Dimenzije okapnika

š x l = 41 cm x 210 cm (1 kom)

š x l = 15 cm x 147 cm (1 kom)

2. Prozori

Postojeći prozor dimenzija 200 cm x 210 cm sastoji se od metalne konstrukcije i dvoslojnog (duplog) stakla.

Postojeći prozor dimenzija 120 cm x 145 cm sastoji se od metalne konstrukcije i jednoslojnog stakla.

3. Oblaganje zidova gipskartonskom pločom

Debljina otvora koju je potrebno zatvoriti postavljanjem gipskartonske ploče sa odgovarajućom ispunom iznosi 35 mm.

Postojeća gipskartonska ploča, sa kojom treba napraviti spoj, je debljine 9,5 mm.

Ponuđaču se, na osnovu iskustva, prepušta izbor proizvođača i debljine gipskartonske ploče (9,5 mm ili 12,5 mm).

4. Utičnice i prekidači

Utičnica uzidna (10 kom)

Utičnica uzidna dupla (2 kom)

Utičnica nadgradna (3 kom)

Monofazne, standardne utičnice.

Prekidač naizmjenični uzidni (2 kom)

Prekidač serijski nagrađni (1 kom) “.

Komisija za sprovođenje postupka javne

