

PREGLED POSTUPKA #105817

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Servis toplotne pumpe na Fakultetu dramskih umjetnosti
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bojana Lučić Paielli
Kontakt	067740-188
Datum objave	18.12.2025. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Servis toplotne pumpe na Fakultetu dramskih umjetnosti	18.12.2025 12:00	22.12.2025 11:00	22.12.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	UNIVERZITET CRNE GORE Servis toplotne pumpe na Fakultetu dramskih umjetnosti - Rektorat 50800000 - Razne usluge popravki i održavanja	2.066,12 EUR	433,88 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat dužan je dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta. Izjava se daje na obrascu 2, koji se preuzima putem posebnog aplikativnog dijela elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).	Obrazac 2
Mjesto izvršenja ugovora: objekat Ruskog poslanstva na Cetinju	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 45 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora : maksimalno 15 radnih dana dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja je: Virmanski na žiro račun Izvršioca usluge. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke) u roku do 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa Zapisnikom o prijemu ugovorene usluge.	Način plaćanja

Garantni rok na sanaciju mjesta curenja freona i izvršene servisne radove iznosi najmanje 12 (dvanaest) mjeseci, računajući od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji izvršenih radova. Garantni rok obuhvata neometan rad saniranog freonskog kruga i zadržavanje propisanih radnih parametara toplotne pumpe. Garancija obuhvata i freon kojim je izvršeno punjenje/dopuna sistema. Garancija ne važi u sljedećim slučajevima: neovlaštenih intervencija trećih lica na toplotnoj pumpi, mehaničkih oštećenja nastalih nakon izvršene sanacije, nepravilnog rukovanja ili eksploatacije suprotno uputstvima proizvođača, više sile (požar, poplava, udar groma i sl.). U garantnom roku ponuđač je dužan da, po prijemu pisane prijave kvara od strane naručioca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 sati, započne otklanjanje kvara o svom trošku.

Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 2.066,12 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Servis toplotne pumpe	Servis toplotne pumpe tip: CHA/K/WP/SSL 726-P. Defektažom je utvrđeno da jedan freonski krug nema freona. Planirani radovi: - pronalazak mjesta curenja freona (ispitivanje azotom), - saniranje mjesta curenja freona (pod uslovom da je moguće izvršiti navedenu sanaciju), - vakuumiranje freonskog kruga i punjenje freonom R410A (uključena isporuka 20 kg freona). Potrebno je izvršiti kontrolu parametrizacije toplotne pumpe, po potrebi vratiti parametre na fabrička podešavanja. Nakon uspostavljanja rada toplotne pumpe izvršiti kontrolu drugog freonskog kruga i po potrebi izvršiti dopunu freonom navedenog freonskog kruga (do 5kg).	1,00 komplet