

PREGLED POSTUPKA #105766

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-222
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-221
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ispitivanje Trafo stanice
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marko Đurović
Kontakt	020/444-239
Datum objave	18.12.2025. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Ispitivanje trafo stanice	18.12.2025 12:00	29.12.2025 10:00	29.12.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN.	Obrazac 2
Aerodrom Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 15 (slovima: petnaest) kalendarskih od dana prijema uredno dostavljenje fakture.	Rok plaćanja
Virmansko, na žiro račun Izvršioca. Žiro račun:_____ Banka:_____ Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke.	Način plaćanja
30 (slovima: trideset) dana od dana uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan da nakon izdavanja pozitivnog stručnog mišljenja izvrši testiranje i puštanje pod napon trafotance. Ovaj uslov se dokazuje potpisnom izjavom Izvođača o obavljenim funkcionalnim probama'.	Primopredaja i puštanje u rad
Ponuđač je dužan dostaviti Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova – projektant i izvođač radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", broj 19/2025 i 92/2025).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan dostaviti Rješenje da može obavljati poslove iz člana 40 i 43 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to: minimum dva licencirana inženjera elektrotehnike smjer energetika (projektant i izvođač radova) , koji takođe treba da imaju i uvjerenja o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu. Ovaj uslov se dokazuje licencom inž. Komore, potvrdom o članstvu u IK i potvrdom o zaposlenju kod pravnog lica.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je u obavezi da dostavi potvrdu Investitora za izvedenu uslugu za posljednje dvije godine i minimum tri ispitane TS 10/0.4kV . U potvrdi je potrebno navesti: datum izvršenja, lokaciju, vrstu izvedenih ispitivanja.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **8.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ispitivanje TS Hangar	Mjerenje i ispitivanje uzemljenja trafostanice i izdavanje stručnog nalaza; Mjerenje i ispitivanje galvanske povezanosti trafostanice i izdavanje stručnog nalaza; Podešavanje i ispitivanje relejne zaštite i izdavanje stručnog nalaza; Mjerenje i ispitivanje dva SN 10kV kabla i izdavanje stručnog nalaza; Ispitivanje transformatoskog ulja i izdavanje stručnog nalaza; Mjerenje i ispitivanje otpornosti izolacije namotaja transformatora i izdavanje stručnog nalaza; Testiranje i ispitivanje NN opreme u trafostanici. Ispitivanje se vrši sa rezervnim izvorom napajanja (obaveza ponuđača da obezbijedi rezervni izvor napajanja za testiranje opreme) i izdavanje stručnog mišljenja; Testiranje i ispitivanje SN bloka radi pripreme i puštanja trafostanice pod napon; Nakon otklanjanja nedostataka datih u stručnom mišljenju potrebno je izvršiti ponovno mjerenje i ispitivanje trafostanice sa izdavanjem stručnog nalaza; Snimanje postrojenja termovizijskom kamerom i izdavanje stručnog mišljenja;	1,00 komplet