

MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA**BROJ IZ EVIDENCIJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI:** 05-118/25**REDNI BROJ IZ PLANA JAVNIH NABAVKI:** 198

Djelovodni br. 0426/15-3342/1

Podgorica, 19.12.2015.

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje:

**IZMJENU BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE
NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI SISTEMA GRIJANJA JU SSŠ
"VUKADIN VUKADINOVIĆ" BERANE (PARTIJA I) I IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI
SISTEMA GRIJANJA JU OŠ "MILIJA NIKČEVIĆ" NIKŠIĆ (PARTIJA II)**

PARTIJA 2 :Pozicija 37 se mijenja i glasi:

37	Nabavka, isporuka i montaža - Adaptacija postojeće kotlovske regulacije u kućištu za montažu na kotlovsku oplatu. Sastoji se od metalnog kućišta, kontrolnog modula generatora toplote, dodirni panel za upravljanje i nadzor sistema. Kontrolni modul generatora toplote ima integrisane sledeće funkcije (praćenje rada): - četiri kruga grijanja u skladu sa četiri cirkulacione pumpe i četiri PIBCV ili ekvivalent ventila za kontrolu i balansiranje protoka, - dva kruga hladnog kraja u skladu sa dvije cirkulacione pumpe i dva trokraka miješna ventila za svaki kotao nezavisno. Sastoji se od: - Metalnog kućišta za priključak napajanja - Dodirnog panela - kontrolnog modula - osnovnog modula generatora toplote - automatika za rukovanje uljnog plamenika - Sigurnosni graničnik		1	komplet
----	--	--	---	---------

	temperature - Kabel plamenika, 2-stepeni, - Osjetnik vanjske temperature - Uranjajući osjetnik temperature - Nalijegajući osjetnik temperature - utikači za spoj napajanja, varijabilnih izlaza (230V, VA1/VA2), ulaza optičkog sprežnika, dva osjetnika temperature (VE1/VE2 ili ekvivalent), kontrolni signal PWM ili ekvivalent pumpe 0-10V, spoj CAM bus-a ili ekvivalent. - svi drugi sitni osjetnici, releji i sve neophodno za funkcionisanje sistema. Podaci o kotlu za koji je namjenjena kotlovska regulacija - T ip: Viessmann Vitoplex 100, Snaga: 310 Kw, Gorionik: Weishaupt WL40. Obračun po kompletu.			
--	--	--	--	--

PARTIJA 2 :Pozicija 38 se mijenja i glasi:

38	Nabavka, isporuka i montaža - Upravljački modul za upravljanje s radom svih regulatora sistema grijanja spojenih na BUS sistem (osnovni modul, solarni modul, akumulacijski modul, mjerni modul i modul proširenja krugova grijanja). Regulator se spaja na priključak automatike sistema preko RJ45 ili ekvivalent utikača ili preko spojnog terminala (max. 0,75 mm²). Mora imati mogućnost fleksibilne montažom, na generator toplote, na zidu i u		1	komplet
----	---	--	---	---------

	prostor objekta. Pregledni panel za upravljanje sistemom s tehnologijom osjetljivom na dodir, 4,3" prikazni ekran, boje po želji. Mogućnost konfiguracije početnog zaslona, prikaz trenutnog vremena i vremenska prognoza Sastoji se od: - upravljačkog modula, - stezaljki za pričvršćenje regulatora za upravljački modula i dodatnog adaptera. - RJ45-Rast-5 CAN ili ekvivalent kabela, L=500 mm. Obračun po kompletu. Podaci o kotlu za koji je namijenjen upravljački modul: Tip: Viessmann Vitoplex 100, Snaga: 410 kW, Gorionik: Weishaupt WL 40Z-A.			
--	--	--	--	--

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU


Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke


Milica Vukčević,