Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 04-926/25-3570/1
Podgorica, 25.12.2025. godine

POJAŠNJENJE
Tenderske dokumentacije broj 05-117/25 od 05.12.2025. godine (šifra postupka #104959) za izvođenje radova na izgradnji dječijeg vrtića u Ulcinju

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje: 126 PODPOLAGAČKI RADOVI - Nabavka, transport i ugradnja modularne podne obloge od vinila prozivođača TARKETT ili ekvivalent, debljine 0,7mm na lijepku, preko pripremljene podloge. Boja i šablon kombinacija po izboru projektanta, u skladu sa projektom enterijera. U poziciju ulazi i cijena sokle. U cijenu su uračunati materijal, prevoz i rad. Oznaka u projektu: F3.1, F3.2 Podrum: Kancelarije za upravu, predprostor - 20,68 m2. Prizemlje: Kancelarije, radne sobe - 177,57 m2. I sprat: Radne sobe - 215,38 m2. Obračun po m2.Koja je klasa upotrebe vinilne obloge (npr. stambena, komercijalna ili industrijska) i da li odgovara predviđenom stepenu opterećenja prostora? Kolika je otpornost na habanje (debljina habajućeg sloja / wear layer) i da li obloga ispunjava zahtjeve za dugotrajnu eksploataciju u prostoru za koji je predviđena? Koje su karakteristike obloge u pogledu protivkliznosti i reakcije na požar? POŠTOVANI NISTE NAM DALI ODGVOORE JER SE NA LINKU KOJI STE OKAČILI TO NE VIDI ŠTO SMO PITALI, MOLIMO VAS DA PROJEKTANT POGLEDA OVA PITANJA POSEBNO ŠTO SE U SAMO STAVCI POMINJE DA JE ŠABLON KOMBINACIJA PO IZBORU PROJEKTANTA. MORATE DA NAM DATE I ODGVOROE NA SLEDEĆA PITANJA: KOLIKA JE DEBLJINA HABAJUĆEG SLOJA JER OD TOGA ZAVISI CIJENA? DA LI MODULARNA PODNA OBLOGA ZNAČI DA JE OD PLOČA ILI LVT DASKI? PA AKO JE OD PLOČA KOJE SU DIMENZIJE PLOČE A AKO JE OD DASKI KOJE SU DIMENZIJE DASKI? DA LI JE STRUKTRUA HOMOGENA ILI HETEROGENA? OVO SU SVE PITANJA OD KOJIH ZAVISI CIJENA I NEMOGUĆE JE PONUDITI AKO SE NE DAJU ODGOVORI

Odgovor: U projektu arhitekture/PODPOLAGAČKI RADOVI je definisano: proizvod: HETEROGENI VINILNI POD TARKETT SPARK - A02 ili ekvivaletno proizvođač: Tarkett web adresa proizvođača: www.tarkett.rs

Sve dodatne informacije se mogu dobiti kad se navedeni proizvod ukuca na sajtu Tarketta, link: https://www.tarkett.rs/sr_RS/kolekcija-C001145-spark/a-02

Pitanje: U opisu predmeta javne nabavke pod stavkom 54 i 55 navedeno je: "Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnog trosegmentnog stuba visine 8m sa odgovarajućim nosačem za dva/jedan reflektora." Molimo za pojašnjenja termina "trosegmenti" tj. pojašnjenje strukture stuba koji se sastoji iz tri segmenta a visine je svega 8m? U opisu predmeta javne nabavke 52 i 53. obije svjetiljke su opisane tako da ograničavaju konkurenciju isključivo na samo ta dva modela rasvjetnih tijela i nije ostavljena omogućnost nuđenja ekvivalentnih svjetiljki istih ili bolji karakteristika. Molimo Naručioca da opise predmeta javne nabavke prilagodi na način kako je predviđeno odredbama Zakona o javnim nabavkama i omogući svim zainteresovanim privrednicima i proizviđačima opreme da ravnopravno učestvuju u ovoj javnoj nabavci.

Odgovor: Stavke 54 i 55 se odnose na limene opšivke, molimo da tačno definišete pitanje i pozicije.Stavke 52 i 53 se ne odnose na svjetiljke, molimo da se tačno izjasnite koje su pozicije u pitanju.

Predsjednik Komisije
Milica Vukčević