

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole
--------------------------------	------------------------------	--

INVESTITOR¹:

Glavni grad Podgorica

OBJEKAT²:

Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića

LOKACIJA³:

U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“,
Izmjene i dopune, Podgorica

DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE⁴:

Glavni projekat
Projekat elektro-energetskih instalacija

AUTOR PROJEKTA⁵:

Edvard Spahija, dipl.inž.građ.

PROJEKTANT⁶:

D.O.O. INTECON
Zabjelo, Južna kapija, Lamela B, stan br.7,
81 000 Podgorica, Crna Gora

ODGOVORNO LICE⁷:

Petar Bošković, spec.sci.el.
Br.licence: UPI 09-332/25-2805/2

VOĐEĆI PROJEKTANT⁸:

Edvard Spahija, dipl.inž.građ.

ODGOVORNI PROJEKTANT⁹:

Nikola Pešić, spec.sci.en.
br.lic.UPI 09-332/25-2804/2

SARADNICI NA PROJEKTU¹⁰:

Milica Dragić, BSc.en.
Nikola Filipović, BSc.en.
Lazar Ašanin, MSc.en
Dejan Adžović, BSc.en.



¹ Naziv/ime investitora

² Naziv objekta koji se gradi

³ Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela

⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja

⁵ Ime i prezime autora projekta

⁶ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa

⁷ Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika

⁸ Ime i prezime vodećeg projektanta

⁹ Ime i prezime odgovornog projektanta

¹⁰ Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehničke dokumentacije



SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Knjiga 0 – Opšta dokumentacija

Knjiga 1 – Građevinski projekat saobraćajne infrastrukture

Knjiga 1a – Saobraćajna signalizacija i oprema puta

Knjiga 2 – Građevinski projekat hidrotehničke infrastrukture

Knjiga 3 – Projekat elektro-energetskih instalacija

Knjiga 4 – Projekat elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme



Sadržaj:

1. TEHNIČKI IZVJEŠTAJ	4
1.1 Opšti podaci	4
1.2 Urbanistički podaci	4
1.3 Tehnički podaci	4
1.4 Ekonomski podaci	4
2. TEHNIČKI OPIS OBJEKTA	5
2.1 Uvod	5
2.2 Elektro-energetske instalacije –javno osvjetljenje	6
2.3 Izbor elemenata instalacije osvjetljenja	7
2.4 Energetski kablovi	11
3. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA	15
4. POPIS PRIMIJEJENIH TEHNIČKIH PROPISA STANDARDA	22
5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA	24
6. PRORAČUN	26
6.1 Bilans opterećenja	26
6.2 Električni proračun	26
6.3 Fotometrijski proračun	32
7. SPECIFIKACIJA MATERIJALA	54
8. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA	59
9. GRAFIČKI PRILOZI ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE STRUJE	66
1. Situacioni plan svjetiljke br.1-8	67
2. Polaganje NN kablova ispod trotoara	68
3. Polaganje NN kablova ivicom asfalta	69
4. Polaganje NN kablova ispod saobraćajnice	70
5. Izgled stuba	71
6. Temelj stuba	72
7. Oznake za obilježavanje trase kabla	73
8. Oznake za regulisani teren	74
9. Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim podzemnim kablovima i instalacijama	75
10. Sinhron plan	76
11. Prilozi	77



1 TEHNIČKI IZVJEŠTAJ

1.1 Opšti podaci

- Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA
- Vrsta objekta: Javno osvjtljenje
- Namjena objekta: Saobraćajnica
- Mjesto izgradnje: Glavni grad Podgorica
- Faza projekta: Glavni projekat

1.2 Urbanistički podaci

- Kolovozni zastor: Asfalt
- Saobraćaj: Dvosmjerni-dvije kolovozne trake + dvije trotoarske površine

1.3 Tehnički podaci

- Svjetlosni izvor: LED
- Svjetiljka: Isaro Pro"/ 77W / za montažu direktno na stub- IP 36L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT proizvođača Thorn
- Stub-nosač svjetiljke: "KRs-A-8/60" VISINE H = 8,00m , proizvođača Amiga Kraljevo svjetiljka se montira na vrh stuba pod nagibom 5°
- Broj svjetiljki po stubu: 1 (jedna)
- Ukupan broj stubnih mjesta: 8(osam)
- Ukupna snaga projektovanog osvjetlj.: 616 W
- Napajanje: Sa postojeće Javne rasvjete locirane uz predmetnu ulicu.
- Napojni kabl. vodovi: PP00 4x16 mm², 0,6/1 kV
- Sistem napajanja: Trofazni.
- Uzemljivač instalacije: Traka Fe-Zn 25x4 mm, povezana sa svim stubovima.
- Zaštita: Zaštita planiranog osvjtljenja, obezbijedjena je NN osiguračima u napojnom ormaru i NN osiguračima na priključnim pločama u stubovima.

1.4 Ekonomski podaci

- Imovinsko pravni odnosi: Riješeni u sklopu izgradnje saobraćajnice.
- Nabavka opreme i materijala: Predviđena i moguća na domaćem tržištu.
- Osnovni proizvođači opreme:
 - Svjetiljke: Isaro Pro"/ 77W / za montažu direktno na stub- IP 36L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT proizvođača Thorn
 - Stubovi: "KRs-A-8/60" VISINE H = 8,00m , proizvođača Amiga Kraljevo
 - Priključna ploča: "FEMAN", Jagodina
 - Kablovi i provodnici: Fabrika kablova-Jagodina.



2 TEHNIČKI OPIS OBJEKTA

2.1 Uvod

Predmet ove investiciono tehničke dokumentacije je glavni projekat javnog osvjetljenja za potrebe Rekonstrukcija ulice Vojislava Grujića u U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica Saobraćajnica je servisna-pristupna namijenjena za dvosmjerni saobraćaj.

Projektnim zadatkom predviđena je rekonstrukcija pristupne saobraćajnice. Ukupna dužina projektovane saobraćajnice iznosi oko 220 m saobraćajnica je predviđena za dvosmjerni saobraćaj sa dvije saobraćajne trake ukupne širine oko 5 m i dvije trotoarske površine širine od 0.4m do 1.3m.

Dokumentacijom su data tehnička rješenja na nivou Glavnog projekta izradnje elektro-energetskih instalacija odnosno elektroenergetske infrastrukture u skladu sa Projektnim zadatkom. Projekat obuhvata instalaciju javnog osvjetljenja kao i na zamjenu postojećih NKRO ormara i usaglašavanja postojeće infrastrukture sa planiranim radovima, Glavni projekat radi se u skladu sa glavnim građevinskim projektom i UTU izdatim od strane Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorica broj D 08-332/22-125 od 12.04.2022 godine za izgradnju te ulice, iz kojih su i preuzeti svi potrebni građevinski i saobraćajni podaci, tako da je postignuta neophodna usaglašenost sa tom projektnom dokumentacijom.

Glavni projekat se radi se u skladu sa:

- Projektnim zadatkom Investitora,
- na osnovu prikupljenih podataka od Investitora i vlasnika elektroenergetske infrastrukture i
- na osnovu uvida u postojeće stanje na terenu.

Katastar postojećih instalacija od strane nadležnih institucija nije dostupan u cjelosti projektantu u periodu izrade projektne dokumentacije, pa se projektant oslonio na izvod iz planskog dokumenta i uvidom u stanje na terenu. Takođe u dijelu Opšte dokumentacije priložen je i dopis CEDIS-a broj 20-50-41610 od 22.11.2022. godine kojim se potvrđuje da na predmetnoj lokaciji postoje elektrotehničke instalacije. Kako predmetni dokument sadrži skicu EE infrastrukture koja se nalazi na terenu a isti ne postoji u formi koja bi se mogla koristiti za izradu Glavnog projekta i u istom nisu navedene trase postojećih kablovskih vodova kao ni tašne pozicije NKRO ormara. Postupajući po zahtjevu koji je naveden u predmetnom dopisu Investitor je dužan obavijestiti vlasnika infrastrukture prije početka radova u skladu sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom.

2.2 Elektro-energetske instalacije – javno osvjetljenje

2.2.1 NISKONAPONSKI KABLOVSKI PRIKLJUČAK

Priključenje električnih instalacija će se ostvariti preko novoprojektovane niskonaponske distributivne mreže, odnosno planirane svjetiljke će biti povezane na postojeću javnu rasvjetu koja se nalazi u neposrednoj blizini objekta povezivanje svjetiljki planirano je preko jednog izvoda. Izvod napaja svjetiljke od rednog broja 1-8. Postojeća Javna rasvjeta napaja se iz lokalne trafostanice i analiza ovoga sistema nije predmet ovoga projekta.

2.2.2 POSTOJEĆE STANJE

U postojećem stanju predmetna saobraćajnica posjeduje javno osvjetljenje koje je predviđeno za demontažu, U trenutku izrade projekta, Projektantu nije u cjelosti dostupan katastar postojećih instalacija na ovom potezu, izuzev izvoda iz planske dokumentacija i dopisa dostavljenog od strane CEDISa kojim se potvrđuje da na predmetnoj lokaciji postoje EE kablovi ali isti predstavlja skicu koja se ne može iskoristiti za izradu Glavnog projekta, te se Projektant oslonio na uvid u postojeće stanje na terenu i nezvanične podatke dobijene iz nadležnih institucija.

U skladu sa gore navedenim projektant nema preciznu informaciju da li na trasi postoje pozicije gdje se planirana NN mreža za potrebe javne rasvjete ukršta sa drugom infrastrukturom, a u slučaju da prilikom izvođenja dodje do ukrštanja ili



paralelnog vođenja sa drugim instalacijama, isto izvoditi u skladu sa Preporukama, pravilnicima i smjernicama datim u poglavlju 3 – „Tehnički uslovi za izvođenje radova”.

Uvidom na licu mjesta na predmetnoj dionici se nalazi postojeća distributivna mreža koja se sastoji od kablovskih vodova, NKRO i PMO ormara. Projektom je planirano usaglašavanje postojeće infrastrukture sa novoprojektovanom ulicom u smislu da se izvrši zamjena dotrajalih NKRO ormara. Projektant nije obradivao zamjenu postojećih kablova jer kako u trenutku izrade projektne dokumentacije nisu postojale tačne lokacije kablova i sema njihovog povezivanja projektom je ostavljen prostor da se ove pozicije usaglase tokom izvođenja i stvarno stanje prilagodi budućoj saobraćajnici.

2.2.3 IZBOR GEOMETRIJE NOVE INSTALACIJE OSVJETLJENJA

Izborom elemenata instalacije osvjetljenja kao i izborom geometrije instalacije osvjetljenja treba da se zadovolje osnovni kriterijumi kvaliteta javnog osvjetljenja kod saobraćajnica sa motornim saobraćajem, u koje spadaju:

- Dovoljno visok nivo srednje sjajnosti kolovoza,
- Dobra ravnomjernost sjajnosti,
- Ograničenost blještanja i
- Vizuelno naglašavanje osnovnog saobraćajnog pravca (vizuelno “vođenje” saobraćaja).

Kontrola kvaliteta rješenja se vrši fotometrijskim proračunom koji daje očekivane vrijednosti sledećih veličina:

- Srednja sjajnost površine kolovoza (L_{sr}), kao vrijednost trajne prosječne sjajnosti suvog kolovoza.
- Ukupna ravnomjernost sjajnosti površine kolovoza ($U_o = L_{min}/L_{sr}$), kao odnos trajne vrijednosti sjajnosti tačke kolovoza sa minimalnom sjajnošću i srednje sjajnosti površine suvog kolovoza.
- Podužna ravnomjernost sjajnosti kolovoza u trakama vožnje ($U_l = L_{min}/L_{max}$), kao odnos minimalne i maksimalne sjajnosti niz liniju vožnje na putu pri suvom kolovozu.
- Vrijednost porasta praga (TI), kao mjera za gubitak vidljivosti zbog fiziološkog blještanja svjetiljki nove instalacije osvjetljenja duž puta.
- Koeficijent okruženja (SR), kao odnos prosječne osvijetljenosti traka širine 5 m, ili manje (ako prostor ne dozvoljava) i to duž ivica sa obje strane kolovoza i prosječne osvijetljenosti na susjednim trakama širine 5 m, ili polovini širine kolovoza (s tim što se uzima manja vrijednost).

Izbor elemenata instalacije osvjetljenja u konkretnom slučaju, kao i njene geometrije, uslovljen je, obezbjeđenjem ispunjenja zahtjeva za traženim uličnim osvjetljenjem svjetlotehničke klase “M3” (prema preporukama međunarodne komisije za osvjetljenje – CIE 115 – 1995.god.), odnosno svjetlotehničke klase “ME3c” (prema evropskom standard EN 13201):

- | | |
|--|--------------------------------|
| - Minimalna srednja sjajnost suvog kolovoza: | $L_{sr} > 0.75 \text{ cd/m}^2$ |
| - Minimalna ukupna ravnomjernost sjajnosti suvog kolovoza: | $L_{min}/L_{sr} > 40\%$ |
| - Minimalna pogonska podužna ravnomjernost sjajnosti suvog kolovoza: | $L_{min}/L_{max} > 60\%$ |
| - Vrijednost porasta praga: | $TI < 15\%$ |
| - Koeficijent okruženja: | $SR > 30\%$ |

Prema projektnom rješenju, radi se o saobraćajnici osnovne širine do (5m) sa dvije kolovoznom trakom od po 2.5m. Projektom rješenjem ulice predviđene su dvije trotoarske površine širine do 1.3 m sa, mala širina projektovanog kolovoza saobraćajnica (osnovna širina je 5m,) omogućava primjenu jednostranog rasporeda svjetiljki.

Pri određivanju strana ulice novoprojektovane instalacije osvjetljenja, vođeno je računa o rasporedu ostalih infrastrukturnih instalacija u projektovanim trotoarima ulice, pa će nova instalacija osvjetljenja biti izvedena u skladu sa rasporedom TK infrastrukturnih instalacija i instalacije vodovoda i odgovarajućim propisima iz ove oblasti. Usvojeno je da ose stubova - nosača svjetiljki budu udaljene do same ivice trotora, s tim da trase napojnih vodova, što je više moguće, prate položaj stubova. Ovakvo rješenje uslovljeno je potrebom da se u okviru projektovanog trotoara (koji je relativno male širine) smjeste još vodovodne i TK infrastrukturne instalacije. Pri izboru elemenata instalacije osvjetljenja je vođeno računa da osvijetljenost saobraćajnice zadovoljava kriterijume za svjetlotehničku klasu „ME3c“ („M3”).

Obzirom da je usvojen jednostrani raspored stubnih mjesta i da je osnovna širina kolovoza ulice 5m, odabrana je, na osnovu fotometrijskih proračuna, visina vješanja svjetiljke od 8,00 m. Obzirom na širinu projektovanog kolovoza (5m) i tu visinu



(8,00 m) vješanja svjetiljki, bez primjene lire (lučnog nosača) svjetiljke, Odabrana svjetiljka, pri takvoj montaži, ima nagib prema horizontali od 5°.

Navedena geometrija instalacije osvjetljenja, uz primjenu kvalitetnih uličnih svjetiljki sa Integriranim LED izvorom svijetla snage 77W, omogućuje međunarodnim preporukama (preporuke CIE i EN) traženi nivo sjajnosti i ravnomjernosti sjajnosti (opšte i podužne) suvog kolovoza i spriječiti nedozvoljen uticaj fiziološkog bljeska svijetlećih tijela na vozače.

Projektom je predviđena primjena sistema za regulaciju svjetlosnog fluksa u periodu manjeg intenziteta saobraćaja kojim se ostvaruje realna ušteda električne energije. Na planu osvjetljenja (grafički prilozi), stubna mjesta su numerisana u nizu, bez obzira na napojnu trafostanicu, odnosno napojni »RO-JR« ormar javne rasvjete. Kod izvedenog stanja, tu numeraciju prilagoditi praksi JP »Komunalne usluge«, koje će je održavati.

2.2.4 IZBOR ELEMENATA INSTALACIJE OSVJETLJENJA

2.2.4.1 Izbor svjetlosnog izvora

Kao Kao svjetlosni izvor odabrana je stubna svjetiljka u skladu sa savremenim tendencijama u osvjetljavanju saobraćajnica namijenjenih za kretanje pješaka i rekreaciju, LED svjetiljke.

Izbor savremenih LED svjetiljki je u potpunosti opravdan zbog kvaliteta tog svjetlosnog izvora i njegove visoke ekonomičnosti. Ovim projektom je predviđena LED svjetiljka snage 77W za potrebe osvjetljavanja saobraćajnice zajedno sa trotoarom. Preporučena svjetiljka je tipa Isaro Pro"/ 77W / za montažu direktno na stub- IP 36L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT proizvođača Thorn

Odabrani svjetlosni izvori moraju sadržati uređaj za zaštitu od prenapona, i ne smiju se direktno priključiti na mrežni napon (230V), već se to radi preko odgovarajućih predspojnih uređaja. Odabrane svjetiljke moraju sadržati ove predspojne uređaje. Svjetiljka mora biti u kompletu sa prenaponskom zaštitom 10 kV, izdržljivosti na strujni udar 10kA i termičkom zaštitom, sve u skladu sa IEC 61643-11. Svjetiljka posjeduje autonomni programabilni kontroler-drajver minimalnih karakteristika (4kV/4kA), sa mogućnošću programiranja za više stepena režima rada osvjetljenja

2.2.4.2 Izbor klase javne rasvjete M za saobraćaj motornih vozila

U tabeli dati su parametri koji utiču na izbor svjetlotehničke klase M. Za svaki parametar ponuđene su opcije sa određenom težinskom vrijednosti koja utiče na izbor klase osvjetljenja.

Klasa M određuje se prema formuli:

Broj klase M = 6 – VWS

Pri čemu je VWS suma težinskih vrijednosti koje su usvojene za parametare iz tabele. Za slučaj da je suma težinskih vrijednosti VW S negativna usvaja se da je VWS = 0 (za takvu situaciju primenjuje se klasa M6). Ukoliko je suma težinskih vrijednosti takva da se dobija da je $M \leq 0$, usvaja se klasa M1. Prema priloženoj tabeli i odabranim koeficijentima koji su određeni na osnovu situacije na terenu dobijena je vrijednost VWS=3 što u konacnom proračunu određuje izbor klase rasvjete M3.



Tabela 1. Parametri za izbor klase javne rasvjete M

Parametar	Opcija	Opis		Težinska vrijednost Vw
Brzina vožnje ili ograničenje brzine	Veoma visoka	$V \geq 100$ km/h		2
	Visoka	$70 < V < 100$ km/h		1
	Umjerena	$40 < V < 70$ km/h		-1
	Niska	$V \leq 40$ km/h		-2
Gustina saobraćaja		Autoputevi, putevi sa više saobraćajnih traka	Dvosmjerni putevi	
	Visoka	> 65% maksimalnog kapaciteta	>45% maksimalnog kapaciteta	1
	Umjerena	35% – 65% maksimalnog kapaciteta	15% – 45% maksimalnog kapaciteta	0
	Niska	< 35% maksimalnog kapaciteta	< 15% maksimalnog kapaciteta	-1
Tip saobraćaja	Mješoviti sa velikom procentom nemotorizovanog			2
	Mješoviti			1
	Samo motorni			0
Odvojeni kolovozi	Ne			1
	Da			0
Gustina raskrsnica		Raskrsnica/km	Petlje, rastojanja između mostova, km	
	Visoka	> 3	< 3	1
	Umjerena	≤ 3	≥ 3	0
Parkirana vozila	Prisutna			1
	Nisu prisutna			0
Luminancija okruženja	Visoka	Izlozi prodavnica, reklame, sportski tereni, stanice, oblasti magacina		1
	Umjerena	Normalna situacija		0
	Niska			-1
Zadatak navigacije	Veoma težak			2
	Težak			1
	Lak			0



2.2.4.3 Izbor svjetiljke

Projektant se, u skladu sa projektnim zadatkom odlučio za preporuku korišćenja predloženog tipa svjetiljki:

Svjetiljka Isaro Pro[®]/ 77W / za montažu direktno na stub- IP 36L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT proizvođača Thorn

Prednost ovog tipa svjetiljki je u vrlo visokom stepenu zaptivenosti cijele svjetiljke. Svjetiljka je namijenjena javnom osvjetljenju gradskih saobraćajnica, kao i magistralnih i regionalnih puteva. Odlikuju je jednostavan dizajn i vrhunske fotometrijske performanse. Odabrana svjetiljka je snage 77 W. koji se napajaju sa 700mA, sa Narrow Road optikom, temperature boje izvora svijetla 4000K, izlaznog svjetlosnog fluksa svjetiljke 11337lm, ulazna snaga svjetiljke 77W, efikasnosti 147lm/W, MacAdam 5, elektronski predspojni uređaj, klasa električne izolacije II, stepena zaštite IP66, klasa mehanicke zaštite IK09, 100.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa 95% inicijalne vrijednosti pri temperaturi od 25°C, tijelo svjetiljke izrađeno od livenog aluminijuma (EN AC-44300), tamno sive boje (približno RAL7043), sa protektorom u formi kaljenog ravnog stakla, zaštita od prednapona: jednopulsni zajednički način rada u mreži 10kV i višepulsni zajednički način rada u mreži 8kV i višepulsni diferencijalni način rada u mreži 6kV, zahvaljujući najboljoj leguri u klasi otpornost na koroziju kategorije C5 u skladu sa ISO 9223, predviđena za montazu na vrhu stuba Ø60 i za bocnu montazu (na liri) Ø60, sa mogućnošću korekcije nagiba od 0°/5°/10°/15°/20° u slučaju montaze na vrhu stub, opremljena sa sklopom za redukciju potrošnje električne energije efektivno 3 sata prije i 5 sati nakon proracunate ponoci, opcija redukcije potrošnje može biti deaktivirana na jednostavan način pri montazi svjetiljke, svjetiljka posjeduje CE, ENEC i ENEC Plus sertifikate, planirana da se montira na visini od 8m, dimenzija 571x224x114mm, težine 5.9 kg, slična tipu IP 36L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT proizvođača Thorn

Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorom svetla i potrebnom opremom za rad. Ukupno za materijal i rad: Svjetiljka se može, pomoću sistema za montažu, postaviti vertikalno na stub Ø60 mm ili horizontalno na liru Ø60 mm. Sistem za montažu je izrađen od aluminijumske legure livene pod pritiskom i snabdeven je sa dva vijka za pričvršćenje. Ovaj sistem omogućava podešavanje ugla nagiba svjetiljke.

Svjetiljke LED generacije predstavljaju veliki korak u razvoju energetske efikasnosti i ekološke odgovornosti. Mala snaga ovih izvora (oko 1,2W) i dugačak životni vijek, uz visokoefikasne fotometrijske sisteme, značajno povećavaju uštede u poređenju sa konvencionalnim izvorima. Dodatne uštede se mogu realizovati primenom dimera i sistema za daljinsko upravljanje.

2.2.4.4 Izbor stubova - nosača svjetiljki

Da bi se, u instalaciji osvjetljenja ulice, omogućio jednostrani raspored svjetiljki, kao ekonomičniji, a kako bi se iste estetski uklopile u postojeće javno osvjetljenje dionice saobraćajnice koja je već odradjena, usvojena je visina stubova 8m, a sve naravno uz izbor svjetlosnog izvora koji zadovoljava evropske norme i standarde.

Stub "KRs-A-8/60" VISINE H = 8,00m, proizvođača Amiga Kraljevo je okrugli pocinkovani stub, čiji je prečnik pri dnu Ø 250 mm, a pri vrhu Ø 60mm, tako da se odabrana svjetiljka na vrhu stuba može montirati preko posebne lire koja omogućava montažu na stub. Otvor za priključnu ploču i osigurače nalazi se na visini 500 mm od temeljne (ležišne) ploče stuba i dimenzija je 400 x 85 mm. Temeljna (ležišna) ploča je dimenzija 350 x 350 x 10 mm odnosno 400x400x10. Stub se za temelj učvršćuje ankerima M 20/18. Stub je bez poprečnih varova.

Proizvođač, odnosno uvoznik stuba treba naručiocu stuba obezbijediti dokaze da je stub proizveden u skladu sa evropskim standardom EN 40/1-9.

Raspored stubova u projektovanoj instalaciji osvjetljenja ulice je jednostrani. Rasponi između stubnih mjesta duž ulice su uglavnom iste veličine. Proračunski raspon u programu DIALX iznosi 33,00m prilikom projektovanja usvojena su rastojanja manja od 33m.

Direktna rastojanja susjednih stubnih mjesta data su na situacionom planu.

Temelje stubova izvesti od betona MB 20. Dimenzije temelja su 0,8x0,8x1,0m za stubove visine od 8m. Pri izradi temelja, pored ankera u temelj ugraditi po dvije juvidur cijevi Ø 90 mm, l = 1,00 m radi omogućavanja ulaza i izlaza napojnog kabla u stub i iz stuba. Cijevi se postavljaju po pravcu polaganja napojnog kabla i to pod uglom (od kablovskog rova ka donjem otvoru stuba) koji će zadovoljiti i podatak o minimalno dozvoljenom radijusu savijanja kabla. Pri izlivanju temelja, kroz temelj treba položiti i pocinkovanu čeličnu traku Fe-Zn 25x4mm, dužine oko 2,00 m, koja će predstavljati vezu stuba sa uzemljivačem (takođe traka Fe-Zn 25x4 mm), položenim duž kablovskog rova. Traka treba da izlazi iz temelja dovoljno da se može povezati sa zavrtanjem za uzemljenje stuba (pri postavljanju trake i određivanju njene dužine voditi računa gdje se nalazi zavrtanj za uzemljenje stuba).



Svi predviđeni stubovi su demontažni, tj. montiraju se na pripremljenim betonskim temeljima. Na dnu stuba je zavarena ležišna (temeljna) ploča, sa centralnim otvorom za prolaz kablova i otvorima za ankere, preko kojih se stub montira na pripremljenom betonskom temelju, tako da je, u slučaju havarije, demontažan. Zajedno sa stubovima i ankerima, proizvođač stuba treba da isporuči i šablone za centrisanje ankera u temelju stuba.

U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem, izveden u skladu sa JUS EN 40-2/1976, unutar kojeg se varenjem učvršćuje nosač priključne ploče. Pri naručivanju stuba, potrebno je navesti i tip priključne ploče, kako bi bio ugrađen i odgovarajući nosač. Uz nosač priključne ploče treba da se nalazi i zavrtnj (sa maticom), za vezu zaštitnog provodnika strujne veze priključne ploče i svjetiljke.

Pri samom dnu stuba, iznad temeljne ploče, treba da se nalazi zavrtnj sa maticom, za vezu stuba sa uzemljenjem.

U prilogu projekta je data mjerna skica predloženog stuba sa temeljima za njegovo fundiranje. Ugrađeni stubovi treba da kompletirani sa svjetiljkom, izdržavaju pritisak vjetra od 90 daN/m², što odgovara maksimalnoj brzini vjetra od 34,8 m/sec, odnosno cca 123 km/h.

Pri montaži, vertikalnost stubova kontrolisati geodetskim instrumentom iz dva, međusobno upravna pravca, o čemu treba sačiniti zapisnik.


2.2.4.5 Instalacija u stubovima – nosačima svjetiljki

Kao instalacija u ovim stubovima - nosačima svjetiljki predviđena je priključna ploča tipa "PPRIV", proizvođača "FEMAN JAGODINA" – Srbija, ili slična drugog proizvođača, sa jednim minijaturnim nosačem osigurača sa cilindričnim topljivim uloškom nazivne struje 6A, (napajanje je kablom PP00 4x16mm² 0,6/1 kV, u slučaju primjene cjelonoćno – polunoćnog sistema osvjetljenja). Predviđena priključna ploča sadrži stezaljke za priključenje (bez papučica, omči i sl.) dva provodnika presjeka do 16 mm² sa donje strane i dva provodnika presjeka 1,5 mm² sa gornje strane. Iz navedenih razloga, za vezu priključne ploče i svjetiljke koristiti provodnik tipa PP00-y 3x1,5 mm².

Zaštitni provodnik strujne veze priključne ploče i svjetiljke treba vezati na zavrtnj za uzemljenje svjetiljke sa jedne strane, odnosno za stub, kod priključne ploče, sa druge strane.

Pri tome voditi računa o simetričnom rasporedu opterećenja po fazama (naizmjeničnom povezivanju svjetiljki po fazama).

Kataloška dokumentacija priključne ploče data je u grafičkim prilogima projektu.



Slika 1.0 Izgled priključne ploče javnog osvjetljenja



2.2.4.6 Sistem napajanja i sistem osvjetljenja

U projektovanoj instalaciji osvjetljenja predviđen je trofazni sistem napajanja ("svaka treća svjetiljka"). U instalaciji osvjetljenja potrošači su monofazni, pa se trofazni sistem napajanja ostvaruje naizmjeničnim povezivanjem monofaznih potrošača (svjetiljki) na sve tri faze napojnog voda ("svaka treća svjetiljka"), pri čemu treba voditi računa o pravilnoj raspodjeli opterećenja.

2.2.5 ENERGETSKI KABLOVI TIPA i PP00 4x16 mm² 0.6/1Kv

Za izgradnju predmetenog NN kablovskog voda predviđeni su niskonaponski kablovi tipa PP00 čiji su osnovni podaci:

JUS N.C5.220

Nazivni napon: 0,6/1kV

Opseg temperature:

-40°C do +70°C - radne

+5°C do +70°C - pri polaganju



- * Konstrukcija:
- * Provodnik - bakarno/aluminijumsko uže,
 - * izolacija od PVC-mase,
 - * ispuna od nevulkanizirane gume,
 - * plašt od PVC mase.
- * Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i hidro centralama. Polazu se u kablovske kanale, zatvorene prostorije i u zemlju uz primenu dodatne zaštite.
- * Pakovanje: 1 000 m za kablove presjeka 16 mm² na drvene doboše.
- *

Broj žila x presek	Debljina izolacije	Debljina plašta	Spoljni prečnik	Neto težina		Ukupna težina		Doboš
				Cu (PP00)	Al (PP00-A)	PP00	PP00-A	
mm ²	mm	mm	Mm	kg/km		kg/km		N
4x16	1,0	1,8	23,5	588	178	1.075	665	14

Dozvoljeno strujno opterećenje kablova:

Nominalna strujna opteretljivost energetskih kablova izolovanih PVC masama za napon 0,6/1kV za predviđeni tip kabla data je u narednom djelu projekta, a za normalne uslove pogona. Normalni uslovi pogona, za kablove položene u zemlju, su uslovi pri kojima se kablovi mogu opteretiti nominalnim strujama izračunatim za:

- temperaturu zemlje 20 °C,
- specifični otpor zemljišta 100 °C cm/W,
- dubinu polaganja 70 cm,
- faktor opterećenja 1 i
- distributivni slučaj opterećenja.



Distributivno opterećenje definiše se kao 10-o časovno opterećenje nominalnom strujom a zatim 10-o časovno 60%-tno nominalno opterećenje.

Navedeno nominalno opterećenje treba redukovati korekcionim faktorima:

- k1 - kod paralelnog polaganja kablova, podrazumijevajući da je razmak između kablova u granicama dozvoljenih (primijenjen je faktor 1, obzirom na samostalno polaganje predmetnih napojnih vodova)
- k2 - ako se temperatura zemljišta razlikuje od 20°C (primijenjen faktor 0,95 obzirom da se vršno opterećenje može pojaviti u ljetnjem periodu - klimatizacija objekta)
- k3 - ako je specifični otpor tla različit od 100°C cm/W

Tabelarnim proračunom u projektu data je provjera tipa i presjeka usvojenih tipova kablova, dozvoljenog i procijenjenog strujnog opterećenja redukovano sa korekcionim faktorima, u zavisnosti od uslova polaganja na konkretnoj dionici.

2.2.5.1 Zaštita kabla 1 kV od preopterećenja

Za zaštitu od preopterećenja napojnog kabla tipa PP00; 1kV koriste se postojeća oprema koja se nalazi u eksplataciji i ista je ugrađena u napojnoj trafostanici.

2.2.5.2 Zaštita kablova PP00; 1 kV od kratkog spoja

Za zaštitu kabla PP00; 1 kV od kratkog spoja koriste se postojeća oprema koja se nalazi u eksplataciji i ista je ugrađena u napojnoj trafostanici.

Pri izboru karakteristika osigurača pored vodi se računa o dozvoljenom strujnom opterećenju kablova, vodi je računa i o termičkoj čvrstoći kablova pri kratkom spoju, kao i o uslovima primijenjene zaštite od previsokog napona dodira.

Provjera predviđene mjere zaštite od previsokog napona dodira primijenjenog sistema TN-C, kojom je istovremeno data i provjera sistema zaštite od kratkog spoja, data je posebno ovim projektom.

Napomena: Sistem zaštite se nalazi u eksplataciji i ugrađen je u napojnoj trafostanici i kao takav nije predmet ovoga projekta. Sve eventualne preprake na istom spadaju pod nadležnost Investitora.

2.2.5.3 Način polaganja napojnog kabla

Plan polaganja niskonaponskog kabla je dat na situacionom planu u prilogu projekta. Prije iskopa rova obilježiti trasu voda i uporediti je sa trasama ostalih podzemnih instalacija, kako bi se utvrdila mjesta ukrštanja ili paralelnog vođenja projektovanih kablova sa postojećim podzemnim instalacijama. Na tim mjestima rov kopati ručno, bez upotrebe mehanizacije i uz maksimalnu pažnju i kontrolu.

Pri slobodnom polaganju kabla u rov, prvo se na dnu razastre sloj sitnozrnaste zemlje iz iskopa debljine 10 cm, a onda polaže kabal. Kabl se polaže sa blagim krivinama ("zmijoliko"), radi kompezacije temperaturnih uticaja i eventualnih manjih slijezanja podloge. Radi toga će se u "Predmjeru radova" dužina kablova uvećati za 3%.

Pri odmotavanju i polaganju kablova mora se voditi računa da se ne oštete (ne smiju se vući preko oštih ivica). Vučna sila ne smije biti viša od propisanih $5 \times D^2$, gdje je D - prečnik kabla. Isto tako, ne dozvoljava se polaganje kabla pri spoljnim temperaturama nižim od +5 °C bez posebnih mjera pripreme (zagrijavanja). Prilikom polaganja kablova radijus savijanja ne smije biti manji od $12 \times D$, gdje je D spoljašnji prečnik kabla. Za upotrijebljeni kabl u ovom projektu poluprečnik krivina iznosi:



PP00 - 4x16 mm² : 12x23,5 mm = 282 mm

Nakon polaganja kabla, a prije zatrpavanja, izvršiti snimanje njegovog tačnog položaja i na urađenoj situaciji ucrtati sve značajnije podatke potrebne za katastar kablovskih vodova, shodno odredbama "Pravilnika o metodama i načinu rada pri predmjeru podzemnih instalacija i objekata".

Po završetku snimanja tačnog položaja kablova, kablovi se prekrivaju drugim slojem sitnozrnaste zemlje, takođe debljine 10 cm po površini ovoga drugog sloja postavljaju se PVC Gal štitnici za mehaničku zaštitu kablova u zemljanom rovu, "Štitnici" se tako polažu da se međusobno, po dužini, preklapaju za po desetak santimetara, u potpunosti prekrivajući kabal. Kod paralelno položenih kablova u zajedničkom rovu, svaki od kablova se posebno prekriva redom štitnika.. Dalje zatrpavanje rova se vrši iskopom, vodeći računa da iskop ne sadrži veće komade materijala oštih ivica i sl. Zatrpavanje se vrši nabijanjem u slojevima od po dvadesetak centimetara. Nakon takvog prvog sloja iskopa polaže se traka za uzemljenje Fe-Zn 25 x 4 mm i to nasatice. Pri daljem zatrpavanju, na regulisanim površinama, na 60 cm iznad kabla postavlja se upozoravajuća traka. Plastična upozoravajuća traka, treba da bude crvene boje, širine najmanje 0,1 m, a kvalitet materijala treba da garantuje vijek trajanja od 30 godina. Na dionicama gdje se polaže više kablova u istom rovu upozoravajuće trake postaviti tako da svi kablovi budu "pokriveni". Pri zatrpavanju rova potrebno je postići zbijenost od najmanje 92%, prema JUS U.B1.038. li sličnim drugog proizvođača.

Na dionici trase kablova, ispod betonskih i asfaltnih površina kablovi će se postaviti kroz kablovsku kanalizaciju. Kablovska kanalizacija se izrađuje od HDPE cijevi prečnika Ø 160 mm sa odgovarajućim kablovskim priborom (odstojnim držačima, gumenim prstenovima za spajanje cijevi i dr.). Pored kablovice za prolaz kabla koji se polaže, položiće se i rezervna kablovica kako je dato na planovima u prilogu, a njeni otvori će se zatvoriti čepovima do korišćenja. Kablovice polagati na sloj pijeska debljine 10cm i prekriti ih takođe slojem pijeska do 10cm iznad kablovice.

Na cijeloj dužini polaganja kablova paralelno sa kablovima predviđeno je polaganje trake za uzemljenje Fe-Zn 25x4 mm. Traku za uzemljenje povezati na namjenski konektorski šraf koji je ugrađen u konstrukciju stuba. Povezivanje trake na mjestima ukrštanja i račvanja izvršiti sa ukrsnim komadima za spoj traka – traka tipa JUS N. B. 936/II, 60x60 u kutijama za ukrsni komad JUS/KUK 60x90, proizvodnje Elind – Valjevo.

Trase kablovskih vodova obilježiti standardnim oznakama (betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka). Potrebno je označiti kabal u rovu, promjenu pravca trase, ukrštanje sa drugim podzemnim instalacijama itd. Nakon zatrpavanja rovova sve regulisane površine dovesti u prvobitno stanje.

2.2.5.4 Obilježavanje kabla i trase kabla

Olovne obujmice

Kabl treba da je u rovu obilježen olovnim obujmicama na kojima je utisnut tip, presjek, napon, godina polaganja, a eventualno i broj kablovskog voda. Obujmice se postavljaju oko kabla na svakih 20 m u pravoj liniji i prilikom skretanja kabla na 5 m u oba pravca skretanja.

Iste obujmice se postavljaju i na:

- ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije
- na mjestima gdje se kablovski vod ukršta sa drugim podzemnim instalacijama
- na ulazu u kablovsku spojnicu, stavljajući i natipis o godini montaže spojnice
- na svim ostalim mjestima gdje nadzorni organ smatra da je potrebno.

Oznake na površini zemlje

Trasa kabla treba biti obilježena oznakama za regulisani teren (na mjestu prelaza saobraćajnica) odnosno na ostaloj dužini oznakom za regulisani teren i to betonskim kockama sa utisnutom mesinganom pločicom. Mesingane pločice su različite za pojedine naponske nivoe kablova, za označavanje trase kabla, mjesta ukrštanja za svaku vrstu podzemnih objekata, mjesta postavljanja kablovskih spojnica i drugih bitnih elemenata na trasi kabla.

Betonske kocke se postavljaju u osi trase kabla na rastojanju od 50 m u pravoj liniji, na mjestima skretanja kabla na 5 m u oba pravca skretanja i na navedenim mjestima.

Skice betonske kocke i mesinganih pločica sa raznim oznakama date su u prilogu projekta.



2.2.5.5 Instalacija izjednačenja potencijala

U skladu sa Tehničkim propisima za izvođenje elektroinstalacija predviđena je i instalacija za izjednačenje potencijala.

Stubne svjetiljke duž trotoara povezati sa trakom Fe/Zn 25x4 mm za uzemljenje preko za to predviđenog priključnog kontakta, sa trakom koja je u direktnoj vezi sa trakom koja dolazi uz napojni kabal.

2.2.5.6 Uzemljenje

Uzemljenje treba izvesti pocinčanom trakom Fe/Zn 25x4 mm. Sva podzemna spajanja izvesti ukrsnim komadima u kutijama za ukrsne komade (K-U-K) nakon montaže zalivene olovom i nakon toga bitumenom. Sva nadzemna mjesta izvesti prema crtežima, a spojna mjesta zaliti bitumenom, takođe traku premazati bitumenom na mjestu ulaza ili izlaza iz zemlje na dužini od min +30-30 cm. Nakon izvođenja izvršiti mjerenje i o tome pribaviti pismeni izvještaj - ATEST. Zahtjevi kojima mora odgovarati uzemljenje iznosi 10 Ω m.

Prema t.2.3.1. JUS IEC 1024-1/96 (Gromobranske instalacije – Opšti uslovi), da bi se obezbijedilo odvođenje struje atmosferskog pražnjenja u zemlju bez stvaranja opasnih prenapona, oblik i dimenzije sistema uzemljenja važnije su od specifične vrijednosti otpornosti uzemljivača. Ovaj standard zahtijeva da vrijednost udarne otpornosti uzemljivača za nivo zaštite i kod specifične otpornosti tla od 250 Ω m bude manja od 10 Ω . Prema t.2.3.2., za uzemljenje je predviđen uzemljivač zajednički za sve instalacije prema JUS N.B.754.



3 TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA

3.1 Prikaz tehničkih rješenja za primjenu mjera zaštite na radu

A. Opasnosti od električnestruje

Električne instalacije jake struje, u određenim uslovima, mogu da prouzrokuju opasnosti i štete kao posledice:

- struje kratkog spoja
- struje preopterećenja
- nedozvoljenog pada napona
- slučajnog dodira djelova pod naponom

- pojave visokog napona dodira
- uticaja vlage, vode i prašine na elektro opremu
- uticaja instalacije na pojavu požara i eksplozije

Projektom su, a u cilju sprečavanja navedenih pojava, predviđene sledeće mjere zaštite:

1. Cjelokupna instalacija, zaštićena je od kratkih spojeva i preopterećenja odgovarajućih osigurača.
 2. Cjelokupna instalacija je tako dimenzionisana da padovi napona, u normalnim uslovima, ne prelaze dozvoljene vrijednosti. U vanrednim uslovima zaštita će isključiti odgovarajuće strujno kolo.
 3. Sva oprema je tako odabrana da je nemoguće slučajno dodirnuti djelove pod naponom, a za zaštitu od pojave previsokog napona dodira u instalaciji je primijenjen sistem zaštitnog uzemljenja sa posebnim zaštitnim vodom, sistem TNS. Napomena: Po završenoj montaži, a prije puštanja instalacije pod napon obavezno izvršiti mjerenja:
 - otpora petlje
 - efikasnosti izjednačavanja potencijala (otpor između zaštitnog kontakta električne instalacije i metalnih djelova drugih instalacija ne smije preći vrijednost 2Ω u bilo kojoj prostoriji objekta).
 - otpora uzemljenja
- U toku eksploatacije povremeno, a najkasnije svake druge godine, kontrolisati otpor petlje, efikasnosti izjednačavanja potencijala i otpor uzemljenja.

4. Električne instalacije, zaštićene su od uticaja vlage i prašine ispravnim izborom kablova i opreme u skladu sa uslovima koji vladaju na mjestu ugradnje.

5. Objekat je, od požara ili eksplozije, koje bi mogle nastati usled dejstva električnih instalacija zaštićen pravilnim izborom i dimenzionisanjem osigurača, prekidača i druge opreme.

B. Nadzor

1. U slučaju potrebe nadzorna služba može vršiti manje izmjene projekta, u protivnom potrebna je saglasnost Investitora i projektanta
2. Sve izmjene odobrenog projekta Izvodjač mora unijeti u projekat, koga će poslije završetka radova predati Investitoru.
3. Garanti rok za izvedene radove određuje se Ugovorom o izvođenju.

C. Uslovi za ispitivanje

1. Rezultati mjerenja otpora petlje između provodnika međusobno, kao i između provodnika i zemlje, moraju se unositi u građevinski dnevnik.
2. Struja greške u svakom pojedinom mjerenom dijelu instalacije u suvim i vlažnim prostorijama, ne smije biti veća od 1mA, odnosno otpor mora iznositi min. 1000Ω-a za svaki volt nazivnog napona (za napon 380/220V, otpor iznosi 380/220 kΩ-a)
3. Projektom je obuhvaćena isporuka kompletnog materijala, transport, monterski i pripremno završni radovi.
4. Za izvođenje nepredviđenih ili predviđenih radova potrebna je saglasnost Investitora.
5. Puštanje instalacija u pogon, može se obaviti tek po obavljenom tehničkom prijemu i dobijanju dozvole za rad.



3.2 Tehnički uslovi

Ovi uslovi su sastavni dio Projekta i kao takvi obavezuju Investitora i Izvođača, da se pri izradi projektovanih instalacija, pored ostalog, pridržavaju i ovih uslova, jer oni sadrže mnoge elemente koji nijesu navedeni u tehničkom opisu i ostalom dijelu teksta, a važni su za izvođenje radova. Prema tome, pri izradi projektovanih instalacija, potrebno je pridržavati se dolje navedenog.

1. Cjelokupna el. instalacija ima se izvesti prema priloženim planovima, ovim uslovima i važećim JUS propisima za izvođenje električnih instalacija jake i slabe struje, odnosno Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ" br. 53/88, 54/88 i 29/95).

2. Prije početka radova, Izvođač je dužan da se detaljno upozna sa Elaboratom i da sve svoje primjedbe, ukoliko ih ima, blagovremeno dostavi Investitoru, odnosno nadzornom organu.

3. Investitor je dužan da u toku cijele gradnje objekta obezbijedi stručan nadzor nad izvođenjem radova.

4. Izvođač je dužan da se prije početka radova upozna na licu mjesta sa objektom, pa ako nađe da su potrebne izvjesne izmjene, zbog građevinskih izmjena o tome obavijesti nadzornog organa i od njega pribavi potrebnu saglasnost za eventualne izmjene.

5. Ukoliko se u toku izgradnje pojavi opravdana potreba za izvjesna odstupanja ili manje izmjene u Projektu, Izvođač je dužan da za svako ovako odstupanje ili izmjene prethodno pribavi saglasnost nadzornog organa. Nadzorni organ će po potrebi upoznati i projektanta sa predloženom izmjenom i tražiti njegovu saglasnost.

6. Na osnovu datog Elaborata, Izvođač će tek po pregledu i dobijanju saglasnosti od strane Nadzornog organa početi sa radom.

7. Sav instalacioni materijal i oprema koji će se koristiti za izvođenje ovih instalacija mora odgovarati standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Materijal koji ne ispunjava ove uslove ne smije se upotrebljavati.

8. Kod izvođenja ovih radova, ima se voditi računa da se što manje oštete već izvedeni radovi i postojeće konstrukcije. Isto tako, treba sprovesti koordinaciju poslova, kako bi se izbjegle međusobne smetnje pri radu različitih faza.

9. Za vrijeme izvođenja radova, Izvođač je dužan da vodi ispravan građevinski dnevnik, sa svim podacima koje ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i saopštenja, kako od strane Nadzornog organa, tako i od strane Izvođača, moraju se saopštiti preko građevinskog dnevnika.

10. Za ispravnost izvedenih radova, Izvođač garantuje 2 godine, računajući od dana tehničkog prijema objekta. Sve havarije i kvarove, koje bi se u tom periodu pojavile, bilo zbog upotrebe lošeg materijala ili nesolidne izrade, Izvođač mora otkloniti bez ikakve nadoknade.

11. Po završetku radova, Izvođač treba da izvrši potrebna ispitivanja instalacija i pribavi odgovarajuće ateste.

3.2.1 OPŠTE ODREDBE

1. Uređaji i oprema za električne instalacije moraju biti podesni za rad instalacije pri nazivnom naponu el. instalacije.

Električna oprema mora da podnese struje koje protiču toku normalnog rada kao i u vanrednim okolnostima, u toku vremena koje dopuštaju karakteristike uređaja za zaštitu.

Električna oprema, pri uključivanju i isključivanju, ne smije šetno da djeluje na drugu opremu. Oprema, uključujući provodnike i kablove, mora se postaviti tako da se lako može provjeravati, održavati i prilaziti njenim priključcima i da se njom može lako rukovati. Predhodno važi i za opremu postavljenu u kućištu.

2. Natpisne pločice i druga sredstva koja služe za raspoznavanje moraju se postaviti na rasklopne aparate radi označavanja njihove namjene. Upravljački elementi o elementi signalizacije moraju se postaviti na lako pristupačna i vidljiva mjesta.



3. Izolovani provodnici i kablovi moraju se položiti i označiti tako da se lako raspoznaju kod ispitivanja, popravke ili zamjene. Zaštitni provodnik (PE) ili zaštitno-neutralni provodnik (PEN) označavaju se kombinacijom zelene i žute boje, a neutralni (N)-svjetloplavom bojom. Ove boje ne smiju se upotrebiti za bilo koje drugo označavanje. Označavanje se može vršiti i na kraju provodnika blizu spoja, pogotovu kad provodnici nijesu izolovani.

4. Uređaj za zaštitu mora se postaviti i označiti tako da se lako raspozna njihovo pripadajuće strujno kolo. Uređaj za zaštitu se mora postaviti u rasklopni blok /razvodnu tablu/.

5. Šeme, dijagrame ili tabele el. instalacija niskog napona moraju se postaviti na mjesta na kojima ima više strujnih krugova, tako da označavaju prirodu i sastav strujnih krugova i karakteristike za raspoznavanje uređaja za zaštitu, uključivanje i isključivanje, kao i mjesto njihovog postavljanja i izolacije.

6. U rasklopnom bloku /tabli/ mora se postaviti i grupisati el. oprema iste vrste struje i napona tako da ne može doći do međusobnih štetnih uticaja.

3.2.2 ELEKTRIČNI RAZVOD

1. Spoj provodnika i druge el. opreme mora biti izveden tako da bude siguran i postavljen tako da dozvoljava mogućnost stalne provjere. Spoj mora biti osiguran sredstvima koji odgovaraju materijalu provodnika i njegovom presjeku. Spoj mora biti pristupačan poslije skidanja poklopca ili pregrade alatom, a pristup mora imati stepen zaštite najmanje IP 2X, prema JUS N.A5.070.

2. Izolovani provodnici i kablovi ne smiju se nastavljati u instalacionim cijevima i instalacionim kanalima. Isti se mogu spajati samo u instalacionim kutijama, kablovskim spojnica ili rasklopnim blokovima, a mjesta spajanja moraju se izolovati stepenom izolacije koji odgovara tipu električnog razvoda. Izuzetno, u zidovima koji se montiraju od elemenata izlivenih od betona spajanje se može vršiti i u kutijama zidnih priključnica, pod uslovom da dubina tih kutija dozvoljava smještaj spojeva istog strujnog kola.

3. Međusobni spoj el. instalacije ili spoj el. razvoda sa el. opremom mora biti izveden tako da el. razvod ne bude izložen silama izvlačenja ili uvijanja. Ukoliko se dejstvo sila ne može izbjeći mora se predvidjeti sistem za rasterećenje.

4. Spoj mora biti izveden tako da ne dođe do smanjenja presjeka ili oštećenja provodnika i izolacije. Na krajevima el. razvoda, a posebno ulazima i izlazima, kao i na mjestima prodiranja el. razvoda kroz zidove i el. opremu, mora se izvršiti trajno zaptivanje.

5. Ako se u blizini el. razvoda nalaze druge neelektrične instalacije, između njih se mora obezbijediti takav razmak da održavanje jedne instalacije ne ugrožava druge instalacije. Min dozvoljeni razmak iznosi 30 mm. Ako se u blizini el. razvoda nalaze instalacije grijanja, cijevi sa toplim vazduhom ili dimnjak, el. razvod se mora izolovati toplotnom izolacijom ili ekranima ili se mora postaviti van toplotnih uticaja.

6. El. razvod se ne smije postaviti ispod neelektrične instalacije na kojoj je moguća kondenzacija vode ili drugih tečnosti. El. razvod se ne smije postavljati u isti instalacioni kanal, cijev ili sl., sa drugim neelektričnim instalacijama, a ako se to ne može izbjeći, mora se osigurati zaštita od indirektnog dodira automatskim isključenjem napajanja ili primjenom izolacije za opremu klase II i mora se postaviti odgovarajuća zaštita od opasnih uticaja drugih instalacija. Metalni dijelovi električnog razvoda koji su izloženi kondenzaciji moraju biti zaštićeni od korozije spolja i iznutra i moraju imati obezbijeđen odvod kondenzata.

7. Ako se el. razvod postavlja po zidu, najmanji dozvoljeni napon između elemenata el. razvoda i zida je 5 mm. El. razvod nižeg napona ne smije se postavljati u isti omotač ili cijev, niti blizu el. razvoda čiji je napon viši osim ako između ta dva razvoda postoji izolaciona pregrada koja izdržava ispitni napon el. razvoda višeg napona. U istu instalacionu cijev ili inst. kanal mogu se postaviti provodnici samo jednog strujnog kruga, osim provodnika upravljačkih i pomoćnih strujnih kola.

8. El. razvod mora biti postavljen tako da u slučaju kvara ne ugrožava okolinu. Razvodne kutije za kablove ili provodnike koji se polažu pod malter moraju biti od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i uvodnicama od izolacionog materijala. Za pričvršćivanje el. razvoda mogu se upotrebiti sredstva i primijeniti postupci koji ne izazivaju deformacije ili oštećenja izolacije, kao što su: gipsovanje, obujmice od izolacionog materijala prilagođene obliku i presjeku kabla, lijepljenje ili zakivanje ekserima sa podložnim pločicama od izolacionog materijala



9. Kablovi položeni neposredno pod malter i u zid moraju po cijeloj dužini pokriveni malterom debljine min 4 mm. Izuzetno, ne moraju biti pokriveni malterom ako su položeni u šuplinama tavanica i zidova od betona ili sličnog materijala koji ne gori niti pomaže gorenje.

10. Kablovi i instalacioni provodnici položeni u instalacione cijevi u zidu ili kablovi položeni neposredno u malter i ispod maltera moraju se voditi vertikalno i/ili horizontalno tako da budu paralelni ivicama prostorije. Pri horizontalnom polaganju isti se vode na rastojanju od 30 cm do 110 cm od poda i 200 cm od poda do tavanice. Pri vertikalnom polaganju kablova i provodnika rastojanje od ivica prozora i vrata mora biti min 15 cm. Trase kablova koji napajaju učvršćene zagrijevače vode moraju se poklopiti sa osom zagrijevača. Koso polaganje kablova i instalacionih provodnika dozvoljeno je u tavanicama, ali ne i u zidovima.

11. Polaganje kablova na zid dozvoljeno je ako kabal ima izolaciju od termoplastičnih masa sa ispunom i plaštom, ako se polažu na obujmice na zidu i ako je od poda do visine od 2 m od poda dodatno mehanički zaštićen. Razvodne kutije i drugi pribor koji se postavlja na zid uz polaganje kablova, moraju imati zaptivne uvodnice i

stepen zaštite, najmanje IP 5X utvrđen za vlažne prostorije, odnosno odgovarajući stepen zaštite utvrđen za druge prostorije.

12. Kablovi bez ispune, kao što su tipa PP/R, smiju se polagati samo u suvim prostorijama, i to ispod maltera, a u šupljine tavanica i zidove od betona i sl. negorivog materijala i bez pokrivanja malterom. Navedeni kablovi ne smiju se polagati u snopu, postavljati u instalacione kanale niti ispod gips-kartonskih ploča, bez obzira na način na koji se pričvrćuje i ne smiju se polagati na zapaljive materijale niti kada se pokrivaju malterom.

3.2.3 PROVJERAVANJE I ISPITIVANJE

Svaka el. instalacija mora tokom postavljanja ili kada je završna, ali prije predaje korisniku, biti pregledana i ispitana. Prilikom proveravanja i ispitivanja moraju se preduzeti mjere za bezbjednost lica i zaštitu od oštećenja el. i druge opreme. Ako se el. instalacija mijenja mora se isto provjeriti i ispitati da li je el. instalacija u skladu sa odredbama Pravilnika.

3.2.4 OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE

1. Pri izradi ovog projekta uvaženi su svi zahtjevi važećih tehničkih propisa, jugoslovenskih standarda, kao i Zakona o zaštiti na radu ("Sl. list SRCG " br. 79/04),
2. Elektrooprema i materijali predviđeni ovim projektom moraju odgovarati odgovarajućem JUS-u.
3. Radna organizacija je dužna 8 dana prije početka izvođenja radova, obavijestiti nadležni organ o početku radova.
4. Radna organizacija je dužna da uradi sva propisana normativna akta iz oblasti zaštite na radu i da upozna radnike sa uslovima rada i izvorima štetnosti i opasnosti, kao i mjerama zaštite.
5. RO je dužna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko takva mjesta postoje.
6. Svuda, gdje to propisi zahtijevaju potrebno je postaviti vidno označene natpise sa upozorenjima na:
 - visinu napona,
 - namjenu određene opreme, i
 - druga važna obavještenja.
7. Pri intervencijama u TS, RT i instalacijama, stručno lice je dužno primijenjivati zaštitnu opremu i sredstva.

Za instalaciju javnog osvjetljenja

Prije izvođenja radova, Investitor mora staviti na raspolaganje izvođaču katastre postojećih podzemnih instalacija, izdate od strane nadležnih stručnih službi Operatora distributivnog sistema, PTK, Vodovoda i kanalizacije i sl. Upoređenjem katastarskih podataka i projekta, izvođač i nadzorni organ će konstatovati eventualna približavanja, paralelna vođenja ili ukrštanja projektovanih kablovskih napojnih vodova sa drugim kablovima i ostralim podzemnim instalacijama i riješiti ih u skladu sa tehničkim propisima i preporukama, čiji su principi dati u ovom projektu. Radi preciznog konstatovanja položaja i načina polaganja eventualnih postojećih podzemnih instalacija, izvođač će, u prisustvu predstavnika službe u čijem je vlasništvu (nadležnosti) predmetna podzemna instalacija, prvo izvršiti probne otkope. Na tim mjestima se građevinski radovi (iskopi) moraju vršiti ručno, uz maksimalne mjere opreznosti.



Pri izvođenju radova, izvođač je dužan primjeniti sve mjere zaštite, kako radnika na izvođenju radova, tako i pješaka i vozila u susjednim saobraćajnicama. Stručne radove mora izvesti kvalifikovana i za njih osposobljena ekipa, a intervencije u napojnoj trafostanici, radi priključka u NN polje napojne TS 10/0,4 kV, mogu se vršiti samo uz kontrolu i po upustvima predstavnika stručne službe Operatora distributivnog sistema. Nakon izvođenja radova treba izvršiti ispitivanje izvedene instalacije osvetljenja i obezbjediti pozitivne stručne nalaze od strane ovlaštene institucije, odnosno organizacije. Ukoliko se ispitivanjem pokaže da neka od predviđenih mjera zaštite ne zadovoljava propisima tražene uslove, izvođač je dužan, u saradnji sa nadzornim organom i projektantom, preduzeti dodatne mjere zaštite, sve do zadovoljavanja traženih uslova. Izvedena instalacija osvetljenja ne smije biti stavljena u funkciju, sem pri tehničkom pregledu, do dobijanja rješenja o upotrebnoj dozvoli. Kako će izvedena instalacija osvetljenja, nakon tehničkog pregleda i izdavanja upotrebne dozvole, biti predana na održavanje korisniku, ili nadležnom javnom preduzeću, za rad na održavanju važe interna pravila tog preduzeća. Za intervencije u samoj napojnoj trafostanici, na priključku napojnog voda polja javnog osvetljenja i samom polju javnog osvetljenja, važe i interna pravila Operatora distributivnog sistema.

Radi zaštite izvedene instalacije osvetljenja, kao i građana, od opasnosti koje se mogu javiti pri eksploataciji, ovim projektom su predviđene sledeće mjere zaštite:

- Opasnost od direktnih dodira delova pod naponom je izbegnuta zaštitnim izolovanjem (kablovska napojna mreža, izolovani provodnik u stubnoj instalaciji), kao i zaštitom smeštaja u kućištima (elementi razvoda i polja javnog osvetljenja u trafostanicama; elementi razvoda (priključne ploče) u stubovima, ispod poklopca koji obezbeđuje najmanje stepen zaštite IP 4x; elementi svetiljki u kućištima svetiljki visokog stepena zaštite), a sve u skladu sa odredbama JUS N.B2.741.

- Zaštita od indirektnih dodira (dodira ljudi i životinja sa provodnim delovima (stubovima) koji su došli pod napon usled kvara) rešena je automatskim isključenjem napajanja, primenom TN sistema zaštite. Posebno se skreće pažnja izvođaču da pocinkovanu čeličnu traku Fe/Zn 25 x 4 mm (uzemljivač instalacije osvetljenja), položenu u kablovskim rovovima, mora povezati sa svim izvedenim metalnim stubovima javnog osvetljenja i uzemljenjem napojne trafostanice. Zaštita je predviđena u skladu sa JUS N.B2.741.

- Zaštita napojne mreže od strujnih preopterećenja, odnosno od nedozvoljenog pregrijavanja kablova, koja se mogu pojaviti usled preopterećenja ili pojave kratkog spoja, rešena je koordinacijom vrijednosti očekivanih i trajnih dozvoljenih struja predviđenih vodova i nazivnih struja njihovih osigurača (JUS N.B2.743. i JUS N.B2.752).

- Zaštita od nedozvoljenih padova napona obezbeđena je dimenzionisanjem napojnih vodova, pa su očekivani padovi napona u dozvoljenim granicama, preporučenim od strane proizvođača odabranog svetlosnog izvora, zbog čega će uticaj pada napona na kvalitet osvetljenja biti neznatan.

- Predviđena električna oprema, usled načina svoje ugradnje, ne predstavlja opasnost od požara za okolinu (JUS N.B2.742). Propisnim izvođenjem, kao i pravilnim održavanjem u toku eksploatacije, postiže se da projektovana instalacija osvetljenja ne može biti uzročnik požara.

- Povezivanjem svih stubova u instalaciji osvetljenja na ukopanu pocinkovanu čeličnu traku, Fe/Zn 25x4 mm, obezbeđuje zaštitu instalacije osvetljenja od atmosferskih pražnjenja.

- Isporučilac stubova mora pružiti dokaze da stubovi (sa svetilkama) izdržavaju pritisak vjetra od 90 daN/m².

- O umanjenju bljeska svetlećih tijela, iako se radi o "sporom motornom" i pješačkom saobraćaju, vođeno je računa pri izboru svetiljke, tako da, po izvođenju, projektovana instalacija osvetljenja neće biti "zagađivač" životne sredine. Ostali predviđeni materijali i oprema se takođe ne mogu svrstati u zagađivače životne sredine.

Prije izvođenja radova, investitor mora zatražiti od stručne službe Operatora distributivnog sistema da izvrši ispitivanje lokacije radi utvrđivanja tačnog položaja kablovskih elektroenergetskih vodova i istovremeno pribaviti katastre od nadležnih stručnih službi PTK, Vodovoda i kanalizacije i sl. Radi preciznog konstatovanja položaja eventualnih podzemnih instalacija, izvođač će, u prisustvu predstavnika službe u čijem je vlasnitvu (nadležnosti) predmetna podzemna instalacija, prvo izvršiti probne otkope. Na tim mjestima se građevinski radovi (iskopi) moraju vršiti ručno (kod kablova i u beznaponskom stanju kablova) i uz maksimalne mjere opreznosti.

Pri izvođenju radova, izvođač je dužan primjeniti sve mjere zaštite, kako radnika na izvođenju radova, tako i pješaka (prolaznika) i vozila. Pri tome se moraju poštovati dobijene saglasnosti, kao i uslovi dati od nadležnih organa, za izvođenje kompletnog objekta sa pripadajućom infrastrukturom. Organizacijom gradilišta omogućiti bezbjednu komunikaciju korisnika poslovnih objekata u zoni radova. Takođe omogućiti i nesmetano odvijanje radova na susjednim objektima u izgradnji, čija je izgradnja započeta. Obezbediti zaštitu radnika od izvođenja radova na tim objektima. Radove na izvođenju usaglašavanja položaja postojećih elektroenergetskih vodova sa projektnim rješenjem parkiranih saobraćajnica i parkirališta izvođač je dužan uskladiti sa ostalim radovima na njihovoj rekonstrukciji, kako ne bi dolazilo do međusobnog ugrožavanja radnika, kao i narušavanja pojedinih urađenih elemenata građevinskog dijela saobraćajnica i parkirališta. Istovremeno, izvođač i nadzorni organ su dužni obezbjediti punu saradnju sa Operatorom distributivnog sistema i bez njegove saglasnosti se ne mogu vršiti nikakve intervencije na postojećim vodovima. Radove na usaglašavanju položaja pojedinih vodova izvoditi u njihovom beznaponskom stanju, blagovremenim obezbjeđivanjem isključenja od strane Operatora distributivnog sistema. Radove organizovati tako da vrijeme isključenja potrošača bude svedeno na neophodni minimum.



Nakon izvođenja radova treba izvršiti ispitivanje svih elektroenergetskih vodova, kod kojih je vršena intervencija i obezbijediti pozitivne stručne nalaze od strane ovlaštene institucije, odnosno organizacije. Tehnički pregled izvedenih intervencija na elektroenergetskim kablovskim vodovima može se izvršiti i prije ukupnog tehničkog pregleda građenih parkirnih saobraćajnica sa parkiralištima.

Kako su predmetni elektroenergetski vodovi osnovno sredstvo Operatora distributivnog sistema koja vrši njihovo održavanje, za rad na njihovom održavanju važe interna pravila Operatora distributivnog sistema.

Za elektroenergetsku infrastrukturu

Prije izvođenja radova, Investitor mora zatražiti od stručne službe nadležne Operatora distributivnog sistema da izvrši ispitivanje lokacije radi utvrđivanja tačnog položaja kablovskih 10kV i 1kV elektroenergetskih vodova u odnosu na novo projektno rješenje ulice i istovremeno pribaviti i katastre od nadležnih stručnih službi TK centra, Vodovoda i kanalizacije i sl. Radi preciznog konstatovanja položaja eventualnih podzemnih instalacija, izvođač će, u prisustvu predstavnika službe u čijem je vlasništvu (nadležnosti) predmetna podzemna instalacija, prvo izvršiti probne otkope. Na tim mjestima se građevinski radovi (iskopi) moraju vršiti ručno (kod kablova i u beznaponskom stanju kablova) i uz maksimalne mjere opreznosti.

Pri izvođenju radova, izvođač je dužan primijeniti sve mjere zaštite, kako radnika na izvođenju radova, tako i pješaka (prolaznika) i vozila. Pri tome se moraju poštovati dobijene saglasnosti, kao i uslovi dati od nadležnih organa, za izvođenje kompletne rekonstrukcije ulice. Pri podizanju novih i uklanjanju postojećih stubova voditi računa o zaštiti susjednih objekata. Organizacijom gradilišta omogućiti bezbjednu komunikaciju korisnika stambenih i poslovnih objekata u koridoru ulice.

Radove na izvođenju usaglašavanja položaja postojećih elektroenergetskih 10kV i 1kV vodova u koliko isti postoje sa projektnim rešenjem saobraćajnice izvođač je dužan uskladiti sa ostalim radovima na rekonstrukciji ulice, kako ne bi dolazilo do međusobnog ugrožavanja radnika, kao i narušavanja pojedinih urađenih elemenata građevinskog dijela saobraćajnice. Istovremeno shodno članu 35 Stav 1 Zakona o putevima („Službeni list RCG br. 42/2004, Sl.list CG br.21/2009-dr.zakon, 54/2009,40/2010-dr.zakon 36/2011 i 40/2011-dr.zakon 92/2017”) koji glasi da Preduzeća i druga pravna i fizička lica koja su vlasnici instalacija ili objekata ugrađenih u trup javnog puta u putnom pojasu a koja su dužna da se brinu o njima (kanalizacija, vodovod, električni, telegonski, telegrafski kablovi) kao i oni koji namjeravaju da takve objekte izgrade moraju uskladiti radove na tim objektima sa radovima na rekonstrukciji odnosno izgradnji javnog puta. U stavu 3 istog člana koji propisuje da Vlasnici objekata iz stava 1 ovoga člana dužni su da kod rekonstrukcije ili izvođenja drugih radova na javnom putu o svome trošku izmjestе ove objekte ili ih prilagode nastalim promjenama

Radove na usaglašavanju položaja pojedinih vodova (10kV i 1kV) izvoditi u njihovom beznaponskom stanju, blagovremenim obezbjeđivanjem isključenja od strane nadležne Operatora distributivnog sistema. Ugradnju novih niskonaponskih stubova i prenošenje postojećih vodova na njih organizovati tako da vrijeme isključenja potrošača bude svedeno na neophodni minimum.

Nakon izvođenja radova treba izvršiti ispitivanje svih 10kV i 1kV elektroenergetskih vodova, kod kojih je vršena intervencija i obezbijediti pozitivne stručne nalaze od strane ovlaštene institucije, odnosno organizacije. Tehnički pregled izvršenih intervencija na 10kV i 1kV elektroenergetskim kablovskim vodovima može se izvršiti zasebno, ili u sklopu ukupnog tehničkog pregleda saobraćajnice.

Predviđene intervencije na niskonaponskim vodovima u koridoru ulice ne izazivaju promjenu sistema zaštite u tim niskonaponskim mrežama niti utiču na promjene njihove konfiguracije i opterećenja.

3.2.5 TEHNIČKI USLOVI ZA REALIZACIJU PROJEKTA

Projektovana instalacija osvetljenja mora se izvesti prema odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju objekata („Sl. list CG” br. 51/08), kao i u duhu tehničkih propisa, standarda i preporuka, prema kojima je i rađen projekat.

Investitor je dužan, po prijemu projekta, organizovati tehničku kontrolu (reviziju) projekta i to preko stručne komisije, ili organizacije koja ispunjava uslove za djelatnost revizije predmetne projektne dokumentacije. Tehnička kontrola projekta se radi prema odredbama Pravilnika o načinu vršenja revizije Idejnog i Glavnog projekta („Službeni list RCG”, br. 81/08).

Investitor je dužan, prije izvođenja radova, obezbijediti katastre postojećih podzemnih instalacija duž trasa projektovanih napojnih vodova, da bi izvođač bio upoznat sa eventualnim približavanjima, paralelnim vođenjima ili ukrštanjima projektovanih napojnih vodova sa nekom od postojećih podzemnih instalacija. Izvođač i nadzorni organ (po potrebi i projektant) treba da, u tom slučaju, provjere mogućnost rješenja u skladu sa principijelnim rješenjima iz projekta. Investitor mora obezbijediti potrebne saglasnosti za izvođenje projektovanih radova, kao i odobrenje za izvođenje radova. Investitor je dužan



organizovati stručni nadzor nad izvođenjem radova u skladu sa odredbama Zakona o izgradnji objekata, imenovanjem nadzornog organa, odnosno angažovanjem ovlaćene organizacije. Sve izmjene i dopune projektnog rješenja, koje utiĉu na investicionu vrijednost objekta, moraju biti prethodno odobrene od strane nadzornog organa, kao predstavnika investitora. Nadzorni organ je duŹan postupati po odredbama Pravilnika o naĉinu vršenja stručnog. Izvođaĉ je duŹan, prije poĉetka radova, provjeriti projekat, te ako naĉe da su potrebne ili nuŹne izvjesne izmjene ili odstupanja, kako u pogledu samog rješenja, tako i u pogledu predviĉenog materijala i opreme, mora sa tim upoznati investitora i za iste pribaviti njegovu pismenu saglasnost. Pri izvoĉenju radova, izvođaĉ je duŹan poštovati odredbe Pravilnika o sadrŹini i naĉinu voĉenja graĉevinskog dnevnika, graĉevinske knjige i knjige inspekcije.

Pri izvoĉenju radova, izvođaĉ je duŹan voditi raĉuna da ne izazove oštećenja postojećih podzemnih instalacija, kao i drugih objekata. Izvođaĉ je duŹan, nakon izvoĉenja radova, da sve narušene regulisane površine vrati u prvobitno stanje (narušavanje betonskih površina zbog iskopa nn kablovskog rova i kablovske kanalizacije. Za ispravnost radova izvođaĉ garantuje najmanje dvije godine od dana predaje objekta investitoru. Sva oštećenja koja bi se pojavila u tom periodu, zbog nesolidne izrade ili lošeg materijala, izvođaĉ je duŹan otkloniti bez naknade. Oprema koju izvođaĉ samo montira (a ne proizvodi), ima garantni rok prema garantnom listu proizvoĉaĉa, ukoliko pogrešan (ili nebrŹljiv) naĉin montaŹe nije prouzrokovao kvar na njoj.

Izvođaĉ je duŹan organizovati ispitivanje izvedene instalacije osvetljenja, kao i njeno puštanje u rad. U tu svrhu je duŹan obezbjeĉiti potrebnu radnu snagu i alat.

Po završenoj izgradnji objekta, investitor treba da zatraŹi, od nadleŹnog organa uprave, organizovanje tehniĉkog pregleda izvedene instalacije osvetljenja, u cilju dobijanja upotrebne dozvole. Bez dobijene upotrebne dozvole, objekat se ne smije staviti u funkciju, a stavljanje pod napon je dozvoljeno samo pri potrebnim ispitivanjima i tehniĉkom pregledu.

Investitor, kao i organizacija na koju se prenosi vlasnitvo nad izvedenim objektom, duŹni su trajno ĉuvati po jedan kompletan primjerak projektna dokumentacije. U sluĉaju da, pri izvoĉenju radova, doĉe do odstupanja od projektnih rješenja, investitor je duŹan da preko izvoĉaĉa obezbjeĉi projekat izvedenog stanja.

Navedeni tehniĉki uslovi su sastavni dio projekta i usvajanjem projekta postaju obavezni i za investitora i za izvoĉaĉa.



4 POPIS PRIMIJENJENIH TEHNIČKIH PROPISA I STANDARDA

Prilikom izrade projekta, primijenjeni su sljedeći tehnički propisi, standardi i literatura :

ZAKONI:

- Zakon o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025 i 92/25)
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG" br. 34/14, 44/2018)
- Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 13/2007, 5/2008 - ispr., 86/2009 - dr. zakon, 32/2011 i 54/2016)
- Zakon o zaštiti lica i imovine ("Službeni list Crne Gore" br. 43/2018)
- Zakon o efikasnom korišćenju energije ("Sl. list CG" br. 57/2014 i 3/2015 -isp)
- Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 40/2013, 56/2013, 2/2017 i 49/2019)
- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni list Crne Gore" br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17)
- Zakon o elektronskom dokumentu ("Službeni list Crne Gore" br. 05/08, i 40/11)
- Zakon o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu ("Službeni list Crne Gore" br. 31/17 i 72/19)
- Zakon o energetici ("Sl. list CG", br. 5/2016 i 51/2017)
- Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Crne Gore", br. 80/05, 40/11, 59/11 i 52/16)
- Zakon o standardizaciji ("Sl. list CG", br. 13/2008)
- Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br. 064/11 i 039/16)

PRAVILNICI:

- Pravilnik o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 53/25)
- Pravilnik o načinu vršenja revizije Glavnog projekta ("Službeni list CG", broj 18/18)
- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ", br. 53/88 i 54/88 - ispr. i "Sl. list SRJ", br. 28/95)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ("Sl. list SFRJ" br. 13/78 i i dopuna pravilnika ("Sl. list SRJ" br. 37/95).
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SFRJ" br. 11/96),
- Pravilnik o sadržini i načinu vođenja građevinskog dnevnika ("Službeni list Crne Gore", br. 068/18 od 19.10.2018
- Opšti uslovi za isporuku električne energije ("Sl. list CG", br. 70/2016 od 9.11.2016)

STANDARDI:

- EN 12464-1 Lighting of outdoor workplaces
- CIE 115,2010: Lighting of roads for motor and pedestrian traffic
- CIE 140, 2000: Road lighting calculations
- CEN/TR 13201-1, 2014: Road lighting – Part 1: Guidelines on selection of lighting classes (Technical report)
- EN 13201-2, 2015: Road lighting – Part2 : Performance requirements
- EN 13201-3, 2015: Road lighting – Part3 : Calculation of performance
- EN 13201-4, 2015: Road lighting – Part4 : Method of measuring lighting performance
- EN13201 – European Standard, Road Lighting, Last Draft 2004
- MEST HD 60364-1:2011 - Niskonaponske električne instalacije –
Dio 1: Fundamentalni principi, ocjena opštih karakteristika, definicije
- MEST HD 60364-4-41:2011 - Niskonaponske električne instalacije –
Dio 4-41: Bezbjednosna zaštita - Zaštita od električnog udara
- MEST HD 60364-4-42: 2011 - Niskonaponske električne instalacije –
Dio 4-42: Bezbjednosna zaštita - Zaštita od električnog udara
- MEST HD 60364-4-43: - 2011Niskonaponske električne instalacije -
Dio 4-43: Bezbjednosna zaštita -Prekostrujna zaštita



- MEST HD 60364-4-444:2011 - Niskonaponske električne instalacije –
Dio 4-444: Bezbjednosna zaštita - Zaštita od naponskih i elektromagnetnih smetnji
- MEST HD 60364-5-534:2011 - Niskonaponske električne instalacije –
Dio 5-534: Selekcija i postavljanje električne opreme - Izolacija, prekidanje i upravljanje - Klauzula 534: Uređaji za zaštitu od prenapona
- MEST HD 60364-5-56:2011 - Niskonaponske električne instalacije - Dio 5-56: Selekcija i podizanje električne opreme –
Bezbjednosne usluge
- MEST HD 60364-7-704:2011 - Niskonaponske električne instalacije - Dio 7- 704: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije –
Konstrukcija i uklanjanje gradilišnih instalacija
- MEST HD 60364-7-706:2011 – Niskonaponske električne instalacije - Dio 7-706: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije -
Lokacije za polaganje provodnika sa ograničenim pomjeranjem
- MEST EN 50274: 2010 - Niskonaponske rasklopne aparature - Zaštita od električnog udara - Zaštita od slučajnog direktnog dodira
opasnih aktivnih dijelova
- MEST EN 61187: 2010 - Električna i elektronska mjerna oprema - Dokumentacija
- MEST EN 50525-2-31:2011 - Električni kablovi – Niskonaponski energetske kablovi nominalnih napona do i uključujući
450/750 V (U0/U) - Dio 2-31: Kablovi za opšte namjene - Neoklopljeni kablovi sa jednim jezgrom sa termoplastičnom PVC izolacijom
- MEST EN 61140: 2010 - Zaštita od električnog udara - Zajednički aspekti za instalaciju i opremu
- MEST EN 60529:2010 - Stepni zaštite obezbijeđeni kućištima (IP kod)
- MEST EN 50368:2008 - Učvršćivači kablova za električne instalacije
- MEST EN 60269-1:2010 - Niskonaponski osigurači - Dio 1: Opšti zahtjevi
- MEST EN 60269-1:2010/A1:2010 - Niskonaponski osigurači - Dio 1: Opšti zahtjevi
- MEST EN 60898-1:2010 - Električni pribori - Prekidači strujnog kola za zaštitu od prekomjerne struje za domaćinstvo i
slične instalacije - Dio 1: Prekidači strujnog kola za naizmjeničnu struju (a.c)
- Preporuke
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta (EPCG -Podgorica 2009)TP2ED
- Tehnička preporuka – za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu (TP-2)
dopunjeno izdanje-Podgorica 2008),
- Preporuke za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvjete na području Glavnog grada Podgorice.



5 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA

Opšte napomene o pregledu i ispitivanjima sredstava za rad i uslova radne sredine. Sav instalacioni materijal i oprema, koji se koriste za izvođenje ove vrste instalacija moraju odgovarati standardima. Materijali koji ne odgovaraju JUS standardima ne smiju se koristiti. Pri donošenju materijala na gradilište, a prije montaže, potrebno je izvršiti pregled materijala od strane stručnog nadzora i napraviti zapisnik. Sve radove treba izvesti kvalitetno i sa stručnom radnom snagom.

Periodični pregledi i ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija vrše se radi utvrđivanja da li je primijenjenim mjerama osiguran bezbjedan rad, a naročito da li su električne instalacije izvedene u skladu sa propisima, a naročito u pogledu obezbjeđenja efikasnosti zaštite od opasnog napona dodira (ispravnost priključenja, mjerenje odstojanja provodnika, izbor i podešenost uređaja za kontrolu, izbor opreme i mjere zaštite prema spoljašnjim uticajima i sl.).

Pregledi i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija

Periodični pregledi i ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija vrše se:

- prije puštanja u rad,
- nakon rekonstrukcije ili adaptacije,
- nakon prestanka korišćenja u trajanju duže od šest mjeseci i
- u roku od 36 mjeseci od prethodnog pregleda i ispitivanja.

Pregledi i ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija vrše se u cilju dokazivanja da je instalacija izrađena po projektu u skladu sa propisima iz zaštite na radu, standardima i drugim propisima.

Pregledom se provjerava elektroinstalacija i to u beznaponskom stanju, a naročito:

- da li je elektroinstalacija urađena u skladu sa projektom odnosno sa jednopolnom šemom,
- da li je izbor opreme i zaštita izveden prema spoljašnjim uticajima i standardu JUS. NB2. 730,
- da li je obezbijeđeno raspoznavanje neutralnog i zaštitnog provodnika,
- da li je obezbijeđeno prisustvo šema i tablica za upozoravanje i druge slične informacije,
- da li su provodnici i uređaji postavljeni na propisani način, obezbijeđeno raspoznavanje strujnih kola osigurača, stezaljki i sl.,
- način spajanja provodnika i
- pristupačnost za rad i održavanje.

Kod instalacija uzemljenja i gromobranskih instalacija posebna pažnja se mora obratiti na zajedničke prednapone između napojnih instalacija niskog napona i komunikacionih vodova koji napajaju uređaje.

Ispitivanjem elektroinstalacija provjerava se, naročito:

- otpor izolacije (niskonaponskih i visokonaponskih instalacija i otpora izolacije elektroenergetskih transformatora),
- otpor petlje zaštićenih strujnih krugova (JUS. NB2. 730) i



- otpor uzemljivača.

Periodična ispitivanja radne sredine

Ispitivanje osvijetljenosti (prirodne, vještačke i kombinovane) vrši se u radnim prostorijama i prostorima, prilazima, prolazima i drugim mjestima na kojima zaposleni rade ili se kreću pri radu.

Ispitivanje osvijetljenosti vrši se u roku od godinu dana od:

- puštanja u rad,
- izmjene tehnološkog procesa,
- rekonstrukcije investicionog objekta,
- izmjene tehnološkog procesa ili drugih uslova koji mogu da utiču na osvijetljenost i
- u roku od pet godina od prethodnog ispitivanja.

Periodični pregledi i ispitivanja određenih sredstava za rad vrše se na način, da kada se utvrde nedostaci na nekom dijelu, ne smiju se nastaviti pregledi i ispitivanja na ostalim djelovima, ako su u funkcionalnoj vezi, sve dok se utvrđeni nedostaci ne otklone. O periodičnom pregledu i ispitivanju sredstava za rad, sredstava i opreme lične zaštite i uslova radne sredine pravno ili fizičko lice koje je vršilo pregled i ispitivanje dužno je da sačini stručni nalaz odnosno izvještaj o izvršenom pregledu i ispitivanju, sa stručnim mišljenjem - zaključkom da li su obezbijeđene propisane mjere zaštite na radu.



6 PRORAČUN

6.1 Bilans opterećenja

Ovim proračunima su određene potrebe predmetnog kompleksa za električnom snagom, koja je u potpunosti prema projektnom zadatku namijenjena osvjetljavanju objekta, funkcionalnom i dekorativnom. Kao polazna osnova poslužilo je idejno arhitektonsko rješenje koje je dalo osnovne smjernice za dekorativno osvjetljenje.

Određivanje vršnog opterećenja - javne rasvjete

Da bi se odredilo vršno opterećenje, odnosno snaga potrošača planiranog objekta, polazi se od standarda i propisa, kao i preporuka za ovu vrstu u objektima. Koriste se i analitičke i iskustvene metode za objekte ove namjene.

Ukupna jednovremena snaga javnog osvjetljenja ulice koja se obrađuje ovim projektom dobijena je množenjem instalisane snage odabranih svjetiljki sa planiranim brojem istih i usvojenim faktorom jednovremenosti $K_j=1$.

- Ukupna snaga osvjetljenja iznosi:

$$P_{OJR} = 616W$$

Predviđena godišnja potrošnja el.energije je broj dana x jednovremeno opterećenje x broj radnih sati
 (365x0.616x10) 2248,4 kWh

6.2 Električni proračun

Električni proračun dat je tabelarno u dva dijela :

-Izbor vodova i provodnika na trajno dopuštene struje, prema JUS N.B2.752 sa provjerom zaštite od preopterećenja, prema JUS N.B2.743 (tabela 1.)

-Provjera na pad napona (tabela 2.)

Jednovremena (vršna) struja kabla na osnovu koje će se izvršiti provjera presjeka kabla će se računati po obrascu:

$$I_b = \frac{P_{vn}}{\sqrt{3} \times U_n \times \cos \varphi} \quad A \quad \text{gde je:}$$

$\cos \varphi$ -faktor snage

P_{vn} - prenosna snaga kabla

$U_n = 400 V$ - nominalni napon

Provjera ovako izabranog presjeka kablova će se izvršiti i na kriterijum dozvoljenog pada napona od MRO do mjesta priključka. Provjera će se izvršiti po obrascu:

$$u\% = \frac{10^5 \sum P_{vn} \times l}{k \times U_n^2 \times S} (\%) \quad \text{gde je :}$$



P_{vn} - vršna snaga

l (m) - dužina kabla na računatoj dionici

$U_n = 400$ V - nominalni napon

$k = 53.3$ Sm/mm²

5.2.1 Zaštita od indirektnog napona dodira

Kako je priključenje objekta planirano sa postojeće JR projektom je obradjivan sistem zaštite od indirektnog napona dodira od TS do potrošača (u instalaciji sistem TN-S) Kod ovoga sistema koji predstavlja varijantu TN-C sistema realizuje se sa 5 provodnika gdje ulogu zaštitnog provodnika preuzima traka FeZn 25x4mm.

Osnovni uslov zaštite u primijenjenom sistemu zaštite od indirektnog dodira automatskim isključenjem napajanja, u vremenu predviđenom prema JUS N.B2. 741 za TN-S sistem zaštite, je zadovoljen ako je ispunjen uslov:

$$Z_k \times I_a \leq U_0$$

gdje je:

- U_0 - nazivni napon prema zemlji (V),
- Z_k - impedansa petlje kvara koja obuhvata izvor, fazni provodnik do tačke kvara i zaštitni provodnik između tačke kvara i izvora (Ω),
- I_a - struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja za automatsko isključenje u vremenu (za 220 V - 0, 4sec.) ili 5 sec za napojna strujna kola.

Ovim sistemom istovremeno se efikasno štite i sami kablovi od pojave kratkog spoja (tačka 1.4 ovog dijela projekta)

Fotometrijski proračun

Fotometrijski proračun je izvršen u fotometrijskom programu DIALuxi rađen je za odabrani tip svjetiljki. Na osnovu fotometrijskog proračuna određen je broj i raspored svjetiljki U prednjem dijelu projekta priložen je proračun, koji pokazuje da su zadovoljene međunarodne preporuke za srednju vrijednost osvijetljenja.

a) Izbor klase javne rasvjete

U ovom poglavlju data su uputstva za izbor odgovarajuće klase javne rasvjete, a u skladu sa metodologijom Tehničke preporuke Evropskog standarda EN/TR 13201-1. Metodologija je u osnovi bazirana na težinskoj metodologiji preporuke Međunarodne komisije CIE 115, pri čemu su parametri za izbor klase detaljnije opisani.

Za različite oblasti osvijetljenja i potrebe korisnika (putevi sa motornim saobraćajem, konfliktne oblasti, pješačke zone ili oblasti sa niskom brzinom kretanja) izdvojeni su najvažniji parametri koji utiču na određivanje svjetlotehničke klase. Ovi parametri uključuju brzinu vožnje, gustinu i tip saobraćaja, funkciju i uslove na putu, kao i uslove okruženja.

U prilogu su date definicije pojmova koji se koriste prilikom izbora klase javne rasvjete prema Tehničkom izvještaju CEN/TR 13201-1. To su:

Brzina vožnje ili ograničenje brzine: Tipična brzina učesnika u saobraćaju u relevantnoj oblasti.

Gustina saobraćaja: Broj vozila koja prođu pored zadate tačke u zadatom vremenskom intervalu u oba pravca.

Maksimalni kapacitet: Maksimalni protok saobraćaja koji je očekivan da prođe pored zadate tačke u zadatom vremenskom intervalu, uobičajeno izražen kroz broj vozila po satu ili broj vozila po danu.

Tip saobraćaja: Kategorija vozila ili osoba koji učestvuju u javnom saobraćaju.

Motorni saobraćaj: Sva vozila na motorni pogon osim sporih vozila.

Nemotorizovani saobraćaj: Spora vozila (vozila na motorni pogon i zaprežna vozila sa ograničenjem brzine do 40 km/h), vozila na pedale (biciklisti ili motociklisti) i pješaci.

Konfliktna oblast: Relevantna oblast u kojoj se tokovi motorizovanog saobraćaja međusobno ukrštaju, ili oblast preklapanja motornog saobraćaja sa ostalim tipovima učesnika.

Petlja: Po nivoima razdvojeno ukrštanje puteva sa jednim ili više odvojaka za prelazak sa jednog puta na drugi.

Raskrsnica: Mjesto na kojem se dva ili više puteva spajaju ili sijeku u istom nivou. Ovdje su uključeni i putevi i prateći sadržaji uz puteve namijenjeni saobraćaju.

Luminancija okruženja: Procijenjena vrijednost luminancije okoline.



Težina navigacionog zadatka: Stepennapora koji učesnik u saobraćaju mora učiniti, kao rezultat prisutnih informacija, da izabere željeni put i saobraćajnu traku i da održi ili promijeni brzinu i poziciju na kolovozu. Dio te informacije je i vizuelno vođenje koje je obezbijeđeno na putu.

Definicije:

- **Srednja luminacija kolovoza – L_{sr}** , to je minimalna vrijednost koja treba da traje tokom cijelog vijeka trajanja instalacije javne rasvjete. Proračunske vrijednosti moraju uzeti u obzir faktor održavanja svjetiljke i faktor starenja izvora svjetlosti.
- **Opšta ravnomjernost luminacije na kolovozu – U_o** , to je odnos minimalne luminancije kolovoza na tačkama proračunskog polja i srednje luminancije kolovoza. Ovaj kriterijum je važan za kontrolu minimalne vidljivosti na putu, ali utiče i na komfor.
- **Uzdužna ravnomjernost luminancije kolovoza – U_l** , to je odnos minimalne i maksimalne luminancije tačaka u osi kolovozne trake. Ovaj kriterijum je uglavnom vezan za komfor i važi samo za prometne, duge i ničim prekinute dionice puta.
- **Relativni porast praga – $TI (f_T)$** , Predstavlja onaj relativni porast praga razaznavanja razlike sjajnosti (između posmatranog objekta i njegove okoline) koji je potreban da bi se zadržao isti stepen vidljivosti kakav je postojao prije pojave izvora bliještanja. Izračunavanje relativnog posrasta praga TI i f_{TI} vrši se na osnovu matematičkih formula datih u CIE 140-2000 i EN 13201-3. Proračun se vrši za početne uslove rada instalacije.
- **Koeficijent okruženja – $SR (R_s)$ i $EIR (REI)$** Odgovarajuće osvjjetljenje u okolini puta pomaže vozačima da bolje opaze okolinu i na vrijeme prilagode brzinu.

U prednjem je dat Izveštaj dobijenih rezultata fotometrijskog proračuna za predmetnu ulicu i iz koje se vidi da su zadovoljeni svi traženi zahtjevi za definisanu kalsu M3.

Odgovorni projektant:
Nikola Pešić, spec.sci.en.

Project 0

Content

Project 0


- Project 0
 - Thorn Lighting - IP 36L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT (1xIP36L70-740NR 77W)..... 3
 - Ulica Zabjelo: Alternative 1
 - Planning results..... 6
 - Ulica Zabjelo: Alternative 1 / Sidewalk 2 (P2).....7
 - Results summary..... 8
 - Table..... 9
 - Isolines..... 10
 - Value chart..... 10
 - Ulica Zabjelo: Alternative 1 / Roadway 1 (M3)..... 11
 - Results summary..... 12
 - Table..... 15
 - Isolines..... 17
 - Value chart..... 19
 - Ulica Zabjelo: Alternative 1 / Sidewalk 1 (P2)..... 20
 - Results summary..... 21
 - Table..... 22
 - Isolines..... 22
 - Value chart..... 22

Thorn Lighting 96276041 (STD - standard) IP 36L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT 1xIP36L70-740NR 77W




Light output ratio: 100.01%
Lamp luminous flux: 11337 lm
Luminaire luminous flux: 11338 lm
Power: 77.0 W
Luminous efficacy: 147.2 lm/W

Luminous emittance 1 / Polar LDC




Luminous emittance 1 / Linear LDC



It is not possible to generate a cone diagram, as the light distribution is asymmetrical.



Luminous emittance 1 / Luminance diagram



It is not possible to generate a UGR diagram, as the light distribution is asymmetrical.

Ulica Zabjelo according to EN 13201:2015

Thorn Lighting 96276041 (STD - standard) IP 36L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT



Results for valuation fields

Maintenance factor: 0.67

Sidewalk 2 (P2)

Em [lx] ≥ 10.00 ≤ 15.00	Emin [lx] ≥ 2.00
✓ 14.87	✓ 9.60

Roadway 1 (M3)

Lm [cd/m²] ≥ 1.00	Uo ≥ 0.40	UI ≥ 0.60	TI [%] ≤ 15	EIR
✓ 1.23	✓ 0.58	✓ 0.66	✓ 12	* 0.72

Sidewalk 1 (P2)

Em [lx] ≥ 10.00 ≤ 15.00	Emin [lx] ≥ 2.00
✓ 13.69	✓ 5.62

* Informative, not part of the valuation

Results for energy efficiency indicators

Power density indicator (Dp)	0.019 W/lxm²
Energy consumption density	
Arrangement: IP 36L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT (308.0 kWh/yr)	1.2 kWh/m² yr

Lamp:	1xIP36L70-740NR 77W
Luminous flux (luminaire):	11337.95 lm
Luminous flux (lamp):	11337.00 lm
Operating Hours	
4000 h:	100.0 %, 77.0 W
W/km:	2233.0
Arrangement:	single side bottom
Pole distance:	34.000 m
Boom inclination (3):	5.0°
Boom length (4):	1.094 m
Light centre height (1):	8.000 m
Light overhang (2):	0.000 m

ULR:	-1.00
ULOR:	0.00

Maximum luminous intensities

at 70° and above	572 cd/klm *
at 80° and above	98.7 cd/klm *
at 90° and above	0.00 cd/klm *
Luminous intensity class:	G*3

Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the luminaire installed for use.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous intensity class refer to the output flux of the luminaire, according EN 13201:2015.

Arrangement complies with glare index class D.4

Sidewalk 2 (P2)

Maintenance factor: 0.67
Grid: 12 x 3 Points

Em [lx] ≥ 10.00 ≤ 15.00	Emin [lx] ≥ 2.00
✓ 14.87	✓ 9.60

Sidewalk 2 (P2)

Horizontal illuminance [lx]

7.383	16.4	18.4	16.7	13.5	10.9	9.60	9.60	10.9	13.5	16.7	18.4	16.4
6.950	17.5	19.6	17.5	13.9	11.1	9.72	9.72	11.1	13.9	17.5	19.6	17.5
6.517	18.6	20.7	18.2	14.2	11.3	9.77	9.77	11.3	14.2	18.2	20.7	18.6
m	1.417	4.250	7.083	9.917	12.750	15.583	18.417	21.250	24.083	26.917	29.750	32.583

Grid: 12 x 3 Points


Em [lx]	Emin [lx]	Emax [lx]	g1	g2
14.9	9.60	20.7	0.645	0.464

Sidewalk 2 (P2)

Maintenance factor: 0.67
Grid: 12 x 3 Points

Em [lx] ≥ 10.00 ≤ 15.00	Emin [lx] ≥ 2.00
✓ 14.87	✓ 9.60

Horizontal illuminance




Sidewalk 2 (P2)

Maintenance factor: 0.67
Grid: 12 x 3 Points

Em [lx] ≥ 10.00 ≤ 15.00	Emin [lx] ≥ 2.00
✓ 14.87	✓ 9.60

Horizontal illuminance



Roadway 1 (M3)

Maintenance factor: 0.67

Grid: 12 x 6 Points

Lm [cd/m²] ≥ 1.00	Uo ≥ 0.40	UI ≥ 0.60	TI [%] ≤ 15	EIR
✓ 1.23	✓ 0.58	✓ 0.66	✓ 12	* 0.72

* Informative, not part of the valuation

Assigned Observer (2):

Observer	Position [m]	Lm [cd/m²] ≥ 1.00	Uo ≥ 0.40	UI ≥ 0.60	TI [%] ≤ 15
Observer 1	(-60.000, 2.550, 1.500)	1.23	0.58	0.66	12
Observer 2	(-60.000, 5.050, 1.500)	1.32	0.59	0.69	11

Roadway 1 (M3)

Horizontal illuminance [lx]

5.883	20.1	21.9	18.8	14.4	11.3	9.84	9.84	11.3	14.4	18.8	21.9	20.1
5.050	22.1	23.7	19.6	14.6	11.3	9.76	9.76	11.3	14.6	19.6	23.7	22.1
4.217	23.9	24.9	20.0	14.5	11.0	9.45	9.45	11.0	14.5	20.0	24.9	23.9
3.383	25.2	25.5	19.8	14.0	10.6	9.01	9.01	10.6	14.0	19.8	25.5	25.2
2.550	25.5	25.0	19.1	13.3	9.96	8.40	8.40	9.96	13.3	19.1	25.0	25.5
1.717	24.6	23.4	17.7	12.3	8.99	7.56	7.56	8.99	12.3	17.7	23.4	24.6
m	1.417	4.250	7.083	9.917	12.750	15.583	18.417	21.250	24.083	26.917	29.750	32.583

Grid: 12 x 6 Points

Em [lx]	Emin [lx]	Emax [lx]	g1	g2
16.7	7.56	25.5	0.453	0.296

Observer 1

Luminance with dry roadway [cd/m²]

5.883	0.72	0.83	0.81	0.80	0.81	0.87	0.92	0.99	1.05	1.04	0.93	0.73
5.050	0.81	0.92	0.89	0.89	0.93	1.00	1.07	1.16	1.20	1.20	1.07	0.84
4.217	0.92	1.06	1.05	1.05	1.09	1.15	1.26	1.35	1.36	1.35	1.22	0.93
3.383	1.04	1.19	1.18	1.22	1.33	1.43	1.51	1.56	1.55	1.49	1.35	1.05
2.550	1.20	1.39	1.40	1.44	1.54	1.64	1.74	1.77	1.74	1.65	1.43	1.17
1.717	1.24	1.44	1.45	1.50	1.57	1.66	1.75	1.77	1.76	1.66	1.43	1.20
m	1.417	4.250	7.083	9.917	12.750	15.583	18.417	21.250	24.083	26.917	29.750	32.583

Grid: 12 x 6 Points

Lm [cd/m²]	Lmin [cd/m²]	Lmax [cd/m²]	g1	g2
1.23	0.72	1.77	0.581	0.404

Luminance with new lamp [cd/m²]

5.883	1.07	1.23	1.21	1.19	1.20	1.30	1.37	1.47	1.56	1.55	1.38	1.09
5.050	1.21	1.38	1.32	1.33	1.39	1.50	1.59	1.73	1.79	1.79	1.59	1.25
4.217	1.37	1.59	1.57	1.57	1.63	1.72	1.88	2.02	2.03	2.02	1.83	1.39
3.383	1.55	1.78	1.76	1.82	1.99	2.13	2.25	2.33	2.32	2.22	2.02	1.57
2.550	1.80	2.07	2.09	2.15	2.30	2.45	2.60	2.64	2.60	2.47	2.13	1.75
1.717	1.85	2.15	2.16	2.23	2.35	2.48	2.62	2.64	2.62	2.48	2.14	1.79
m	1.417	4.250	7.083	9.917	12.750	15.583	18.417	21.250	24.083	26.917	29.750	32.583

Grid: 12 x 6 Points

Lm [cd/m²]	Lmin [cd/m²]	Lmax [cd/m²]	g1	g2
1.84	1.07	2.64	0.581	0.404

Observer 2

Luminance with dry roadway [cd/m²]

5.883	0.77	0.89	0.88	0.88	0.90	0.95	1.01	1.05	1.11	1.09	0.96	0.77
5.050	0.89	1.05	1.04	1.03	1.03	1.12	1.19	1.26	1.28	1.25	1.12	0.88
4.217	1.03	1.19	1.20	1.24	1.31	1.37	1.40	1.48	1.45	1.42	1.29	1.00
3.383	1.24	1.43	1.43	1.46	1.55	1.64	1.71	1.71	1.67	1.56	1.42	1.14
2.550	1.30	1.53	1.54	1.60	1.71	1.82	1.88	1.87	1.85	1.72	1.49	1.23
1.717	1.12	1.32	1.36	1.43	1.53	1.64	1.73	1.76	1.73	1.63	1.40	1.16
m	1.417	4.250	7.083	9.917	12.750	15.583	18.417	21.250	24.083	26.917	29.750	32.583

Grid: 12 x 6 Points

Lm [cd/m²]	Lmin [cd/m²]	Lmax [cd/m²]	g1	g2
1.32	0.77	1.88	0.586	0.412

Luminance with new lamp [cd/m²]

5.883	1.16	1.33	1.31	1.31	1.35	1.41	1.50	1.56	1.66	1.63	1.44	1.16
5.050	1.33	1.57	1.55	1.54	1.54	1.67	1.78	1.88	1.90	1.87	1.66	1.31
4.217	1.54	1.78	1.80	1.85	1.95	2.04	2.08	2.21	2.17	2.12	1.93	1.49
3.383	1.84	2.14	2.14	2.18	2.31	2.45	2.55	2.55	2.50	2.33	2.13	1.70
2.550	1.94	2.28	2.30	2.39	2.55	2.72	2.80	2.79	2.76	2.57	2.22	1.83
1.717	1.68	1.98	2.03	2.13	2.28	2.44	2.59	2.63	2.58	2.43	2.09	1.73
m	1.417	4.250	7.083	9.917	12.750	15.583	18.417	21.250	24.083	26.917	29.750	32.583

Grid: 12 x 6 Points

Lm [cd/m²]	Lmin [cd/m²]	Lmax [cd/m²]	g1	g2
1.97	1.16	2.80	0.586	0.412


Roadway 1 (M3)

Maintenance factor: 0.67
Grid: 12 x 6 Points

Lm [cd/m²]	Uo	UI	TI [%]	EIR
≥ 1.00	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15	
✓ 1.23	✓ 0.58	✓ 0.66	✓ 12	* 0.72


* Informative, not part of the valuation

Horizontal illuminance




Observer 1

Luminance with dry roadway




Luminance with new lamp




Observer 2

Luminance with dry roadway



Luminance with new lamp




Roadway 1 (M3)

Maintenance factor: 0.67
Grid: 12 x 6 Points

Lm [cd/m²] ≥ 1.00	Uo ≥ 0.40	UI ≥ 0.60	TI [%] ≤ 15	EIR
✓ 1.23	✓ 0.58	✓ 0.66	✓ 12	* 0.72


* Informative, not part of the valuation

Horizontal illuminance




Observer 1

Luminance with dry roadway




Luminance with new lamp




Observer 2

Luminance with dry roadway



Luminance with new lamp



Sidewalk 1 (P2)

Maintenance factor: 0.67
Grid: 12 x 3 Points

Em [lx] ≥ 10.00 ≤ 15.00	Emin [lx] ≥ 2.00
✓ 13.69	✓ 5.62

Sidewalk 1 (P2)

Horizontal illuminance [lx]

1.083	23.6	21.9	16.5	11.3	8.12	6.81	6.81	8.12	11.3	16.5	21.9	23.6
0.650	22.1	20.5	15.5	10.5	7.46	6.20	6.20	7.46	10.5	15.5	20.5	22.1
0.217	20.4	18.9	14.4	9.66	6.85	5.62	5.62	6.85	9.66	14.4	18.9	20.4
m	1.417	4.250	7.083	9.917	12.750	15.583	18.417	21.250	24.083	26.917	29.750	32.583

Grid: 12 x 3 Points


Em [lx]	Emin [lx]	Emax [lx]	g1	g2
13.7	5.62	23.6	0.410	0.238

Sidewalk 1 (P2)

Maintenance factor: 0.67
Grid: 12 x 3 Points

Em [lx] ≥ 10.00 ≤ 15.00	Emin [lx] ≥ 2.00
✓ 13.69	✓ 5.62

Horizontal illuminance



Sidewalk 1 (P2)

Maintenance factor: 0.67
Grid: 12 x 3 Points

Em [lx] ≥ 10.00 ≤ 15.00	Emin [lx] ≥ 2.00
✓ 13.69	✓ 5.62

Horizontal illuminance






Tabela 1: Izbor provodnika na trajno dopuštene struje prema JUS N.B2. 752 sa provjerom zaštite od preopterećenja prema JUS N.B2. 743

RELACIJA		INSTALISA- NA SNAGA P (W)	FAKTOR JEDNOVRE - MENOSTI	P _{vn} (W)	I _b (A)	TIP I PRESJEK KABLA (mm ²)	TIP RAZVODA	TRAJNO DOPU- ŠTENA STRUJA I _d (A)	KOREKC. GRUPE STRU- JNIH KRUGO- VA K ₁	FAKTOR TEMPE- RATURE OKOLI- NE K ₂	TRAJNO PODNOŠI- VA STRUJA I _z (A)	VIŠE- KRATNIK NAZIVNE STRUJE K	USVOJEN I OSIGU- RAČ I _n (A)	1,45I _z /K	KOMENTAR: Kako je: I _b =<I _n <=I _z i I _n <=1,45I _z /K to odabrani presjek kabla i osigurac
OD	DO														
prema JUS N. B2. 752															
JR	ST.BR1	616	1.00	616	0.89	PP00 4x16	D	67	0.7	1.5	70.35	1.45	25	70.4	zadovoljava
ST.BR1	SV.BR1	77	1.00	77	0.33	PP00-y 3x1.5	E	18.5	1	0.7	12.95	1.45	6	13.0	zadovoljava



Tabela 2: Provjera presjeka izabranog provodnika na pad napona prema JUS N.B2. 752

RELACIJA		INSTALISANA (vršna) SNAGA P (W)	FAKTOR JEDNOVRE - MENOSTI	DUŽINA l (m)	k (Sm/mm ²)	PRESJEK PROVODNIKA (mm ²)	NAPON (V)	PAD NAPONA			KOMENTAR: dozvoljeni pad napona prema čl.20.Pravilnika
								DO RELACIJE %	U RELACIJI %	UKUPAN %	
OD	DO										
IZVOD 1											
JR	S1	616	1	20	53.3	PP00 4x16	230	3.000	0.009	3.009	zadovoljava
ST1	ST2	539	1	30	53.3	PP00 4x16	230	3.009	0.012	3.021	zadovoljava
ST2	ST3	462	1	30	53.3	PP00 4x16	230	3.021	0.010	3.031	zadovoljava
ST3	ST4	385	1	30	53.3	PP00 4x16	230	3.031	0.008	3.040	zadovoljava
ST4	ST5	308	1	30	53.3	PP00 4x16	230	3.040	0.007	3.046	zadovoljava
ST5	ST6	231	1	30	53.3	PP00 4x16	230	3.046	0.005	3.051	zadovoljava
ST6	ST7	154	1	30	53.3	PP00 4x16	230	3.051	0.003	3.055	zadovoljava
ST7	ST8	77	1	30	53.3	PP00 4x16	230	3.055	0.002	3.056	zadovoljava



Tabela 3: Provjera sistema zaštite

MJESTO KVARA		IMPEDANSA TRANSF. Rt(om)	Xt(h)	PRESJEK PROVODNIKA	OMSKI OTPOR R(om/km)	INDUK. OTPOR. X(om/km)	DUŽINA PROVODNIKA U PETLJI (m)	IMPEDANSA PETLJE Z(om)x10-3	NAPON PREMA ZEMLJI (V)	STRUJA KVARA Ik (kA)	DOZVOLJENO VRIJEME DJELOVANJA ZAŠTITE t(d) (sec)	OSIGURAČ (A)	VRIJEME DJELOVANJA ZAŠTITE t(a) (sec)	KOMENTAR
OD	DO													
TS	RO-JR	2.2	9	50	0.625	0.083	1	9.79	230	23.48	5	50	0.003	zadovoljava
RO-JR	ST.BR1	2.2	9	16	1.140	0.083	300	689.97	230	0.33	0.4	25	0.003	zadovoljava
ST.BR1	SV.BR.1	2.2	9	1.5	7.280	0.104	8	806.21	230	0.29	0.4	6	0.003	zadovoljava
RO-JR	ST.BR8	2.2	9	16	1.140	0.083	550	1261.46	230	0.18	0.4	25	0.003	zadovoljava
ST.BR8	SV.BR.8	2.2	9	1.5	7.280	0.104	8	1377.72	230	0.17	0.4	6	0.003	zadovoljava

Odgovorni projektant:
Nikola Pešić, spec.sci.en.

D.O.O. INTECON - društvo za inženjering i projektovanje Podgorica

✉️ projekti@intecon.me

☎️ +382 67 208-405

📍 Zabjelo, Južna Kapija lamela B, stan br.7, 81 000 Podgorica, Crna Gora



7 SPECIFIKACIJA MATERIJALA



r.br.	opis pozicije	jed.mj ere	kolicina		
-------	---------------	---------------	----------	--	--

1	GRADJEVINSKI RADOVI
----------	----------------------------

1.6.	Pijesak. Ukupno: $(185\text{m} \times 0.4 \times 0.25 + 15,9\text{m} \times 0.4 \times 0.3 + 17\text{m} \times 0.4 \times 0.3 + 6\text{m} \times 0,8 \times 0,56 = 214 \times 0.4 \times 0.2)$	m ³	23,94
1.7.	PVC "gal" - štitnik za mehaničku zaštitu kablova u zemljanom rovu. Ukupno: (dužina iskopa $\times 1.1 = 214 \times 1.1$)	kom	236,00
1.8.	Fleksibilna cijev HDPE/LDPE 160 i pratećeg pribora za provlačenje kablova ispod puta. Neiskorišćene kablovice zatvoriti gumenim čepovima do korišćenja. Ukupno: $4 \times (\text{sirina puta} + 2\text{m}) = 32\text{m}$	m	32,00
1.9.	Fleksibilna cijev HDPE/LDPE 110 i pratećeg pribora za provlačenje kablova ispod puta. Neiskorišćene kablovice zatvoriti gumenim čepovima do korišćenja. Ukupno: $1 \times (\text{sirina puta} + 2\text{m}) = 9\text{m}$	m	9,00
1.10.	Upozorna traka od mekanog polivinilhlorida koja se postavlja na 20 cm od površine zemlje. Ukupno:	m	210,00
1.12.	Čelična pocinkovana traka, Fe/Zn 25x4mm. Ukupno: (dužina iskopa + broj svjetiljki $\times 2\text{m}$) $= 214 + 8 \times 2$	m	230,00
1.13.	Zaštitna mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama, paušalno:	kom	25,00
1.14.	Ukrsni komad traka-traka KON 01 za međusobno spajanje traka. Ukupno:	kom	25,00
1.15.	Oznaka za obilježavanje trase kablovskog voda na regulisanom terenu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB), slične ili drugog proizvođača. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci za regulisani teren:	kom	15,00
1.16.	Temelj cijevnog stuba visine 8 metra, dimenzija 0.8x0.8x1.0m, betonom MB20 komplet sa ugradnjom dve HDPE cevi Ø 90mm /2 met/ i ankera za stub. Ukupno:	kom	8,00
1.18.	HDPE cijevi Ø 90mm. Ukupno:	m	14,00



2 NAPOJNI VODOVI I NKRO ORMARI

2.1.	Napojni vodovi:		
	PP00-y 4x16mm ²	m	257,00
	PP00-y 3x1.5mm ²	m	64,00
2.2.	Nabavka materijala za potrebe usaglašavanja postojeće kablova (ili vise njih) kablovskog voda u ukupnoj dužini od 100m sto podrazumijeva : Nabavki isporuku I ugranjju kabela tipa PP00-A presjeka do 240mm ² 1kV I njegovo povezivanje na dvije strane. Pozicijo uključene i odgovarajuće kablovske spojnice, traka FeZn 25x4mm, Pozor traka i gal stitnici Ukupno racunato za procijenjenu duzinu usaglasavanja od 200m:	paš.	1,00
2.3.	Razvodni orman NKRO 6. Orman je slobodnostojeći i montira se na lokaciji postojećih ormara. NKRO 6 je slobodnostojeći izradjen od presovanog poliestera stepena zaštite IP54, IK10, klase izolacije II. Orman je opremljen sa vratima, sa zatvaranjem u tri tačke, sa polucilindar bravom, sa uvodom kablova sa donje strane. U orman se ugradjuje sledeća oprema : ISFL 250/200A,	kom	6
	sabirnice, redne stezalke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal.		
	Ukupno:	kom	5
2.6.	Nabavka materijala za potrebe usaglašavanje postojećih kablovskih izvoda u NKRO ormarima za potrebe zamjene istih. Stavka podrazumijeva nabavku isporuku I ugradnju materijala za potrebe nastavljanja postojećih priključnih kablova radi poveuivanja u novo projektovanim NKRO ormarima.	kom	5



3 ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA

- | | | | |
|------|---|-----|------|
| 3.1. | <p>Ulična LED svjetiljka sa 36 LED modula koji se napajaju sa 700mA, sa Narrow Road optikom, temperature boje izvora svjetla 4000K, izlaznog svjetlosnog fluksa svjetiljke 11337lm, ulazna snaga svjetiljke 77W, efikasnosti 147lm/W, MacAdam 5, elektronski predspojni uređaj, klasa električne izolacije II, stepena zaštite IP66, klasa mehanicke zaštite IK09, 100.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa 95% inicijalne vrijednosti pri temperaturi od 25°C, tijelo svjetiljke izradjeno od livenog aluminijuma (EN AC-44300), tamno sive boje (približno RAL7043), sa protektorom u formi kaljenog ravnog stakla, zaštita od prenapona: jednopulsni zajednički način rada u mreži 10kV i višepulsni zajednički način rada u mreži 8kV i višepulsni diferencijalni način rada u mreži 6kV, ukoliko je instalacija zasnovana na DALI protokolu, primijeniti višepulsni zajednički i diferencijalni način rada u mreži 6kV, zahvaljujuci najboljoj leguri u klasi otpornost na koroziju kategorije C5 u skladu sa ISO 9223, predviđena za montažu na vrhu stuba Ø60 i za bocnu montažu (na liri) Ø60, sa mogućnošću korekcije nagiba od 0°/5°/10°/15°/20° u slučaju montaze na vrhu stuba i -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° u slučaju bocne montaze (na liri), opremljena sa sklopom za redukciju potrošnje električne energije efektivno 3 sata prije i 5 sati nakon proracunate ponoci, opcija redukcije potrošnje može biti deaktivirana na jednostavan način pri montazi svjetiljke, svjetiljka posjeduje CE, ENEC i ENEC Plus sertifikate, planirana da se montira na visini od 8m, dimenzija 571x224x114mm, težine 5.9 kg, slična tipu IP 36L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT proizvođača Thorn. Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorom svetla i potrebnom opremom za rad. Ukupno:</p> | kom | 8,00 |
| 3.2. | <p>Čelični konusni stub, čelika prema JUS.C.BO. 500/1988, klasa Č 0361 ili da bude bolji od njega, debljine min 3mm, okruglog poprečnog presjeka, zaštićen toplo pocinkovanog spolja i iznutra nanosom cinka, u skladu sa JUS EN ISO 1461, sa završnomdekorativnom bojom RAL 7035 Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko zavarene temeljne ploče (na dnu stuba), koja može biti ispupčena ili ravna ali mora da omogući efikasno odvođenje vode i ankera (sa maticama), ugrađenih u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem i antivandal bravom, najmanjeg stepena zaštite IP 44, unutar kojeg treba da je ugrađen nosač za priključnu ploču kao i sa zavrtnj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stubove, proizvođač treba da isporuči i šablone za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od 90 daN/m2. Prilikom montaže stuba potrebno je provjeriti vertikalnost stuba iz dva upravna pravca. Ukupno računato po ugrađenom stubu visine 8m. Ekvivalent tipu KR-S-A- 8/60 proizvođača Amiga KraljevoStavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stuba, nakon montaže, iz dva međusobno upravna pravca. Ukupno:</p> | kom | 8,00 |



3.3.	Priključne ploče za stubove javne rasvjete. Ploča je izradjena od specijalne poliesterske smole. Nazivnog napona 450V. Nazivne struje osigurača max 16 A. Sa mogućnošću konekcije četiri provodnika. Pozicijom obuhvaćeni potrebni osigurači. Sličan tipu 3900374 proizvođača FEMAN Jagodina. Ukupno:	kom	8,00
3.4.	Cu kablovska papučica za gnječenje. Ukupno:	kom	64,00

D.O.O. INTECON - društvo za inženjering i projektovanje Podgorica

✉ projekti@intecon.me

☎ +382 67 208-405

📍 Zabjelo, Južna Kapija lamela B, stan br.7, 81 000 Podgorica, Crna Gora



8 PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA



Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.

r.br.	opis pozicije	jed.mj ere	kolicina	jed.cijena	suma
1 GRADJEVINSKI RADOVI					
1.1.	Pripremno-završni radovi	pauš.			300,00 €
1.2.	Obilježavanje trase i iskop rova dimenzija 0,4x0,8m, za potrebe polaganja kablova javnog osvjetljenja u trotoaru. Iskop se vrši mašinski u zemljištu III i IV kategorije. Na pozicijama gdje imamo ukrštanje sa drugim instalacijama iskop raditi ručno. Pretpostavljena dužina kablovskog rova iznosi 185m. Ukupno za rad, računato po m ³ izvršenog iskopa: (185m x 0.4m x 0.8m)	m ³	59,20	12,00	710,40 €
1.3.	Obilježavanje trase i iskop rova dimenzija 0,4x1,0m, za potrebe polaganja kablova javnog osvjetljenja na mjestima uz ivicu saobraćajnice. Iskop se vrši mašinski u zemljištu III i IV kategorije. Na pozicijama polaganja kabla u trpu puta. Predpostavljena dužina kablovskog rova iznosi 15,9 m. Ukupno za rad, računato po m ³ izvršenog iskopa: (15,9m x 0.4m x 1.0m)	m ³	6,36	12,00	76,32 €
1.4.	Obilježavanje trase i iskop rova dimenzija 0.8x1,0m, za potrebe polaganja kablova javnog osvjetljenja ispod saobraćajnice. Iskop se vrši mašinski u zemljištu III i IV kategorije. Na pozicijama polaganja kabla kablovsku kanalizaciju. Predpostavljena dužina kablovskog rova iznosi 7m. Ukupno za rad, računato po m ³ izvršenog iskopa: (7m x 0.8m x 1.0m)	m ³	5,60	12,00	67,20 €
1.5.	Obilježavanje trase i iskop rova dimenzija 0.4x1,0m, za potrebe polaganja kablova javnog osvjetljenja ispod saobraćajnice. Iskop se vrši mašinski u zemljištu III i IV kategorije. Na pozicijama polaganja kabla kablovsku kanalizaciju. Predpostavljena dužina kablovskog rova iznosi 6m. Ukupno za rad, računato po m ³ izvršenog iskopa: (6m x 0.4m x 1.0m)	m ³	2,40	12,00	28,80 €
1.6.	Isporuka i razastiranje pijeska u kablovskom rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine po 10cm, prije i poslije polaganja kablova. Pijesak se polaže cijelom širinom rova. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m ³ pijeska: (185m x 0.4 x 0.25 + 15,9m x 0.4 x 0.3 + 17m x 0.4 x 0.3 + 6m x 0,8 x 0,56 = 214x0.4x0.2)	m ³	23,94	14,00	335,16 €



1.7.	Nabavka, transport i postavljanje PVC "gal" - štitnika za mehaničku zaštitu kablova u zemljanom rovu, nakon razastiranja drugog sloja sitnozrnaste zemlje. "Štitnici" se tako polažu da se međusobno, po dužini, preklapaju za po desetak santimetara, u potpunosti prekrivajući kabal. Kod paralelno položenih kablova u zajedničkom rovu, svaki od kablova se posebno prekriva redom štitnika. Ukupno za materijal i rad: (dužina iskopa $1.1=214 \times 1.1$)	kom	236,00	0,50	118,00 €
1.8.	Isporučka fleksibilne cijevi HDPE/LDPE 160 i pratećeg pribora za provlačenje kablova ispod puta. Neiskorišćene kablovice zatvoriti gumenim čepovima do korišćenja. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' ugrađene fleksibilne cijevi: $4x$ (sirina puta+2m)=32m	m	32,00	3,70	118,40 €
1.9.	Isporučka fleksibilne cijevi HDPE/LDPE 110 i pratećeg pribora za provlačenje kablova ispod puta. Neiskorišćene kablovice zatvoriti gumenim čepovima do korišćenja. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' ugrađene fleksibilne cijevi: $1x$ (sirina puta+2m)=9m	m	9,00	3,40	30,60 €
1.10.	Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne trake od mekanog polivinilhlorida koja se postavlja na 20 cm od površine zemlje. Ukupno za rad, računato po metru trake:	m	210,00	0,15	31,50 €
1.11.	Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak santimara. Pri zatrpavanju uklanjati veće komade materijala oštih ivica. Stavkom obuhvatiti i odvoz viška materijala na za to predviđeno mjesto. Ukupno za rad, računato po m ³ korišćenog iskopa:	m ³	49,62	6,00	297,72 €
1.12.	Isporučka i polaganje čelične pocinkovane trake, Fe/Zn 25x4mm, u kablovskom rovu. Traka se polaže nakon nanošenja prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Traku položiti prema crtežima u projektu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom Fe/Zn trake: (dužina iskopa+ broj svjetiljki x 2m)= $214+8 \times 2$	m	230,00	3,90	897,00 €
1.13.	Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama, paušalno:	kom	25,00	50,00	1.250,00 €
1.14.	Isporučka i ugradnja ukrasnih komada traka-traka KON 01 za međusobno spajanje traka. Ukupno za isporuku i rad:	kom	25,00	2,50	62,50 €
1.15.	Isporučka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kablovskog voda na regulisanom terenu. Oznaka se ugrađuje pri završnim radovima na uređenju terena na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5m od centra skretanja u oba pravca, prema crtežima u prilogu projekta. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB), slične ili drugog proizvođača. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci za regulisani teren:	kom	15,00	11,00	165,00 €



1.16.	Iskop zemlje i izrada temelja cijevnog stuba visine 8 metra, dimenzija 0.8x0.8x1.0m, izrada betonskog temelja, betonom MB20 komplet sa ugradnjom dve HDPE cevi Ø 90mm /2 met/ i ankera za stub. Ukupno za materijal i rad:	kom	8,00	240,00	1.920,00 €
1.17.	Gradjevinski radovi na usaglasavanju postojećih kablova i NKRO ormara (ili vise njih) na mjestima njegovog preklapanja sa gradjevimskim radovima na izgradnji ulice. Pozicija podrazumijeva iskop postojećeg kabla na cijeloj dužini preklapanja sa gradjevimskim radovima (ili iskop novoga kablovskog rova) i njegovo propisno postavljanje-pomjeranje ili postavljanje novog uz saglasnost nadzornog Organa. Ukupno za radove računato za cijelu dužinu mogućeg preklapanja (200m):	pauš.	1,00	4000,00	4.000,00 €
1.18.	Nabavka HDPE cevi Ø 90mm koja se koristi kao mehanička zaštita na lokacijama na koji se kablovski vod približava dodovodnim sahtama. Ukupno za materijal i rad:	m	14,00	3,20	44,80 €

Ukupno gradjevinski radovi:**10.453,40 €****2 NAPOJNI VODOVI I NKRO ORMARI**

2.1.	Isporuca i ugradnja napojnih vodova za potrebe napajanja stubnih svjetiljki. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. U rovu, kabal polagati vijugavo, sa amplitudama od oko 10cm. Komplet isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i ispitivanjem provodnika tipa:				
	PP00-y 4x16mm ²	m	257,00	12,5	3.212,50 €
	PP00-y 3x1.5mm ²	m	64,00	2,5	160,00 €
2.2.	Nabavka isporuka i ugradnja materijala za potrebe usaglašavanja postojeće kablova (ili vise njih) kablovskog voda u ukupnoj dužini od 100m sto podrazumijeva : Nabavki isporuku i ugranj kablova tipa PP00-A presjeka do 240mm ² 1kV i njegovo povezivanje na dvije strane. Poziciju uključene i odgovarajuće kablovske spojnice, traka FeZn 25x4mm, Pozor traka i gal stitnici Ukupno za materijal i rad računato za procijenjenu duzinu usaglasavanja od 200m:	paš.	1,00	4000,00	4.000,00 €
2.3.	Isporuca i ugradnja razvodnog ormara NKRO 6. Orman je slobodnostojeći i montira se na lokaciji postojećih ormara. NKRO 6 je slobodnostojeći izradjen od presovanog poliestera stepena zaštite IP54, IK10, klase izolacije II. Orman je opremljen sa vratima, sa zatvaranjem u tri tačke, sa polucilindar bravom, sa uvodom kablova sa donje strane. U orman se ugradjuje sledeća oprema :				
	ISFL 250/200A,	kom	6		
	sabirnice, redne stezalke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal.				
	Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem.	kom	5	1400,00	7.000,00 €
2.4.	Demontaža postojećih NKRO ormara i njihov odvoz na lokaciju koju odredi investitor. Ukupno za rad:	kom	5	70,00	350,00 €



2.5.	Demontaža i ponovna montaža slobodnostojećih PMO na novu lokaciju sa postojećih NKRO na novoprojektovane	kom	2	120,00	240,00 €
2.6.	Usaglašavanje postojećih kablovskih izvoda u NKRO ormarima za potrebe zamjene istih. Stavka podrazumijeva nabavku isporuku i ugradnju materijala za potrebe nastavljanja postojećih priključnih kablova radi poveivanja u novo projektovanim NKRO ormarima. Ukupno za materijal i rad računato po NKRO ormaru:	kom	5	300,00	1.500,00 €

Ukupno napojni vodovi i NKRO ormari**16.462,50 €****3 ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA**

3.1.	Nabavka, isporuka i ugradnja ulicne LED svjetiljke sa 36 LED modula koji se napajaju sa 700mA, sa Narrow Road optikom, temperature boje izvora svijetla 4000K, izlaznog svjetlosnog fluksa svjetiljke 11337lm, ulazna snaga svjetiljke 77W, efikasnosti 147lm/W, MacAdam 5, elektronski predspojni uređaj, klasa električne izolacije II, stepena zaštite IP66, klasa mehanicke zaštite IK09, 100.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa 95% inicijalne vrijednosti pri temperaturi od 25°C, tijelo svjetiljke izradjeno od livenog aluminijuma (EN AC-44300), tamno sive boje (približno RAL7043), sa protektorom u formi kaljenog ravnog stakla, zaštita od prenapona: jednopulsni zajednički način rada u mreži 10kV i višepulsni zajednički način rada u mreži 8kV i višepulsni diferencijalni način rada u mreži 6kV, ukoliko je instalacija zasnovana na DALI protokolu, primijeniti višepulsni zajednički i diferencijalni način rada u mreži 6kV, zahvaljujući najboljoj leguri u klasi otpornost na koroziju kategorije C5 u skladu sa ISO 9223, predviđena za montazu na vrhu stuba Ø60 i za bocnu montazu (na liri) Ø60, sa mogućnošću korekcije nagiba od 0°/5°/10°/15°/20° u slučaju montaze na vrhu stuba i -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° u slučaju bocne montaze (na liri), opremljena sa sklopom za redukciju potrošnje električne energije efektivno 3 sata prije i 5 sati nakon proračunate ponoci, opcija redukcije potrošnje može biti deaktivirana na jednostavan način pri montazi svjetiljke, svjetiljka posjeduje CE, ENEC i ENEC Plus sertifikate, planirana da se montira na visini od 8m, dimenzija 571x224x114mm, težine 5.9 kg, slična tipu IP 36L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT proizvođača Thorn. Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorom svetla i potrebnom opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:	kom	8,00	420,00	3.360,00 €
------	---	-----	------	--------	------------



3.2.	Nabavka transport i ugradnja čeličnih konusnih stubova, čelika prema JUS.C.BO. 500/1988, klasa Č 0361 ili da bude bolji od njega, debljine min 3mm, okruglog poprečnog presjeka, zaštićen toplo pocinkovanog spolja i iznutra nanosom cinka, u skladu sa JUS EN ISO 1461, sa završnomdekorativnom bojom RAL 7035 Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko zavarene temeljne ploče (na dnu stuba), koja može biti ispupčena ili ravna ali mora da omogućiti efikasno odvođenje vode i ankera (sa maticama), ugrađenih u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem i antivandal bravom, najmanjeg stepena zaštite IP 44, unutar kojeg treba da je ugrađen nosač za priključnu ploču kao i sa zavrtanj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stubove, proizvođač treba da isporuči i šablone za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od 90 daN/m2. Prilikom montaže stuba potrebno je provjeriti vertikalnost stuba iz dva upravna pravca. Ukupno računato po ugrađenom stubu visine 8m. Ekvivalent tipu KR-A-8/60 proizvođača Amiga KraljevoStavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stuba, nakon montaže, iz dva međusobno upravna pravca. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom stubu:	kom	8,00	580,00	4.640,00 €
3.3.	Nabavka isporuka i ugradnja priključne ploče za stubove javne rasvjete. Ploča je izradjena od specijalne poliesterske smole. Nazivnog napona 450V. Nazivne struje osigurača max 16 A. Sa mogućnošću konekcije četiri provodnika. Pozicijom obuhvaćeni potrebni osigurači. Sličan tipu 3900374 proizvođača FEMAN Jagodina. Ukupno za materijal i rad:	kom	8,00	22,00	176,00 €
3.4.	Nabavka isporuka i ugradnja Cu kablovskih papučica za gnječenje. Ukupno za materijal i rad:	kom	64,00	1,00	64,00 €
3.5.	Demontaža postojećih stubnih svjetiljki javne rasvjete i odvoz na lokaciju koju odredi investitor. Ukupno za rad:	pauš	1	600,00	600,00 €
3.6.	Ostali sitan instalacioni i montažni materijal:	pauš	1,00	150,00	150,00 €
ukupno električna instalacija osvjetljenja					8.990,00 €
4 ISPITIVANJE					
4.1.	Ispitivanje električnih instalacija jake struje sa pribavljanjem atesta.	pauš	1,00	250,00	250,00 €
4.2.	Snimanje tačnog položaja položenih napojnih vodova, izvedenih stubnih mjesta uličnog osvjetljenja i ormara javne rasvjete, izrada katastarske situacije i njena predaja (nakon tehničkog prijema) Investitoru. Na situaciji naznačiti sva mjesta ukrštanja, paralelnog vođenja ili približavanja napojnih vodova drugim podzemnim infrastrukturnim objektima, mjesta provlačenja napojnih vodova kroz kablovice i sl.	pauš	1,00	250,00	250,00 €
Ukupno ispitivanje					500,00 €



5 POSEBNI TROŠKOVI INVESTITORA					
5.1.	Troškovi angažovanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova	pauš	1,00	500,00	500,00 €
5.2.	Troškovi izrade projekta izvedenog objekta	pauš	1,00	500,00	500,00 €
Ukupno troškovi investitora					1.000,00 €

6	Nepredvidjeni radovi u visini od 5 % investicije	1	1870,00	1.870,00 €
---	--	---	---------	------------

REKAPITULACIJA

1	GRADJEVINSKI RADOVI	10.453,40 €
2	RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI VODOVI	16.462,50 €
3	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA	8.990,00 €
4	ISPITIVANJA	500,00 €
5	POSEBNI TROŠKOVI INVESTITORA	1.000,00 €
6	NEPREDVIDJENI RADOVI U VISINI OD 5 % INVESTICIJE	1.870,00 €
UKUPNO		39.275,90 €
PDV (21%)		8.247,94 €
UKUPNO SA PDV-om		47.523,84 €

Odgovorni projektant

Nikola Pešić, spec.sci.en.

D.O.O. INTECON - društvo za inženjering i projektovanje Podgorica


✉ projekti@intecon.me

☎ +382 67 208-405

📍 Zabjelo, Južna Kapija lamela B, stan br.7, 81 000 Podgorica, Crna Gora



9 GRAFIČKI PRILOZI ZA ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE



LEGENDA				
oznaka	simbol		kom.	izgled
		Isaro Pro 7 77W / za montažu direktno na stub- IP 36L70-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT proizvođača Thom	8	

LEGENDA	
simbol	opis kabla
	Planirani kabal PP00 4x16 mm²
	Kablovska kanalizacija HDPE Ø90mm
	Kablovska kanalizacija HDPE Ø110mm
	Kablovska kanalizacija HDPE Ø160mm
	Postojeći NKRO omari -zadržavaju se pozicije
	Temelj stuba

- S1 X=6605393.1361 Y=4699602.5331
S2 X=6605383.0119 Y=4699577.1235
S3 X=6605372.2569 Y=4699551.0782
S4 X=6605371.7699 Y=4699525.1086
S5 X=6605351.1362 Y=4699499.1954
S6 X=6605340.1595 Y=4699472.6726
S7 X=6605330.0636 Y=4699448.2711
S8 X=6605318.7608 Y=4699420.6265
- S1** - Oznaka tipa svjetiljke
L1 - Oznaka faze napajanja
br.1 - Redni broj svjetiljke
L1,L2,L3 oznaka faze napajanja

Napomena:kako projektant u toku izrade projekta nije posjedovao georeferencirani položaj kablovskih vodova, kao ni njihov tačan broj i tip, a vlasnik infrastrukture nije dostavio tražene podatke. Ovim projektom je definisano njihovo uskladjivanje sa gradjevnim radovima na ulici. Investitor je shodno Zakonu dužan prije početka radova obavijestiti vlasnika infrastrukture-CEDIS o istim radi eventualnog usaglasavanja i dobijanja tačnog katastra postojeće EE infrastrukture.

PROJEKTANT
INTECON
Objekat:
Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića
Autor projekta:
Edvard Spahija, dipl.inž.grad.
Voditelj projektanta:
Edvard Spahija, dipl.inž.grad.
Odgovorni projektant:
Nikola Pešić, spec.sci.en.
br.lic.UPI 09-332/25-2804/2
Saradnici:
Milica Dragić, BSc.en.
Nikola Filipović, BSc.en.


DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
Zabjelo, Južna Kapja Iamela B,
81100, Podgorica, Crna Gora
projekat@intecon.me
www.intecon.me

Investitor
Glavni grad Podgorica
Lokacija:
U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica
Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:
Projekat elektro-energetskih instalacija
Prilog:
Situacioni plan Svetiljka br. 1 - 8
Br. priloga:
1
Br. strane:
67

Datum izrade
Datum revizije

Novembar 2025.


Napomena: Projektom elektroinstalacija jake struje nijesu obuhvaćene količine asfalta, betona i šljunka potrebne za izradu kablovskog rova jer je riječ o izgradnji ulice pa su potrebne količine uključene u građevinskom dijelu



- 1 - AB ploča MB 30, d=12cm - obradjeno građevinskim projektom
- 2 - Tampon 0-31.5mm, d-15cm - obradjeno građevinskim projektom
- 3 - Materijal iskopa
- 4 - Traka za upozorenje T-E/80
- 5 - Traka Fe/Zn 25x4mm
- 6 - Gal štitnici
- 7 - Pijesak granulacije 0-4 mm
- 8 - kabal NN PP00/X 4xX mm², 0,6/1 kV

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog: Polaganje NN kablova ispod trotoara				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica					
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
			Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović, BSc.en. Dejan Adžović, BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 2	Br. strane: 68


Napomena: Projektom elektroinstalacija jake struje nijesu obuhvaćene količine asfalta, betona i šljunka potrebne za izradu kablovskog rova jer je riječ o izgradnji ulice pa su potrebne količine uključene u građevinskom dijelu



- 1 - AB ploča MB 30 ili sloj asfalta - obradjeno građevinskim projektom
- 2 - Tampon 0-31.5mm - obradjeno građevinskim projektom
- 3 - Materijal iskopa
- 4 - Traka za upozorenje T-E/80
- 5 - Traka Fe/Zn 25x4mm
- 6 - Gal štitnici
- 7 - Pijesak granulacije 0-4 mm
- 8 - kabal NN PP00/A 4xX mm², 0,6/1 kV
- 9 - HDPE cijev Ø90mm

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog: Polaganje NN kablova ivicom asfalta				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica					
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
			Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović, BSc.en. Dejan Adžović, BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 3	Br. strane: 69

Napomena: Projektom elektroinstalacija jake struje nijesu obuhvaćene količine asfalta, betona i šljunka potrebne za izradu kablovskog rova jer je riječ o izgradnji ulice pa su potrebne količine uključene u građevinskom dijelu




- 1 - AB ploča MB 30 ili sloj asfalta - obradjeno građevinskim projektom
- 2 - Tampon 0-31.5mm - obradjeno građevinskim projektom
- 3 - Materijal iskopa
- 4 - Traka za upozorenje T-E/80
- 5 - Traka Fe/Zn 25x4mm
- 6 - Gal štitnici
- 7 - Pijesak granulacije 0-4 mm
- 8 - kabal NN PP00/A 4xX mm², 0,6/1 kV
- 9 - HDPE cijev Ø110mm

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog: Polaganje NN kablova ispod saobraćajnice				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica					
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
			Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 4	Br. strane: 70



- 1 - Asfalt AB 11, d=4cm - obradjeno gradjevinskim projektom
- 2 - Asfalt BNS 22, d=6cm - obradjeno gradjevinskim projektom
- 3 - Tampon 0-31.5mm, d-30cm - obradjeno gradjevinskim projektom
- 4 - Traka za upozorenje T-E/80
- 5 - Materijal iskopa
- 6 - Traka Fe/Zn 25x4mm
- 8 - Pijesak granulacije 0-4 mm
- 9 - Tvrdje HDPE cijevi Ø160mm / Hard HDPE pipes Ø160mm
- 10 - Kabal PP00/X 4xX mm²

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog:				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica	Polaganje NN kablova ispod saobraćajnice				
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
			Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 5	Br. strane: 71


STUB JAVNE RASVJETE "KR-A-8/60" VISINE H = 8,00m , proizvođača Amiga Kraljevo



Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog: Izgled stuba				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica					
		Investitor:	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT					
		GLAVNI GRAD PODGORICA	Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović, BSc.en. Dejan Adžović, BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format:	Revizija:	Br. priloga:	Br. strane:
							A4		6	72



Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog: Temelj stuba				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica					
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
			Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 7	Br. strane: 73



Oznaka kraja kablovske kanalizacije
1 - broj redova kablovske kanalizacije
2 - broj otvora u jednom redu

Kablovska oznaka za kabal u rovu

Oznaka skretanja kabla (lijevo)




Oznaka skretanja kabla (desno)

Oznaka kablovske spojnice




Oznaka ukrštanja sa instalacijom vodovoda

Oznaka ukrštanja sa telekomunikacionim kablom

Datum izrade i M.P: November 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog: Oznake za obilježavanje trase kabla				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica					
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT					
			Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 8	Br. strane: 74



Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog: Oznake za regulisani teren				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica					
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
			Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 9	Br. strane: 75



Ukštanje sa vodomodom ili kanalizacijom

Napomena:

Energetski kabal može biti ispod ili iznad vodovoda

Nije dozvoljeno paralelno vođenje kabela i vodovoda

- 1 - Energetski kabal PP00-y, 0,6/1kV
- 2 - Sitrnozrnasta zemlja
- 3 - Traka za upozorenje T-E/80
- 4 - Telekomunikacioni kabal
- 5 - Kablovska kanalizacija
- 6 - Betonska podloga
- 7 - Čelunica cijev
- 8 - Vodovodna ili kanalizaciona cijev

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog:				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica	Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama				
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en.	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
		Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 10	Br. strane: 76	

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog:				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica	Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama				
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en.	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
		Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 10	Br. strane: 76	

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog:				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica	Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama				
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en.	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
		Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 10	Br. strane: 76	

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog:				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica	Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama				
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en.	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
		Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 10	Br. strane: 76	

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog:				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica	Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama				
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en.	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
		Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 10	Br. strane: 76	

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog:				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica	Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama				
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en.	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
		Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 10	Br. strane: 76	

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog:				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica	Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama				
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en.	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
		Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 10	Br. strane: 76	

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog:				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica	Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama				
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en.	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
		Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 10	Br. strane: 76	

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog:				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica	Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama				
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en.	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
		Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 10	Br. strane: 76	

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog:				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica	Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama				
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en.	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
		Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 10	Br. strane: 76	

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog:				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica	Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama				
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en.	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
		Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 10	Br. strane: 76	

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog:				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica	Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama				
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en.	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
		Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 10	Br. strane: 76	

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog:				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica	Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama				
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en.	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
		Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 10	Br. strane: 76	

Datum izrade i M.P: Novembar 2025.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Objekat: Rekonstrukcija Ulice Vojislava Grujića	Prilog:				
		"INTECON" DOO	Vodeći projektant:	Edvard Spahija, dipl.inž.građ.	Lokacija: U zahvatu DUP-a „Konik - Stari Aerodrom“, Izmjene i dopune, Podgorica	Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama				
		Investitor: GLAVNI GRAD PODGORICA	Odgovorni projektant:	Nikola Pešić spec.sci.en.	Vrsta tehničke dokumentacija: GLAVNI PROJEKAT					
		Saradnici:	Milica Dragić, BSc.en. Nikola Filipović,BSc.en. Dejan Adžović,BSc.en. Lazar Ašanin, MSc.en.	Dio tehničke dokumentacije: Projekat elektro-energetskih instalacija	Razmjera:	Format: A4	Revizija:	Br. priloga: 10	Br. strane: 76	

STUBOVI ZA JAVNO OSVETLJENJE

PUBLIC LIGHTING POLES

STUBOVI TIP A KRS-A OSNOVNI PODACI

POLES KRS-A type GENERAL DATA


STUBOVI ZA JAVNO OSVETLJENJE

PUBLIC LIGHTING POLES

KRS-A

Tehnički podaci

Technical data




Kataloška oznaka stuba <i>Catalogue pole code</i>	Dimenzije <i>Dimensions</i>				
	H m	h mm	b mm	a mm	A mm
KRS-A-3/60	3,0	400	70	250	350
KRS-A-3,5/60	3,5	400	70	250	350
KRS-A-4/60	4,0	500	75	250	350
KRS-A-4,5/60	4,5	500	75	250	350
KRS-A-5/60	5,0	500	75	250	350
KRS-A-5,5/60	5,5	500	75	250	350
KRS-A-6/60	6,0	500	85	300	400
KRS-A-6,5/60	6,5	500	85	300	400
KRS-A-7/60	7,0	500	100	300	400
KRS-A-7,5/60	7,5	500	100	300	400
KRS-A-8/60	8,0	500	100	300	400
KRS-A-8,5/60	8,5	500	100	300	400
KRS-A-9/60	9,0	500	100	300	400
KRS-A-9,5/60	9,5	500	100	300	400
KRS-A-10/60	10,0	800	100	300	400
KRS-A-10,5/60	10,5	800	100	300	400
KRS-A-11/60	11,0	800	100	300	400
KRS-A-11,5/60	11,5	800	100	300	400
KRS-A-12/60	12,0	800	100	300	400
KRS-A-12,5/60	12,5	800	100	300	400
KRS-A-13/60	13,0	800	100	300	400

Važna napomena: Konusna šavna cev izrađena iz jednog komada uzdužnim zavarivanjem.

Important note: Conical seam pole has been manufactured out of one piece by longitudinal welding.

Presek A-A
Section A-A



Dizajn stubova za JAVNO OSVETLJENJE proizvodnje AMIGA Kraljevo je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem A-334/04, svaka neovlašćena zloupotreba kažnjiva je u skladu sa zakonom!
PUBLIC LIGHTING pole design, manufactured by AMIGA Kraljevo has been protected at the Institute for intellectual property under the number A-334/04. Any unauthorized use is subject to punishment in accordance with the law!


STUBOVI ZA JAVNO OSVETLJENJE

PUBLIC LIGHTING POLES

KRS-A

Tehnički podaci

Technical data





Kataloška oznaka stuba Catalogue pole code	Dimenzije Dimensions				
	H m	h mm	b mm	a mm	A mm
KRS-A-3/76	3,0	400	70	250	350
KRS-A-3,5/76	3,5	400	70	250	350
KRS-A-4/76	4,0	500	75	250	350
KRS-A-4,5/76	4,5	500	75	250	350
KRS-A-5/76	5,0	500	75	250	350
KRS-A-5,5/76	5,5	500	75	250	350
KRS-A-6/76	6,0	500	85	300	400
KRS-A-6,5/76	6,5	500	85	300	400
KRS-A-7/76	7,0	500	100	300	400
KRS-A-7,5/76	7,5	500	100	300	400
KRS-A-8/76	8,0	500	100	300	400
KRS-A-8,5/76	8,5	500	100	300	400
KRS-A-9/76	9,0	500	100	300	400
KRS-A-9,5/76	9,5	500	100	300	400
KRS-A-10/76	10,0	800	100	300	400
KRS-A-10,5/76	10,5	800	100	300	400
KRS-A-11/76	11,0	800	100	300	400
KRS-A-11,5/76	11,5	800	100	300	400
KRS-A-12/76	12,0	800	100	300	400

Važna napomena: Konusna šavna cev izrađena iz jednog komada uzdužnim zavarivanjem.

Important note: Conical seam pole has been manufactured out of one piece by longitudinal welding.

Presek A-A
Section A-A



Dizajn stubova za JAVNO OSVETLJENJE proizvodnje AMIGA Kraljevo je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem A-334/04, svaka neovlašćena zloupotreba kažnjiva je u skladu sa zakonom!
PUBLIC LIGHTING pole design, manufactured by AMIGA Kraljevo has been protected at the Institute for intellectual property under the number A-334/04. Any unauthorized use is subject to punishment in accordance with the law!


STUBOVI ZA JAVNO OSVETLJENJE

PUBLIC LIGHTING POLES

KRS-A

Tehnički podaci

Technical data





Kataloška oznaka stuba Catalogue pole code	Dimenzije Dimensions				
	H m	h mm	b mm	a mm	A mm
KRS-A-3/89	3,0	400	85	250	350
KRS-A-3,5/89	3,5	400	85	250	350
KRS-A-4/89	4,0	500	90	250	350
KRS-A-4,5/89	4,5	500	90	250	350
KRS-A-5/89	5,0	500	100	250	350
KRS-A-5,5/89	5,5	500	100	250	350
KRS-A-6/89	6,0	500	100	300	400
KRS-A-6,5/89	6,5	500	100	300	400
KRS-A-7/89	7,0	500	100	300	400
KRS-A-7,5/89	7,5	500	100	300	400
KRS-A-8/89	8,0	500	100	300	400
KRS-A-8,5/89	8,5	500	100	300	400
KRS-A-9/89	9,0	500	100	300	400
KRS-A-9,5/89	9,5	500	100	300	400
KRS-A-10/89	10,0	800	100	300	400

Važna napomena: Konusna šavna cev izrađena iz jednog komada uzdužnim zavarivanjem.

Important note: Conical seam pole has been manufactured out of one piece by longitudinal welding.

Presek A-A
Section A-A



Dizajn stubova za JAVNO OSVETLJENJE proizvodnje AMIGA Kraljevo je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem A-334/04, svaka neovlašćena zloupotreba kažnjiva je u skladu sa zakonom!
PUBLIC LIGHTING pole design, manufactured by AMIGA Kraljevo has been protected at the Institute for intellectual property under the number A-334/04. Any unauthorized use is subject to punishment in accordance with the law!

STUBOVI ZA JAVNO OSVETLJENJE

PUBLIC LIGHTING POLES

STUBOVI TIP A KRS-A DODATNI PODACI

POLES KRS-A type ADDITIONAL DATA


STUBOVI ZA JAVNO OSVETLJENJE

PUBLIC LIGHTING POLES


KRS-A

Završetak stuba

Top of pole ending



Za direktnu montažu svetiljke
Used for direct lantern mounting



Za montažu lire ili nosača reflektora
Used for bracket mounting or flood light support

STUBOVI ZA JAVNO OSVETLJENJE

PUBLIC LIGHTING POLES


KRS-A

Otvor na stubu

Nosač priključne ploče

Aperture on pole

Electrical connecting board support



Dizajn stubova za JAVNO OSVETLJENJE proizvodnje AMIGA Kraljevo je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem A-334/04, svaka neovlašćena zloupotreba kažnjiva je u skladu sa zakonom!
PUBLIC LIGHTING pole design, manufactured by AMIGA Kraljevo has been protected at the Institute for intellectual property under the number A-334/04. Any unauthorized use is subject to punishment in accordance with the law!


STUBOVI ZA JAVNO OSVETLJENJE

PUBLIC LIGHTING POLES

KRS-A

Zatvaranje poklopca

Locking up the door



Dizajn stubova za JAVNO OSVETLJENJE proizvodnje AMIGA Kraljevo je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem A-334/04, svaka neovlašćena zloupotreba kažnjiva je u skladu sa zakonom!
PUBLIC LIGHTING pole design, manufactured by AMIGA Kraljevo has been protected at the Institute for intellectual property under the number A-334/04. Any unauthorized use is subject to punishment in accordance with the law!

STUBOVI ZA JAVNO OSVETLJENJE


PUBLIC LIGHTING POLES

KRS-A

Okapnica


Cover

O-1



Sa okapnicom
With cover

O-2



Bez okapnice
Without cover

Dizajn stubova za JAVNO OSVETLJENJE proizvodnje AMIGA Kraljevo je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem A-334/04, svaka neovlašćena zloupotreba kažnjiva je u skladu sa zakonom!
PUBLIC LIGHTING pole design, manufactured by AMIGA Kraljevo has been protected at the Institute for intellectual property under the number A-334/04. Any unauthorized use is subject to punishment in accordance with the law!

STUBOVI ZA JAVNO OSVETLJENJE

PUBLIC LIGHTING POLES

KRS-A

Uzemljenje

Grounding

U-1

Priključak za uzemljenje
unutra na telu stuba
*Grounding connector inside
on the pole*

Priključak za uzemljenje
Vijak M10x25
*Grounding connector
Screw M10x25*

Traka za uzemljenje
Strip for Earthing

U-2

Priključak za uzemljenje
unutra na nosaču priključne
ploče
*Grounding connector inside
on connecting board suport*

Priključak za uzemljenje
Vijak za vezu priključne
ploče
*Grounding connector
Screw for connection board*

Traka za uzemljenje
Strip for Earthing

400 - 800 mm

max. 1000 mm

Betonski temelj
Concrete foundation

Betonski temelj
Concrete foundation

U-3

Priključak za uzemljenje
spolja na telu stuba
*Grounding connector outside
on the pole*

Priključak za uzemljenje
Vijak M10x25
*Grounding connector
Screw M10x25*

Traka za uzemljenje
Strip for Earthing

200 mm

Betonski temelj
Concrete foundation

Dizajn stubova za JAVNO OSVETLJENJE proizvodnje AMIGA Kraljevo je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem A-334/04, svaka neovlašćena zloupotreba kažnjiva je u skladu sa zakonom!
PUBLIC LIGHTING pole design, manufactured by AMIGA Kraljevo has been protected at the Institute for intellectual property under the number A-334/04. Any unauthorized use is subject to punishment in accordance with the law!


STUBOVI ZA JAVNO OSVETLJENJE

PUBLIC LIGHTING POLES



KRS-A

Anker ploča


Flange plate



Detalj spoja
Detail of joining



Detalj spoja
Detail of joining



Dizajn stubova za JAVNO OSVETLJENJE proizvodnje AMIGA Kraljevo je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem A-334/04, svaka neovlašćena zloupotreba kažnjiva je u skladu sa zakonom!
PUBLIC LIGHTING pole design, manufactured by AMIGA Kraljevo has been protected at the Institute for intellectual property under the number A-334/04. Any unauthorized use is subject to punishment in accordance with the law!


STUBOVI ZA JAVNO OSVETLJENJE

PUBLIC LIGHTING POLES

KRS-A

Veza stuba i temelja

Connection point between pole and foundation



Dizajn stubova za JAVNO OSVETLJENJE proizvodnje AMIGA Kraljevo je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem A-334/04, svaka neovlašćena zloupotreba kažnjiva je u skladu sa zakonom!
PUBLIC LIGHTING pole design, manufactured by AMIGA Kraljevo has been protected at the Institute for intellectual property under the number A-334/04. Any unauthorized use is subject to punishment in accordance with the law!



STUBOVI ZA JAVNO OSVETLJENJE

PUBLIC LIGHTING POLES

KRS-A

Temelji

Foundation



NAPOMENA:

- Temelji su pretpostavljeni za kataloške stubove tipa KRS-A na koje se ugrađuje standardna kataloška oprema (nosači svetiljki, lire ili nosači reflektora). U slučaju da se na kataloški stub ugrađuje nestandardna oprema potrebno je kontaktirati projektanta radi korekcija dimenzija temelja
- Ankere isporučuje proizvođač opreme. Temelje i ugradnju ankera naručilac izvodi po ovom crtežu
- Temelj je pretpostavljen za nosivost tla 150 kN/m²
- U slučaju da se podaci na terenu razlikuju u odnosu na projektovane obratiti se projektantu radi korekcije temelja

NOTE:

- The foundations have been set up for catalogue poles KRS-A type on which the standard catalogue equipment is installed (light carrier, bracket or flood light carrier). If non-standard equipment is to be installed on the catalogue pole, it is necessary to contact project designer for making corrections of dimensions related to the foundation.
- Anchors are delivered by the equipment producer. Foundations and anchor installment are done by the orderer as per this drawing
- The foundation has been set up for carrying ground capacity of 150 kN/m².
- In case of discrepancies between the data on the site and the projected one, the project designer should be contacted for making corrections regarding the foundation.

Dizajn stubova za JAVNO OSVETLJENJE proizvodnje AMIGA Kraljevo je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem A-334/04, svaka neovlašćena zloupotreba kažnjiva je u skladu sa zakonom!
PUBLIC LIGHTING pole design, manufactured by AMIGA Kraljevo has been protected at the Institute for intellectual property under the number A-334/04. Any unauthorized use is subject to punishment in accordance with the law!

STUBOVI ZA JAVNO OSVETLJENJE

PUBLIC LIGHTING POLES

KRS-A

Temelji

Foundation

Kataloška oznaka temelja <i>Catalogue foundation code</i>	Kataloška oznaka stuba <i>Catalogue pole code</i>	Dimenzije <i>Dimensions</i>					
		H m	Md mm	L mm	a mm	K mm	P mm
TE - KRS-A-3	KRS-A-3/(60/76/89)	3,0	16	450	250	500	550
TE - KRS-A-3,5	KRS-A-3,5/(60/76/89)	3,5	16	450	250	550	550
TE - KRS-A-4	KRS-A-4/(60/76/89)	4,0	16	450	250	600	600
TE - KRS-A-4,5	KRS-A-4,5/(60/76/89)	4,5	16	450	250	600	600
TE - KRS-A-5	KRS-A-5/(60/76/89)	5,0	16	450	250	600	600
TE - KRS-A-5,5	KRS-A-5,5/(60/76/89)	5,5	16	450	250	600	700
TE - KRS-A-6	KRS-A-6/(60/76/89)	6,0	18	600	300	700	700
TE - KRS-A-6,5	KRS-A-6,5/(60/76/89)	6,5	18	600	300	700	800
TE - KRS-A-7	KRS-A-7/(60/76/89)	7,0	18	600	300	800	800
TE - KRS-A-7,5	KRS-A-7,5/(60/76/89)	7,5	18	600	300	800	900
TE - KRS-A-8	KRS-A-8/(60/76/89)	8,0	20	600	300	800	1000
TE - KRS-A-8,5	KRS-A-8,5/(60/76/89)	8,5	20	600	300	800	1000
TE - KRS-A-9	KRS-A-9/(60/76/89)	9,0	20	600	300	900	1000
TE - KRS-A-9,5	KRS-A-9,5/(60/76/89)	9,5	20	600	300	900	1000
TE - KRS-A-10	KRS-A-10/(60/76/89)	10,0	20	600	300	900	1000
TE - KRS-A-10,5	KRS-A-10,5/(60/76/89)	10,5	20	600	300	900	1100
TE - KRS-A-11	KRS-A-11/(60/76/89)	11,0	22	800	300	1000	1100
TE - KRS-A-11,5	KRS-A-11,5/(60/76/89)	11,5	22	800	300	1000	1100
TE - KRS-A-12	KRS-A-12/(60/76/89)	12,0	22	800	300	1000	1100
TE - KRS-A-12,5	KRS-A-12,5/(60/76/89)	12,5	22	800	300	1100	1200
TE - KRS-A-13	KRS-A-13/(60/76/89)	13,0	22	800	300	1200	1200

NAPOMENA:

- Temelji su pretpostavljeni za kataloške stubove tipa KRS-A na koje se ugrađuje standardna kataloška oprema (nosači svetiljki, lire ili nosači reflektora). U slučaju da se na kataloški stub ugrađuje nestandardna oprema potrebno je kontaktirati projektanta radi korekcija dimenzija temelja
- Ankere isporučuje proizvođač opreme. Temelje i ugradnju ankera naručilac izvodi po ovom crtežu
- Temelj je pretpostavljen za nosivost tla 150 kN/m²
- U slučaju da se podaci na terenu razlikuju u odnosu na projektovane obratiti se projektantu radi korekcije temelja


NOTE:

- The foundations have been set up for catalogue poles KRS-A type on which the standard catalogue equipment is installed (light carrier, bracket or flood light carrier). If non-standard equipment is to be installed on the catalogue pole, it is necessary to contact project designer for making corrections of dimensions related to the foundation.
- Anchors are delivered by the equipment producer. Foundations and anchor installment are done by the orderer as per this drawing
- The foundation has been set up for carrying ground capacity of 150 kN/m².
- In case of discrepancies between the data on the site and the projected one, the project designer should be contacted for making corrections regarding the foundation.

Dizajn stubova za JAVNO OSVETLJENJE proizvodnje AMIGA Kraljevo je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem A-334/04, svaka neovlašćena zloupotreba kažnjiva je u skladu sa zakonom!
PUBLIC LIGHTING pole design, manufactured by AMIGA Kraljevo has been protected at the Institute for intellectual property under the number A-334/04. Any unauthorized use is subject to punishment in accordance with the law!

SMRO

Samostojeći mrežni razdjelni ormar



NAMJENA

Samostojeći razdjelni ormari namjenjeni su za razdiobu električne energije i najčešće se ugrađuju u kabelsku mrežu sa svrhom odvajanja od glavnog napojnog kabela..



KUĆIŠTE

Kućište ormara zajedno sa temeljem izrađeno je od izolacijskog materijala, visokokvalitetnog prešanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima sa otpornošću na mehaničke, toplinske i UV utjecaje. Postoji mogućnost montaže kućišta ormara na betonski temelj.



UGRADNJA

Namjenjen je za vanjsku montažu u kabelski rov na sloj mršavog betona ili se učvršćuje pomoću temeljnih vijaka ukoliko nema stabilizacijske ploče.



IZVEDBA

Izvodi se u ormaru iz prešanog poliestera dubine 320 mm na poliesterskom ili betonskom temelju. Standardna visina je 864 mm i veličine kućišta 00, 0, 1 i 2. Za višu izvedbu ugrađuje se dodatni kabelski prostor između ormara i temelja visine 244 mm. Postoji i mogućnost produžetka temelja.



KVALITETA

Nosi oznaku CE kvalitete, vrhunske je izvedbe te je tipski ispitan i certificiran u skladu sa zahtjevima i propisima odgovarajućih Europskih normi i zakona.

TEHNIČKI PODACI

Tipska oznaka	SMRO, SRO, SSRO
Nazivni napon (U_n)	3x230/400 V
Namjena za mrežni sustav	TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nazivni napon izolacije (U_i)	690 V
Nazivno udarni napon (U_{imp})	6kV
Nazivna struja (I_{nA})	800 A
Kratkotrajno podnosiva struja kratkog spoja (I_{cw})	20 kA / 1 s
Klasa upotrebe	AC23
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)	Okruženje B
Stupanj mehaničke zaštite	IP44, IK10
Klasa izolacije	II
Termička stabilnost	70°C, 168h
Otpornost na žar	960°C ± 15°C
Otpornost na niske temperature	-40°C
Klasa gorivosti	VO

HRN EN 60439-1, HRN EN 60439-5, HRN EN 60529, HRN EN 62208


Certifikat br. LVD 30120002 - Končar Institut

Certifikat br. 0992/NBR/09 – IEL Institut Warszawa

Izješće o ispitivanju br. 6877/LAR/05 – IEL Institut Warszawa

Primijenjene norme, propisi i dokumentacija

SKICA



IZVEDBA

Veličina kućišta	Broj osiguračkih pruga				Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Oznaka
	160 A	250 A	400 A	630 A				
00	8	4	4	4	460	864	320	SMRO-3
0	10	5	5	5	600	864	320	SMRO-4
1	14	7	7	7	790	864	320	SMRO-6
2	16	10	10	10	1120	864	320	SMRO-8

* Skice i sheme prikazuju neke varijante izvedbi ormarića. Sve izvedbe se rade prema željama i potrebama kupaca.

 SLOBODNA ZONA VARAŽDIN
Gospodarska 2
42202 Trnovec Bartolovečki

 + 385 (0) 42/658-731
 + 385 (0) 42/658-740



 info@work-ing.hr
 www.work-ing.hr