

Broj: EX-13/ 16854 GFD I-01
Nikšić, 30.12.2025. godine

U skladu sa članom 48 i 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 i 3/23), na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda br. 20-00-16541 od 22.12.2025.godine, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić donosi sljedeću:

IZMJENU I DOPUNU

Tenderske dokumentacije br. 186/25 od 25.12.2025. godine za nabavku robe - Lična i kolektivna zaštitna sredstva za potrebe TE Pljevlja po partijama

:

1. Na strani 7, u poglavlju 2 – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE - Partija 4: Kolektivna zaštitna sredstva, Stavka 4: Šlem zaštitni termootporni elektroizolacioni umjesto teksta:

“- Šlem je predviđen za radne uslove gdje je potrebna otpornost zaštitnog sredstva na: udar tvrdog predmeta, električnog luka, strujnog probijanja. Šlem izrađen od ABS-a. Zadržava dozvoljenu struju proboja pri ispitnom naponu do 30kV. Šlem je sa lako podesivom veličinom uloška i vizirom od polikarbonata debljine 2mm i šlem i vizir otporni na temperature 650-750°C. Šlem se sastoji od školjke, unutrašnje opreme za nošenje šlema, kaiša ispod brade i štitnika za lice. Materijal školjke šlema je Duretan AKV 30 H1.0 sa 30% stakla, nosač vizira i vizir od polikarbonata. Masa školjke šlema sa unutrašnjom opremom i štitnikom za lice je do 800g. dok je masa školjke šlema sa unutrašnjom opremom bez štitnika za lice do 500g. Dimenzije šlema: dužina 300-310mm, širina 220-230mm i visina 160-170mm. Šlem za zaštitu u industriji za električare izrađen je po standardu Minimum IEC 60243-1, EN 397:2014, EN 50365:2010 a vizir usklađen sa standardom EN 166:2008.”,

treba da stoji:

“ Šlem je predviđen za radne uslove gdje je potrebna otpornost zaštitnog sredstva na: udar tvrdog predmeta, električnog luka, strujnog probijanja. Zadržava dozvoljenu struju proboja pri ispitnom naponu do 30kV. Šlem je sa lako podesivom veličinom uloška i vizirom od polikarbonata debljine 2mm i šlem i vizir otporni na temperature 650-750°C. Šlem se sastoji od školjke, unutrašnje opreme za nošenje šlema, kaiša ispod brade i štitnika za lice. Materijal školjke šlema je Duretan AKV 30 H1.0 sa 30% stakla, nosač vizira i vizir od polikarbonata. Masa školjke šlema sa unutrašnjom opremom i štitnikom za lice je do 800g. dok je masa školjke šlema sa unutrašnjom opremom bez štitnika za lice do 500g. Dimenzije šlema: dužina 300-310mm, širina 220-230mm i visina 160-170mm. Šlem za zaštitu u industriji za električare izrađen je po standardu Minimum EN 60243-1, EN 397:2014, EN 50365:2023 a vizir usklađen sa standardom EN 166:2008.”

Ispred Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Predsjedavajući član

Sandra Lučić, dipl.pravnik

