

PREGLED POSTUPKA #106490

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA
PIB	02005573
E-mail	vodovod@t-com.me
Telefon	033/403-304
Internet adresa	www.vodovodbudva.me
Fax	033/452-772
Adresa	Trg Sunca 1
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	nabavka mjerača protoka vode
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marijana Delić
Kontakt	069308331
Datum objave	30.12.2025. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	nabavka mjerača protoka vode	30.12.2025 14:00	14.01.2026 12:00	14.01.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA Mjerači protoka vode 38421110 - Mjerači protoka	24.999,00 EUR	5.249,79 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu ESJN.	Obrazac 2
Rok plaćanja, 30 dana od dana dostavljanja fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski	Način plaćanja
Garantni rok mora biti minimum godinu dana od strane proizvođača opreme.Garantni rok počinje teći od prijema tražene opreme.	Garantni rok
Ponuđač je u svojoj ponudi obavezan da dostavi (može i u slobodnoj formi), izjavu ponuđača, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću ,kojom potvrđuje garantni rok na ponuđenu opremu.	Drugi uslovi
Mjesto isporuke je tehnicki sektor narucioca Dubovica, Budva	Mjesto izvršenja ugovora
Ponudjač mora dostaviti izjavu da je roba nova.	Drugi uslovi
rok isporuke 60 dana od datuma na narudžbenici, sukcesivno, u toku trajanja ugovora tj.365 dana.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.999,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Elektromagnetni mjerač protoka DN 150	Elektromagnetni mjerač protoka pitke vode DN 150, PN 10/16 sa fiksnim prirubnicama EN 1092-1. Elektromagnetni mjerač je u razdvojenoj konfiguraciji sa kablom dužine min. 10 metara i stepenom zaštite min. IP 68. Uz elektromagnetni mjerač se isporučuje i konverter sa displejem i data logger-om, standardnim transponderom i sa setom za montažu na zid. Napajanje baterisko sa mogućnošću mrežnog napajanja 12/24 VDC, stepen zaštite min.IP 67 sa mogućnošću očitavanja vizuelno, putem Bluetooth-a ili GSM/GPRS mreže. Maksimalna greška mjerenja 0.5%. Uz mjerač dostaviti izvještaj o kalibraciji.	5,00 kom

2	Elektromagnetni mjerač protoka DN 250	Elektromagnetni mjerač protoka pitke vode DN 250, PN 10/16 sa fiksnim priрубnicama EN 1092-1. Elektromagnetni mjerač je u razdvojenoj konfiguraciji sa kablom dužine min. 10 metara i stepenom zaštite min. IP 68. Uz elektromagnetni mjerač se isporučuje i konverter sa displejem i data logger-om, standardnim transponderom i sa setom za montažu na zid. Napajanje baterisko sa mogućnošću mrežnog napajanja 12/24 VDC, stepen zaštite min.IP 67 sa mogućnošću očitavanja vizuelno, putem Bluetooth-a ili GSM/GPRS mreže. Maksimalna greška mjerenja 0.5%. Uz mjerač dostaviti izvještaj o kalibraciji.	1,00 kom
3	Elektromagnetni mjerač protoka DN 300	Elektromagnetni mjerač protoka pitke vode DN 300, PN 10/16 sa fiksnim priрубnicama EN 1092-1. Elektromagnetni mjerač je u razdvojenoj konfiguraciji sa kablom dužine min. 10 metara i stepenom zaštite min. IP 68. Uz elektromagnetni mjerač se isporučuje i konverter sa displejem i data logger-om, standardnim transponderom i sa setom za montažu na zid. Napajanje baterisko sa mogućnošću mrežnog napajanja 12/24 VDC, stepen zaštite min.IP 67 sa mogućnošću očitavanja vizuelno, putem Bluetooth-a ili GSM/GPRS mreže. Maksimalna greška mjerenja 0.5%. Uz mjerač dostaviti izvještaj o kalibraciji.	2,00 kom

4	Ultrazvučni prenosni mjerač protoka prečnika od DN 50 do min. DN 600	Prenosni ultrazvučni mjerač protoka vode na baterijsko napajanje sa transduktorima za cijevi prečnika od DN 50 do min. DN 600mm, za montažu obujmicama na cjevovod i sa ručnom jedinicom sa LCD displejem, senzori za protok, pasta za senzore, program za Windows okruženje ili ekvivalent. Kabal za povezivanje na računar, kovčeg za komplet, priručnik za rad na engleskom i crnogorskom/srpskom. Precizno utvrđivanje smjera tečenja i protoka vode bez zahvata u cjevovod. Prikaz u više mjernih jedinica: l/s, l/min, l/h, m3/s, m3/min, m3/h. Prikazivanje trenutnog i ukupnog protoka, memorisanje podataka, kao i prenos podataka na računar. Numerički ekran sa pozadinskim svjetlom, interna memorija za min 1.000 mjerenja. baterijsko napajanje za min 10 sati autonomije, zaštita min IP 67, plastično kućište otporno na udarce. Senzori za cijevi min. od DN 50 do DN 600. Materijal senzora PEEK - inox, zaštita min IP 68, dužina kabla min 10m, temperaturno područje od -20 °C do +80 °C. Program softvera mora omogućavati prikaz i arhiviranje mjerenja, kao i export u Microsoft Excel program (ili format kojeg prepoznaje taj program).	1,00 kom
---	---	--	----------