

Naručilac: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.

Broj: 365

Mjesto i datum: Podgorica, 19.01.2025. godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kao naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije po zahtjevu zainteresovanog lica od 16.01.2026. godine za otvoreni postupak javne nabavke ESJN #105992 (30/25) od 30.12.2025. godine za: **Rekonstrukcija Ulice cara Lazara, od Zmaj Jovine ulice do Ulice Radovana Zogovića.**

Pitanje:

Poštovani, U poziciji 49: "Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje rebraste armature kvaliteta B500B prema detaljima armature iz statičkog proračuna. Nabavka, sječenje i ugrađivanje mrežaste armature MA500/560 prema detaljima armature iz statičkog proračuna. Obračun po kg . B500B ...1832,25 kg MA 500/560 ...1544,02 kg data je kolicina 337.627kg a trebalo bi da stoji 3.376,27kg. Molimo za pojašnjenje ? Pozicija 124: Holenderska armatura u plastičnom šahu KOMPLET SET Da bi smo predali adekvatnu ponudu molimo za pojašnjenje šta se tačno podrazumijeva pod KOMPLETNI SET? Pozicija 82: "Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata za cijevi od PEHD-a. Spojni elementi su standarda kao i vodovodne cijevi, za radne pritiske NP10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne zavrtnje za vezu sa prirubnicom i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 od EPDM-a. Obračun po komadu montiranog, ispitanog elementa za pitku vodu. MULTIDŽOINT SPOJNICA ZA SPOJ azbestno-cementne i polietilenske cijevi." Da li možete da nam dostavite informaciju koliko iznosi prečnik cijevi za propisanu spojnicu ?

Odgovor:

Pozicija 49 biće predmet izmjene. U poziciji 124 prema tehničkoj specifikaciji predmetne nabavke, Holenderske armature u plastičnom šahu date su prema projektu u prilogu broj 6 u kojem je jasno naglašeno šta podrazumijeva pod "Kompletni set" kao i specifikacija materijala. U poziciji 82 prema tehničkoj specifikaciji predmetne nabavke, u osnovi rekonstrukcije postojećeg čvora Č-948 po projektu u prilogu 5.2, stavka specifikacije 14, data je MULTIDŽOINT SPOJNICA ZA SPOJ azbestno-cementne DN 200 cijevi i PEHD DN 225 cijevi. Projekat je potpisan od strane projektanta i revidenta i isti je dobio saglasnost od nadležnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Podgorica.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke:

Zdenka Perović I. Perović

Ivana Radulović I. Radulović

Milivoje Blagojević M. Blagojević