RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
Broj: 02/1-503/7
Pljevlja, 21.01.2026. godine
Veza sa 22609/1 od 30.12.2026.godine.

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", broj 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023 u daljem tekstu: Zakon o javnim nabavkama), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Rudnika uglja AD Pljevlja, objavljuje:

POJAŠNJENJE BROJ 1.
TENDERSKE DOKUMENTACIJE
broj, 096/25.1-02/1-22609/4 od 31.12.2025. god. za otvoreni postupak javne nabavke
Izrada projekta izmještanja i izmještanje TS 35/6 kV Tvrdaš,
kao i izrada glavnog projekta izgradnje i izgradnja 35 kV dalekovoda

PITANJA:

1. Možemo li dobiti jednopolnu šemu postrojenja za postojeću trafostanicu?
2. U projektnom zadatku Izmještanje TS Tvrdaš navedeno je da je neophodno zadržati raspored opreme kao na postojećoj lokaciji, kako bi se iskoristila kompletna kablovska struktura. Molimo Vas da nam potvrdite:
   - da su postojeći kablovi u dobrom stanju i da se mogu ponovo koristiti,
   - te da postoji as-built dokumentacija, posebno dokumenti kablovskih veza.
3. Možemo li dobiti as-built dokumentaciju (izvedeno stanje) za postojeću trafostanicu u elektronskom formatu?
4. Kakva je konstrukcija ograde na postojećoj trafostanici — betonska ili žičana?
5. Da li je potrebno izgraditi protivpožarne zidove između transformatora na novoj lokaciji?
6. Je li predviđena jama za treći transformator (s obzirom na to da ne postoji treći transformator)?
7. Da li postoje neki prateći objekti na novoj lokaciji, s obzirom na to da je na dispoziciji ucrtan objekat čija nam namjena nije poznata?
8. Jesu li definirani tipovi i dimenzije temelja za limene kontejnere?
9. Da li su definirane dimenzije i specifikacije kablovskih kanala?
10. Da li su predviđena ispitivanja nakon montaže postojeće opreme prije puštanja trafostanice u rad?
11. Da li je u glavnom projektu predviđeno uređenje pristupnog puta *do trafostanice* od najbliže javne saobraćajnice, kao i *unutrašnjih pristupnih i servisnih puteva* unutar trafostanice? Ako jeste — koji su zahtjevi za njegovu širinu, nosivost, tip površine i završnu obradu?
12. Da li su demontaža dva postojeća energetska transfrmatora 35±2x2,5%/6,3kV, nominalne snage 8 MVA i montaža na novoj lokaciji uključeni u obim radova predmetne tenderske dokumentacije?
13. Projekat izmještanja i izmještanje TS 35/6 kV Tvrdaš obuhvata isporuku, projektovanje i polaganje uzemljivača na novoj lokaciji TS. Molimo da potvrdite.
14. Obzirom da u projektnom zadatku nije navedena specifična strujna staza za izolatore, molimo vas da potvrdite koja je zahtijevana vrijednost specifične strujne staze.
15. Molimo vas da pojasnite način na koji je predviđeno priključenje budućeg 35 kV dalekovoda na postojeću liniju (dalekovodni stub iznad „TS Potrlica).

16. Obzirom na gore navedena pitanja za pojašnjenje te na činjenicu da nam dobavljači opreme nisu mogli pravovremeno pripremiti ponude za kompletiranje naše ponude zbog novogodišnjih i božićnih praznika, molimo da razmotrite produženje roka za predaju ponude za minimalno 15 dana.

ODGOVOR:

Naručilac će u tom dijelu izvršiti izmjene i/ili dopune **dokumenta** Tenderske dokumentacije u skladu sa **članom 94** Zakona o javnim nabavkama.

Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Duško Lekovič, predsjednik