

Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/26-365/1
Podgorica, 30.01.2026

POJAŠNJENJE

**Tenderske dokumentacije broj 04-143/25 od 31.12.2025. godine
(šifra postupka #105373) za završetak radova na putu Vragodo-Vrioci-Žarski
katun, Mojkovac**

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje: Molimo Vas da objaviti presjeke kosina koje je potrebno zaštititi geotehničkim sidrima i mrežama kako bismo vidjeli visine zahvata, bez presjeka nije moguće uraiti ponudu. Takođe u projektu nije navedena antikorozivna zaštita geotehničkih sidara pa molimo i informaciju o navedenom

Odgovor: U sklopu projektne dokumentacije naznačeni su potezi profila PR122-PR142, PR187-214, PR226-PR227, PR230, PR241-PR250, PR245-PR246.

Antikorozivna zaštita sidara je navedena u projektnoj dokumentaciji, u dijelu koji se odnosi na Tecco sistem stabilizacije kosina / Elementi sistema i dodatna oprema.

Pitanje: Zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije za poziciju 15. MREŽA: SAOBRAĆAJNICA/ ZAŠTITA KOSINA Poštovani, Uvidom u objavljenu tendersku dokumentaciju za predmetnu nabavku, utvrdili smo da su tehničke specifikacije u dijelu Stavka 15 (Zaštita kosina visećim putarskim mrežama) postavljene na način koji direktno narušava osnovna načela javnih nabavki, posebno Načelo konkurencije i Načelo ravnopravnosti propisana Zakonom o javnim nabavkama Crne Gore. Shodno navedenom, podnosimo zahtjev za hitnu izmjenu dokumentacije na osnovu sljedećih argumenata: 1. Restriktivno postavljanje specifikacija i „tehničko crtanje“ brenda Naručilac je u opisu stavke 15 naveo parametre koji su u potpunosti prepisani iz kataloga proizvođača Geobrug za proizvod Deltax G80/2. Iako je formalno navedena klauzula „ili ekvivalent“, ona je u praksi obesmišljena navođenjem unikatnih karakteristika koje ne nudi nijedan drugi proizvođač na tržištu: Precizan broj oka mreže: Specifikacija od tačno 5,7 kom/m' uzdužno i 9,9 kom/m' poprečno je isključivi patentni parametar jednog proizvođača. Specifičan sastav legure: Zahtjev za zaštitom od tačno 94,5%Zn i 5%Al uz „0,5% specijalnog dodatka“ predstavlja direktno favorizovanje brenda, jer drugi proizvođači koriste ekvivalentne legure (npr. Galfan) koje pružaju istu antikorozivnu zaštitu. Fiksne dimenzije romboidnih otvora: Zahtjev od 101 x 175 mm je eliminatoran za sva druga rješenja koja funkcionalno obavljaju isti zadatak. 2. Kršenje zakonske zabrane

upućivanja na poseban proces i izvor. Shodno Zakonu o javnim nabavkama, tehnička specifikacija ne smije biti prepisan katalog jednog proizvođača. Ovakvim opisom eliminisana su uobičajena rješenja iz struke (poput mreža prečnika 2.7mm/3mm) koja su dokazana u praksi, obezbjeđuju traženu sigurnost, a cjenovno su znatno povoljnija. 3. Odstupanje od dosadašnje prakse Investitora Bitno je istaći da Vi, kao Investitor, koristite standardizovana i dokazana rješenja (mreže d=2.7mm ili 3mm) na velikom broju projekata koji su aktuelni ili su bili u realizaciji u bliskoj prošlosti. Ova činjenica je lako provjerljiva uvidom u tendersku dokumentaciju Vaših brojnih ranijih projekata. Izostavljanje elemenata alternativnosti i prelazak na isključivo unikatno rješenje jednog proizvođača predstavlja neobjašnjiv otklon od Vaše dosadašnje dobre inženjerske prakse i vodi ka direktnom ograničavanju konkurencije. ZAHTJEV NARUČIOCU: Zahtijevamo da se tehnička specifikacija izmijeni tako da se definišu minimalni funkcionalni zahtjevi, a ne unikatni parametri. Predlažemo usklađivanje sa uobičajenom praksom struke: „Nabavka, transport i ugradnja mreža za zaštitu kosina, uključujući ankere i betonske tegove od MB20 za zatezanje mreže. Mreže su od pocinkovane čelične žice prečnika 2.7mm ili 3mm, dvostruko pocinkovane, sa debljinom cinkanog sloja 0,07mm. Za pričvršćivanje mreže se koriste sidra od čelika JUS C.B.3.021 sa dvostruko pocinkovanim antikorozivnim slojem i pocinkovane cijevi fi48mm, debljine zida 3,5mm, sa dvostrukim pocinkovanjem, sve prema detalju i tehničkom opisu iz projekta.“ U protivnom, bićemo prinuđeni da podnesemo žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki zbog bitnih povreda postupka i diskriminacije ponuđača.

Odgovor: Shodno izjašnjenju projektanta specifikacijom su navedene karakteristike koje predstavljaju minimum koje treba zadovoljiti te kao što je navedeno ponuđač može ponuditi ekvivalent proizvodu.

Predsjednik Komisije

Milica Vukčević