

PREGLED POSTUPKA #107620

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO
PIB	02789507
E-mail	office@pgsport.me
Telefon	020/664-291
Internet adresa	pgsport.me
Fax	020/664-291
Adresa	19. Decembar 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Zamjena UV lampi u mašinsko filterskoj stanici na gradskim bazenima
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ksenija Mirkovic
Kontakt	069101910
Datum objave	04.02.2026. 12:00
Napomena	Radove izvesti po principu "ključ u ruke"

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zamjena UV lampi u mašinsko filterskoj stanici na gradskim bazenima	04.02.2026 12:00	11.02.2026 10:00	11.02.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO Zamjena UV lampi u mašinsko filterskoj stanici na gradskim bazenima 31521000 - Lampe	24.793,39 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2	Obrazac 2
60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora: Gradski bazeni Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana ispostavljanja fakture i dostavljanja izvještaja	Rok plaćanja
Rok isporuke i završetka radova ugradnje: 25 radnih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija Naručioca će prilikom kontrole izvršiti kontrolu ugrađenih svjetilji i izvršenih radova.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok za ugrađene svjetiljke: 2 godine	Garantni rok
Sva eventualna oštećenja vodovodnih instalacija ili drugih delova objekta, nastala tokom demontaže starih i ugradnje novih UV lampi, padaju u potpunosti na teret izvođača radova. Izvođač je dužan da o svom trošku sanira sva nastala oštećenja i vrati prostor u prvobitno stanje."	Drugi uslovi
Plaćanje će se izvršiti nakon dostavljanje fakture i izvještaja o izvršenoj isporuci i ugradnji	Uslovi plaćanja
Dobavljač mora dostaviti uz isporuku • Uputstvo za upotrebu • Tabela modbus registara (Modbus slave map)	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.793,39 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		UV lampe: 1. Namjena i režim rada • UV uređaj za dezinfekciju vode u cjevovodu • Namijenjen za kontinualni rad u sistemu 2. Mehanički zahtjevi (hidroulika +ugradnja) 2.1 Priključci • Ulaz/izlaz: 2”(DNSO) • Priključci moraju biti simetrično jedan iznad drugog • Uređaj mora biti kompatabilan za ugradnju u postojeći cjevovod 2.2 Dimenzije komore • Maksimalna visina UV komore/uređaja: max 1000mm 2.3 Nosači/ rasterećenje cjevovoda • UV komora/ uređaj mora biti oslonjena na sopstvene nosače /postolje • Priključne cijevi i prirubnice ne smiju nositi težinu uređaja (bez mehaničkog opterećenja na cjevovod)	

1	Nabavka i ugradnja UV lampi na Gradskim bazenima	3. UV snaga i konfiguracija lampi • Minimalna ukupna električna snaga jednog UV uređaja: 4000 W • Snaga može biti realizovana preko jedne ili više UV lampi • Svaka UV lampa mora imati sopstvenu prigušnicu (balast), nezavisno od ostalih 4. Električno napajanje • Napajanje: 230 V AC • Frekvencija: 50 Hz 5. Lokalno upravljanje (Touch screen / HM) • Uređaj mora imati touch screen HMI min 4,3" • Upravljanje: ON/OFF preko touch screena • Upravljanje mora biti moguće preko Modbus komunikacije 5.2 Prikaži i funkcije na HMI Touch screen mora omogućiti prikaz za svaku UV lampu pojedinačno, minimum: • Status lampe: ON/OFF/greška • Prikaz radnih sati po lampi • Mogućnost resetovanja radnih sati preko touch screena 5.3 Modbus (minimalni zahtjevi) Modbus tabela/registarski set mora sadržati minimum: • Status rada svake lampe :ON/OFF/greška • Radne sate po lampi • Mogućnost startovanja/isključenja uređaja putem Modbus komunikacije 6. Upravljački ormar (izvedba+montaža)	5,00 kom
---	--	---	----------

Upravljački ormar može biti:

- Integrisan na UV uređaju(na komori) ili izveden kao odvojeni ormar za zidnu montažu

6.1 U slučaju odvojenog ormara

- Mora biti omogućena montaža na zid
- Maksimalna udaljenost između UV uređaja i upravljačkog ormara: do 2m
- Isporuka mora uključiti kompletne kablove i konekcije

7. Komunikacija i integracija

- Uređaj mora obezbijediti Modbus komunikaciju u režimu SLAVE
- Uređaj mora biti kompatibilan za povezivanje na PLC/SCADA sistem
- Obavezno dostaviti tabelu Modbus registara(Modbus slave map) uz isporuku

8.Materijali(komora +ormar)

- Materijal kućišta/UV komore i upravljačkog ormara mora biti od prohroma