

Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/26-546/1
Podgorica, 09.02.2026.

POJAŠNJENJE

Tenderske dokumentacije broj 05-150/25 od 31.12.2025. godine (šifra postupka #106713) za izvođenje radova sa opremanjem Onkološke dnevne bolnice u Bijelom Polju

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje 1: Za stavke broj 19 i 20 - V/ BRAVARSKI RADOVI Nabavka i ugradnja linearnih automatskih kliznih vrata sledećih karakteristika: - Fino uokvireno mono staklo - Al profili - Bežumni pogon - Mogućnost integracije u sisteme upravljanja tehnikom zgrade - Integrisana punjiva baterija koja omogućava funkcionisanje u slučaju enstanka struje - Mogućnost mehaničkog i električnog zaključavanja vrata - Mogućnost podešavanja načina rada automatskih vrata. Molimo Vas za pojašnjenje da li je zahtjev „mogućnost mehaničkog i električnog zaključavanja vrata“ pravilno formulisana stavka, ili se pod tim podrazumijeva sistem sa elektromehaničkom bravom sa mogućnošću ručnog zaključavanja i otključavanja pomoću ključa.

Odgovor: Navedeno će biti predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 2: Za prethodno navedene stavke broj 19 i 20 uočena su neslaganja u pogledu broja komada: • Prema predmjeru: o stavka 19, pozicija V0 (280 × 280 cm): 2 komada o stavka 20, pozicija V5 (180 × 280 cm): 1 komad • Prema tehničkoj dokumentaciji – Šeme bravarije i stolarije: o pozicija V0 (280 × 280 cm): 2 komada o pozicija V5 (180 × 280 cm): 3 komada • Prema crtežima iz tehničke dokumentacije, prilog Planirano stanje: o pozicija V0 (280 × 280 cm): 1 komad o pozicija V5 (180 × 280 cm): 2 komada Molimo Vas da potvrdite da li se radi o grešci u predmjeru i/ili šemama bravarije i stolarije, te da li je ispravan broj komada za navedene pozicije onaj koji je prikazan u grafičkom prilogu „Planirano stanje“.

Odgovor: Navedeno će biti predmet izmjene tenderske dokumentacije

Pitanje 3: Pozicija 38 "Nabavka materijala, izrada i ugradnja jednokrlnih vrata V4 (90x210cm) Vrata su predviđena da se postavljaju u ravni sa pregradnim panelima čistih soba. Imaju sendvič konstrukciju, kao i sami pregradni paneli. Sastoje se od aluminijumskog unutrašnjeg rama, izolacionog materijala (kamena vuna) i plastificiranih aluminijumskih limova sa obje strane. Vrata zadovoljavaju odgovarajuće termičke i zvučne izolacione potrebne karakteristike. Dizajn i kvalitet je isti kao kod pregradnih panela čistih soba. Vrata, kao i njihovi spojevi su ravni, glatki i omogućavaju lako čišćenje i dezinfekciju. Sva vrata su opremljena ručicama"

S obzirom da je navedeni tip vrata specifičan i kao takav nije dostupan kao standardni proizvod na tržištu već se izrađuje po mjeri, molimo za pojašnjenje da li je dozvoljena zamjena drugim tipom sendvič vrata istih ili sličnih tehničkih i funkcionalnih karakteristika.

Odgovor: Ponuda se dostavlja u svemu u skladu sa opisom definisanim tehničkom specifikacijom

Predsjednik Komisije

Milica Vukčević