

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka pumpi

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

VODOVOD I KANALIZACIJA DOO
"TUZI"

PIB:

03399702

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje: - Potvrdom izdatim od strane korisnika o izvršenim isporukama pumpi, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Privredni subjekat je u obavezi da uz ponudu dostavi minimum 2 (dvije) potvrde.	Stručna i tehnička sposobnost
U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“. ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude. O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda. • Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi „Vodovod i kanalizacija“ doo Tuzi, ulica br. 3, br. 93, 81206 Tuzi. • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi „Vodovod i kanalizacija“ doo Tuzi, ulica br. 3, br. 93, 81206 Tuzi. • radnim danima od 09.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 25.02.2026. godine do 10 sati. Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude

Garancija ponude se određuje u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke. Procentualni iznos vrijednosti garancije ponude određuje se u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta javne nabavke tokom trajanja okvirnog sporazuma u cjelini, odnosno procijenjene vrijednosti partije za koju se podnosi ponuda, u skladu sa metodologijom za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke. Trajanje garancije ponude određuje se u skladu sa važenjem ponude uključujući i rok od 10 dana za eventualno aktiviranje garancije nakon isteka važenja ponude. Ponuđač može dostaviti garanciju sa rokom važenja dužim od ovog roka.	
Virmanski, na žiro-račun ponuđača, u roku od 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Vodovod i kanalizacija doo Tuzi, Opština Tuzi	Mjesto izvršenja ugovora
ESPD	ESPD
Garantni rok je 24 mjeseci od dana isporuke	Garantni rok
Privredni subjekt je dužan da posjeduje i dostavi opis i tehničke karakteristike predmeta nabavke, što se može dokazati katalogom, fotografijom, tehničkim listom ili izvodom iz kataloga, u kojem su jasno naznačene tehničke karakteristike ponuđene robe.	Stručno osposobljavanje

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje: - Potvrdom izdatim od strane korisnika o izvršenim isporukama pumpi, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Privredni subjekat je u obavezi da uz ponudu dostavi minimum 2 (dvije) potvrde.	Stručna i tehnička sposobnost
U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“. ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude. O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda. • Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi „Vodovod i kanalizacija“ doo Tuzi, ulica br. 3, br. 93, 81206 Tuzi. • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi „Vodovod i kanalizacija“ doo Tuzi, ulica br. 3, br. 93, 81206 Tuzi. • radnim danima od 09.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 25.02.2026. godine do 10 sati. Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude

Garancija ponude se određuje u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke. Procentualni iznos vrijednosti garancije ponude određuje se u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta javne nabavke tokom trajanja okvirnog sporazuma u cjelini, odnosno procijenjene vrijednosti partije za koju se podnosi ponuda, u skladu sa metodologijom za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke. Trajanje garancije ponude određuje se u skladu sa važenjem ponude uključujući i rok od 10 dana za eventualno aktiviranje garancije nakon isteka važenja ponude. Ponuđač može dostaviti garanciju sa rokom važenja dužim od ovog roka.	
Virmanski, na žiro-račun ponuđača, u roku od 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Vodovod i kanalizacija doo Tuzi, Opština Tuzi	Mjesto izvršenja ugovora
ESPD	ESPD
Garantni rok je 24 mjeseci od dana isporuke	Garantni rok
Privredni subjekt je dužan da posjeduje i dostavi opis i tehničke karakteristike predmeta nabavke, što se može dokazati katalogom, fotografijom, tehničkim listom ili izvodom iz kataloga, u kojem su jasno naznačene tehničke karakteristike ponuđene robe.	Stručna i tehnička sposobnost

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) - Rok izvršenja, vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom izvršenja a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova(K)} = (\text{najkraći ponuđeni rok izvršenja} / \text{ponuđeni rok izvršenja}) \times 10$. Rok izvršenja iskazuje se u danima. Maksimalni rok izvršenja je 70 dana od dana potpisivanja ugovora.	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) - Rok izvršenja, vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom izvršenja a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova(K)= (najkraći ponuđeni rok izvršenja/ ponuđeni rok izvršenja) × 10. Rok izvršenja iskazuje se u danima. Maksimalni rok izvršenja je 70 dana od dana potpisavanja ugovora.	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

33057.85	1	Utopna bunarska pumpa za bunar B2 Vuksanlekići	Pumpa je namijenjena za crpljenje čiste vode maksimalne temperature do 30 deg C i maksimalnim sadržajem pijeska u vodi od 50 g/m³. Pumpa i elektro motor su povezani u jednu kompaktnu cjelinu-monoblok. Aksijalnu silu pumpe preuzima aksijalni ležaj pogonskog elektromotora. Pumpa je višestepena i u sklopu pumpe ugrađen je nepovratni ventil sa oprugom. Pumpa je izrađena od kvalitetnih i trajnih materijala: – radna i sprovodna kola, kućišta pumpe izrađeno od EN-GJL200/GJL250 - vratilo pumpe EN 1.4301/1.4057 (AISI 304/AISI 431). Opis pumpe: Utopna bunarska pumpa 12" (spoljašnji prečnik pumpe do 290mm), potisni priključak pumpe: priрубnica DN250 (EN 1092-1 DN250 PN16), sledećih hidrauličkih karakteristika: Q (lit/s) 116 H (m) 86. Napomena: Radna tacka moze odstupati za fiksni napor do ±3% u pogledu protoka, obavezno priložiti radni dijagram sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe. Elektromotor: Dimenzija 10", IP68, trofazni, asinhroni, niskonaponski 3x380(400)V; 50Hz, Elektromotor je viključić, punjen mešavinom glikola i vode, predviđen za rad preko frekventnog regulatora odnosno sa izolacijom PE2+PA; Broj obrtaja elektromotora do 2900 min-1; Start motora: DOL (direktni start) pogodan za rad preko VFD; Hlađenje motora: okolnom vodom; Nominalna snaga elektromotra = 147 kW.	1.00	kom
----------	---	--	--	------	-----

33057.85	2	Utopna bunarska pumpa za bunar B2 Dinoša	Pumpa je namijenjena za crpljenje čiste vode maksimalne temperature do 30 deg C i maksimalnim sadržajem pijeska u vodi od 50 g/m³. Pumpa i elektro motor su povezani u jednu kompaktnu cjelinu-monoblok. Aksijalnu silu pumpe preuzima aksijalni ležaj pogonskog elektromotora. Pumpa je višestepena i u sklopu pumpe ugrađen je nepovratni ventil sa oprugom. Pumpa je izrađena od kvalitetnih i trajnih materijala: – radna i sprovodna kola, kućišta pumpe izrađeno od EN-GJL200/GJL250 - vratilo pumpe EN 1.4301/1.4057 (AISI 304/AISI 431). Opis pumpe: Utopna bunarska pumpa 10" (spoljašnji prečnik pumpe do 245mm), potisni priključak pumpe: prirubnica DN150 (EN 1092-1 DN150 PN16), sledećih hidrauličkih karakteristika: Q (lit/s) 66 H (m) 86. Napomena: Radna tacka može odstupati za fiksni napor do ±3% u pogledu protoka, obavezno priložiti radni dijagram sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe. Elektromotor: Dimenzija 10", IP68, trofazni, asinhroni, niskonaponski 3x380(400)V; 50Hz, Elektromotor je viključić, punjen mešavinom glikola i vode, predviđen za rad preko frekventnog regulatora odnosno sa izolacijom PE2+PA; Broj obrtaja elektromotora do 2900 min-1; Start motora: DOL (direktni start) pogodan za rad preko VFD; Hlađenje motora: okolnom vodom; Nominalna snaga elektromotra = 75 kW. Pumpa se isporučuje sa 60m kabla H07RN-F 4x50mm².	1.00	kom
----------	---	--	---	------	-----

33057.85	3	Utopna bunarska pumpa za bunar B1 Milješ	Pumpa je namijenjena za crpljenje čiste vode maksimalne temperature do 30 deg C i maksimalnim sadržajem pijeska u vodi od 50 g/m³. Pumpa i elektro motor su povezani u jednu kompaktnu cjelinu-monoblok. Aksijalnu silu pumpe preuzima aksijalni ležaj pogonskog elektromotora. Pumpa je višestepena i u sklopu pumpe ugrađen je nepovratni ventil sa oprugom. Pumpa je izrađena od kvalitetnih i trajnih materijala: – radna i sprovodna kola, kućišta pumpe izrađeno od EN-GJL200/GJL250 - vratilo pumpe EN 1.4301/1.4057 (AISI 304/AISI 431). Opis pumpe: Utopna bunarska pumpa 9" (spoljašnji prečnik pumpe do 213mm), potisni priključak pumpe: prirubnica DN80 (EN 1092-1 DN80 PN16), sledećih hidrauličkih karakteristika: Q (lit/s) 50 H (m) 89. Napomena: Radna tacka može odstupati za fiksni napor do ±3% u pogledu protoka, obavezno priložiti radni dijagram sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe. Elektromotor: Dimenzija 8", IP68, trofazni, asinhroni, niskonaponski 3x380(400)V; 50Hz, Elektromotor je viključić, punjen mešavinom glikola i vode, predviđen za rad preko frekventnog regulatora odnosno sa izolacijom PE2+PA; Broj obrtaja elektromotora do 2900 min-1; Start motora: Zvezda-Trougao (Delta-Wye) pogodan za rad preko VFD; Hlađenje motora: okolnom vodom; Nominalna snaga elektromotra = 60 kW.	1.00	kom
----------	---	--	---	------	-----

33057.85	4	Utopna bunarska pumpa za bunar B1 Dinoša	Pumpa je namijenjena za crpljenje čiste vode maksimalne temperature do 30 deg C i maksimalnim sadržajem pijeska u vodi od 50 g/m³. Pumpa i elektro motor su povezani u jednu kompaktnu cjelinu-monoblok. Aksijalnu silu pumpe preuzima aksijalni ležaj pogonskog elektromotora. Pumpa je višestepena i u sklopu pumpe ugrađen je nepovratni ventil sa oprugom. Pumpa je izrađena od kvalitetnih i trajnih materijala: – radna i sprovodna kola, kućišta pumpe izrađeno od EN-GJL200/GJL250 - vratilo pumpe EN 1.4301/1.4057 (AISI 304/AISI 431). Opis pumpe: Utopna bunarska pumpa 8" (spoljašnji prečnik pumpe do 203mm), potisni priključak pumpe: prirubnica DN150 (EN 1092-1 DN150 PN16), sledećih hidrauličkih karakteristika: Q (lit/s) 25 H (m) 128. Napomena: Radna tacka može odstupati za fiksni napor do ±3% u pogledu protoka, obavezno priložiti radni dijagram sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe. Elektromotor: Dimenzija 8", IP68, trofazni, asinhroni, niskonaponski 3x380(400)V; 50Hz, Elektromotor je viključić, punjen mešavinom glikola i vode, predviđen za rad preko frekventnog regulatora odnosno sa izolacijom PE2+PA; Broj obrtaja elektromotora do 2900 min-1; Start motora: Zvezda-Trougao (Delta-Wye) pogodan za rad preko VFD; Hlađenje motora: okolnom vodom; Nominalna snaga elektromotora = 45 kW. Pumpa se isporučuje sa 120m kabla H07RN-F 4x16mm².	1.00	kom
----------	---	--	--	------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
33057.85	1	Utopna bunarska pumpa za bunar B2 Vuksanlekići	Pumpa je namijenjena za crpljenje čiste vode maksimalne temperature do 30 deg C i maksimalnim sadržajem pijeska u vodi od 50 g/m³. Pumpa i elektro motor su povezani u jednu kompaktnu cjelinu-monoblok. Aksijalnu silu pumpe preuzima aksijalni ležaj pogonskog elektromotora. Pumpa je višestepena i u sklopu pumpe ugrađen je nepovratni ventil sa oprugom. Pumpa je izrađena od kvalitetnih i trajnih materijala: – radna i sprovodna kola, kućišta pumpe izrađeno od EN-GJL200/GJL250 - vratilo pumpe EN 1.4301/1.4057 (AISI 304/AISI 431). Opis pumpe: Utopna bunarska pumpa 12" (spoljašnji prečnik pumpe do 290mm), potisni priključak pumpe: priрубnica DN250 (EN 1092-1 DN250 PN16), sledećih hidrauličkih karakteristika: Q (lit/s) 116 H (m) 86. Napomena: Radna tacka moze odstupati za fiksni napor do ±3% u pogledu protoka, obavezno priložiti radni dijagram sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe. Elektromotor: Dimenzija 10", IP68, trofazni, asinhroni, niskonaponski 3x380(400)V; 50Hz, Elektromotor je viklajući, punjen mešavinom glikola i vode, predviđen za rad preko frekventnog regulatora odnosno sa izolacijom PE2+PA; Broj obrtaja elektromotora do 2900 min-1; Start motora: DOL (direktni start) pogodan za rad preko VFD; Hlađenje motora: okolnom vodom; Nominalna snaga elektromotra = 147 kW.	1.00	kom

33057.85	2	Utopna bunarska pumpa za bunar B2 Dinoša	Pumpa je namijenjena za crpljenje čiste vode maksimalne temperature do 30 deg C i maksimalnim sadržajem pijeska u vodi od 50 g/m³. Pumpa i elektro motor su povezani u jednu kompaktnu cjelinu-monoblok. Aksijalnu silu pumpe preuzima aksijalni ležaj pogonskog elektromotora. Pumpa je višestepena i u sklopu pumpe ugrađen je nepovratni ventil sa oprugom. Pumpa je izrađena od kvalitetnih i trajnih materijala: – radna i sprovodna kola, kućišta pumpe izrađeno od EN-GJL200/GJL250 - vratilo pumpe EN 1.4301/1.4057 (AISI 304/AISI 431). Opis pumpe: Utopna bunarska pumpa 10" (spoljašnji prečnik pumpe do 245mm), potisni priključak pumpe: prirubnica DN150 (EN 1092-1 DN150 PN16), sledećih hidrauličkih karakteristika: Q (lit/s) 66 H (m) 86. Napomena: Radna tacka moze odstupati za fiksni napor do ±3% u pogledu protoka, obavezno priložiti radni dijagram sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe. Elektromotor: Dimenzija 10", IP68, trofazni, asinhroni, niskonaponski 3x380(400)V; 50Hz, Elektromotor je viklajući, punjen mešavinom glikola i vode, predviđen za rad preko frekventnog regulatora odnosno sa izolacijom PE2+PA; Broj obrtaja elektromotora do 2900 min-1; Start motora: DOL (direktni start) pogodan za rad preko VFD; Hlađenje motora: okolnom vodom; Nominalna snaga elektromotra = 75 kW. Pumpa se isporučuje sa 60m kabla H07RN-F 4x50mm².	1.00	kom
----------	---	--	---	------	-----

33057.85	3	Utopna bunarska pumpa za bunar B1 Milješ	Pumpa je namijenjena za crpljenje čiste vode maksimalne temperature do 30 deg C i maksimalnim sadržajem pijeska u vodi od 50 g/m³. Pumpa i elektro motor su povezani u jednu kompaktnu cjelinu-monoblok. Aksijalnu silu pumpe preuzima aksijalni ležaj pogonskog elektromotora. Pumpa je višestepena i u sklopu pumpe ugrađen je nepovratni ventil sa oprugom. Pumpa je izrađena od kvalitetnih i trajnih materijala: – radna i sprovodna kola, kućišta pumpe izrađeno od EN-GJL200/GJL250 - vratilo pumpe EN 1.4301/1.4057 (AISI 304/AISI 431). Opis pumpe: Utopna bunarska pumpa 9" (spoljašnji prečnik pumpe do 213mm), potisni priključak pumpe: prirubnica DN80 (EN 1092-1 DN80 PN16), sledećih hidrauličkih karakteristika: Q (lit/s) 50 H (m) 89. Napomena: Radna tacka moze odstupati za fiksni napor do ±3% u pogledu protoka, obavezno priložiti radni dijagram sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe. Elektromotor: Dimenzija 8", IP68, trofazni, asinhroni, niskonaponski 3x380(400)V; 50Hz, Elektromotor je viklujući, punjen mešavinom glikola i vode, predviđen za rad preko frekventnog regulatora odnosno sa izolacijom PE2+PA; Broj obrtaja elektromotora do 2900 min-1; Start motora: Zvijezda-Trougao (Delta-Wye) pogodan za rad preko VFD; Hlađenje motora: okolnom vodom; Nominalna snaga elektromotra = 60 kW.	1.00	kom
----------	---	--	--	------	-----

33057.85	4	Utopna bunarska pumpa za bunar B1 Dinoša	Pumpa je namijenjena za crpljenje čiste vode maksimalne temperature do 30 deg C i maksimalnim sadržajem pijeska u vodi od 50 g/m³. Pumpa i elektro motor su povezani u jednu kompaktnu cjelinu-monoblok. Aksijalnu silu pumpe preuzima aksijalni ležaj pogonskog elektromotora. Pumpa je višestepena i u sklopu pumpe ugrađen je nepovratni ventil sa oprugom. Pumpa je izrađena od kvalitetnih i trajnih materijala: – radna i sprovodna kola, kućišta pumpe izrađeno od EN-GJL200/GJL250 - vratilo pumpe EN 1.4301/1.4057 (AISI 304/AISI 431). Opis pumpe: Utopna bunarska pumpa 8" (spoljašnji prečnik pumpe do 203mm), potisni priključak pumpe: prirubnica DN150 (EN 1092-1 DN150 PN16), sledećih hidrauličkih karakteristika: Q (lit/s) 25 H (m) 128. Napomena: Radna tacka moze odstupati za fiksni napor do ±3% u pogledu protoka, obavezno priložiti radni dijagram sa prikazanim radnim tačkama i efikasnosti pumpe. Elektromotor: Dimenzija 8", IP68, trofazni, asinhroni, niskonaponski 3x380(400)V; 50Hz, Elektromotor je viključić, punjen mešavinom glikola i vode, predviđen za rad preko frekventnog regulatora odnosno sa izolacijom PE2+PA; Broj obrtaja elektromotora do 2900 min-1; Start motora: Zvijezda-Trougao (Delta-Wye) pogodan za rad preko VFD; Hlađenje motora: okolnom vodom; Nominalna snaga elektromotra = 45 kW. Pumpa se isporučuje sa 120m kabla H07RN-F 4x16mm².	1.00	kom
----------	---	--	---	------	-----