

1 MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-130/25

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 210

Djelovodni br. 01-426/26-611/3Podgorica, 12.02.2026

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje

**IZMJENU BR. 2 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE
NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI INTERNOG ODELJENJA U OKVIRU
KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA KOTOR**

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 379 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
379	MEDGAS UREĐAJI (KRAJNJI UREĐAJI)	Bolnički panel iznad glave kreveta (BHU) za 1 krevet Modul kreveta 1650mm Prikaz 1.03.01L Oprema za 1 krevet: 1xO, 2xMDO utičnica 230V, 2xDO utičnica 230V, 2xPA, 2xRJ45, SPP direktno, indirektno i noćno osvjetljenje – kontrola preko rampe Dizajn prema standardu EN7396	8	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 380 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
380	MEDGAS UREĐAJI (KRAJNJI UREĐAJI)	Bolnički panel iznad glave kreveta (BHU) za 1 krevet Modul kreveta 1650mm Prikaz 1.03.01P Oprema za 1 krevet: 1xO, 2xMDO utičnica 230V, 2xDO utičnica 230V, 2xPA, 2xRJ45, SPP direktno, indirektno i noćno osvjetljenje – kontrola preko rampe Dizajn prema standardu EN7396	9	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 381 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
381	MEDGAS UREĐAJI (KRAJNJI UREĐAJI)	ICU Bolnički panel iznad glave kreveta - za 1 krevet Modul kreveta 1650mm Prikaz 1.03.02L Oprema za 1 krevet: 1xO, 1xAir, 1xVAC, 4xIMS utičnica 230V, 2xVIC utičnica 230V, 3xPA, 2xRJ45, SPP direktno, indirektno i noćno osvjetljenje – kontrola preko rampe Dizajn prema standardu EN7396	2	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 382 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
382	MEDGAS UREĐAJI (KRAJNJI UREĐAJI)	ICU Bolnički panel iznad glave kreveta - za 1 krevet Modul kreveta 1650mm Prikaz 1.03.02P Oprema za 1 krevet: 1xO, 1xAir, 1xVAC, 4xIMS utičnica 230V, 2xVIC utičnica 230V, 3xPA, 2xRJ45, SPP direktno, indirektno i noćno osvjetljenje – kontrola preko rampe Dizajn prema standardu EN7396	1	kom

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 329 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
329	CIJEVI TIP GASA: KISEONIK	Bakarni fitinzi – redukcije, koljena, T-komadi Koljeno - 12 (98kom) Koljeno - 18 (43kom) Koljeno - 20 (6kom) Redukcija - 18-12 (5kom) Redukcija - 22-18 (4kom) Redukcija - 22-priključak na postojeću cijev (2kom) T-spoj - 12mm-12mm-12mm (6kom) T-spoj - 18mm-18mm-12mm (14kom) T-spoj - 18mm-18mm-18mm (1kom) T-spoj - 22mm-22mm-12mm (2kom) T-spoj - 22mm-22mm-18mm (2kom) T-spoj - 22mm-22mm-22mm (3kom) Završni čep - 18 mm (1kom) Završni čep - 22 mm (2kom)	1	set

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 6 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
6	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - DEMONTAŽA POSTOJEĆIH PLAFONA	Demontaža i rušenje postojećih spuštenih plafona i odvoz šuta na deponiju udaljenosti 20 km. Obračun po m2.	45,35	m ²

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 14 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
14	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada pozicije GZ PREGRADNI ZID KNAUF W112 CW 50 10 cm 2 x 12,5 mm A ili ekvivalent Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf ili ekvivalent CW (MEST EN 14195) i	129,33	m ²

		UW (MEST EN 14195) profila 50 mm (nazivne debljine lima 0.6 mm). Zid je nenosiv. Ukupna debljina zida 100 mm, obostrano dvostruko obložen standardnim Knauf pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm ili ekvivalent. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 ili ekvivalent (standardni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop zida: - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf ili ekvivalent profil CW 50 / 0,6 + stakl. min. vuna Akustik Roll 50 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm Potkonstrukcija: - CW 50 / 0,6 (MEST EN 14195) - UW ugaoni profil 50 x 40 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm - drugi sloj: Samourezni vijak; TN 35 mm Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent sa uporebom papirne bandaž trake Zvučna zaštita: - Rw 54 dB (Rw = ispitana vrijednost zvučne izolacije građevinskog elementa bez uzdužnog prenosa preko bočnih konstruktivnih dijelova) Izolacioni sloj: - staklena mineralna vuna Knauf Insulation Akustik Roll ili ekvivalent		
--	--	---	--	--

		- debljina: 50 mm - širina: 625 mm Napomena: - osovinski razmak CW profila 625 mm - zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila nanijeti Trenwandkit ili ekvivalent - zaptivni kit - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W11.me Knauf pregradni zidovi / aktualno izdanje ili ekvivalent Dodatna napomena: Izvođenje ugla, T spoja i slobodnog završetka zida - u svemu prema tehničkom listu W11.me Knauf pregradni zidovi / aktualno izdanje ili ekvivalent		
--	--	---	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 15 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
15	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada pozicije GZ 1.1 PREGRADNI ZID KNAUF W112 CW 50 10 cm 2 x 12,5 mm A/H2 ili ekvivalent Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf ili ekvivalent CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) profila 50 mm (nazivne debljine lima 0.6 mm). Zid je nenosiv. Ukupna debljina zida 100 mm, sa jedne strane dvostruko obložen standardnim Knauf pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm ili ekvivalent a sa druge strane dvostruko obložen impregniranim Knauf pločama (MEST EN 520 - H2 / DIN 18180 - GKBI) debljine 12,5 mm ili ekvivalent. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 ili ekvivalent (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop zida: - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent	147,54	m ²

		- Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf profil CW 50 / 0,6 + stakl. min. vuna Akustik Roll 50 mm ili ekvivalent - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm Impregnirana ploča: - tip ploče: H2 (MEST EN 520) / GKBI (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm Potkonstrukcija: - CW 50 / 0,6 (MEST EN 14195) - UW ugaoni profil 50 x 40 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm - drugi sloj: Samourezni vijak; TN 35 mm Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent sa upotrebom papirne bandaž trake (ploče tip A ili ekvivalent) - Uniflott ili ekvivalent impregnirani (ploče tip H2 ili ekvivalent) Zvučna zaštita: - Rw 54 dB (Rw = ispitana vrijednost zvučne izolacije građevinskog elementa bez uzdužnog prenosa preko bočnih konstruktivnih djelova) Izolacioni sloj: - staklena mineralna vuna Knauf Insulation Akustik Roll ili ekvivalent - debljina: 50 mm - širina: 625 mm Napomena: - osovinski razmak CW profila 625 mm - zbog sprečavanja prenosa zvukaispod obodnih CW i UW profila nanijeti Trenwandkit ili ekvivalent - zaptivni kit		
--	--	--	--	--

		- konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W11.me Knauf pregradni zidovi / aktuelno izdanje ili ekvivalent Dodatna napomena: Izvođenje ugla, T spoja i slobodnog završetka zida - u svemu prema tehničkom listu W11.me Knauf pregradni zidovi / aktuelno izdanje ili ekvivalent		
--	--	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 16 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
16	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada pozicije GZ 1.2 PREGRADNI ZID KNAUF W112 CW 50 10 cm 2 x 12,5 mm H2 ili ekvivalent Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf ili ekvivalent CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) profila 50 mm (nazivne debljine lima 0.6 mm). Zid je nenosiv. Ukupna debljina zida 100 mm, obostrano dvostruko obložen impregniranim Knauf pločama (MEST EN 520 - H2 / DIN 18180 - GKBI) debljine 12,5 mm ili ekvivalent. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 ili ekvivalent (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop zida: - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf profil CW 50 / 0,6 + stakl. min. vuna Akustik Roll 50 mm ili ekvivalent - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent Impregnirana ploča:	46,4	m ²

		- tip ploče: H2 (MEST EN 520) / GKBI (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm Potkonstrukcija: - CW 50 / 0,6 (MEST EN 14195) - UW ugaoni profil 50 x 40 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm - drugi sloj: Samourezni vijak; TN 35 mm Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent impregnirani (po potrebi sa papirnom bandaž trakom) Zvučna zaštita: - Rw 54 dB (Rw = ispitana vrijednost zvučne izolacije građevinskog elementa bez uzdužnog prenosa preko bočnih konstruktivnih dijelova) Izolacioni sloj: - staklena mineralna vuna Knauf Insulation Akustik Roll ili ekvivalent - debljina: 50 mm - širina: 625 mm Napomena: - osovinski razmak CW profila 625 mm - zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila nanijeti Trenwandkit ili ekvivalent - zaptivni kit - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W11.me Knauf pregradni zidovi / aktuelno izdanje ili ekvivalent Dodatna napomena: Izvođenje ugla, T spoja i slobodnog završetka zida - u svemu prema tehničkom listu W11.me Knauf pregradni zidovi / aktuelno izdanje ili ekvivalent		
--	--	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 17 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
17	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada pozicije GZ 2 PREGRADNI ZID KNAUF W112 CW 75 12,5 cm 2 x 12,5 mm A/H2 ili ekvivalent Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf ili ekvivalent CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) profila 75 mm (nazivne debljine lima 0.6 mm). Zid je nenosiv. Ukupna debljina zida 125 mm, sa jedne strane dvostruko obložen standardnim Knauf pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm ili ekvivalent a sa druge strane dvostruko obložen impregniranim Knauf pločama (MEST EN 520 - H2 / DIN 18180 - GKBI) debljine 12,5 mm ili ekvivalent. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 ili ekvivalent (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop zida: - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf profil CW 75 / 0,6 + stakl. min. vuna Akustik Roll 75 mm ili ekvivalent - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm Impregnirana ploča: - tip ploče: H2 (MEST EN 520) / GKBI (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm Potkonstrukcija: - CW 75 / 0,6 (MEST EN 14195)	61,18	m²

		- UW ugaoni profil 75 x 40 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm - drugi sloj: Samourezni vijak; TN 35 mm Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent sa upotrebom papirne bandaž trake (ploče tip A ili ekvivalent) - Uniflott impregnirani (ploče tip H2 ili ekvivalent) Zvučna zaštita: - Rw 55 dB (Rw = ispitana vrijednost zvučne izolacije građevinskog elementa bez uzdužnog prenosa preko bočnih konstruktivnih djelova) Izolacioni sloj: - staklena mineralna vuna Knauf Insulation Akustik Roll ili ekvivalent - debljina: 75 mm - širina: 625 mm Napomena: - osovinski razmak CW profila 625 mm - zbog sprečavanja prenosa zvukaispod obodnih CW i UW profila nanijeti Trenwandkit ili ekvivalent - zaptivni kit - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W11.me Knauf pregradni zidovi / aktuelno izdanje ili ekvivalent Dodatna napomena: Izvođenje ugla, T spoja i slobodnog završetka zida - u svemu prema tehničkom listu W11.me Knauf pregradni zidovi / aktuelno izdanje ili ekvivalent		
--	--	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 18 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
18	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada pozicije GZ 3 PREGRADNI ZID KNAUF W112 CW 100 15 cm 2 x 12,5 mm A ili ekvivalent Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf ili ekvivalent CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) profila 100 mm (nazivne debljine lima 0.6 mm). Zid je nenosiv. Ukupna debljina zida 150 mm, obostrano dvostruko obložen standardnim Knauf pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm ili ekvivalent . Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 ili ekvivalent (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop zida: - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf profil CW 100 / 0,6 + stakl. min. vuna Akustik Roll 100 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm Potkonstrukcija: - CW 100 / 0,6 (MEST EN 14195) - UW ugaoni profil 100 x 40 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm - drugi sloj: Samourezni vijak; TN 35 mm Ispuna spojeva:	158,86	m²

		- Uniflott ili ekvivalent sa uporebom papirne bandaž trake Zvučna zaštita: - Rw 58 dB (Rw = ispitana vrijednost zvučne izolacije građevinskog elementa bez uzdužnog prenosa preko bočnih konstruktivnih djelova) Izolacioni sloj: - staklena mineralna vuna Knauf Insulation Akustik Roll ili ekvivalent - debljina: 100 mm - širina: 625 mm Napomena: - osovinski razmak CW profila 625 mm - zbog sprečavanja prenosa zvukaispod obodnih CW i UW profila nanijeti Trenwandkit ili ekvivalent - zaptivni kit - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W11.me Knauf pregradni zidovi / aktuelno izdanje ili ekvivalent Dodatna napomena: Izvođenje ugla, T spoja i slobodnog završetka zida - u svemu prema tehničkom listu W11.me Knauf pregradni zidovi / aktuelno izdanje ili ekvivalent		
--	--	---	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 19 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
19	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada pozicije GZ 3.1 PREGRADNI ZID KNAUF W112 CW 100 15 cm 2 x 12,5 mm A/H2 ili ekvivalent Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf ili ekvivalent CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) profila 100 mm (nazivne debljine lima 0.6 mm). Zid je nenosiv. Ukupna debljina zida 150 mm, sa jedne strane dvostruko obložen	57,72	m ²

		standardnim Knauf pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm ili ekvivalent a sa druge strane dvostruko obložen impregniranim Knauf pločama (MEST EN 520 - H2 / DIN 18180 - GKBI) debljine 12,5 mm ili ekvivalent. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 ili ekvivalent (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop zida: - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf profil CW 100 / 0,6 + stakl. min. vuna Akustik Roll 100 mm ili ekvivalent - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm Impregnirana ploča: - tip ploče: H2 (MEST EN 520) / GKBI (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm Potkonstrukcija: - CW 100 / 0,6 (MEST EN 14195) - UW ugaoni profil 100 x 40 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm - drugi sloj: Samourezni vijak; TN 35 mm Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent sa upotrebom papirne bandaž trake (ploče tip A ili ekvivalent) - Uniflott ili ekvivalent impregnirani (ploče tip H2 ili ekvivalent) Zvučna zaštita: - Rw 58 dB		
--	--	--	--	--

		(Rw = ispitana vrijednost zvučne izolacije građevinskog elementa bez uzdužnog prenosa preko bočnih konstruktivnih djelova) Izolacioni sloj: - staklena mineralna vuna Knauf Insulation Akustik Roll ili ekvivalent - debljina: 100 mm - širina: 625 mm Napomena: - osovinski razmak CW profila 625 mm - zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila nanijeti Trenwandkit ili ekvivalent - zaptivni kit - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W11.me Knauf pregradni zidovi / aktuelno izdanje ili ekvivalent Dodatna napomena: Izvođenje ugla, T spoja i slobodnog završetka zida - u svemu prema tehničkom listu W11.me Knauf pregradni zidovi / aktuelno izdanje ili ekvivalent		
--	--	---	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 20 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
20	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada pozicije OZ1 ZIDNA OBLOGA KNAUF W623 CD 60 x 27 6,20 cm 2 x 12,5 mm A ili ekvivalent Obloge fasadnih i unutrašnjih zidova. Zidna obloga sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf ili ekvivalent CD (MEST EN 14195) i UD (MEST EN 14195) profila (nazivne debljine lima 0.6 mm). Ukupna debljina konstrukcije obloge 62 mm, sa jedne strane dvostruko obložena standardnim Knauf pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm ili ekvivalent. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 ili ekvivalent (standardni kvalitet površine shodno tehničkom	1.148,43	m ²

		uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop obolge: - Postojeći masivni zid - Direktni držač + Knauf ili ekvivalent profil CD 60 x 27 x 0,6 + Akustik Roll 40 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm Potkonstrukcija: - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm - drugi sloj: Samourezni vijak; TN 35 mm Ispuna spojeva: - Uniflott sa upotrebom papirne bandaž trake Izolacioni sloj: - staklena mineralna vuna Knauf Insulation Akustik Roll ili ekvivalent - debljina: 40 mm - širina: 625 mm Napomena: - osovinski razmak CD profila 625 mm - pričvršćivanje CD profila na postojeći masivni zid sa direktnim držačem u razmaku max 1,5 m - zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih UD profila nanijeti Trenwandkit ili ekvivalent - zaptivni kit - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W61 Knauf suvi malter i zidne obloge / aktuelno izdanje ili ekvivalent		
--	--	---	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 21 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
21	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada pozicije OZ1.1 ZIDNA OBLOGA KNAUF W623 CD 60 x 27 6,20 cm 2 x 12,5 mm H2 ili ekvivalent Obloge fasadnih i unutrašnjih zidova. Zidna obloga sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf ili ekvivalent CD (MEST EN 14195) i UD (MEST EN 14195) profila (nazivne debljine lima 0.6 mm). Ukupna debljina konstrukcije obloge 62 mm, sa jedne strane dvostruko obložena impregniranim Knauf pločama (MEST EN 520 - H2 / DIN 18180 - GKBI) debljine 12,5 mm ili ekvivalent . Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 ili ekvivalent (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop obolge: - Postojeći masivni zid - Direktni držač + Knauf ili ekvivalent profil CD 60 x 27 x 0,6 + Akustik Roll 40 mm ili ekvivalent - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm Impregnirana ploča: - tip ploče: H2 (MEST EN 520) / GKBI (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm Potkonstrukcija: - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm - drugi sloj: Samourezni vijak; TN 35 mm Ispuna spojeva:	25,57	m²

		- Uniflott impregnirani (po potrebi sa papirnom bandaž trakom) Izolacioni sloj: - staklena mineralna vuna Knauf Insulation Akustik Roll ili ekvivalent - debljina: 40 mm - širina: 625 mm Napomena: - osovinski razmak CD profila 625 mm - pričvršćivanje CD profila na postojeći masivni zid sa direktnim držačem u razmaku max 1,5 m - zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih UD profila nanijeti Trenwandkit ili ekvivalent - zaptivni kit - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W61 Knauf suvi malter i zidne obloge / aktuelno izdanje ili ekvivalent		
--	--	---	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 22 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
22	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada pozicije OZ2 ZIDNA OBLOGA KNAUF W623 CD 60 x 27 6,20 cm 2 x 12,5 mm H2 ili ekvivalent Obloge fasadnih i unutrašnjih zidova, obložene duplom vlagootpornom pločom, ukupne debljine d=6.5cm (završna obrada keramika obračunata posebnom stavkom). Zidna obloga sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf ili ekvivalent CD (MEST EN 14195) i UD (MEST EN 14195) profila (nazivne debljine lima 0.6 mm). Ukupna debljina konstrukcije obloge 62 mm, sa jedne strane dvostruko obložena impregniranim Knauf pločama (MEST EN 520 - H2 / DIN 18180 - GKBI) debljine 12,5 mm ili ekvivalent. Obrada	186,09	m²

		spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 ili ekvivalent (standardni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop obolge: - Postojeći masivni zid - Direktni držač + Knauf ili ekvivalent profil CD 60 x 27 x 0,6 + Akustik Roll 40 mm ili ekvivalent - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent Impregnirana ploča: - tip ploče: H2 (MEST EN 520) / GKBI (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm Potkonstrukcija: - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm - drugi sloj: Samourezni vijak; TN 35 mm Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent impregnirani (po potrebi sa papirnom bandaž trakom) Izolacioni sloj: - staklena mineralna vuna Knauf Insulation Akustik Roll ili ekvivalent - debljina: 40 mm - širina: 625 mm Napomena: - osovinski razmak CD profila 625 mm - pričvršćivanje CD profila na postojeći masivni zid sa direktnim držačem u razmaku max 1,5 m - zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih UD profila nanijeti Trenwandkit ili ekvivalent - zaptivni kit - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W61 Knauf suvi malter i zidne obloge / aktuelno izdanje ili ekvivalent		
--	--	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 23 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
23	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada pozicije OZ3 ZIDNA OBLOGA KNAUF W623 CD 60 x 27 7,50 cm 2 x 12,5 mm A ili ekvivalent Obloge fasadnih i unutrašnjih zidova, obložene duplom običnom pločom. Zidna obloga sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf ili ekvivalent CD (MEST EN 14195) i UD (MEST EN 14195) profila (nazivne debljine lima 0.6 mm). Ukupna debljina konstrukcije obloge 75 mm, sa jedne strane dvostruko obložena standardnim Knauf pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm ili ekvivalent. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 ili ekvivalent (standardni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop obolge: - Postojeći masivni zid - Direktni držač + Knauf ili ekvivalent profil CD 60 x 27 x 0,6 + Akustik Roll 50 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm Potkonstrukcija: - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm	4,52	m ²

		- drugi sloj: Samourezni vijak; TN 35 mm Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent sa upotrebom papirne bandaž trake Izolacioni sloj: - staklena mineralna vuna Knauf Insulation Akustik Roll ili ekvivalent - debljina: 50 mm - širina: 625 mm Napomena: - osovinski razmak CD profila 625 mm - pričvršćivanje CD profila na postojeći masivni zid sa direktnim držačem u razmaku max 1,5 m - zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih UD profila nanijeti Trenwandkit ili ekvivalent - zaptivni kit - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W61 Knauf suvi malter i zidne obloge / aktuelno izdanje ili ekvivalent		
--	--	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 24 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada pozicije OZ4 ZIDNA OBLOGA KNAUF W623 CD 60 x 27 12,50 cm 2 x 12,5 mm A ili ekvivalent Obloge fasadnih i unutrašnjih zidova, obložene jednom običom pločom na potkonstrukciji. Zidna obloga sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf ili ekvivalent CD (MEST EN 14195) i UD (MEST EN 14195) profila (nazivne debljine lima 0.6 mm). Ukupna debljina konstrukcije obloge 125 mm, sa jedne strane dvostruko obložena standardnim Knauf pločama (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm ili ekvivalent. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 ili ekvivalent (standradni	5,94	m ²

		kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop obolge: - Postojeći masivni zid - Direktni držač + Knauf ili ekvivalent profil CD 60 x 27 x 0,6 + Akustik Roll 100 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm Potkonstrukcija: - CD-Profil; 60 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) - UD-Profil; 28 x 27 x 0,6 (MEST EN 14195) Pričvršćivanje GK ploča na potkonstrukciju TN vijcima: - prvi sloj: Samourezni vijak; TN 25 mm - drugi sloj: Samourezni vijak; TN 35 mm Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent sa upotrebom papirne bandaž trake Izolacioni sloj: - staklena mineralna vuna Knauf Insulation Akustik Roll ili ekvivalent - debljina: 100 mm - širina: 625 mm Napomena: - osovinski razmak CD profila 625 mm - pričvršćivanje CD profila na postojeći masivni zid sa direktnim držačem u razmaku max 1,5 m - zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih UD profila nanijeti Trenwandkit ili ekvivalent - zaptivni kit - konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W61 Knauf suvi malter i zidne obloge / aktuelno izdanje ili ekvivalent		
--	--	---	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 25 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
25	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada pozicije OZ5 SUVO MLATERISANJE KNAUF W611 PERFLIX 1 x 12,5 mm A ili ekvivalent Suvo malterisanje kao jednostruka zidna obloga na betonskoj / zidanoj podlozi. Obloga od jednog sloja Knauf standardnih ploča (MEST EN 520 - A / DIN 18180 - GKB) debljine 12,5 mm ili ekvivalent. Ploče se lijepe Knauf Perflix-om ili ekvivalent za postojeću betonsku / zidanu podlogu. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 ili ekvivalent (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop zida: - AB zid / zidani zid - Perlflix ili ekvivalent ljepilo - Knauf standardna ploča (A) 12,5 mm ili ekvivalent Standardna ploča: - tip ploče: A (MEST EN 520) / GKB (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm Pjepilo: - Knauf Perflix ili ekvivalent na bazi gipsa (MEST EN 14496) Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent sa upotrebom papirne bandaž trake Napomena: - koristiti GK ploče spratne visine tako da spojevi ploča budu samo na HRAK uzdužnim ivicama koje su obmotane kartonom - podloga treba biti nosiva, čvrsta, suva, čista, bez prašine, betonske ploče moraju biti suve, čiste i bez ostataka od oplata - glatke betonske površine potrebno je impregnirati Betokontakt-om ili ekvivalent	85,01	m ²

		- brzo upijajuće podloge/površine potrebno je impregnirati Grudirmittel ili ekvivalent - montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W61 Knauf suvi malter i zidne obloge / aktuelno izdanje ili ekvivalent		
--	--	--	--	--

U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 26 i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
26	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada pozicije OZ6 SUVO MLATERISANJE KNAUF W611 PERFLIX 1 x 12,5 mm H2 ili ekvivalent Suvo malterisanje kao jednostruka zidna obloga na betonskoj/zidanoj podlozi. Obloga od jednog sloja Knauf impregniranih ploča (MEST EN 520 - H2 / DIN 18180 - GKBI) debljine 12,5 mm ili ekvivalent. Ploče se lijepe Knauf Perfliksom ili ekvivalent za postojeću betonsku / zidanu podlogu. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 ili ekvivalent (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015). Sklop zida: - AB zid / zidani zid - Perfix ili ekvivalent ljepilo - Knauf impregnirana ploča (H2) 12,5 mm ili ekvivalent Impregnirana ploča: - tip ploče: H2 (MEST EN 520) / GKBI (DIN 18180) ili ekvivalent - debljina: 12,5 mm - širina 1250 mm - dužina 2000 / 2500 / 2600 / 2750 mm - težina ploče 8,8 kg/m² Pjepilo: - Knauf Perflixi ili ekvivalent na bazi gipsa (MEST EN 14496) Ispuna spojeva: - Uniflott ili ekvivalent impregnirani Napomena:	33,79	m ²

		- koristiti GK ploče spratne visine tako da spojevi ploča budu samo na HRAK uzdužnim ivicama koje su obmotane kartonom - podloga treba biti nosiva, čvrsta, suva, čista, bez prašine, betonske ploče moraju biti suve, čiste i bez ostataka od oplata - glatke betonske površine potrebno je impregnirati Betokontakt-om ili ekvivalent - brzo upijajuće podloge/površine potrebno je impregnirati Grudirmittel-om ili ekvivalent - za oblaganje sa keramičkim pločicama potrebno je dodati još jedan red mase za lijepljenje - montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W61 Knauf suvi malter i zidne obloge / aktuelno izdanje ili ekvivalent		
--	--	---	--	--

Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije i glasi:

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 02.03.2026. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 02.03.2026. godine u 10 sati.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 03.02.2026. godine do 10 sati.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Milica Vukčević,

