



PREDMET: Pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj: 218/26 od 09.02.2026. godine

Budući da je u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 218/26 od 09.02.2026. godine podnesen zahtjev za pojašnjenje dana 16.02.2026. godine, dajemo sljedeće pojašnjenje na postavljeno pitanje:

Pitanje 1:

Pozicija 3. Utopna bunarska pumpa za bunar B1 Milješ

Poštovani, Imajući u vidu da je tražena veličina pumpe 9" (spoljašnji prečnik pumpe do 213 mm) nestandardna veličina bunarskih utopnih pumpi, molimo da se, u cilju povećanja konkurencije, razmotri povećanje veličine pumpe na 10", odnosno da spoljašnji prečnik pumpe bude do 250 mm. Takođe, molimo za zvaničnu informaciju o unutrašnjem prečniku bunara, te ukoliko je isti veći od 250 mm, obrazloženje tehničkih razloga zbog kojih ne bi bilo prihvatljivo da veličina pumpe bude 10".

Odgovor:

U pitanju je maksimalna dozvoljena širina pumpe, s obzirom da širina bunara B1 u Milješ ne dozvoljava instalaciju pumpe prečnika od 10".

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke i Član komisije za sprovođenja postupka javne nabavke

Enton Dušević

Enton Dušević