



Komuna e Tuzit
Opština Tuzi

Sh.p.k. Ujësjetlësi dhe kanalizimi Tuz
D.o.o. Vodovod i kanalizacija Tuzi
Nr./Br.359-1/26

Rruga Tuz nr. 12 , nr. 48
Ulica Tuzi br.12 , br. 48

+382 20 325 013
info@vutz.me

Tuz – Tuzi, 20.02.2026. godine

PREDMET: Pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj: 218/26 od 09.02.2026. godine

Budući da je u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 218/26 od 09.02.2026. godine podnesen zahtjev za pojašnjenje dana 18.02.2026. godine, dajemo sljedeće pojašnjenje na postavljeno pitanje:

Pitanje 1:

Pozicija 3. Utopna bunarska pumpa za bunar B1 Milješ

Poštovani, Imajući u vidu da je u tehničkim karakteristikama navedena hidraulička karakteristika $Q=50(\text{lit/sec})$; $H=89(\text{m})$, i nominalna snaga elektomotora $P=60\text{kW}$, zamolili bismo da provjerite date podatke imajući u vidu da za traženo $Q(\text{lit/sec})$ i $H(\text{m})$ nije moguće da tražena snaga elektro motora bude samo 60 kW. Neki od datih podataka, protok $Q=50 \text{ lit/sec}$, visina dizajna $H=89\text{m}$ ili snaga 60kW je neodgovarajuća. Zamolili bismo za provjeru i korekciju podataka.

Odgovor 1:

Nakon izvršene dodatne provjere tehničkih podataka koji se odnose na traženu utopnu bunarsku pumpu ($Q = 50 \text{ l/s}$, $H = 89 \text{ m}$, $P_n = 60 \text{ kW}$), izvršili smo analizu hidrauličke snage i uporedili navedene zahtjeve sa dostupnim kataloškim podacima više renomiranih evropskih proizvođača bunarskih pumpi.

Na osnovu izvršene provjere utvrđeno je da tražene hidrauličke karakteristike (protok 50 l/s i visina dizanja 89 m) jesu ostvarive sa elektromotorom nominalne snage 60 kW, uz odgovarajući stepen efikasnosti pumpe i motora, te uz izbor odgovarajućeg modela pumpe prečnika do 9" (9 cola).

Dakle, kombinacija parametara Q/H i nazivne snage elektromotora od 60 kW nije tehnički neizvodiva, te na tržištu postoje pumpe navedenih karakteristika koje zadovoljavaju tražene uslove.

Naglašavamo da su tehničke specifikacije definisane na način da omogućavaju konkurenciju i učešće većeg broja proizvođača, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, bez upućivanja na određenog proizvođača ili model.

Shodno navedenom, ne vrši se izmjena tehničkih karakteristika.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke i Član komisije za sprovođenja postupka javne nabavke

Enton Dušević

Enton Dušević