Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/26-745/1
Podgorica, 23.02.2026

POJAŠNJENJE
Tenderske dokumentacije broj 04-1/26 od 11.02.2026. godine (šifra postupka #108067) za izvođenje radova na zatvaranju i rekultivaciji privremenog skladišta komunalnog i neopasnog građevinskog otpada u Bakovićima u opštini Kolašin

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje: Molim Vas da objavite projektnu dokumetaciju ili da nam kažete đe se može preuzeti?
Odgovor: Navedeno će biti predmet izmjene- dopune tenderske dokumentacije.

Pitanje: Molim Vas za pojašnjenje tenderske dokumentacije: Obrazlozenje 1. U dijelu Stručna i tehnička sposobnost sve naveli sledece: Privredni subjekat je dužan da posjeduje: - minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum 1 (jednu) potvrdu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijevaju se radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji deponije sa ugradnjom materijala trisoplasta ili ekvivalenta minimalne vrijednosti 3.300.000,00 eura bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. Pod sličnim poslovima podrazumijevaju se radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji građevinskih objekata (brane, akumulacije, nasipe) sa ugradnjom materijala trisoplasta ili ekvivalenta minimalne vrijednosti 3.300.000,00eura bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. Pitanje 1. Obzirom da se zahtijevani minimum iskustva za privredni subjekat, na kvalitetnom i uspjesnom izvrsavanju istih ili slicnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, odnosi na ugradnju trisoplasta ili slicnih hidroizolacionih materijala, da li ce se prihvatati potvrde za izvedene radove sa upotrebom HDPE membrane kao hidroizolacionog materijala? Obrazlozenje 2. U dijelu Stručna i tehnička sposobnost sve naveli sledece: Ponuđač je dužan da dokaže da minimum jedan od imenovanih inženjera (rukovodilac građenja, licencirani inženjer za građevinsku djelatnost – smjer hidrotehnika, licencirani inženjer za građevinsku djelatnost – smjer konstruktivni, licencirani inženjera za građevinsku djelatnost – smjer saobraćajni, ima iskustvo na rukovođenju radova na istim ili sličnim poslovima. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijevaju se radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji deponije sa ugradnjom materijala trisoplasta ili ekvivalenta minimalne vrijednosti 3.300.000,00 eura bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. Pod sličnim poslovima podrazumijevaju se radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji građevinskih objekata (brane, akumulacije, nasipe) sa ugradnjom materijala trisoplasta ili ekvivalenta minimalne vrijednosti 3.300.000,00eura bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. Pitanje 2. Obzirom da se zahtijevani minimum iskustva za inzenjera, na kvalitetnom I uspjesnom izvrsavanju istih ili slicnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, odnosi

na ugradnju trisoplasta ili slicnih hidroizolacionih materijala, da li ce se prihvatati potvrde za izvedene radove sa upotrebom HDPE membrane kao hidroizolacionog materijala?

Odgovor: Saglasno izjašnjenju projektanta HDPE membrana nije ekvivalentna materijalu trisoplastu ni po načinu ugradnje (trisoplast se razastire i valja do potrebne zbijenosti dok se membrana međusobno vari), kao ni po vrsti materijala (trisoplast je materijal sastavljen od prirodnih komponenti).

Glavnim projektom je predviđeno polaganje HDPE membrane preko sloja trisoplasta sobzirom da se radi o dvije nezavisne pozicije izolacionih materijala u ukupnom izolacionom sklopu dna deponije.

Predsjednik Komisije

Milica Vukčević