

Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/26-611/4
Podgorica, 24.02.2026.

POJAŠNJENJE

Tenderske dokumentacije broj 05-130/25 od 19.12.2025. godine (šifra postupka #105906) za izvođenje radova na adaptaciji Internog odjeljenja u okviru Kliničko bolničkog centra Kotor

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje 1: Pozicija 4: GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI -RUŠENJE POSTOJEĆIH ZIDOVA. Demontaža i rušenje postojećih zidova (opekarski blok, siporeks) i odvoz šuta na deponiju udaljenosti 20 km. Pozicija uključuje uklanjanje svih postojećih sanitarija i opreme. Zid debljine 24m. Obračun po m². Molimo potvrdu da li se navod „zid debljine 24m“ odnosi na zid debljine 24 cm, s obzirom da je navedena jedinica mjere vjerovatno tehnička greška.

Odgovor: Biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 2: Pozicija 87: UNUTRAŠNJA STOLARIJA Pozicija U4 - Nabavka i ugradnja Knauf Pocket Kit sistema ili ekvivalent za klizna vrata koji se sastoji od kompleta nosača i vodilica za klizna vrata. Za ugradnju u gipsane zidove sa CW 75 mm i CW 100 mm profilima. Dvoslojna zidna obloga sa obje strane. Debljina krila vrata: maksimalno 40 mm za CW 75, maksimalno 65 mm za CW 100. Predmontaža Prigušivača kliznih vrata. Krilo vrata je od MDF-a lakiranog u bijeloj standardnoj boji RAL 9003 Signal White. Set ručica za Pocket vrata tipa HOPPE M472 ili ekvivalent završna obrada satin chrome. Obračun po komadu. Dimenzije cm 182 x 210 LIJEVA Karakteristike predmeta ove nabavke su dvojake jer se spominju profili CW 75mm i CW 100mm. U dostupnoj grafičkoj dokumentaciji se može ustanoviti da se pozicija U4 ugrađuje u zid GZ3 (Pozicija 18, GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - MONTAŽNI RADOVI. PREGRADNI ZID KNAUF W112 | CW 100 | 15 cm | 2 x 12,5 mm A ili ekvivalent). Molimo potvrdu da se za poziciju U4 primjenjuje sistem sa CW 100 mm profilima i odgovarajućom debljinom krila vrata.

Odgovor: Biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 3: Pozicije 88 i 89. Kao i u prethodnoj stavci 87, bitne karakteristike su dvojake – “Za ugradnju u gipsane zidove sa CW 75 mm i CW 100 mm profilima. Dvoslojna zidna obloga sa obje strane. Debljina krila vrata: maksimalno 40 mm za CW 75, maksimalno 65 mm za CW 100.” U dostupnoj grafičkoj dokumentaciji se može ustanoviti da se pozicija

U5 (koja je u navedenim stavkama 88 i 89) ugrađuje u zid GZ2 (Pozicija 17, GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI - MONTAŽNI RADOVI. PREGRADNI ZID KNAUF W112 | CW 75 | 12,5 cm | 2 x 12,5 mm A/H2 ili ekvivalent.) Molimo potvrdu da se za poziciju U5 (pozicije 88 i 89) primjenjuje sistem sa CW 75 mm profilima i odgovarajućom debljinom krila vrata.

Odgovor: Biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 4: Pozicija 94: BOJENJE ZIDOVA. Bojenje zidova u enterijerima i eksterijerima pomoću valjka, četke sa dvije ruke pokrivne boje u odgovarajućem rastvoru visoko kvalitetne perive boje na bazi 100% akrilnih polimera i pigmenta u vodenoj disperziji u bijeloj boji. Premaz boje će obezbijediti otpornost na pranje tokom 3.000 i 5.000 ciklusa. U cijenu su uključeni i nadoknađeni troškovi za zaštitu poda pomoću najlonskih folija, prekrivanje svih podnih lajsni papirnom ljepljivom trakom, diferencirano skupljanje zaostalog materijala, utovar, istovar i upućivanje materijala prevoznim sredstvima na bilo koju udaljenost, naknada za odlaganje i sve ostalo potrebno da bi se posao uradio shodno najboljoj tehničkoj izradi u sadašnje vrijeme. Pozicija radova uključuje i moleraj sa oznakom MO01 u dijelu objekta gdje se predviđa plava boja RAL 5004 Black blue (u svemu prema grafičkom prilogu C.3.3 Osnova sa obradom zidova). Obračun po m² bojene površine. Zidovi Molimo preciziranje zahtijevanog broja ciklusa otpornosti na pranje, s obzirom da je navedeno „3.000 i 5.000 ciklusa“, što predstavlja dva različita tehnička zahtjeva.

Odgovor: Biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 5: Pozicija 98: PLATFORMA. Isporuka i ugradnja vertikalne platforme LIFTBOY tipa LEHNER LIFTTECHNIK, Austrija ili ekvivalent. Karakteristike: Namjena: za unutrašnju ugradnju Visina dizanja: 800 mm Nosivost: 300 kg Pristupna rampa: 500 mm ili 750 mm Dimenzije platforme: 924 mm x 1505 mm Makazasti mehanizam platforme Brzina: od 0,1 m/s Napajanje: 1x230V/50-60Hz Snaga motora: 24V Boja: RAL 7035 ili RAL 9007 2 bežična daljinska upravljača, Ručni upravljač platforme Ravan ulaz i ravan izlaz pod uglom od 180° Obračun po komadu. Molimo definisanje tačne dimenzije pristupne rampe (500 mm ili 750 mm), kao i konačne boje (RAL 7035 ili RAL 9007), radi preciznog formiranja ponude.

Odgovor: Biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 6: UNUTRAŠNJA STOLARIJA – Pozicije 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 U dijelu teksta iz bitnih karakteristika za navedene stavke – “Ukopna brava, pocinčani čelik, s podesivim jezičkom. Klasa zaštite 3 ili 4, sa steznim elementom.” Molimo definisanje tačne klase zaštite brave (Klasa 3 ili Klasa 4), radi preciznog formiranja ponude.

Odgovor: Biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 7: Pozicija 57: ZIDNE OBLOGE. Nabavka i postavka zaštitnih ploča kao proizvod GERFLOR SPM – DECOCHOC ili ekvivalent. • PVC zaštitne i dekorativne ploče • ukupna debljina prema EN ISO 24346:2013 2 mm +/- 0.15 • stabilizator CaZn • gustoća 1.40 g/cm³ • tvrdoća prema EN ISO 868:2008 75 ShD • težina prema EN ISO 23997:2013 2800 +/- 200 • širina ploče prema EN ISO 24341:2013 1300 mm • dužina ploče prema EN ISO 24341:2013 3000 mm • površina s laganom teksturom (Optimixt površina) • klasa vatrootpornosti prema EN 13501-1:2019 klasa Bs2d0 • otpornost na hemikalije EN ISO 26987:2013 OK • toplinska provodljivost prema DIN 52612 0.17 W/(m.K) • dekontaminacija površine (radionuklidi) prema ISO 8690 izvrsna • antibakterijska aktivnost (S. aureus – S. pyogenes) ISO 22196 sprečava rast >99% • migracija specifičnih metala prema EN 12149-A <2 • vinil klorid prema EN 12149-B nije detektirano • formaldehid prema EN 12149-C nije detektirano • TVOC emisija prema ISO 16000-6:2014 nakon 28 dana <15µg/m³ • probijanje usred udara (određivanje točkaste žilavosti) prema EN ISO 6603-1:2008 > 15 J • otpornost na udarce (određivanje žilavosti) prema Charpyu prema EN ISO 179-1:2010 > 30 KJ/m² • 100% proizveden bez upotrebe teških metala • Izrazita otpornost na udarce, ogrebotine, habanje i razne hemikalije • Otpornost na udarce do 320 kg pri brzini od 3 km/h • Raspoloživost boja : 33 standardne boje Ploče se postavljaju na suhu, čvrstu, ravnu i neoštećenu zidnu podlogu očišćenu od svih masnih fleka i prašine, pri temperaturi većoj od 10°C. Ploče se lepe sa Gerflor ili ekvivalentakrilnim ljepilom. Spojevi između ploča zatvaraju se silikonom ili se vare elektrodom (u boji ploče) Dezen 0001 Chalk ili ekvivalent SPM DECOCHOC ili ekvivalent. Napomena: u cijenu uračunati i termički obrađene brtve za spoj sa vinil holkerom čija je visina 10cm Molimo definisanje metode izrade spojeva (silikon ili varenje elektrodom), s obzirom da navedena rješenja imaju različite tehničke karakteristike i značajnu razliku u cijeni.

Odgovor: Biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 8: Pozicija 90: UNUTRAŠNJA STOLARIJA. Pozicija U6 - Sanitarna pregrada - kabina za tuš sa vratima, izrađena od kompaktnog laminata d=12-14mm. Kabina je od stratifikovanog HP laminata, glatka, nije porozna, otporna na grebanje, laka za čišćenje, higijenska, otporna na visoku temperaturu i vandalizam (sprejeve, flomastere, otvoreni plamen ili cigarete). Vrata su opremljena plastičnim ivicama otpornim na grebanje, odgovarajućim bravama i samozatvarajućim šarkama od anodiziranog aluminijuma. U gornjem dijelu je profil od anodiziranog aluminijuma koji povezuje cijelu strukturu. Kabina je povezana sa postojećim zidovima posebnim spojnicama od aluminijuma. Kabina je postavljena na nožice od nerđajućeg čelika koje izdižu panel 150mm od poda. Dimenzije cm 177x220. Molimo definisanje tačne debljine kompaktnog laminata (12 mm ili 14 mm), s obzirom da razlika utiče na cijenu i tehničke karakteristike proizvoda.

Odgovor: Biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Predsjednik Komisije

Milica Vukčević