



Glavni grad Podgorica - Tržnice i pijace d.o.o.
Oktobarske revolucije 124, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel/fax: +382 20 625 424 / +382 20 625 668
email: pijacepg@t-com.me / pijace@pijacepg.me
web: www.pijacepg.me

PIB: 02653915 / PDV: 30/ 31 - 06104 - 8 / Žiro računi: 510 - 1229 - 39 CKB , 535 - 11186 - 83 Prva banka

Broj: 335- 1200

Podgorica, 26.02.2026. godine

POJAŠNJENJE 1

Pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke – Nabavka i ugradnja unificiranih izložbenih polica na staklenoj ogradi na I spratu odjeljenje mješovite robe TC “Pobrežje”, objavljen na ESJN dana 24.02.2026. godine, šifra postupka 108910

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), Naručilac daje pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke – nabavka i ugradnja unificiranih izložbenih polica na staklenoj ogradi na I spratu odjeljenje mješovite robe TC “Pobrežje”, objavljen na ESJN dana 24.02.2026. godine, šifra postupka 108910.

Zainteresovano lice je dana 25.02.2026. godine i 11:33 sati, preko ESJN-a podnijelo zahtjev za pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponuda:

Pitanja:

Poštovani, Molimo Vas za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda.

1. U opisu piše da se polica dobija od dvije bočne stranice 240x67 koje se spajaju sa podnom i plafonskom policom dimenzija 100x67 spajanjem šarafima kroz podnu i plafonsku policu. Na taj način ukupna visina sklopljene police ne bi bila 100x67x240 vec 100x67x 243.6 (240+1.8+1.8).

-Pitanje je da li treba smanjiti dimenziju bočne stranice za 3.6cm kako bi ukupna dimenzija police bila 240cm ?

2. U opisu piše da je poledina 100x136cm. Dodavanjem ove poledine mijenja se dimenzija police pa više nije 67 nego 68.8cm.

-Pitanje je da li širinu poledine skratiti za 3.6cm (96.4cm) pa da se ista ubacuje unutra izmedju dvije vertikalne ploce i da ne mijenja ukupnu dimenziju police? Poledina u donjem dijelu police je širine 96.4 i planirana je da se ubacuje izmedju dvije vertikale. Ukoliko je tako planirano, da donja poledina ide unutra a gornja spolja , u redu.

3. Štelujuci oslonci / stope ne ulaze u ukupnu visinu polica 240 odnosno 280cm?


Odgovor – pojašnjenje na postavljena pitanja:

1. Dimenzije bočnih stranica ne treba smanjivati za 3,6cm, pri čemu će se spoljna dim. neznatno izmijeniti, a u tehničkoj dokumentaciji su date dim.cca.
2. Dimenzije poledine ne treba smanjivati. Poledina u gornjem dijelu police ne sklapa se između stranica, već se ugrađuje preko stranica, pa će spoljna dim. biti 68,8cm. Donji dio poledine se ugrađuje između stranica, zbog staklene ograde.
3. Štelujući oslonci / stopice ne ulaze u visinu police.


S poštovanjem,

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Goran Anđelić



Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Sanja Rakočević



Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Peđa Lučić

