

PREGLED POSTUPKA #109173

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO BERANE
PIB	02361833
E-mail	vik.berane@t-com.me
Telefon	051/233-339
Internet adresa	www.vikberane.com
Fax	051/233-339
Adresa	IV Crnogorske brigade 13
Grad	Berane
Poštanski broj	84300

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka potopne centrifugalne pumpe sa izbacivačima (ejektorska pumpa)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miljana Knežević
Kontakt	051-233-339
Datum objave	27.02.2026. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka potopne centrifugalne pumpe sa izbacivačima (ejektorska pumpa)	27.02.2026 14:00	06.03.2026 12:00	06.03.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO BERANE Nabavka potopne centrifugalne pumpe sa izbacivačima (ejektorska pumpa) 42122000 - Pumpe 42122220 - Pumpe za otpadne vode 42122430 - Centrifugalne pumpe	10.000,00 EUR	2.100,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok za izvršenje ugovora je 14 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda - Berane	Mjesto izvršenja ugovora
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Obrazac 2
90 dana od dana dostavljanja fakture	Rok plaćanja
Virmansko, na žiro račun Izvršioca. Žiro račun:_____ Banka:_____ Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke.	Način plaćanja
Garantni rok 24 mjeseca	Garantni rok
Ponuđač je dužan dostaviti tehnički list pumpe na kome je prikazano da pumpa ispunjava navedene tehničke karakteristike i radni dijagram sa prikazanim radnim tačkama efikasnosti pumpe.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Potopna centrifugalna pumpa sa izbacivačima (ejektorska pumpa)	AERATOR - SAMOUSISNI, sa difuzorskom cijevi Tehnološki zahtjev – unosa vazduha u bazen: Q= 350 Nm3/h vazduha na dubini vode od 5 m Sastoji se od: Aeratora – horizontalne cijevi od nerđajućeg materijala 1.4301 (AISI 304), dimenzija DN150 PN10 za priključenje za adaptacioni dio DN150 PN10 i dimenzije slobodnog kraja cijevi fi 80 mm (difuzorskog oblika) i utopne pumpa za fekalnu otpadnu vodu. Efikasnost u ETA max ne smije biti manji od 75%. Napomena: radna tacka moze odstupati za fiksni protok do +/-3% u pogledu napora, Potisni prikljucak pumpe - prirubnica DN200 PN10. Radno kolo: OBAVEZNO jednokanalno otvoreno, sa sistemom za sjeckanje krupnih komada, ispod radnog kola se mora nalaziti nazubljena spiralna ploča koja ima funkciju sječenja u zahvatu sa radnim kolom. Minimalni slobodni prolaz krutih čestica kroz pumpu je 125 mm, radno kolo mora posedovati sjeckalicu koja omogućava da se vlaknasti materijali usitne i ne zagušuju pumpu.	1,00 kom

Nominalna snaga elektromotora (P2) do 18,5 kW, četvoropolni (do 1500 o/min), 3x400V, klasa efikasnosti motora IE3, 50Hz, klasa izolacije namotaja H, dužina energetskog i signalnog kabla 10m. Elektromotor opremljen sondom za detekciju prodora vlage u komori mehaničkog zaptivača kao i senzorom za detekciju pregrijavanja namotaja.

Dupli mehanički zaptivač:

- sa strane medijuma SiC-SiC,
- sa strane motora SiC-C.

Materijal kućišta hidraulike pumpe, kućišta elektromotora, radnog kola, habajuće ploče - sivi liv GG25.

Materijal vratila, uške za manipulaciju pumpom i šrafova – nerđajući celik.