Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/26-756/4
Podgorica, 03.02. 2026

POJAŠNJENJE
Tenderske dokumentacije broj 04-1/26 od 11.02.2026. godine (šifra postupka #108067) za izvođenje radova na zatvaranju i rekultivaciji privremenog skladišta komunalnog i neopasnog građevinskog otpada u Bakovićima u opštini Kolašin

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje 1 : U tenderskoj dokumentaciji u dijelu Drugi uslovi je naznaceno: Ponuđač je dužan da navede ime proizvođača materijala "trisoplast" ili ekvivalent. Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: Pisano ovlašćenje (autorizaciju) proizvođača ili ovlašćenog distributera (ovlašćenog zastupnika) proizvođača čiji materijal nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi materijal u predmetnom postupku javne nabavke i da je osposobljen za isporuku i ugradnju materijala koji nudi. U slučaju dostavljanja ovlašćenja izdatog od ovlašćenog distributera (ovlašćenog) proizvođača materijala neophodno je dostaviti i ovlašćenje (autorizaciju) izdato od proizvođača materijala u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenute autorizacije ovlašćeni distributer (ovlašćeni zastupnik) proizvođača materijala te da je kao takav autorizovan (ovlašćen) od strane proizvođača materijala da izda ovlašćenje u ime proizvođača materijala da je neko privredno društvo (treće lice) ovlašćeno da nudi material ovog proizvođača materijala i da je to privredno društvo (treće lice) osposobljeno za isporuku i ugradnju materijala. Napomena: ekvivalent navedenom materijalu trisoplastu mora zadovoljiti sljedeće karakteristike: 1. Izolacioni materijal mora biti napravljen od 99% mineralnih materijala koji moraju zadovoljiti dugoročnu mehaničku stabilnost, a koji se koristi za ovu vrstu radova na deponijama 2. Izolacioni materijal mora biti debljine do 10 cm kako se ne bi smanjivala zapremina deponije 3. Hidraulička provodljivost izolacionog materijala mora biti K≤10-12m/s, kao što je to slučaj kod trisoplasta (u skladu sa test metodom CUR33 BRL1148) ili za ekivalentne izolacione materijale u skladu sa DIN18 130 ili ASTM D5084-03 4. Izolacioni sloj mora biti biohemijski stabilan najmanje 100 godina, što se dokazuje višegodišnjim testom od strane nezavisnog internacionalnog instituta, pod svim vrstama redoks i pH uslova koji se mogu javiti na deponijama, u zemlji i podzemnim vodama 5. Izolacioni sloj mora biti sertifikovan. Sertifikat izdaje organ iz zemlje EU koji je ovlašćen od strane nacionalne vlade da izda sertifikat. Da li se trazena pisana ovlascenja (autorizacija) proizvodjaca I ovlascenog distributera kao I sertifikate za materijale odnose samo na materijal ,,trisoplast" ili ekvivalent ili se odnosi na sve materijale koji ce se ugradjivati na projektu (betoni, armatura,geotekstil,degazacione cijevi,pvc cijevi). Ukoliko je potrebno, molimo Vas da naznacite za koje materijale je potrebno dostaviti ovlascenja I sertifikate uz ponudu.

Odgovor 1: Pisano ovlašćenje (autorizacija) se odnosi na izolacione materijale trisoplast ili ekvivalent i HDPE membranu.

Pitanje 2: U dijelu Stručna i tehnička sposobnost sve naveli sledece: Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum 1 (jednu) potvrdu kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijevaju se radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji deponije sa ugradnjom materijala trisoplasta ili ekvivalenta minimalne vrijednosti 3.300.000,00 eura bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. Pod sličnim poslovima podrazumijevaju se radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji građevinskih objekata (brane, akumulacije, nasipe) sa ugradnjom materijala trisoplasta ili ekvivalenta minimalne vrijednosti 3.300.000,00eura bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. Obzirom da se zahtijevani minimum iskustva za privredni subjekat, na kvalitetnom i uspjesnom izvrsavanju istih ili slicnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, odnosi na ugradnju trisoplasta ili slicnih hidroizolacionih materijala, da li ce se prihvatati potvrde za izvedene radove sa upotrebom HDPE membrane kao hidroizolacionog materijala?

Odgovor 2: Obzirom da se ne radi o istoj vrsti izolacije kako smo objasnili kroz prethodne odgovore, smatramo da se ne može prihvatiti.

Pitanje 3: U dijelu Stručna i tehnička sposobnost sve naveli sledece: Ponuđač je dužan da dokaže da minimum jedan od imenovanih inženjera (rukovodilac građenja, licencirani inženjer za građevinsku djelatnost - smjer hidrotehnika, licencirani inženjer za građevinsku djelatnost - smjer konstruktivni, licencirani inženjera za građevinsku djelatnost - smjer saobraćajni, ima iskustvo na rukovođenju radova na istim ili sličnim poslovima. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijevaju se radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji deponije sa ugradnjom materijala trisoplasta ili ekvivalenta minimalne vrijednosti 3.300.000,00 eura bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. Pod sličnim poslovima podrazumijevaju se radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji građevinskih objekata (brane, akumulacije, nasipe) sa ugradnjom materijala trisoplasta ili ekvivalenta minimalne vrijednosti 3.300.000,00eura bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost. Obzirom da se zahtijevani minimum iskustva za privredni subjekat i za inzenjera, na kvalitetnom I uspjesnom izvrsavanju istih ili slicnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, odnosi na ugradnju trisoplasta ili slicnih hidroizolacionih materijala, da li ce se prihvatati potvrde za izvedene radove sa upotrebom slojeva gline kao hidroizolacionog materijala u kombinaciji sa HDPE membranom?

Odgovor 3: Smatramo da se može prihvatiti potvrda za izvedene radove sa upotrebom gline u adekvatnom sloju obzirom da se radi o ekvivalentnom mineralnom materijalu.

Pitanje 4:

Pozivom je traženo da ekvivalent ispuni sledeći zahtjev: 3. Hidraulička provodljivost izolacionog materijala mora biti K≤10-12m/s, kao što je to slučaj kod trisoplasta (u skladu sa test metodom CUR33 BRL1148) ili za ekivalentne izolacione materijale u skladu sa DIN18 130 ili ASTM D5084-03. Potvrdite da će se za ekvivalente prihvatiti i norme za hidruličnu provodljivost EN 16416 ili ASTM D5887 za

Odgovor 4: Ne mogu se prihvatiti navedene norme jer se ne odnose na projektovane materijale.

Pitanje 5: U tenderskoj dokumentaciji u tehničkoj specifikaciji ste za stavke 4, 5, 6 i 7 naveli "Obračun po m3 upotrijebljenog materijala", dok je u dijelu količina navedena jedinica mjere kom. Molimo da uskladite tendersku dokumentaciju u pomenutom dijelu.

Odgovor 5: Biće predmet izmjene.

Predsjednik Komisije
Milica Vukčević