

Vodovod i kanalizacija, doo Berane

Broj: 196

Berane 02.03.2026. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“ br. 074/19, 003/23 i 11/23) Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Vodovod i kanalizacija, doo Berane, objavljuje:

POJAŠNJENJE BROJ 1

Jednostavne nabavke broj 109173 od 27.02.2026. godine za nabavku potopne centrifugalne pumpe sa izbacivačima (ejektorska pumpa)

Zainteresovani privredni subjekat Fidelity consulting, doo Podgorica se obratio Naručiocu zahtjevom za pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke u sledećem:

PITANJE:

Fraza ispod radnog kola se mora nalaziti nazubljena spiralna ploča koja ima funkciju 'sječenja' je izuzetno specifična i ukazuje na prepisivanje opisa patentiranog rješenja određenog proizvođača (npr. Hidrostaal ili sličan vijčano-centrifugalni dizajn), čime se direktno eliminišu konkurenti sa drugačijim, ali ekvivalentnim rješenjima. Zahtjev za 'slobodnim prolazom od 125 mm' u kombinaciji sa 'sjeckalicom' je neuobičajen za standardne fekalne pumpe (koje ili imaju veliki prolaz ili sjeckaju na male komade). Ovo sužava izbor na vrlo specifičnu hibridnu tehnologiju. Zahtjev za 'klasom izolacije H' (180°C) za potopnu pumpu koja se hladi medijumom je često pretjeran (standard je F), što može služiti kao filter za eliminaciju jeftinije, a funkcionalne konkurencije.

ODGOVOR:

Specifikaciju sa tehničkim karakteristikama pumpe dobili smo od rukovodica PPOV-a na osnovu čega je i raspisana jednostavna nabavka. Pumpa sa navedenim karakteristikama se koristi neprekidno od početka rada Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 2019. godine koju je ugradio izvođač radova. Navedeni tip pumpe je već montiran u rezervoaru za izjednačavanje i pokazao se kao efikasan u radu. Drugačiji tip pumpe iziskivao bi velike troškove promjene postolja i montiranja pumpe u rezervoaru. Kontinuiran rad postrojenja neophodan je zbog prečišćavanja otpadnih voda, a samim tim i zaštite životne sredine.



Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke