

PREGLED POSTUPKA #109418

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	INSTITUT ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
PIB	02739658
E-mail	info@cinmed.me
Telefon	020/310-280
Internet adresa	www.cinmed.me
Fax	020/310-581
Adresa	Bulevar Ivana Crnojevića 64A
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Zamjena protivpožarnog sistema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Žana Vukčević
Kontakt	020 310 280
Datum objave	03.03.2026. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zamjena protivpožarnog sistema	03.03.2026 12:00	06.03.2026 12:00	06.03.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	INSTITUT ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA Zamjena protivpožarnog sistema 31625200 - Alarmni protivpožarni sistemi 44480000 - Razna protivpožarna oprema 51700000 - Usluge instaliranja protivpožarne opreme	9.917,36 EUR	2.082,64 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;	Obavezni uslovi
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač uz ponudu dostavlja izjavu da: - ima ovlašćeni servisni centar u zemlji, sa obezbijeđenim rezervnim djelovima dostupnim u roku do 48 sati; - sistem omogućava daljinsku dijagnostiku i nadzor putem IP veze	Drugi uslovi
Garantni rok za stavke navedene u tehničkoj specifikaciji (opremu i funkcionalnost sistema) mora biti minimum dvije godine i počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o izvršenoj usluzi. Garantni rok podrazumijeva period validnosti garancije, tokom koga ponuđač bez dodatne nadoknade vrši zamjenu ili opravku sistema, ukoliko je došlo do kvara ili oštećenja koje nije izazvano krivicom Naručioca. Ponuđač mora uz ponudu dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu o trajanju garancije za opremu i funkcionalnost sistema.	Garantni rok

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2;	Obrazac 2
Ponuđač mora imati najmanje jedno zaposleno ili angažovano lice sa važećom licencom za projektovanje, ugradnju i održavanje sistema za dojavu požara, izdatom od nadležnog organa u skladu sa važećim propisima. Ponuđač uz ponudu dostavlja licencu i ugovor o angažovanju.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač mora biti ovlašćeni partner/distributer/prodavac proizvođača ponuđenog sistema, što dokazuje potvrdom proizvođača ili važećim partnerskim sertifikatom.	Drugi uslovi
Ponuđač uz ponudu dostavlja potvrdu o uspješno realizovanom najmanje jednim ugovorom u posljednje tri godine za isporuku i ugradnju sistema za dojavu požara slične složenosti.	Stručna i tehnička sposobnost
Sistem mora biti usklađen sa važećim nacionalnim propisima iz oblasti zaštite od požara i tehničkim normativima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da za svu ponuđenu opremu navede model proizvoda i naziv proizvođača.	Drugi uslovi
Za stavku 1 i 3 izabrani ponuđač treba da dostavi važeće sertifikate, kao i Declaration of Performance (DoP).	Drugi uslovi
Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je mjesto sjedišta Naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je virnanski, u skladu sa ugovorom.	Način plaćanja
Rok plaćanja je 20 dana od dana ispostavljanja fakture, koja sadrži poziv na broj ugovora po osnovu kojeg se vrši plaćanje.	Rok plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **9.917,36 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Standardi i sertifikacija	Svi elementi sistema moraju biti projektovani, proizvedeni i sertifikovani u skladu sa sljedećim važećim evropskim standardima: - EN 54-2 (Kontrolne i indikacione centrale) - EN 54-4 (Napajanje) - EN 54-5 (Termički detektori) - EN 54-7 (Optički detektori) - EN 54-11 (Ručni javljači) - EN 54-13 (Kompatibilnost sistema) - EN 54-17, EN 54-18, EN 54-25 (po potrebi, za mrežne module i bežične komponente). Ponuđač mora posjedovati Declaration of Performance (DoP) i sertifikate nezavisnog akreditovanog tijela za svaku komponentu.	1,00 komplet
2	Centralna jedinica	Kontrolna i indikaciona centrala mora: - biti adresabilnog tipa sa najmanje jednom petljom koja podržava do 125 adresabilnih uređaja (ukupno do 100 u ovom projektu); - imati integrisano napajanje i rezervnu bateriju u skladu sa EN 54-4; - omogućavati parametrizaciju sistema lokalno, bez potrebe za eksternim softverom; - posjedovati grafički LCD ekran koji prikazuje sve statuse, alarme, greške i servisne poruke; - podržavati IP komunikaciju i daljinsku dijagnostiku putem zaštićene mrežne veze; - omogućavati buduće umrežavanje više centrala u redundantnoj mreži.	1,00 komplet

3	Detektori	Svi automatski detektori moraju: - imati integrisan optički i termički senzor u jednoj kapsuli; - omogućavati promjenu načina rada (optika, toplota, kombinovano) bez fizičke zamjene detektora, već samo softverskom konfiguracijom putem centrale ili servisnog interfejsa; - posjedovati algoritam automatske adaptacije osjetljivosti u zavisnosti od promjene uslova u prostoru (prašina, klima, temperatura) radi smanjenja lažnih alarma; - imati ugrađenu funkciju samonadzora i testiranja; - biti sertifikovani prema EN 54-5 i EN 54-7 standardima.	1,00 komplet
4	Ručni javljači, sirene i moduli	Ručni javljači moraju biti adresabilni, resetabilni, sa zaštitnim staklom i LED indikacijom aktivacije. - Sirene moraju imati adresabilnu komunikaciju, mogućnost sinhronizacije i zasebno napajanje iz petlje. - Relejni i ulazno-izlazni moduli moraju podržavati adresiranje i dvosmjernu komunikaciju sa centralom.	1,00 komplet
5	Instalacija i kompatibilnost	Novi sistem mora omogućiti iskorišćenje postojeće instalacione infrastrukture (kablovske mreže) uz minimalne korekcije, bez potrebe za građevinskim intervencijama. - Komunikacija između uređaja mora biti otpornog tipa (loop / ring), sa mogućnošću automatske izolacije greške u petlji. - Sistem mora omogućavati buduće proširenje bez zamjene postojeće centrale.	1,00 komplet

6	Softver i grafička vizualizacija (buduće proširenje)	Sistem mora omogućiti u budućnosti implementaciju softverskog modula za grafički prikaz (mapiranje) svih zona i elemenata sistema. Softver mora biti proizvođački alat istog proizvođača sistema za dojavu požara, radi pune kompatibilnosti i sigurnosti komunikacije. Softver mora podržavati: - prikaz tlocrta objekta i tačne lokacije aktiviranog uređaja, - prikaz alarma, kvarova i servisnih poruka u realnom vremenu, - arhiviranje događaja i izradu izvještaja, - mogućnost integracije u BMS sistem putem BACnet, Modbus ili OPC protokola.	1,00 komplet
---	--	---	--------------