Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/26-756/3
Podgorica, 27.02.2026

POJAŠNJENJE
Tenderske dokumentacije broj 04-1/26 od 11.02.2026. godine (šifra postupka #108067) za izvođenje radova na zatvaranju i rekultivaciji privremenog skladišta komunalnog i neopasnog građevinskog otpada u Bakovićima u opštini Kolašin

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje 1: U dijelu Tehnicke specifikacije predmetna nabavke je navedeno 22 Tehnologija - radovi na deponiji - priprema podloge Planiranje dna deponije na projektovane kote sa nabijanjem materijala do zahtijevane zbijenosti (30MPa) i ugradnja Trisoplasta ili ekvivalent u sloju debljine 9 cm (u sabijenom stanju). Trisoplast ili ekvivalent se ugrađuje u svemu prema zahtijevima proizvođača. Cijena obuhvata dopremu i montažu postrojenja za proizvodnju trisoplasta ili ekvivalenta, obezbjeđenje pjeskovitog materijala, privremeno skladištenje, lokalni transport, ugradnju, valjanje na projektovane kote kao i uzimanje i analizu uzoraka ugrađenog materijala radi kontrole kvaliteta. Materijal mora biti u skladu sa EU Direktivom 1999/31/EC - standardi za prirodne i vještačke barijere i membrane), kada je u pitanju deponovanja opasnog, neopasnog ili inertnog otpada na/u zemljište. Obračun po m2 površine. 20.475,23 m2 29 Tehnologija - zatvaranje deponije Prekrivanje deponije prethodno zatvorene slojem inertnog materijala trisoplastom debljine 7 cm ili ekvivalent i planiranje na projektovane kote. Cijena obuhvata obezbjeđenje pjeskovitog materijala, privremeno skladištenje, lokalni transport, ugradnju, valjanje na projektovane kote, kao i uzimanje i analizu uzoraka ugrađenog materijala radi kontrole kvaliteta. Materijal mora biti u skladu sa EU Direktivom 1999/31/EC - standardi za prirodne i vještačke barijere i membrane), kada je u pitanju deponovanja opasnog, neopasnog ili inertnog otpada na/u zemljište. Obračun po m2 površine. 18.972,45 m2 Obzirom da je tenderskom dokumentacijom propisano da umjesto ,, trisoplasta,, Ponudjac moze nuditi I ekvivalentne materijale, smatramo nesipravnim navodjenje konkretne debljine sloja u bitnim karakteristikama predmeta nabavke. Debljina sloja koju ce Izvodjac raditi direktno zavisi od karakteristika materijala koji bude odobren od strane Nadzornog Inzenjera a sve u skaldu sa projektnim zahtjevima za navedenu poziciju u projektu. Zahtjev za Izmjenu tehnicke dokumentacije 1. Milimo Vas da za gore pomenute pozicije date tacne tehnicke parametre koje materijal treba da zadovolji na poziciji ugradnje kako bi ekvivalentni materijali bili konkurentni I kako ne bi jedan materijal u potpunosti bio favorizovan.

Odgovor 1: Projektant je za navedenu poziciju kao i za svaku drugu poziciju u projektu za koju je neophodno definisati debljinu sloja (npr sloj tampona, asfalta, betona i sl) a u skladu sa preporukama proizvođača, dao tačne debljine slojeva adekvatne za projektovani materijal.

Predloženi materijal je značajno boljih karakteristika od minimuma definisanog pravilnikom o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija. Za projektovane pozicije ekvivalent je izolacioni sloj odgovarajuće debljine koji mora zadovoljiti to da je napravljen od 99% mineralnih materijala, da fluks(v) ne bude veći od 0,2mm/godina, kao i da je biohemijski stabilan najmanje 100 godina-sertifikovan.

Pitanje 2: Stavka 32 u tehničkoj specifikaciji ste naveli obračun po m2 tretiranog zemljišta a u količinama za tu stavku ste naveli 2,00 ha. Molim za pojašnjenje.

Odgovor 2: Biće predmet izmjene.

Pitanje 3 : U stavki 77 tehničke specifikacije ste naveli obračun po m2 obrađenog betona a u količinama 5,00 m3. Molimo za pojašnjenje.

Odgovor 3: Biće predmet izmjene.

Pitanje 4: U stavki 121 tehničke specifikacije ste naveli obračunava se i plaća po m' ugrađene kanalete a u količinama 175,11 m2. Molimo za pojašnjenje.

Odgovor 4: Biće predmet izmjene.

Predsjednik Komisije

Milica Vukčević