PREGLED POSTUPKA #109922

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PARKING SERVIS ŽABLJAK DOO
PIB	03613739
E-mail	parkingserviszb@gmail.com
Telefon	068/328-837
Internet adresa	
Fax	
Adresa	Dušana Baranina bb
Grad	Žabljak
Poštanski broj	84220

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka UPS-a
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tatjana Vojinović
Kontakt	Danilo Bojović 068/328-837
Datum objave	10.03.2026. 12:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka UPS-a	10.03.2026 12:15	16.03.2026 11:00	16.03.2026 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	**PARKING SERVIS ŽABLJAK DOO** **Nabavka UPS-a** 31400000 - Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	22.314,05 EUR	4.685,95 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača koja se sačinjava na obrascu 2	Obrazac 2
Rok isporuke robe je 40 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja :Po ispostavljenoj fakturi, u roku od 7 dana od primopredaje	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora - u mjestu Naručioca -Žabljak	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: minimum 3 godine odnosno 36 mjeseci na UPS , a na baterije 2 godine odnosno 24 mjeseca i počinje da teče od dana isporuke i potpisanog zapisnika o primopredaji. Ponuđač garantuje za isporučenu robu i obavezuje se da u toku garantnog roka, bez odlaganja, o svom trošku otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koja nije posledica nepravilnog rukovanja od strane Naručioca.	Garantni rok
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Obavezni uslovi
Ponudjac je duzan da dostavi: Pisano ovlašćenje (autorizacija/MAF) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi/proda I servisra kako u garantnom tako I van garantnog perioda opremu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od distributera (zastupnika) neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik – generalni ili za konkretnu nabavku. Traženo ovlašćenje (autorizacija) je potrebno dostaviti za ponuđenu opremu	Drugi uslovi

Ponuđač je u obavezi da za svaku stavku tehničke specifikacije navede, u koloni bitne karakteristike predmeta nabavke, oznaku UPS-a i naziv proizvođača istog. Ponuđač je dužan da dostavi tehničke listove za predmetnu opremu.	Drugi uslovi
Ponudjac je duzan da dostavi dokaz da posjeduje ovlašćenonog i licenciranog servisera, sto dokazuje sertifikatrom od strane proizvođača opreme.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **22.314,05 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka, montaža i puštanje u rad UPS uređaja	Nabavka, montaža i puštanje u rad UPS uređaja Double On-line Conversion , snage 5000VA /4500W, tipa SRT5KXLI+ SRT192BP APC by Schneider Electric sledećih ili ekvivaletnih tehničkih karakteristika: kom. 1.0- Izlazna snaga: 4500 Watts / 5000 VA - Monofazni ulaz / monofazni izlaz 230V/230V Automatski i Rucni ByPass - Ulazni napon: 160 - 275 V, odnosno 100 - 275 pri 50 % opterećenja - Ulazna frekfencija: 40 - 70 Hz (auto sensing) Korekcija ulaznog faktora snage - Izlazni napon: 230 (default), 220, 240 V AC (po izboru), monofazni; harmonijsko izobličenje manje od 2%. - Izlazna frekfencija - sihhronizovana sa mrežom 50 Hz +/- 3 Hz - Izlazni faktor snage cosϕ = 0,90 - Izlazni konektori IEC 320 C13 -6.kom, IEC 320 C19 - 4.kom; - Ukupna AC-AC efikasnost sistema u On Line rezimu rada: 94,1% pri punom opterecenju - Autonomije od minimum 37 minuta pri opterećenju od 2670	1,00 kom

		W dodavanjem baterijskog ormana tipa SRT 192BP Mogucnost dodavanja eksternih baterijskih paketa za produžetak Autonomije - Dimenzije: SRT5KXLI : H*W*D 432*130*719 mm: težina 54,43 kg; SRT192BP: H*W*D 432*130*682.7 mm: težina 91 kg; Klasa mehanicke zastite: IP20 -Nivoa buke na udaljenost od 1 m: 55.00 dBA - Disipacija: 931.00 BTU/hr - Serial port, USB port	
2	Nabavka, montaža i puštanje u rad UPS uređaja	Nabavka, montaža i puštanje u rad UPS uređaja Double On-line Conversion , snage 300VA /2700W, tipa SRT3000XLI+ SRT96BP APC by Schneider Electric sledećih ili ekvivaletnih tehničkih karakteristika: kom. 1.0- Izlazna snaga: 2700 Watts / 3000 VA - Monofazni ulaz / monofazni izlaz 230V/230V Automatski i Rucni ByPass - Ulazni napon: 160 - 275 V, odnosno 100 - 275 pri 50 % opterećenja - Ulazna frekfencija: 40 - 70 Hz (auto sensing) Korekcija ulaznog faktora snage - Izlazni napon: 230 (default), 220, 240 V AC (po izboru), monofazni; harmonijsko izobličenje manje od 2% - Izlazna frekfencija - sihhronizovana sa mrežom 50 Hz +/- 3 Hz - Izlazni faktor snage cosϕ = 0,90 - Izlazni konektori IEC 320 C13 -8.kom, IEC 320 C19 - 2.kom; - Ukupna AC-AC efikasnost sistema u On Line rezimu rada:	1,00 kom

		93,5% pri punom opterecenju - Autonomije od minimum 29 minuta i 26 sekundi pri opterećenju od 2000 W dodavanjem baterijskog ormana tipa SRT 96BP Mogucnost dodavanja eksternih baterijskih paketa za produžetak Autonomije - Dimenzije: SRT3000XLI : H*W*D 432*86*635 mm: težina 31,30 kg; SRT96BP: H*W*D 432*85*594 mm: težina 40,60 kg; Klasa mehanicke zastite: IP20 -Nivoa buke na udaljenost od 1 m: 55.00 dBA - Disipacija: 703.00 BTU/hr - Serial port, USB port	
3	Nabavka, montaža i puštanje u rad UPS uređaja	Nabavka, montaža i puštanje u rad UPS uređaja Double On-line Conversion , snage 150VA /1500W, tipa SRT1500XLI+ SRT48BP APC by Schneider Electric sledećih ili ekvivaletnih tehničkih karakteristika: kom. 2.0- Izlazna snaga: 1500 Watts / 1500 VA - Monofazni ulaz / monofazni izlaz 230V/230V Automatski i Rucni ByPass - Ulazni napon: 160 - 275 V, odnosno 100 - 275 pri 50 % opterećenja - Ulazna frekfencija: 40 - 70 Hz (auto sensing) - Korekcija ulaznog faktora snage - Izlazni napon: 230 (default), 220, 240 V AC (po izboru), monofazni; harmonijsko izobličenje manje od 2% - Izlazna frekfencija - sihhronizovana sa mrežom 50 Hz +/- 3 Hz	2,00 kom

		- Izlazni faktor snage cosϕ = 1,0 - Izlazni konektori IEC 320 C13 -6.kom, - Ukupna AC-AC efikasnost sistema u On Line rezimu rada: 91,5% pri punom opterecenju - Autonomije od minimum 39 minuta pri opterećenju od 1000 W dodavanjem baterijskog ormana tipa SRT 48BP Mogucnost dodavanja eksternih baterijskih paketa za produžetak Autonomije - Dimenzije: SRT3000XLI : H*W*D 432*86*505 mm: težina 20,50 kg; SRT96BP: H*W*D 432*85*536 mm: težina 29.90 kg; Klasa mehanicke zastite: IP20 -Nivoa buke na udaljenost od 1 m: 55.00 dBA - Disipacija: 317.00 BTU/hr - Serial port, USB port	