

PREGLED POSTUPKA #110012

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
PIB	02002230
E-mail	radovan.radojevic@epcg.com
Telefon	040/204-267
Internet adresa	www.epcg.com
Fax	--
Adresa	Vuka Karadžića 2
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja 5kV kablovskog voda TS 35/5kV "Uklopnica" – TS 5/0.4kV "Žarne peći"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sandra Lučić
Kontakt	040/204-169
Datum objave	10.03.2026. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izgradnja 5kV kablovskog voda TS 35/5kV "Uklopnica" – TS 5/0.4kV "Žarne peći"	10.03.2026 14:00	20.03.2026 11:00	20.03.2026 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Način plaćanja: na žiro račun Izvođača.	Način plaćanja
Rok Plaćanja: Plaćanje je 30-ti dan od dana ispostavljanja fakture za izvedene radove i potpisane potvrde o izvršenom poslu.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je: U roku od 5 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: U krugu kompleksa EPCG-ŽNK.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač u ponudi dostavlja potpisanu izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke (Obrazac 2).	Obrazac 2
Obilazak lokacije koja je predmet nabavke je obavezan, potencijalni Ponuđač se može najaviti kontakt osobi Slobodanu Krivokapiću (kontakt telefon: 067/438-180 u periodu od 9:00h do 14:00h zaključno sa 19.03.2026. godine do 14:00h.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **14.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izgradnja kablovskog voda 5kV – TS 35/5kV Uklopnica - TS 5/0,4 kV Žarne peći	Nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i polaganje jednožilnog energetskog kabla sa izolacijom od umreženog polietilena u postojećoj kablovskoj kanalizaciji – kablovski kanal. Dužina trase kablovskog kanala je oko 800 m. Kabl isporučiti u tri dužine po 800 m. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m položenog kabla tipa NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm2, 12/20 kV. Napomena: Radni napon je 5kV.	780,00 m
2	Izgradnja kablovskog voda 5kV – TS 35/5kV Uklopnica - TS 5/0,4 kV Žarne peći	Nabavka, isporuka do mjesta ugradnje i ugradnja kablovskih toploskupljajućih završnica za unutrašnju montažu (završnica na početku kablovskog voda), za jednožilni kabl tipa NA2XS (F)2Y 1x240RM/25 mm2, 12/20 kV. Kablovski toploskupljajući završeci 12/20 kV, za unutrašnju montažu, za jednožilne kablove izolovane plastičnom masom, sa električnom zaštitom od žica, kabl je bez armature. Presjek provodnika 240 mm2. Završeci sa papučicama sa zavrtnjima. Set treba da sadrži pribor za bezlemno spajanje uzemljenja. Napomena: Radni napon je 5 kV.	2,00 set
3	Izgradnja kablovskog voda 5kV – TS 35/5kV Uklopnica - TS 5/0,4 kV Žarne peći, ispitivanja i mjerenja	Naponsko ispitivanje kablovskog voda 12/20 kV i izrada ispitnog protokola. Napomena: Radni napon je 5 kV.	1,00 komplet

4	Geodetsko snimanje trase	Geodetsko snimanje i kartiranje kablovskih vodova 12/20 kV (radni napon je 5 kV) za uklapanje, dostavljanje podataka u papirnoj (tri primjerka) i elektronskoj (dwg i kmz format-tri primjerka) formi.	1,00 komplet
---	--------------------------	--	--------------