

PREGLED POSTUPKA #109376

Primljeno: 11. 03. 2026				
Org. jed.	Jed. Mas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02	426/26	-6445/3		

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO
PIB	02015641
E-mail	javne.nabavke@vikpg.me
Telefon	020/440-356
Internet adresa	www.vikpg.me
Fax	
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ispitivanje katodne zaštite na čeličnom cjevovodu
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ljubica Bogojević
Kontakt	Danilo Gačević 067 625 289
Datum objave	11.03.2026. 12:00

Napomena

Cjevovodi prečnika 100 mm sum dužine 104,54 m; prečnika 150 mm sum dužine 14,86 m; prečnika 200 mm sum dužine 1220,72 m; prečnika 300 mm sum dužine 172,49 m; prečnika 762 mm sum dužine 917,15 m i prečnika 812 mm sum dužine 5927,28 m

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO Ispitivanje katodne zaštite na čeličnom cjevovodu 44160000 - Cjevovodi, cjevovodni sistemi, zaštitne cijevi, proizvodne cijevi i srodni proizvodi 44161000 - Cjevovodi 44162000 - Cjevovodni sistemi 45232100 - Pomoćni radovi za cjevovode za vodu 76600000 - Usluge ispitivanja cjevovoda	16.528,92 EUR	3.471,08 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač mora imati zaposleno minimum 1 lice sa sertifikatom za katodnu zaštitu po MEST EN ISO 15257 odnosno: NACE CP4 -Cathodic Protection Specialist ili EN 15257 level 4. Lice sa navedenim sertifikatom mora biti prisutno sve vrijeme u toku vršenja istraživanja. Dokazuje se izjavom ponuđača i kopijom validnog sertifikata.	Stručna i tehnička sposobnost
Tehnički kapacitet: 1. Ispitivač uzemljenja 2. Mjerač specifične električne otpornosti tla 3. Unimer unutrašnje otpornosti minimum 20MΩ (za DC napon) 4. Set za mjerenje ON/OFF potencijala koji čine GPS sinhronizovani data logger (unutrašnje otpornosti do 250MΩ) i GPS sinhronizovani strujni prekidači 5. Prenosiva referentna elektroda Cu/CuSO4 6. Lokator cjevovoda i defekata izolacije cjevovoda 7. Lokator kablova 8. Prenosna stanica katodne zaštite 1200VA Dokazuje se izjavom ponuđača i izvodom iz Registra osnovnih sredstava preduzeća.	Stručna i tehnička sposobnost
Uslovi plaćanja: Dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture za izvršenu nabavku, ovjerene od strane ovlašćenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioća.	Uslovi plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana izvršenih usluga i uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvršioca u posao.	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke, obrazac 2	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **16.528,92 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Vršenje sledećih istražnih radnji: - Obilazak trase predmetnih cjevovoda; - Mjerenje specifične električne otpornosti tla duž cjevovoda na maksimalnim rastojanju od 1000m kao i na karakterističnim tačkama (ukrštanje sa drugim cjevovodima, željeznicom, saobraćajnicama, dalekovodima, očiglednoj promjeni tipa tla), a minimum na 1 lokaciji po cjevovodu, na dubinama tla 1 i 2m; - Mjerenje specifične električne otpornosti tla na lokacijama za potencijalna anodna ležišta, na dubinama tla od 1, 2, 3 m; - Provjera električnog kontinuiteta cjevovoda; - Provjera rasprostiranja zaštitnog potencijala duž cjevovoda, pomoću probnog sistema katodne zaštite. Stavka uključuje montažu i demontažu probnih anoda na realnoj lokaciji anodnog ležišta; - Kontrolu interferencije na susjednim objektima usled dejstva sistema katodne zaštite; - Mjerenje uticaja indukovanog napona na cjevovodu na karakterističnim tačkama;	Stavka obuhvata izradu izveštaja o sprovedenim mjerenjima. Istraživanjem rukovodi lice sa sertifikatom za katodnu zaštitu po MEST EN ISO 15257 : NACE CP4 -Cathodic Protection Specialist ili EN 15257 level 4. Lice sa navedenim sertifikatom mora biti prisutno sve vrijeme u toku vršenja istraživanja.	1,00 komplet

2	Izrada tehničke dokumentacije izrade katodne zaštite koja sadrži: tehnički opis sistema katodne zaštite, proračune, predmjer i predračun, situacioni plan instalacija katodne zaštite, detalje montaže. Tehničkim rješenjem predvidjeti mogućnost primene stanica katodne zaštite sa automatskom regulacijom i daljinskim upravljanjem, kao i mjerna mjesta sa daljinskim očitavanjem parametara katodne zaštite: - Potencijal ON/OFF prema referentnoj elektrodi Cu/CuSO₄; - Intezitet jednosmjerne korozione struje (lutajuće struje) - I_{dc}; - Intezitet naizmjenične korozione struje - I_{ac}; - Vrijednost indukovanog napona na cjevovodu - U_{ac}; - Brzina korozije na cjevovodu - V_{corr}; - Gustina jednosmjerne korozione struje (lutajuće struje) - J_{dc}; - Gustina naizmjenične korozione struje (indukovane) - J_{ac};	Tehničko rješenje treba da je u skladu važećim propisima, kao i sa standardima: MEST EN 12954:2020; MEST EN 13509:2010; MEST EN ISO 18086:2023. Dokumentaciju dostaviti u elektronskoj formi i u 6 štampanih primjeraka. Tehničku dokumentaciju ovjerava lice sa sertifikatom za katodnu zaštitu po MEST EN ISO 15257: NACE CP4 -Cathodic Protection Specialist ili EN 15257 level 4.	1,00 komplet
---	--	--	--------------