

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka opreme i sredstava za protivpožarnu zaštitu

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM
DOBROM CRNE GORE

PIB:

02116146

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki (Član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24)). (NAPOMENA: Izjava mora da je elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača)	Obrazac 2

Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora je Luka Budva, JPMD.	Mjesto izvršenja ugovora
Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 dana, računajući od dana prijema fakture upućene prema Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, ul. Popa Jola Zeca bb, u Budvi, a nakon isporuke robe.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun ponuđača broj _____ kod _____ banke. (NAPOMENA: PONUĐAČI SU U OBAVEZI DA U PONUDI NAVEDU BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).	Način plaćanja
Primopredaja robe i kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se od strane lica zaduženog za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama i količinom definisanom specifikacijom Način sprovođenja kontrole kvaliteta predmeta nabavke i ponudom Dobavljača, sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara bitnim karakteristikama i količini definisanim tehničkom specifikacijom predmeta nabavke, Dobavljač će biti dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu robu, shodno specifikaciji i dostavljenoj ponudi.	Primopredaja i puštanje u rad

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki (Član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24)). (NAPOMENA: Izjava mora da je elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača)	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora je Luka Budva, JPMD.	Mjesto izvršenja ugovora
Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 dana, računajući od dana prijema fakture upućene prema Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, ul. Popa Jola Zeca bb, u Budvi, a nakon isporuke robe.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun ponuđača broj _____ kod _____ banke. (NAPOMENA: PONUĐAČI SU U OBAVEZI DA U PONUDI NAVEDU BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).	Način plaćanja

Primopredaja robe i kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se od strane lica zaduženog za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama i količinom definisanom specifikacijom Način sprovođenja kontrole kvaliteta predmeta nabavke i ponudom Dobavljača, sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara bitnim karakteristikama i količini definisanim tehničkom specifikacijom predmeta nabavke, Dobavljač će biti dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu robu, shodno specifikaciji i dostavljenoj ponudi.	Primopredaja i puštanje u rad
---	--------------------------------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

22314.05	1	Nabavka i isporuka vatrogasnog crijeva 52mm	Spoljašnjost crijeva mora biti izrađena od poliestarskog prediva izuzetne jačine i fleksibilnosti, dok je unutrašnjost obložena visokokvalitenom EPDM gumenom oblogom. Vatrogasno crijevo mora zadovoljiti standarde DIN 14811 i DIN 14302. Težina vatrogasnog crijeva minimalno 290 gr/m.	88.00	kom
	2	Nabavka i isporuka vatrogasne mlaznice 52mm TURBOMATIC	Mlaznica mora da posjeduje regulaciju protoka 100/200/300 i 400 l/min pri pritisku od 6 bari. Takođe, mora da posjeduje regulaciju mlaza od vodene zavjese do punog mlaza kao i mogućnošću montiranja nastavka za pravljenje vazdušne pjene. Mora biti opremljena ručkom za otvaranje i zatvaranje. Mlaznica treba da bude usklađena minimalno sa standardom EN 15182-2.	44.00	kom
	3	Nabavka i isporuka vatrogasne mlaznice za tešku pjenu	Vatrogasna mlaznica treba biti dizajnirana za proizvodnju teške pjene. Mlaznica treba biti izrađena od alumijuma ili čelika, otpornog na kiseline sa prilagodljivom drškom bez zasuna. Promjer mlaznice treba biti 52mm, dok je protok 200 l/min.	2.00	kom
	4	Nabavka i isporuka generatora za srednju i laku pjenu	Generator srednje pjene treba da stvara srednju i laku pjenu iz odgovarajućeg pjenilo-vodenog rastvora. Uređaj treba da omogućava brzo i učinkovito gašenje požara površinskih požara u zatvorenim i otvorenim prostorima koristeći srednju i laku pjenu sa standardnim pjenilom. Treba biti opremljen je manometrom za praćenje pritiska na generatoru, što omogućava kontrolu radnih uslova i osigurava optimalnu učinkovitost u radu.	2.00	kom
	5	Nabavka i isporuka spojke reducir 110/75mm	Spojka reducir 110/75mm, treba biti izrađena od kovanog alumijuma i usklađena sa DIN 14343.	1.00	kom
	6	Nabavka i isporuka spojke reducir 75/52mm	Spojka reducir 75/52mm, treba biti izrađena od kovanog alumijuma i usklađena sa DIN 14341.	4.00	kom
	7	Nabavka i isporuka međumješalice	Međumješalica 52mm sa protokom 200 lit./min. Kućište međumješalice treba biti izrađeno od legura aluminijuma, dok unutrašnjost treba biti od materijala koji je otporan na pjenu. Priključne spojke na međumješalici moraju biti 52mm, a dovodni priključak za pjenu treba biti prečnika 25mm. Regulator miješanja pjene od 1 - 6%.	2.00	kom

22314.05	8	Nabavka i isporuka Vatrogasnih aparata	Vatrogasni aparat S-6A (P6) sa azotom kao pogonskim gasom. Usklađen sa standardom EN3-7.	29.00	kom
	9	Nabavka i isporuka nadzemnog hidranta	DN80 B/CC INOX	4.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
22314.05	1	Nabavka i isporuka vatrogasnog crijeva 52mm	Spoljašnjost crijeva mora biti izrađena od poliestarskog prediva izuzetne jačine i fleksibilnosti, dok je unutrašnjost obložena visokokvalitenom EPDM gumenom oblogom. Vatrogasno crijevo mora zadovoljiti standarde DIN 14811 i DIN 14302. Težina vatrogasnog crijeva minimalno 290 gr/m.	88.00	kom
	2	Nabavka i isporuka vatrogasne mlaznice 52mm TURBOMATIC	Mlaznica mora da posjeduje regulaciju protoka 100/200/300 i 400 l/min pri pritisku od 6 bari. Takođe, mora da posjeduje regulaciju mlaza od vodene zavjese do punog mlaza kao i mogućnošću montiranja nastavka za pravljenje vazdušne pjene. Mora biti opremljena ručkom za otvaranje i zatvaranje. Mlaznica treba da bude usklađena minimalno sa standardom EN 15182-2.	44.00	kom
	3	Nabavka i isporuka vatrogasne mlaznice za tešku pjenu	Vatrogasna mlaznica treba biti dizajnirana za proizvodnju teške pjene. Mlaznica treba biti izrađena od alumijuma ili čelika, otpornog na kiseline sa prilagodljivom drškom bez zasuna. Promjer mlaznice treba biti 52mm, dok je protok 200 l/min.	2.00	kom
	4	Nabavka i isporuka generatora za srednju i laku pjenu	Generator srednje pjene treba da stvara srednju i laku pjenu iz odgovarajućeg pjenilo-vodenog rastvora. Uređaj treba da omogućava brzo i učinkovito gašenje požara površinskih požara u zatvorenim i otvorenim prostorima koristeći srednju i laku pjenu sa standardnim pjenilom. Treba biti opremljen je manometrom za praćenje pritiska na generatoru, što omogućava kontrolu radnih uslova i osigurava optimalnu učinkovitost u radu.	2.00	kom

22314.05	5	Nabavka i isporuka spojke reducir 110/75mm	Spojka reducir 110/75mm, treba biti izrađena od kovanog alumijuma i usklađena sa DIN 14343.	1.00	kom
	6	Nabavka i isporuka spojke reducir 75/52mm	Spojka reducir 75/52mm, treba biti izrađena od kovanog alumijuma i usklađena sa DIN 14341.	4.00	kom
	7	Nabavka i isporuka međumješalice	Međumješalica 52mm sa protokom 200 lit./min. Kućište međumješalice treba biti izrađeno od legura aluminijuma, dok unutrašnjost treba biti od materijala koji je otporan na pjenu. Priključne spojke na međumješalici moraju biti 52mm, a dovodni priključak za pjenu treba biti prečnika 25mm. Regulator miješanja pjene od 1 - 6%.	2.00	kom
	8	Nabavka i isporuka Vatrogasnih aparata	Protivpožarni aparat INOX sa ABC prahom tipa S-6A (pogonski gas N2) Test rejting: min 34A 183B Standard: EN 3-7 Punjenje: Prah ABC Područje primjene: -30 do +60 °C Sertifikat: MD Otpornost opreme na ekstremnije uslove, veća sigurnost i pouzdanost kod upotrebe.	29.00	kom
	9	Nabavka i isporuka nadzemnog hidranta	DN80 B/CC INOX	4.00	kom

Izveštaj generisan 12.03.2026 09:05