

PREGLED POSTUPKA #12141

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU OŠ MIHAILO ŽUGIĆ
PIB	02009285
E-mail	skola@os-mzugic.edu.me
Telefon	069/242-557
Internet adresa	wwwosmihailozugicodzak.design.blog
Fax	//
Adresa	Odžak bb
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija kotlarnice
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tina Cerović
Kontakt	067-002-087
Datum objave	24.11.2021. 09:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrsta postupka
2021	JU OŠ MIHAILO ŽUGIĆ Adaptacija kotlarnice 39715200 - Oprema za grijanje	18.271,08 EUR	3.836,92 EUR	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.	Obavezni uslovi
U postupku može da učestvuje ponuđač koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje ,što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza ,odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku može da učestvuje ponuđač koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište ,što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Licencu projektanta i izvođača radova (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Licencu ovlašćenog inženjera za djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata-mašinskog inženjera (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ("Sl.list Crne Gore" br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20),	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude
30 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja od 60 dana dužim od izvršenja ugovora.	Drugi uslovi
Plaćanje će se izvršiti u roku do 30 dana nakon potpisivanja zapisnika o primo predaji radova i uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Garantni rok za izvedene radove je 24 mjeseca od dana puštanja u rad.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **18.271,08 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Demontaža postojećih kotlova	Demontaža postojećih kotlova na čvrsto gorivo, (2 kotla EKO-CK 90-110kW) uklanjanje iz objekta kao i transport do predviđene lokacije za odlaganje otpada	1,00 kompl
2	Demontaža postojećih dimnjača	Demontaža postojećih dimnjača, uklanjanje iz objekta kao i transport do predviđene lokacije	1,00 kompl
		Nabavka, transport i montaža toplovodnog kotla za loženje drvnim peletom. Kotao se isporučuje sa ugrađenim pelet plamenikom i transporterom za pelet, i digitalnom regulacijom sa automatskim punjenjem potrebne količine peleta. Čelični toplovodni kotao na pelet u pogledu konstrukcijskih osobina, sigurnosnih zahtjeva, efikasnosti u sagorijevanju i emisije dimnih plinova, mora zadovoljavati zahtjeve klase 5., prema standardu EN 303-5:2012. Kotao je kao tip ""EKOLINE"" proizvod KOVAN MI Gračanica ili ekvivalent." Proizvođač: Kovan (BiH) ili slično "Tehničke karakteristike: - Maksimalno toplinsko opterećenje: 200 kW " - Maksimalne dimenzije kotla: L = 2220 mm, B = 1045 mm i H = 1565 mm	

3	Nabavka, transport i montaža toplovodnog kotla za loženje drvnim peletom	- Težina kotla: 1740 kg - Priključak polaznog i povratnog voda: DN80 Dimovodni priključak fi 200 mm Priključak dimnjače fi 200 mm Standardna izvedba kotla treba da sadrži 4 vertikalne izmjenjivačke komore sa efektom "povratnog plamena" u prvoj komori, "čime kotao postiže stepen iskorištenja u sagorijevanju od minimalno 96%" i stepen efikasnosti kotla od minimalno 93%. Ventilator izlaznih plinova treba da je regulisan brojem obrtaja za optimalno sagorijevanje. Kotao treba da ima sistem koji smanjuje mogućnost pojave kondezata Planirati ugradnju lijevog kotla, ali prije narudžbe provjeriti na licu mjesta stranu ugradnje - Standard EN 303-5:2012, - Potvrda o slobodnoj primjeni toplovodnog kotla, - Usklađenost sa EN direktivama Garancija na kotao treba da je minimalno 10 godina, što se odnosi na minimalan vijek trajanja čelično varene konstrukcije. Garancija na ugrađene dijelove treba da je minimalno 2 godine.	1,00 kom
4	Nabavka, transport i montaža silosa	Nabavka, transport i montaža silosa veličine 1m3. dimenzija 1370x1370x1926mm. Spremnik se isporučuje u rastavljivoj varijanti, za sastavljanje unutar objekta.	1,00 kom

5	Nabavka, transport i montaža metalne platforme	Nabavka, transport i montaža metalne platforme visine 1m sa zaštitnom ogradom, za pristup osobama zaduženim za punjenju kotla.	1,00 kom
6	Nabavka, transport i montaža senzora spoljne temperature		1,00 kom
7	Nabavka, transport i montaža cjevovoda	Nabavka, isporuka i montaža cjevovoda od čeličnih bešavnih cijevi, prema EN 10220. Cijevi su antikoroziono zaštićene, sledećih dimenzija: DN 25 (fi 32,3 x2,6) mm	3,00 m
8	Nabavka, transport i montaža cjevovoda	Nabavka, isporuka i montaža cjevovoda od čeličnih bešavnih cijevi, prema EN 10220. Cijevi su antikoroziono zaštićene, sledećih dimenzija: DN 80 (fi 88,9 x3,2) mm	10,00 m
9	Spojni, ovjesni i zaptivni materijal, koljena, račve i dr.	Za spojni, ovjesni i zaptivni materijal, koljena, račve i dr. uzima se 50% od prethodne pozicije. Ova pozicija obuhvata čišćenje, minimiziranje i farbanje završnom bojom otpornom na visoke temperature.	50,00 %
10	Nabavka, isporuka i montaža kuglastih slavina	"Nabavka, isporuka i montaža kuglastih slavina na navoj, sledećih dimenzija priključaka: Proizvođač: FIV ili slično" DN80	2,00 kom
11	Nabavka, isporuka i montaža izolacije cijevi DN 80	Nabavka, isporuka i montaža izolacije cijevi DN80 sa mineralnom vunom, u oplati od pocinkovanog lima, komplet sa materijalom za montažu.	5,00 m2

12	Nabavka, isporuka i montaža četvorotaktnog, vazdušno hlađenog agregata na tečno gorivo	Nabavka, isporuka i montaža četvorotaktnog , vazdušno hlađenog agregata na tečno gorivo, za funkcionisanje sistema grijanja u slučaju nestanka struje. Automatska regulacija napona. Agregat posjeduje po jedan priključak za 230V (za kotao) i 400V (pumpa). sljedećih karakteristika: Proizvođač: Vilager VGP 5900 S ili slično - zapremina motora: 420 cm³ - snaga motora: 9kW - tip startera: Reverzibilni / Elektro start - nominalna snaga: 5kW - maksimalna snaga: 5,4kW - jačina električne struje: 22A - nominalni napon : 3x230V - vrijeme rada : oko 11 sati i 30 min - gorivo: bezolovni benzin - težina: 79kg - zapremina rezervoara goriva: 25L	1,00 kom
13	Nabavka, isporuka i montaža rezervne centrifugalne pumpe za cirkulaciju vode sa potrebnim priključcima i armaturom, sljedećih karakteristika:	Proizvođač: IMP ili slično Tip: GHN 32/120-180 - protok: Vmax=14,3 m³/h - napor: Hmax=10,8 m - el. priključak: V-f-Hz, 230 V / 1 / 50 Hz - el. snaga: 265/251/176W - el. struja: 1,15/1,14/0,85 A - priključci: DN32 - težina: 27,5kg	1,00 kom

14	Nabavka, isporuka i montaža kalorimetra za mjerenje potrošnje energije u sistemu, sledećih karakteristika	Tip: KALORIMETAR SONOMETER-30 10m ³ /h DN40 sa M-Bus modulom Nominalni prečnik: DN 40 Proizvođač: Danfoss ili slično Nominalni pritisak: 25 bara Nominalni protok: 10 m ³ / h	1,00 kom
15	Nabavka, isporuka i montaža dimovodnih cijevi izrađenih od čeličnog lima.	fi 200mm	2,00 m
16	Nabavka, isporuka i montaža dimovodnih koljena izrađenih od čeličnog lima..	Dimovodna koljena izrađena iz tri djela (segmenta), podesiva pod uglom od 0°-90°, sa ugrađenim otvorom za čišćenje. fi 200mm	2,00 kom
17	Nepredviđeni radovi, 3% od ukupnog iznosa prethodnih radova na odobrenje nadzora i odobrenje investitora		3,00 %