

Broj: 0204-1067/6
Budva, 16.03.2026. godine

Na osnovu člana 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 003/23, 011/23 i 084/24) Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, na osnovu Zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavljenog od strane zainteresovanog privrednog subjekta, daje:

POJAŠNJENJE broj 1

Nabavka, isporuka i montaža servisnih ormara za napajanje plovila - Luka Budva

Pitanje:

1. Potpun sadržaj stavke "nabavka, dovoz, istovar i montaža" Molimo da naručilac precizira šta sve podrazumijeva pojam "montaža" u predmetnim stavkama, odnosno da li ista obuhvata: * postavljanje ormara na pripremljenu podlogu ili temelj; * izradu i/ili nabavku temelja, postolja ili nosača; * sidrenje i pričvršćivanje ormara; * priključenje na elektroenergetski vod; * priključenje na vodovodnu instalaciju; * ispitivanje funkcionalnosti i puštanje u rad.

Odgovor:

Montaža obuhvata kompletnu isporuku, pozicioniranje ormara, fiksiranje na pripremljenu podlogu, povezivanje na postojeću elektro-vodovodnu instalaciju, kao i ispitivanje funkcionalnosti i puštanje u rad. Izrada temelja nije predmet ove nabavke.

Pitanje:

2. Građevinska priprema lokacije S obzirom da nije jasno definisano da li je lokacija unaprijed pripremljena, molimo da pojasnite: * da li su temelji, betonske stope, podloge ili priključni izvodi već izvedeni; * ukoliko nijesu, da li su njihova izrada i trošak uključeni u predmetne stavke; * da li su tačno definisane pozicije ugradnje ormara i uslovi pristupa lokaciji.

Odgovor:

Naručilac obezbjeđuje podlogu/temelje sa dovedenim priključcima (elektro i voda). Lokacije su definisane jer se vrši zamjena postojećih ormara koji će biti uklonjeni do početka realizacije ugovora. Naručilac obezbjeđuje priključke, a ponuđač može da izvrši uvid na terenu radi upoznavanja sa stanjem lokacije (svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 časova u toku roka za podnošenje ponuda)

Pitanje:

3. Elektro priključci i unutrašnja oprema ormara Molimo da naručilac precizira: * da li su u cijenu uključeni svi zaštitni i sklopni elementi unutar ormara; * da li su tačno definisane vrste i broj osigurača, prekidača, zaštitnih uređaja i sabirnica; * da li su priključnice Mennekes IP67 predmet nabavke u punom broju prema konfiguraciji svakog ormara; * da li je potrebno dostaviti jednopolne šeme, raspored opreme i fabričku tehničku dokumentaciju.

Odgovor:

U cijenu su uključeni svi neophodni elementi: automatski osigurači, sklopke, sabirnice i ožičenje. Tražene utičnice Mennekes IP67 su obavezan standard. Ponuđač je dužan dostaviti jednopolne šeme za svaki tip ormara u toku realizacije ugovora.



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Pitanje:

4. Nepreciznost oko oznake rednih stezaljki "U/I 120-150 mm²", "U/I 70 mm²" i "U/I 4 mm²"** Molimo da pojasnite šta konkretno znači oznaka "U/I" u navedenom kontekstu i da li se radi o: * ulaznim/izlaznim stezaljkama; * minimalnom i maksimalnom presjeku provodnika; * obaveznom tipu, proizvođaču ili standardu stezaljki. Takođe, molimo da se potvrdi da li ponuđač može ponuditi ekvivalentne elemente istih ili boljih tehničkih karakteristika.

Odgovor:

Oznaka se odnosi na ulazno-izlazne redne stezaljke odgovarajućeg presjeka (120-150 mm², 70 mm² ili 4 mm²), zavisno od tipa ormara. Nije dozvoljeno ponuditi ekvivalent. Ponuđač je dužan da ispoštuje tražene definisane presjeke.

Pitanje:

5. Materijal AISI 316L i završna obrada** Molimo da pojasnite: * da li je AISI 316L obavezan bez mogućnosti nuđenja ekvivalentnog materijala; * da li se traži dokaz o porijeklu i kvalitetu materijala; * da li elektrostatska plastifikacija preko inox materijala mora biti izvedena po određenom standardu ili minimalnoj debljini nanosa; * da li naručilac zahtijeva ateste/certifikate za otpornost na spoljne uslove, koroziju i UV zračenje.

Odgovor:

Materijal AISI 316L: Upotreba nerđajućeg čelika AISI 316L je obavezna (uslovi morske sredine). Obavezno je dostavljanje atesta/sertifikata o kvalitetu materijala u toku realizacije ugovora. Završna obrada mora biti otporna na koroziju i UV zračenje.

Pitanje:

6. IP66 i IK08 – dokazivanje usklađenosti** Molimo da precizirate: * da li ponuđač mora dostaviti sertifikate ili izvještaje o ispitivanju za IP66 i IK08 zaštitu; * da li se prihvataju deklaracije proizvođača ili se traže izvještaji akreditovane laboratorije; * da li se traženi nivo zaštite odnosi na kompletan sklop sa ugrađenim priključnicama, bravama, otvorima i dodatnom opremom.

Odgovor:

Dokazivanje usklađenosti vrši se u toku realizacije ugovora, u skladu sa specifikacijom. Dokazivanje usklađenosti vrši se putem sertifikata/izvještaja o ispitivanju akreditovane laboratorije za kompletan sklop, uključujući vrata, uvodnike i ugrađenu opremu.

Pitanje:

7. Rasvjeta: LED 5–10W + prekidač B6A, 1P** Molimo da pojasnite: * da li je dovoljno ponuditi LED rasvjetu bilo koje snage u rasponu 5–10W ili je potrebna tačno određena snaga; * da li su definisani zahtjevi za temperaturu boje, stepen zaštite i proizvođača; * da li prekidač B6A, 1P predstavlja minimalni zahtjev ili je propisan tačan tip opreme.

Odgovor:

Potrebno je ponuditi LED rasvjetu nazivne snage u rasponu 5–10W, koja zadovoljava sve uslove eksploatacije (IP zaštita).

Pitanje:

8. Vodovodna instalacija sa glavnim ventilom 1/2" i dvije slavine 1/2"*** Molimo da pojasnite: * da li predmetna stavka uključuje kompletnu unutrašnju vodovodnu instalaciju u ormaru; * da li uključuje priključenje na spoljašnji dovod vode; * da li su fleksibilne veze, spojnice, ventili, slavine i sitni instalacioni materijal uključeni u cijenu; * da li je predviđeno ispitivanje nepropusnosti i funkcionalnosti vodovodnog dijela.



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Odgovor:

Ponudač je dužan isporučiti kompletnu unutrašnju vodovodnu instalaciju unutar ormara (ventili, slavine, veze). Ispitivanje nepropusnosti i funkcionalnosti je obaveza ponuđača.

Pitanje:

9. Dodatna oprema: logo na vratima** Molimo da pojasnite: * da li naručilac dostavlja grafičko rješenje logotipa; * koje su dimenzije, pozicija i način izrade logotipa; * da li se traži gravura, štampa, naljepnica ili druga tehnika; * da li eventualna priprema za izradu logotipa ulazi u ponuđenu cijenu.

Odgovor:

Naručilac dostavlja grafičko rješenje logotipa. Izrada i postavljanje (naljepnica visoke otpornosti ili odgovarajuća trajna tehnika) ulaze u jediničnu cijenu.

Pitanje:

10. Dodatna oprema: Luxomat** Kako pojam "Luxomat" nije dovoljno tehnički razrađen, molimo da pojasnite: * da li se pod tim podrazumijeva senzor pokreta, senzor osvjetljenja ili kombinovani uređaj; * koje su minimalne tehničke karakteristike tog uređaja; * da li je definisan proizvođač ili se može ponuditi ekvivalent; * da li uređaj mora biti fabrički integrisan ili može biti zasebno ugrađen.

Odgovor:

Podrazumijeva se senzor pokreta/osvjetljenja (kombinovani uređaj) industrijskog kvaliteta, fabrički integrisan u sistem upravljanja rasvjetom.

Pitanje:

11. Tehnička dokumentacija i dokazivanje usklađenosti** Molimo da pojasnite koje dokaze ponuđač mora dostaviti uz ponudu, naročito u pogledu: * kataloga i tehničkih listova; * sertifikata o materijalu; * izjava o usklađenosti; * atesta za priključnice, kućište, zaštitu i ugrađenu opremu; * potvrde o standardima proizvodnje.

Odgovor:

Dokumentacija o usklađenosti dostavlja se u toku realizacije ugovora, u skladu sa specifikacijom.

Pitanje:

12. Ekvivalentnost tehničkih rješenja** Molimo da naručilac izričito potvrdi: * da li je dozvoljeno nudišenje ekvivalentnih proizvoda; * ako jeste, na koji način će se ocjenjivati ekvivalentnost; * koji tehnički elementi se smatraju minimalnim obaveznim zahtjevima, a koji su samo opisni.

Odgovor:

Nije dozvoljeno ponuditi ekvivalent. Tražene tehničke karakteristike i standardi su definisani kao obavezujući.

Pitanje:

13. Dimenzije ormara i dopuštena odstupanja** Molimo da pojasnite: * da li su navedene dimenzije ormara apsolutno obavezujuće; * da li su dozvoljena manja tehnička odstupanja u dimenzijama, ukoliko ne utiču na funkcionalnost; * da li se eventualno odbacuje ponuda ako proizvod odstupa nekoliko milimetara ili centimetara od navedenih mjera.

Odgovor:

Dimenzije su fiksne i definisane opisom, odstupanja nisu dozvoljena.



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Pitanje:

14. Boja RAL9001** Molimo da pojasnite: * da li je RAL9001 obavezan zahtjev bez mogućnosti odstupanja; * da li se prihvata ton koji je najbliži traženom, ukoliko proizvođač koristi standardnu paletu; * da li se traži završna obrada glatka, mat, sjajna ili sa određenim stepenom teksture.

Odgovor:

Obavezan zahtjev. Prihvata se standardna paleta proizvođača koja odgovara nijansi RAL9001, sa glatkom ili blago teksturiranom završnom obradom visokog kvaliteta.

Pitanje:

15. Mjesto isporuke i uslovi transporta** Molimo da precizirate: * na koju tačno lokaciju se vrši dovoz i istovar; * da li je obezbijeđen pristup teretnim vozilima; * da li eventualni otežani uslovi pristupa ulaze u ponuđenu cijenu; * ko snosi rizik i trošak internog prenosa do konačne pozicije montaže.

Odgovor:

Isporuka se vrši direktno u Luci Budva. Sve troškove transporta, istovara i internog prenosa do tačne pozicije montaže snosi ponuđač.

Pitanje:

16. Količine i dinamika isporuke** Molimo da pojasnite: * da li se isporuka i montaža vrše odjednom ili sukcesivno; * da li naručilac zadržava pravo da mijenja redosljed i dinamiku isporuke; * u kom roku od naloga izvođač mora izvršiti isporuku i montažu pojedinačnih ormara.

Odgovor:

Isporuka je sukcesivna, po pozivu Naručioca. Naručilac zadržava pravo izmjene dinamike, a ponuđač je obavezan da postupi po pisanom nalogu u definisanom roku.

Pitanje:

17. Garantni rok i servisna podrška** Molimo da pojasnite: * koliki je minimalni garantni rok za ormare i ugrađenu opremu; * da li se posebno traži garantni rok za elektro komponentne, vodovodni dio i završnu obradu; * da li ponuđač mora obezbijediti servis i rezervne djelove.

Odgovor:

Minimalni garantni rok iznosi 12 mjeseci od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji. Ponuđač je obavezan da obezbijedi servis i rezervne djelove tokom cijelog garantnog roka.

Pitanje:

18. Obračun po komadu i sadržaj jedinične cijene** Molimo da naručilac potvrdi da jedinična cijena po komadu obuhvata sve troškove, uključujući: * izradu/nabavku ormara; * sav ugrađeni elektro i vodovodni materijal; * transport, istovar i prenos; * montažu, povezivanje, ispitivanje i puštanje u funkciju; * sav sitni potrošni i spojni materijal, osim ukoliko je tenderskom dokumentacijom izričito drugačije određeno. Imajući u vidu potrebu da svi ponuđači pripreme ponude na istoj osnovi, te da se izbjegnu različita tumačenja u fazi ocjene ponuda i realizacije ugovora, smatramo da su navedena pojašnjenja neophodna radi obezbjeđenja transparentnosti i jednakog tretmana svih zainteresovanih privrednih subjekata. Molimo da naručilac dostavi pojašnjenje kroz zakonom propisanu proceduru. S poštovanjem,”

Odgovor:

Jedinična cijena po komadu je sveobuhvatna i uključuje: izradu, nabavku materijala, transport, istovar, montažu, povezivanje, ispitivanje i puštanje u rad. Neće se priznavati nikakvi naknadni troškovi.



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Napomena: Naručilac će, u pojedinim djelovima izvršiti i izmjenu/dopunu Tenderske dokumentacije, sve u skladu sa gore navedenim odgovorima.

U ime komisije za sprovođenje postupka javne nabvake
Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Ana Mršulija

