

PREGLED POSTUPKA #110071

Primljeno: 17. 03. 2026				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02-426/26-7060/3				

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO
PIB	02015641
E-mail	javne.nabavke@vikpg.me
Telefon	020/440-356
Internet adresa	www.vikpg.me
Fax	
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	GSM releji za pumpne stanice
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ljubica Bogojević
Kontakt	Danilo Gačević 069 486 469
Datum objave	17.03.2026. 12:00
Napomena	-

17.03.2026 08:02:07

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO GMS releji za pumpne stanice 31221200 - Releji za opšte namjene	8.264,46 EUR	1.735,54 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora: je period od dva mjeseca od dana zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: rezervoar Donji Crnci, rezervoar Račice, rezervoar Straganica i rezervoar Omer Božovići.	Mjesto izvršenja ugovora
Uslovi plaćanja su: dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture ovjerene od strane ovlaštenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Uslovi plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana prijema fakture za izvršenu nabavku.	Rok plaćanja
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke, obrazac 2	Obrazac 2
Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta će se sprovesti potpisivanjem zapisnika o primopredaji robe, nakon provjere da li isporučeni ormari odgovaraju opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim u tabeli Tehničke specifikacije predmeta nabavke. Provjeru treba da izvrši ovlašćeno stručno lice koje će biti imenovano od strane Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe ovlašćeno stručno lice Naručioca je obavezno da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju ovlašćeni predstavnici Dobavljača i ovlašćeno stručno lice Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Drugi uslovi: Ponuda se sačinjava na: ☑ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.	Drugi uslovi

17.03.2026 08:02:07

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi tehnički list proizvođača sa traženim karakteristikama ponuđenog predmeta nabavke.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **8.264,46 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ormar automatike sa telemetrijskim modulom za daljinsko praćenje nivoa vode u rezervoarima sa pratećim hidrostatičkim sondama	Karakteristike telemetrijskog modula: SMS/GPRS komunikacija (2G/4G) Podrška MQTT protokola komunikacije Slanje i prijem SMS poruka Konfiguracija lokalno (USB) ili daljinski (GPRS/SMS) Dinamička ili statička IP adresa Mogućnost ograničenja pristupa po IP adresama DC napajanje 9-30 V Direktno napajanje sa fotonaponskog panela 17-27 V Interna baterija Režim rada sa uštedom baterije (sleep mode) Programabilni tajmeri za: mjerenje, GPRS slanje podataka, reset modema Karakteristike hidrostatičkih sondi: Mjerni princip: thick-film-on-ceramic (keramička mjerna ćelija) Tip merenja: Relativni pritisak (ventilirana sonda) Izlazni signal: 4–20 mA (2-žični sistem) Stepen zaštite IP68 Napajanje 9-32 VDC Ventilaciona cijev sa zaštitnim filterom u kabl	4,00 kom

17.03.2026 08:02:07

Opseg mjerenja 0-6 m

Tačnost @25°C: ± 0.3 % FS (za opsege ≥ 0.3 bar)

Dugoročna stabilnost (1 godina): ± 0.2 % FS

Kućište AISI 316L ili ekvivalent

Senzor (mjerni dio): keramika $\square \text{Al} \square_2 \text{O}_3$ (96%)

Zaptivke: FKM (Viton) ili EPDM

Omogućiti očitavanje vrijednosti nivoa vode u rezervoaru.

Skaliranje signala i slanje podataka u JSON formatu na postojeći server.

Vremenska distanca između dva poslata paketa podataka maksimalno jedan minut.

U ormar ugraditi odvodnike prenapona tipa T1T2.

Testiranje i puštanje u rad.