

PREGLED POSTUPKA #110537

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE DOO
PIB	03280896
E-mail	office@ntpark.me
Telefon	020/270-777
Internet adresa	www.ntpark.me
Fax	//
Adresa	Bulevar Mihaila Lalića bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Protivpožarna zaštita i evakuacija objekta, uključujući planove, obuke, redovne kontrole sistema i opreme, nabavku i montažu PP aparata, ampula i signalizacije, u skladu sa važećim standardima i licencama MUP-a.
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Gorana Mrvaljević
Kontakt	069/459-483
Datum objave	17.03.2026. 11:00

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE DOO Protivpožarna zaštita i evakuacija objekta, uključujući planove, obuke, redovne kontrole sistema i opreme, nabavku i montažu PP aparata, ampula i signalizacije, u skladu sa važećim standardima i licencama MUP-a. 44480000 - Razna protivpožarna oprema 45312100 - Radovi na instaliranju protivpožarnih alarmnih sistema 51700000 - Usluge instaliranja protivpožarne opreme	23.200,00 EUR	4.872,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava - Obrazac 2	Obrazac 2
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava za osiguranje ili ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom) koje su potrebne za izvršenje predmeta javne nabavke u skladu sa zakonom i to minimum jedno lice koje ima: - Licencu za izradu Preduzetnih planova izdata od Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za zaštitu i spašavanje i - Andragoški ispit za dipl.inž.zaštite od požara.	Stručna i tehnička sposobnost
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je evidentiran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke i to: - Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za zaštitu i spašavanje za obavljanje stručnih poslova za obuku zaposlenih i sprovođenje vježbi evakuacije i andragoški ispit za dipl.inž.zaštite od požara, - Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za zaštitu i spašavanje za obavljanje stručnih poslova kontrole i servis sistema za dojavu požara - Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za zaštitu i spašavanje za obavljanje stručnih poslova kontrole i servis sistema za gašenje požara, - Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za zaštitu i spašavanje za kontrolu hidrantske mreže, - Dokaz da je Ponuđač evidentiran za kontrolu i servis protivpožarnih aparata – Direktorat za zaštitu i spašavanje, - Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za zaštitu i spašavanje za obavljanje stručnih poslova pregleda evakuacione i panic rasvjete na putevima evakuacije	Uslovi za obavljanje djelatnosti
mjesto izvršenja ugovora - Prostorije naručioca	Mjesto izvršenja ugovora
rok izvršenja ugovora 12 mjeseci od dana potpisivanja	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja virtumanski	Način plaćanja

Zbog redovne šestomjesečne kontrole PP aparata ponuđač treba da ima i ovlaštenja proizvođača aparata ČERVINKA, TODORVIĆ i PASTOR	Drugi uslovi
za ampulu za automatsko gašenje požara dokaz koji ponuđač treba da priloži: Sertifikat od akreditovane laboratorije koji dokazuje EN standard i požarni rejting.	Drugi uslovi
Za stavku specifikacije Protivpožarni aparat, Dokaz koji ponuđač treba da priloži je: Sertifikat od akreditovane laboratorije koji dokazuje EN standard i požarni rejting.	Drugi uslovi
Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu "bitne karakteristike predmeta nabavke" imaju "naziv brenda ili ekvivalentno", u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku i naziv drugog proizvođača. Tačan naziv proizvođača ponuđač može navesti i na drugom jeziku, osim crnogorskog jezika i drugog jezika koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom. Naime, pored originalnih proizvoda, ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u količinskoj specifikaciji, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl. list CG“, br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, u slučaju da ponuđač ne nudi originalne proizvode. U slučaju da ponudjač nudi originalne proizvode Izjava Obrazac broj 2 je dovoljan dokaz.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 18.200,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izrada Plana	izrada Plana zaštite i spašavanja od požara – Preduzetni plan	1,00 komad
2	Izrada Plana	Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	1,00 kom
3	Obuka zaposlenih	Obuka zaposlenih za početno gašenje požara	18,00 zaposleni
4	Redovna kontrola sistema za dojavu požara	Redovna šestomjesečna kontrola sistema za dojavu požara (na svakih 6 mjeseci)	2,00 kom
5	Redovna kontrola sistema za gašenje požara	Redovna šestomjesečna kontrola sistema za gašenje požara – SPRINKLER i NOVEC već u posjedu naručioca (na svakih 6 mjeseci) –	2,00 komada
6	Redovna kontrola hidrantske mreže	Redovna šestomjesečna kontrola hidrantske mreže (na svakih 6 mjeseci)	2,00 komada
7	Redovna kontrola PP aparata	Redovna šestomjesečna kontrola PP aparata (za vrijeme trajanja ugovora treba odraditi jednu kontrolu)	92,00 komada
8	Redovna kontrola evakuacione i PANIC rasvjete	Redovna šestomjesečna kontrola evakuacione i PANIC rasvjete na putevima evakuacije (na svakih 6 mjeseci)	2,00 komada

9	Protivpožarni aparat	Protivpožarni aparat sa ugljendioksidom tipa CO2-5 - 7 kom. Protivpožarni test rejting: min 89B Standard: EN3-7 Direktiva za posude pod pritiskom: PED 2014/68/EU Punjenje: CO2 gas Područje primjene: - 30 do +60 OC	7,00 komada
10	Stalak za PP aparat	Stalak za PP aparat crveni (za sve PP aparate S-9A)	40,00 komada
11	ampula za automatsko gašenje požara	ampula za automatsko gašenje požara od 600 ml, BONPET ili ekvalent, Protivpožarni test rejting: min 27A144B75F za 6 litara tečnosti. Standard: EN3-7.	20,00 komada
12	Adaptacija smjerova evakuacije	Adaptacija smjerova evakuacije na pravcima evakuacije (promjena pogrešnih smjerova)	1,00 komad
13	Montaža	Montaža nabavljene opreme prema projektu i raspoređivanje na predviđene pozicije	1,00 kom
14	Zatvaranje prodora između požarnih sektora	Zatvaranje prodora između požarnih sektora	1,00 kom