

**DOO " DRUŠTVO ZA IZGRADNJU VODOVODNE
I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE U
OPŠTINI HERCEG NOVI"
HERCEG NOVI**

Herceg Novi, 18.03.2026. godine
Broj: 05-73/26-4

Komisiji za sprovođenje postupka javne nabavke se dana 13.3.2026. godine u 16:58 časova obratio zainteresovani ponuđač sa zahtjevom za pojašnjenje tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke br. #109093 (šifra postupka) od 02.03.2026. godine u predmetu :

**- NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA ELEKTRO MAŠINSKE
OPREME ZA PS I PPOV -**

koji glasi:

Pitanja:

1. Za poziciju 1 iz tabele "Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće:
"Nabavka isporuka, montaža i puštanje u rad potopnog pumpnog agregata fekalne kanalizacije Amarex KRTE 100-317/114UEG-S ili ekvivalent Protok:22,40 l/s Manometarski napor 23,00 m Snaga motora:11,80 kW Brzina:1.450 1/min Potisna prirubnica:DN 100, PN 16 Napojni kablovi dužine 10 m Djelovi hidraulike pumpe koji su u kontaktu sa pumpanim medijumom trebaju biti površinski dodatno zaštićeni keramičkim premazom u dva sloja. Pumpni agregati koji su predmet nabavke se ugrađuju na mjesto postojećih, tako da ukoliko ponuđač nudi ekvivalent mora dostaviti dokaz da priključni komadi odgovaraju postojećem stanju. PITANJE: Molimo da naručilac precizira minimalne tehničke zahtjeve za "ekvivalent" pumpnog agregata, posebno u pogledu: dimenzija i tipa priključaka (potisna i usisna prirubnica), zaštite hidraulike keramičkim premazom, električnih karakteristika motora i kablova?

2. Za poziciju 1 iz tabele "Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće:
"Nabavka isporuka, montaža i puštanje u rad potopnog pumpnog agregata fekalne kanalizacije Amarex KRTE 100-317/114UEG-S ili ekvivalent Protok:22,40 l/s Manometarski napor 23,00 m Snaga motora:11,80 kW Brzina:1.450 1/min Potisna prirubnica:DN 100, PN 16 Napojni kablovi dužine 10 m Djelovi hidraulike pumpe koji su u kontaktu sa pumpanim medijumom trebaju biti površinski dodatno zaštićeni keramičkim premazom u dva sloja. Pumpni agregati koji su predmet nabavke se ugrađuju na mjesto postojećih, tako da ukoliko ponuđač nudi ekvivalent mora dostaviti dokaz da priključni komadi odgovaraju postojećem stanju. PITANJE: Da li naručilac očekuje potpunu zamjenu „plug-and-play“ (odnosno da novi agregat direktno stane u postojeću instalaciju bez dodatnih modifikacija), ili su dozvoljene minimalne prilagodbe na priključnim komadima?

3. Za poziciju 1 iz tabele "Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće:
 "Nabavka isporuka, montaža i puštanje u rad potopnog pumpnog agregata fekalne kanalizacije Amarex KRTE 100-317/114UEG-S ili ekvivalent Protok:22,40 l/s Manometarski napor 23,00 m Snaga motora:11,80 kW Brzina:1.450 1/min Potisna prirubnica:DN 100, PN 16 Napojni kablovi dužine 10 m Djelovi hidraulike pumpe koji su u kontaktu sa pumpanim medijumom trebaju biti površinski dodatno zaštićeni keramičkim premazom u dva sloja. Pumpni agregati koji su predmet nabavke se ugrađuju na mjesto postojećih, tako da ukoliko ponuđač nudi ekvivalent mora dostaviti dokaz da priključni komadi odgovaraju postojećem stanju PITANJE: Molimo da naručilac potvrdi da li je dokumentacija postojećih priključaka i mjernih dimenzija dostupna ponuđačima kako bi mogli dokazati kompatibilnost ekvivalenta.

4. Za poziciju 2 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće:
 "Nabavka isporuka, montaža i puštanje u rad potopnog pumpnog agregata fekalne kanalizacije Amarex KRTD 150-253/114UEG-1 ili ekvivalent Protok:62,00 l/s Manometarski napor 10,60 m Snaga motora:11,80 kW Brzina:1.450 1/min Potisna prirubnica:DN 150, PN 16 Napojni kablovi dužine 15 m Djelovi hidraulike pumpe koji su u kontaktu sa pumpanim medijumom trebaju biti površinski dodatno zaštićeni keramičkim premazom u dva sloja. Pumpni agregati koji su predmet nabavke se ugrađuju na mjesto postojećih, tako da ukoliko ponuđač nudi ekvivalent mora dostaviti dokaz da priključni komadi odgovaraju postojećem stanju" PITANJE: Molimo da naručilac precizira minimalne tehničke zahtjeve za „ekvivalent“ pumpnog agregata, posebno u pogledu dimenzija i tipa priključaka (potisna i usisna prirubnica), zaštite hidraulike keramičkim premazom, električnih karakteristika motora i kablova.

5. Za poziciju 2 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće:
 "Nabavka isporuka, montaža i puštanje u rad potopnog pumpnog agregata fekalne kanalizacije Amarex KRTD 150-253/114UEG-1 ili ekvivalent Protok:62,00 l/s Manometarski napor 10,60 m Snaga motora:11,80 kW Brzina:1.450 1/min Potisna prirubnica:DN 150, PN 16 Napojni kablovi dužine 15 m Djelovi hidraulike pumpe koji su u kontaktu sa pumpanim medijumom trebaju biti površinski dodatno zaštićeni keramičkim premazom u dva sloja. Pumpni agregati koji su predmet nabavke se ugrađuju na mjesto postojećih, tako da ukoliko ponuđač nudi ekvivalent mora dostaviti dokaz da priključni komadi odgovaraju postojećem stanju" PITANJE: Da li se očekuje potpuna „plug-and-play“ zamjena, tj. da novi agregat direktno stane u postojeću instalaciju bez dodatnih modifikacija, ili su dozvoljene minimalne prilagodbe na priključnim komadima?

6. Za poziciju 2 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće:
 "Nabavka isporuka, montaža i puštanje u rad potopnog pumpnog agregata fekalne kanalizacije Amarex KRTD 150-253/114UEG-1 ili ekvivalent Protok:62,00 l/s Manometarski napor 10,60 m Snaga motora:11,80 kW Brzina:1.450 1/min Potisna prirubnica:DN 150, PN 16 Napojni kablovi dužine 15 m Djelovi hidraulike pumpe koji su u kontaktu sa pumpanim medijumom trebaju biti površinski dodatno zaštićeni keramičkim premazom u dva sloja. Pumpni agregati koji su predmet nabavke se ugrađuju na mjesto postojećih, tako da ukoliko ponuđač nudi ekvivalent mora dostaviti dokaz da priključni komadi odgovaraju postojećem stanju" PITANJE: Molimo da naručilac potvrdi da li je dokumentacija postojećih priključaka i mjernih dimenzija dostupna ponuđačima, kako bi mogli dokazati kompatibilnost ekvivalenta.?

7. Za poziciju 3 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće:
 "Nabavka isporuka i zamjenapostojećeg vazdušnog ventila sa navojnim spojem 2".Komplet izrađen od nerđajućeg čelika 1.4404(AISI 316L),sa mogućnošću drenaže bez demontaže

samog ventila. Vazdušni ventil će se ugraditi na pojedinačnim potisnim cjevovodima pumpnih agregata KSB KRTD 150-251/114UG1-S u PS Đenovići.” PITANJE: Da li je predmet nabavke automatski vazdušni ventil, kombinovani vazdušni ventil (air/vacuum) ili trofunkcionalni vazdušni ventil?

8. Za poziciju 3 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke”, tražili ste sledeće: “Nabavka isporuka i zamjenapostojećeg vazdušnog ventila sa navojnim spojem 2”. Komplet izrađen od nerđajućeg čelika 1.4404(AISI 316L), sa mogućnošću drenaže bez demontaže samog ventila. Vazdušni ventil će se ugraditi na pojedinačnim potisnim cjevovodima pumpnih agregata KSB KRTD 150-251/114UG1-S u PS Đenovići.” PITANJE: Molimo da naručilac precizira radni pritisak ventila (PN) i tip navoja koji se zahtijeva (npr. BSP ili drugi standard).

9. Za poziciju 3 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke”, tražili ste sledeće: “Nabavka isporuka i zamjenapostojećeg vazdušnog ventila sa navojnim spojem 2”. Komplet izrađen od nerđajućeg čelika 1.4404(AISI 316L), sa mogućnošću drenaže bez demontaže samog ventila. Vazdušni ventil će se ugraditi na pojedinačnim potisnim cjevovodima pumpnih agregata KSB KRTD 150-251/114UG1-S u PS Đenovići.” PITANJE: Da li naručilac može dostaviti osnovne dimenzije ili fotografiju postojećeg ventila, kako bi ponuđači mogli potvrditi kompatibilnost ponuđenog ekvivalentnog proizvoda sa postojećom instalacijom. 10. Za poziciju 4 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke”, tražili ste sledeće: “Nabavka, isporuka i zamjena postojećeg nepovratnog ventila sa kuglom DN 200 PN

10. Ventil je izrađen od duktilnog liva sa epoksi zaštitom minimalne debljine 250 um, kugla je obložena NBR gumom. Ventil će se ugraditi na pojedinačnim potisnim cjevovodima pumpnih agregata KSB KRTD 150-251/114UG1-S u PS Đenovići.” PITANJE: Da li naručilac zahtijeva standardni tip kuglastog nepovratnog ventila (lift check), ili postoji specifični tip ventila (npr. swing check, tilting disc) koji mora biti ugrađen?

11. Za poziciju 4 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke”, tražili ste sledeće: “Nabavka, isporuka i zamjena postojećeg nepovratnog ventila sa kuglom DN 200 PN 10. Ventil je izrađen od duktilnog liva sa epoksi zaštitom minimalne debljine 250 um, kugla je obložena NBR gumom. Ventil će se ugraditi na pojedinačnim potisnim cjevovodima pumpnih agregata KSB KRTD 150-251/114UG1-S u PS Đenovići.” PITANJE: Molimo da naručilac potvrdi maksimalni radni pritisak i temperaturni opseg medija, kako bi ponuđači mogli odabrati kompatibilan ventil.

12. Za poziciju 4 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke”, tražili ste sledeće: “Nabavka, isporuka i zamjena postojećeg nepovratnog ventila sa kuglom DN 200 PN 10. Ventil je izrađen od duktilnog liva sa epoksi zaštitom minimalne debljine 250 um, kugla je obložena NBR gumom. Ventil će se ugraditi na pojedinačnim potisnim cjevovodima pumpnih agregata KSB KRTD 150-251/114UG1-S u PS Đenovići.” PITANJE: Da li naručilac može dostaviti dimenzije postojećeg ventila i raspored priključaka, kako bi ponuđači mogli potvrditi kompatibilnost novog ekvivalenta sa postojećom instalacijom?

13. Za poziciju 6 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke”, tražili ste sledeće: “Nabavka, isporuka i zamjena postojeće gazne rešetke na vrhu kanala sa grubom rešetkom. Gazna rešetka da bude izrađena od nerđajućeg čelika 1.4404, sa oslonom konstrukcijom od istog materijala.” PITANJE: Molimo da naručilac precizira dimenzije gazne rešetke i raspored grubih rešetki, kako bi ponuđači mogli osigurati kompatibilnost sa postojećim kanalom.?

14. Za poziciju 6 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće:
 "Nabavka, isporuka i zamjena postojeće gazne rešetke na vrhu kanala sa grubom rešetkom. Gazna rešetka da bude izrađena od nerđajućeg čelika 1.4404, sa oslonom konstrukcijom od istog materijala.." PITANJE: Da li naručilac zahtijeva standardni tip rešetke ili postoje posebni zahtjevi za opterećenje, korozionu otpornost ili tok medija?

15. Za poziciju 6 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće:
 "Nabavka, isporuka i zamjena postojeće gazne rešetke na vrhu kanala sa grubom rešetkom. Gazna rešetka da bude izrađena od nerđajućeg čelika 1.4404, sa oslonom konstrukcijom od istog materijala.." PITANJE: Molimo da naručilac pojasni vrstu i dimenzije oslonske konstrukcije, te da li postoje ograničenja u načinu montaže na postojeću kanalnu konstrukciju.

16. Za poziciju 7 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće:
 "Nabavka, isporuka i zamjena postojeće ručne grube rešetke. Rešetka da bude sa razmakom između vertikalnih šipki 50 mm, širina 700 mm, visina 1500 mm, nagib 75 °, nerđajući čelik 1.4404, izrađena kao demontažna verzija sa dodatnim okvirom za učvršćivanje u zidove pumpne stanice.." PITANJE: Molimo da naručilac precizira vrstu i dimenzije okvira za učvršćivanje, kao i da li postoje ograničenja u načinu montaže na postojeće zidove pumpne stanice.

17. Za poziciju 7 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće:
 "Nabavka, isporuka i zamjena postojeće ručne grube rešetke. Rešetka da bude sa razmakom između vertikalnih šipki 50 mm, širina 700 mm, visina 1500 mm, nagib 75 °, nerđajući čelik 1.4404, izrađena kao demontažna verzija sa dodatnim okvirom za učvršćivanje u zidove pumpne stanice.." PITANJE: Da li postoje posebni zahtjevi za opterećenje rešetke ili sigurnosne elemente, npr. protuklizna površina ili zaštita rukovatelja?

18. Za poziciju 7 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće:
 "Nabavka, isporuka i zamjena postojeće ručne grube rešetke. Rešetka da bude sa razmakom između vertikalnih šipki 50 mm, širina 700 mm, visina 1500 mm, nagib 75 °, nerđajući čelik 1.4404, izrađena kao demontažna verzija sa dodatnim okvirom za učvršćivanje u zidove pumpne stanice.." PITANJE: Da li naručilac očekuje da rešetka bude potpuno kompatibilna sa postojećim kanalnim otvorom ili je dozvoljena minimalna prilagodba pri montaži?

19. Za poziciju 14 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće:
 "Update softvera PLC kontrolera sa verzije V15 u verziju V17 uz provjeru funkcionalnosti..." PITANJE: Molimo da naručilac precizira model i tip PLC kontrolera koji se nadograđuje, kako bi ponuđači mogli pripremiti tehnički kompatibilan update.?

20. Za poziciju 14 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće:
 "Update softvera PLC kontrolera sa verzije V15 u verziju V17 uz provjeru funkcionalnosti..." PITANJE: Da li naručilac očekuje da ponuđač izvrši potpunu validaciju svih kontrolnih funkcija, uključujući SCADA interfejs, I/O signale i alarmne funkcije, ili samo osnovnu provjeru da PLC funkcioniše sa novom verzijom softvera?

21. Za poziciju 14 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće:
 "Update softvera PLC kontrolera sa verzije V15 u verziju V17 uz provjeru funkcionalnosti..." PITANJE: Molimo da naručilac pojasni da li je potrebna dokumentacija izmjena softverske

konfiguracije, uključujući backup postojeće V15 konfiguracije i izvještaj o testiranju nakon nadogradnje.?

22. Za poziciju 15 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće: "Nabavka Soft Starter sa integrisanim bypass kontaktorom i sledećim zaštitama:termičko preopterećenje, strujni preopterećenje, termička zaštita(termistor i termalni model)z, zaštita od podstruje, asimetrija faza, redoslijed faza, predugo vrijeme pokretanja, temperature tokom pokretanja, nominalne struje 42A.." PITANJE: Molimo da naručilac precizira model ili proizvođača soft startera, ili minimalne tehničke zahtjeve za ekvivalent, uključujući naponski opseg, vrstu priključka i kompatibilnost sa postojećim motorom.?

23. Za poziciju 15 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće: "Nabavka Soft Starter sa integrisanim bypass kontaktorom i sledećim zaštitama:termičko preopterećenje, strujni preopterećenje, termička zaštita(termistor i termalni model)z, zaštita od podstruje, asimetrija faza, redoslijed faza, predugo vrijeme pokretanja, temperature tokom pokretanja, nominalne struje 42A.." PITANJE: Da li naručilac očekuje da ponuđač izvrši programiranje i konfiguraciju svih zaštita prema postavljenim parametrima motora, ili je dovoljno da soft starter bude isporučen i instaliran sa tvorničkim postavkama.?

24. Za poziciju 15 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće: "Nabavka Soft Starter sa integrisanim bypass kontaktorom i sledećim zaštitama:termičko preopterećenje, strujni preopterećenje, termička zaštita(termistor i termalni model)z, zaštita od podstruje, asimetrija faza, redoslijed faza, predugo vrijeme pokretanja, temperature tokom pokretanja, nominalne struje 42A.." PITANJE: Molimo da naručilac pojasni da li je potrebna dokumentacija podešavanja i izvještaj o testiranju, uključujući provjeru funkcionalnosti svih zaštita..?

25. Za poziciju 15 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće: "Nabavka Soft Starter sa integrisanim bypass kontaktorom i sledećim zaštitama:termičko preopterećenje, strujni preopterećenje, termička zaštita(termistor i termalni model)z, zaštita od podstruje, asimetrija faza, redoslijed faza, predugo vrijeme pokretanja, temperature tokom pokretanja, nominalne struje 42A.." PITANJE: Da li postoje dodatni zahtjevi za komunikaciju soft startera sa PLC ili SCADA sistemom, ili se radi isključivo o lokalnoj instalaciji i kontrolnoj funkciji..?

26. Za poziciju 17 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće: "Nabavka, isporuka i ugradnja dodatnog ventilatora 225 m³/h, 230VAC IP65.." PITANJE: Molimo da naručilac precizira tip ventilatora (npr. aksijalni, centrifugalni, radijalni) i način montaže (na zid, plafon, kućište)..?

27. Za poziciju 17 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće: "Nabavka, isporuka i ugradnja dodatnog ventilatora 225 m³/h, 230VAC IP65.." PITANJE: Da li naručilac očekuje da ponuđač izvrši potpunu integraciju ventilatora u postojeći sustav, uključujući električne priključke i kontrolu, ili je dovoljna samo isporuka i montaža?

28. Za poziciju 25 iz tabele Tehnička specifikacija predmeta nabavke", tražili ste sledeće: "Nabavka isporuka i montaža trolnog osigurača rastavljača NH00 160A.." PITANJE: Molimo da naručilac precizira minimalne tehničke standarde za osigurač, uključujući tip i karakteristike rastavljača?

29. U dijelu drugih uslova ,tražili ste sledeće:" Ponuđač mora da ima ovlašćenje od strane proizvođača pumpnih agregata KSB za pružanje usluga servisa pumpnih agregata i prodaje originalnih rezervnih delova ovog proizvođača" PITANJE: Molimo da naručilac izbriše dati uslov jer se time potpuno uslovljava ponudjač da ponudi pumpne agregate proizvođača KSB sto je u potpunoj koliziji za osnovniim načelima ZJN kao I tehnickom specifikacijom Narulioaca jer je isti naveo u pozicijama 1,2,8,10 i 11 da se traži nabavka isporuka,montaža i puštanje u rad potopnog pumpnog agregata fekalne kanalizacije Amarex KRTD 150-253/114UEG-1 (sto je tip proizvodjaca KSB) ili ekvivalent , čime se onemogućava da se ponudi ekvivalent jer naručilac datim uslovom isključuje pravo i mogućnost da se ponudi bilo koji proizvođač osim KSB sto je nezakonito , diskriminatorno i time se favorizuje jedan ponudjač KMN Servid doo Herceg Novi.

S poštovanjem

Na osnovu člana 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br.74/19, 003/23, 011/23 i 84/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke daje sledeći odgovor na predmetni zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije:

1. Pitanja pod red. br.1,2 i 3- biće predmet izmjene
2. Pitanja pod red. br.4,5 i 6- biće predmet izmjene
3. Pitanja pod red. br.7,8 i 9- biće predmet izmjene
4. Pitanja pod red. br.10,11 i 12- biće predmet izmjene
5. Pitanja pod red. br.13,14 i 15- biće predmet izmjene
6. Pitanja pod red. br.16,17 i 18- biće predmet izmjene
7. Pitanja pod red. br.19,20 i 21- biće predmet izmjene
8. Pitanja pod red. br.22,23,24 i 25- biće predmet izmjene
9. Pitanja pod red. br.26 i 27- biće predmet izmjene
10. Pitanje pod red. br. 28- biće predmet izmjene

Zahtjev pod red.br. 29 se ne prihvata kao neosnovan iz sledećeg razloga:

Naručilac je tehničku specifikaciju sačinio u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, poštujući načela obezbeđenja konkurencije, jednakog tretmana ponuđača i zabrane diskriminacije.

Navođenje konkretnog tipa proizvoda (Amarex KRTD 150-253/114UEG-1) proizvođača KSB izvršeno je isključivo kao referentni model, radi jasnijeg i preciznijeg definisanja minimalnih tehničkih i funkcionalnih karakteristika koje predmet nabavke mora da zadovolji, a ne u cilju favorizovanja određenog proizvođača.

Naručilac posebno ističe da je u svim relevantnim pozicijama eksplicitno omogućeno nudičenje 'ili ekvivalent', čime je otvorena mogućnost učešća svim ponuđačima koji mogu ponuditi proizvode odgovarajućih ili boljih karakteristika.

Zahtijevane tehničke karakteristike definisane su na osnovu stvarnih potreba naručioca, uslova eksploatacije, kompatibilnosti sa postojećim sistemom, kao i zahtjeva pouzdanosti i dugoročnog rada opreme. U tom smislu, postavljeni uslovi su objektivno opravdani i proporcionalni predmetu nabavke.

Ponudač nije konkretizovao na koji način je onemogućeno nuđenje ekvivalentnih proizvoda, niti je dokazao da ne može ponuditi proizvod koji ispunjava tražene karakteristike, već iznosi paušalne navode o navodnoj diskriminaciji.

Naručilac naglašava da će u postupku pregleda i ocjene ponuda prihvatiti sve proizvode koji dokažu ekvivalentnost u odnosu na tražene tehničke i funkcionalne karakteristike, bez obzira na proizvođača.

Dodatno, naručilac ukazuje da je teret dokazivanja navoda o ograničavanju konkurencije na ponuđaču, koji je dužan da konkretno i argumentovano dokaže da postavljeni tehnički zahtjevi nijesu objektivno opravdani ili da onemogućavaju nuđenje ekvivalentnih rješenja. U konkretnom slučaju, takvi dokazi nijesu dostavljeni.

Imajući u vidu da je tehnička specifikacija zasnovana na objektivnim potrebama naručioca i da je omogućeno nuđenje 'ili ekvivalent', naručilac cijeni da su svi uslovi zakoniti, proporcionalni i u potpunosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Imajući u vidu navedeno, naručilac ostaje pri postojećoj tehničkoj specifikaciji, jer ista nije diskriminatorna, već je zasnovana na objektivnim i opravdanim potrebama naručioca.

Dodatno, naručilac ukazuje da je teret dokazivanja navoda o ograničavanju konkurencije na ponuđaču, koji je dužan da konkretno i argumentovano dokaže da postavljeni tehnički zahtjevi nijesu objektivno opravdani ili da onemogućavaju nuđenje ekvivalentnih rješenja. U konkretnom slučaju, takvi dokazi nijesu dostavljeni.

Imajući u vidu da je tehnička specifikacija zasnovana na objektivnim potrebama naručioca i da je omogućeno nuđenje 'ili ekvivalent', naručilac cijeni da su svi uslovi zakoniti, proporcionalni i u potpunosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

JK Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Begović