

**DOO " DRUŠTVO ZA IZGRADNJU VODOVODNE  
I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE U  
OPŠTINI HERCEG NOVI"  
HERCEG NOVI**

Herceg Novi, 18.03.2026. godine  
Broj: 05-73/26-5

Na osnovu člana 48 i 94 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br.74/19, br. 003/23 i 011/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi:

**IZMJENU br. 1**

tehničke specifikacije za otvoreni postupak javne nabavke br. #109093 (šifra postupka) od 02.03.2026. godine u predmetu :

**NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA ELEKTRO MAŠINSKE  
OPREME ZA PS I PPOV**

koji glasi:

**Mijenja se pozicija 1** tehničke specifikacije, tako da ista sada glasi:

Nabavka isporuka, montaža i puštanje u rad potopnog pumpnog agregata fekalne kanalizacije Amarex KRTE 100-317/114UEG-S ili ekvivalent Protok:22,40 l/s Manometarski napor 23,00 m Snaga motora:11,80 kW Brzina:1.450 1/min Potisna priрубnica:DN 100, PN 16 Napojni kablovi dužine 10 m Djelovi hidraulike pumpe koji su u kontaktu sa pumpanim medijumom trebaju biti površinski dodatno zaštićeni keramičkim premazom u dva sloja. Pumpni agregati koji su predmet nabavke se ugrađuju na mjesto postojećih, tako da ukoliko ponuđač nudi ekvivalent mora dostaviti dokaz da priključni komadi odgovaraju postojećem stanju. S obzirom da je predmet Nabavke potopni pumpni agregat fekalne kanalizacije, usisna priрубnica ne postoji I ne definiše se nominalnim prečnikom DN, dok je potisna priрубnica DN100 PN16. Priključna kandža je standardna KSB DN100 PN16, prilagođena stacionarnom tipu ugradnje pumpnog agregata sa dvije vođice prečnika Ø60 mm. Keramičnim premazom trebaju biti unutrašnja površina usinog kućišta i spoljašnja površina zaptivne ploče. Instalirana snaga motora je maksimalno 11.80 kW, sa osiguranom rezervom snage od minimalno 47%, dok je nominalna struja 23,5 A. Napojni kabal je tipa S1BN8-F 12G1.5, dužine 10 m. : Naručilac očekuje potpunu zamjenu pumpnog agregata bez dodatnih modifikacija na postojećim postoljima. Dokumentacija o postojećim priključcima je dostupna u formi u kojoj su navedeni podaci dostavljeni od strane proizvođača postojećih priključaka, odnosno, prema skici koja je ukačena u dokumenta.

**Mijenja se pozicija 2** tehničke specifikacije, tako da ista sada glasi:

Nabavka isporuka, montaža i puštanje u rad potopnog pumpnog agregata fekalne kanalizacije Amarex KRTD 150-253/114UEG-1 ili ekvivalent Protok: 62,00 l/s Manometarski napor 10,60 m Snaga motora: 11,80 kW Brzina: 1.450 1/min Potisna prirubnica: DN 150, PN 16 Napojni kablovi dužine 15 m Djelovi hidraulike pumpe koji su u kontaktu sa pumpanim medijumom trebaju biti površinski dodatno zaštićeni keramičkim premazom u dva sloja. Pumpni agregati koji su predmet nabavke se ugrađuju na mjesto postojećih, tako da ukoliko ponuđač nudi ekvivalent mora dostaviti dokaz da priključni komadi odgovaraju postojećem stanju. S obzirom da je predmet Nabavke potopni pumpni agregat fekalne kanalizacije, usisna prirubnica ne postoji i ne definiše se nominalnim prečnikom DN, dok je potisna prirubnica DN150 PN16. Priključna kandža je standardna KSB DN150 PN16, prilagođena stacionarnom tipu ugradnje pumpnog agregata sa dvije vođice prečnika Ø60 mm. Keramičnim premazom trebaju biti unutrašnja površina usinog kućišta i spoljašnja površina zaptivne ploče. Instalirana snaga motora je maksimalno 11.80 kW, sa osiguranom rezervom snage od minimalno 35%, dok je nominalna struja 23,5 A. Napojni kabal je tipa S1BN8-F 12G1.5, dužine 15 m. Naručilac očekuje potpunu zamjenu pumpnog agregata bez dodatnih modifikacija na postojećim postoljima. Dokumentacija o postojećim priključcima je dostupna u formi u kojoj su navedeni podaci dostavljeni od strane proizvođača postojećih priključaka, odnosno, prema skici br.2 u dokumentima

**Mijenja se pozicija 3** tehničke specifikacije, tako da ista sada glasi:

Nabavka isporuka i zamjena postojećeg vazdušnog ventila sa navojnim spojem 2". Komplet izrađen od nerđajućeg čelika 1.4404 (AISI 316L), sa mogućnošću drenaže bez demontaže samog ventila. Vazdušni ventil će se ugraditi na pojedinačnim potisnim cjevovodima pumpnih agregata KSB KRTD 150-251/114UG1-S u PS Đenovići. Predmet nabavke je vazdušni ventil trostruke funkcije. Navedeni navoj je po BSP standard, radni pritisak je 1,5 bar. Postojeći vazdušni ventil je HAWLE Niro 2 ili ekvivalent

**Mijenja se pozicija 4** tehničke specifikacije, tako da ista sada glasi:

Nabavka, isporuka i zamjena postojećeg nepovratnog ventila sa kuglom DN 200 PN 10. Ventil je izrađen od duktilnog liva sa epoksi zaštitom minimalne debljine 250 um, kugla je obložena NBR gumom. Ventil će se ugraditi na pojedinačnim potisnim cjevovodima pumpnih agregata KSB KRTD 150-251/114UG1-S u PS Đenovići. Naručilac zahtjeva nepovratni ventil sa kuglom tzv. "Ball Type Check Valve" ili ekvivalent. Maksimalni radni pritisak je 1,5 bar, dok je temperaturni opseg medija je 15-25° C. Ugradbena dužina postojećeg ventila je L=500 mm, dok su prirubnice standardne DN200 PN10, prema EN1092-2.

**Mijenja se pozicija 6** tehničke specifikacije, tako da ista sada glasi:

Nabavka, isporuka i zamjena postojeće gazne rešetke na vrhu kanala sa grubom rešetkom. Gazna rešetka da bude izrađena od nerđajućeg čelika 1.4404, sa oslonom konstrukcijom od istog materijal. Perforacija gazne rešetke je 30x30 mm, dok su njenje dimenzije 1700x1000 mm. Naručilac zahtjeva standardni tip rešetke za pješačko opterećenje

izrađene od nerđajućeg čelika 1.4404. Postojeća rešetka se oslanja na podkonstrukciju izrađenu od L profila 30x30x3 mm, izrađenu od nerđajućeg čelika 1.4404, koja je sastavni dio gazne rešetke I koju je takođe potrebno isporučiti I ugraditi zajedno sa novom rešetkom.

**Mijenja se pozicija 7 tehničke specifikacije, tako da ista sada glasi:**

Nabavka, isporuka i zamjena postojeće ručne grube rešetke. Rešetka da bude sa razmakom između vertikalnih šipki 50 mm, širina 700 mm, visina 1500 mm, nagib 75 °, nerđajući čelik 1.4404, izrađena kao demontažna verzija sa dodatnim okvirom za učvršćivanje u zidove pumpne stanice. Okvir postojeće griube rešetke je izrađen od 2 U profila u koje se može postaviti I nova gruba rešetka bez dodatne prepravke. Ne postoje dodatni zahtjevi za opterećenje rešetke ili sigurnosne elemente. Neophodno je da nova rešetka bude u potpunosti kompatibilna sa postojećim kanalom.

**Mijenja se pozicija 14 tehničke specifikacije, tako da ista sada glasi:**

Update softvera PLC kontrolera sa verzije V15 u verziju V17 uz provjeru funkcionalnosti. Model I tip PLC-a je: Siemens S7 1200 CP1212 DC/DC/DC ili ekvivalent. Neophodna je potpuna validacija svih kontrolnih i upravljačkih funkcija. Neophodna je dokumentacija izmjena softverske konfiguracije, uključujući backup postojeće V15 konfiguracije i izvještaj o testiranju nakon nadogradnje.

**Mijenja se pozicija 15 tehničke specifikacije, tako da ista sada glasi:**

Nabavka Soft Starter sa integrisanim bypass kontaktorom i sledećim zaštitama: termičko preopterećenje, strujni preopterećenje, termička zaštita (termistor i termalni model) z, zaštita od podstruje, asimetrija faza, redoslijed faza, predugo vrijeme pokretanja, temperature tokom pokretanja, nominalne struje 42A. Neophodno je da ponuđač izvrši programiranje i konfiguraciju svih zaštita prema postavljenim parametrima motora. Potrebna je dokumentacija o podešavanju i izvještaj o testiranju, uključujući provjeru funkcionalnosti svih zaštita. Ne postoji dodatni zahtjevi za komunikaciju soft startera sa PLC ili SCADA sistemom, radi se isključivo o lokalnoj instalaciji i kontrolnoj funkciji.

**Mijenja se pozicija 17 tehničke specifikacije, tako da ista sada glasi:**

Nabavka, isporuka i ugradnja dodatnog ventilatora 225 m³/h, 230VAC IP65. Ventilator je aksijalni I montira se na dno ormara. Neophodno je da ponuđač izvrši potpunu integraciju ventilatora u postojeći sustav, uključujući električne priključke i kontrolu.

**Mijenja se pozicija 25 tehničke specifikacije, tako da ista sada glasi:**

Nabavka isporuka i montaža trolnog osigurača rastavljača NH00 160A ili ekvivalent. Stavka obuhvata nabavku i montažu rastavljač osigurača, FuPacT ISFT160 ili ekvivalent, 160 A, DIN NH00, 3 pola, montaža na zadnjoj ploči, kablovski konektori od 2,5 do 95 mm²

## UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

 Komisija za sprovođenje postupka JN

