

PREGLED POSTUPKA #110820

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
PIB	02002230
E-mail	radovan.radojevic@epcg.com
Telefon	040/204-267
Internet adresa	www.epcg.com
Fax	--
Adresa	Vuka Karadžića 2
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Partija 1: Servis sistema klimatizacije Partija 2: Servisiranje dizel agregata na zatvaračnicama dovodnog sistema „HE Perućica“ (2026. i 2027. god.)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sandra Lučić
Kontakt	040/204-169
Datum objave	19.03.2026. 09:52
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Partija 1: Servis sistema klimatizacije Partija 2: Servisiranje dizel agregata na zatvaračnicama dovodnog sistema „HE Perućica“ (2026. i 2027. god.)	19.03.2026 09:52	25.03.2026 10:00	25.03.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Način plaćanja: na žiro račun Izvršioca.	Način plaćanja	DA
Rok Plaćanja: Plaćanje je 30-ti dan od dana ispostavljanja fakture za izvršene usluge i potpisane potvrde o izvršenom poslu.	Rok plaćanja	DA
Partija 1: Rok izvršenja ugovora je: u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora	NE
Partija 2: Rok izvršenja ugovora je: 20.09.2025.g. i 20.09.2027.g.	Rok izvršenja ugovora	NE
Mjesto izvršenja ugovora je: HE Perućica.	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Ponuđač u ponudi dostavlja elektronski potpisanu izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke (Obrazac 2).	Obrazac 2	DA
Garantni rok za izvršene usluge je 12 mjeseci od dana potpisivanje potvrde o izvršenom poslu.	Garantni rok	DA
Ponuđač mora posjedovati važeće ovlašćenje proizvođača opreme ili mora imati angažovanog podizvođača koji je ovlašćeni serviser navedenog proizvođača. Kao dokaz ponuđač dostavlja važeće ovlašćenje proizvođača ili ovlašćenog distributera kojim se potvrđuje da je ponuđač (ili podizvođač) ovlašćen za servisiranje i održavanje opreme proizvođača.	Stručna i tehnička sposobnost	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

10.100,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Partija 1: Servis sistema klimatizacije		
Procijenjena vrijednost bez PDV	6.700,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Servisiranje spoljašnje jedinice VRV sistema, proizvod DAIKIN, tip: RXYQ16P9, serijski broj: 1202784	Servisiranje spoljašnje jedinice VRV sistema, proizvod DAIKIN, tip: RXYQ16P9, serijski broj: 1202784, koji podrazumijeva: - čišćenje kondenzatora na spoljašnjoj jedinici; - provjera pritiska freona tokom rada; - vizuelni pregled i pregled detektorom freona u cilju detekcije curenja freona ili vidnih oštećenja; - snimanje parametara rada sistema pomoću DAIKIN Service Checkera, uz dostavljanje Izvještaja o parametrima rada.	1,00 kom.

2	Servisiranje unutrašnjih kasetnih jedinica VRV sistema, kasetne izvedbe, proizvod DAIKIN, tip: FXZQ-M9	Servisiranje unutrašnjih kasetnih jedinica VRV sistema, kasetne izvedbe, proizvod DAIKIN, tip: FXZQ-M9, sledećih serijskih brojeva: 6232552, 6232564, 6232561, 6232570, 6232563, 6232562, 6231815, 6232551, 6232554 koje podrazumijeva: - čišćenje i dezinfekcija filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekcija radnog kola ventilatora; - čišćenje i dezinfekcija izmjenjivača toplote; - čišćenje kadice za odvod kondenzata i ispiranje cjevovoda za odvod kondenzata; - čišćenje maske unutrašnje jedinice; - provjera nivoa buke i načina rada nakon izvršenog servisa.	9,00 kom.
---	--	---	-----------

3	Servisiranje unutrašnjih jedinica VRV sistema, zidne izvedbe, proizvod DAIKIN, tip: FXAQ-P	Servisiranje unutrašnjih jedinica VRV sistema, zidne izvedbe, proizvod DAIKIN, tip: FXAQ-P, sledećih serijskih brojeva: E042671, E001531, E001556 koje podrazumijeva: - čišćenje i dezinfekcija filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekcija radnog kola ventilatora; - čišćenje i dezinfekcija izmjenjivača toplote; - čišćenje kadice za odvod kondenzata i ispiranje cjevovoda za odvod kondenzata; - čišćenje maske unutrašnje jedinice; - provjera nivoa buke i načina rada nakon izvršenog servisa.	5,00 kom.
4	Servisiranje spoljašnje jedinice split sistema	Servisiranje spoljašnje jedinice split sistema, koji podrazumijeva: - čišćenje kondenzatora na spoljašnjoj jedinici; - provjera pritiska freona tokom rada; - vizuelni pregled i pregled detektorom freona u cilju detekcije curenja freona ili vidnih oštećenja;	15,00 kom.

5	Servisiranje unutrašnjih jedinica split sistema, zidne izvedbe	Servisiranje unutrašnjih jedinica split sistema, zidne izvedbe, koje podrazumijeva: - čišćenje i dezinfekcija filtera za vazduh; - čišćenje i dezinfekcija radnog kola ventilatora; - čišćenje i dezinfekcija izmjenjivača toplote; - čišćenje kadice za odvod kondenzata i ispiranje cjevovoda za odvod kondenzata; - čišćenje maske unutrašnje jedinice; - provjera nivoa buke i načina rada nakon izvršenog servisa.	50,00 kom.
6	Servisiranje spoljašnje jedinice SKY AIR sistema za restoran	Servisiranje spoljašnje jedinice SKY AIR sistema za restoran što podrazumijeva podrazumijeva:- čišćenje kondenzatora na spoljašnjoj jedinici;- provjera pritiska freona tokom rada;- vizuelni pregled i pregled detektorom freona u cilju detekcije curenja freona ili vidnih oštećenja;	1,00 kom.
7	Servisiranje spoljašnje jedinice SPLIT	Servisiranje spoljašnje jedinice SPLIT sistema za restoran što podrazumijeva podrazumijeva:- čišćenje kondenzatora na spoljašnjoj jedinici;- provjera pritiska freona tokom rada;- vizuelni pregled i pregled detektorom freona u cilju detekcije curenja freona ili vidnih oštećenja;	1,00 kom.

8	Servisiranje unutrašnjih kasetnih jedinica SKY AIR sistema za restoran, proizvod DAIKIN	Servisiranje unutrašnjih kasetnih jedinica SKY AIR sistema za restoran, proizvod DAIKIN koje podrazumijeva:- čišćenje i dezinfekcija filtera za vazduh;- čišćenje i dezinfekcija radnog kola ventilatora;- čišćenje i dezinfekcija izmjenjivača toplote;- čišćenje kadice za odvod kondenzata i ispiranje cjevovoda za odvod kondenzata;- čišćenje maske unutrašnje jedinice; - provjera nivoa buke i načina rada nakon izvršenog servisa.	2,00 kom.
9	Servisiranje unutrašnje kanalne jedinice SKY AIR sistema za kuhinju, proizvod DAIKIN	Servisiranje unutrašnje kanalne jedinice SKY AIR sistema za kuhinju, proizvod DAIKIN koje podrazumijeva:- čišćenje i dezinfekcija filtera za vazduh;- čišćenje i dezinfekcija radnog kola ventilatora;- čišćenje i dezinfekcija izmjenjivača toplote;- čišćenje kadice za odvod kondenzata i ispiranje cjevovoda za odvod kondenzata;- provjera nivoa buke i načina rada nakon izvršenog servisa.	1,00 kom.

Broj partije	2
Opis partije	Partija 2: Servisiranje dizel agregata na zatvaračnicama dovodnog sistema „HE Perućica“ (2026. i 2027. god.)

Procijenjena vrijednost bez PDV

3.400,00 EUR

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Servisiranje dizel agregata na zatvaračnicama dovodnog sistema HE Perućica (za 2026. i 2027. god)	Servisiranje dizel agregata proizvođača „CUMMINS“ Power Generation – Engleska tipa : • C200 D5 (otvoren) na zatvaračnici "Ulazna građevina", • C150 D5 (otvoren) na zatvaračnici „Vrtac“ , • C38 D5 (kontejnerski) na zatvaračnici „Krupac“ • C38 D5 (kontejnerski) na zatvaračnici „Slano“ Usluge obuhvataju: ☐ zamjena motornog ulja, ☐ zamjena filtera ulja, ☐ zamjena filtera vazduha, ☐ zamjena separatora goriva, ☐ zamjena separatora rashladne tečnosti, ☐ zamjena rashladne tečnosti, ☐ kontrola parametara rada motora agregata, ☐ izvršiti provjeru ispravnosti rada dizel agregata Opšti uslovi: ☐ sva potrebna sredstva, uređaje i materijal za izvršenje usluga obezbjeđuje Izvršilac Usluge će se vršiti poslije redovnog godišnjeg remonta	1,00 kom.