

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka i zamjena klima uređaja po prostorijama sa energetske efikasnim uređajem

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO

PIB:

02789507

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Rok plaćanja je: 30 dana po ispostavljenoj fakturi za isporučenu i ugrađenu robu i dostavljanja izvještaja nadzornog organa da su isporučene klime u skladu sa specifikacijom	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Rok za isporuku, ugradnju i servis je 30 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Gradski stadion Budućnosti, Gradski bazen	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Proizvod mora biti nov, neraspakovan, bez bilo kakvih fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Potrebno je dostaviti potvrdu da je uređaj nov, originalan i u skladu sa navedenim karakteristikama Proizvod mora sadržati svu potrebnu tehničku dokumentaciju (uputstvo, garanciju, pakovanje, tehnički list proizvođača ili katalog sa jasno označenim vrijednostima SEER/SCOP energetske klasom I opsegom rada)	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da ima obezbijeden servis u Crnoj Gori. Za dokazivanje uslova, ponuđač je dužan da dostavi izjavu kojom garantuje da je ovlašćeni serviser za ponuđene modele.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude navede oznaku ponuđenih jedinica i naziv proizvođača sa odgovarajućim karakteristikama uređaja.	Drugi uslovi
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Ponuđač je dužan da garantuje isporuku rezervnih dijelova narednih 10 godina. Kao dokaz ponuđač je dužan da dostavi izjavu kojom garantuje da će u roku od 10 godina izvršiti isporuku rezervnih dijelova	Drugi uslovi

Ponuđač je prilikom isporuke dužan da dostavi dokumentaciju o rukovanju i održavanja na Crnogorskom jeziku	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da izvrši obuku rukovanja klima uređajem	Drugi uslovi
Ugradnja klima na objektima će se vršiti po dostavljenom rasporedu.	Drugi uslovi
Garantni rok za nove klime 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana ugradnje i dostavljanja izvještaja nadzornog organa	Drugi uslovi
Dobavljač je dužan da cijenom obuhvati sve potrebno za ugradnju klima uređaja, materijal i rad, a oštećene pozicije je neophodno da dovede u prvobitno stanje. Takođe je neophodno da cijenom obuhvati zaštitu postojećeg inventara i prostorije uopšte, kao i potrebna čišćenja, nakon izvršene ugradnje.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da osvom trošku obezbijedi korišćenje dizalice sa korpom za montažu klima na objektima	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok plaćanja je: 30 dana po ispostavljenoj fakturi za isporučenu i ugrađenu robu i dostavljanja izvještaja nadzornog organa da su isporučene klime u skladu sa specifikacijom	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Rok za isporuku, ugradnju i servis je 30 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Gradski stadion Budućnosti, Gradski bazen	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Proizvod mora biti nov, neraspakovan, bez bilo kakvih fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Potrebno je dostaviti potvrdu da je uređaj nov, originalan i u skladu sa navedenim karakteristikama Proizvod mora sadržati svu potrebnu tehničku dokumentaciju (uputstvo, garanciju, pakovanje, tehnički list proizvođača ili katalog sa jasno označenim vrijednostima SEER/SCOP energetske klase I opsegom rada)	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da ima obezbijeden servis u Crnoj Gori. Za dokazivanje uslova, ponuđač je dužan da dostavi izjavu kojom garantuje da je ovlašćeni serviser za ponuđene modele.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude navede oznaku ponuđenih jedinica i naziv proizvođača sa odgovarajućim karakteristikama uređaja.	Drugi uslovi
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Ponuđač je dužan da garantuje isporuku rezervnih dijelova narednih 10 godina. Kao dokaz ponuđač je dužan da dostavi izjavu kojom garantuje da će u roku od 10 godina izvršiti isporuku rezervnih dijelova	Drugi uslovi
Ponuđač je prilikom isporuke dužan da dostavi dokumentaciju o rukovanju i održavanju na Crnogorskom jeziku	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da izvrši obuku rukovanja klimom uređajem	Drugi uslovi
Ugradnja klima na objektima će se vršiti po dostavljenom rasporedu.	Drugi uslovi
Garantni rok za nove klime 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana ugradnje i dostavljanja izvještaja nadzornog organa	Drugi uslovi

Dobavljač je dužan da cijenom obuhvati sve potrebno za ugradnju klima uređaja, materijal i rad, a oštećene pozicije je neophodno da dovede u prvobitno stanje. Takođe je neophodno da cijenom obuhvati zaštitu postojećeg inventara i prostorije uopšte, kao i potrebna čišćenja, nakon izvršene ugradnje.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da osvom trošku obezbijedi korišćenje dizalice sa korpom za montažu klima na objektima	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - dozvolu za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravku, kao i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance - dozvolu izdaje Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

20661.16	1	Split sistem	SPLIT SISTEMI: Zidne, Inverter Nabavka i ugradnja klima uređaja 12000 BTU, Kapacitet klima uređaja 12000 BTU, Kapacitet hlađenja 12000 BTU (3,0-3,5)KW Kapacitet grijanja 12000 BTU (3,2-3,8) KW Napajanje 220-240V, 50Hz Wi-Fi.....DA – Tihi rad, Energetska klasa Hlađenje A++/A+ Grijanje Ekološko rashladno sredstvo Freon: R32 Protok vazduha unutrašnja jedinica(390-700)m3/h Područje rada Hlađena -150C; +430C Područje rada Grijanja -220C;+240C Podešavanje temperaturnog opsega 16-300C Dužina cijevi max.5m, (frigo cijevi). Daljinski komplet sa batrijom. Mjesto izvršenja Gradski stadion	15.00	Kom
	2	Spilt sistem	SPLIT SISTEMI:Zidne,Inverter Nabavka i ugradnja klima uređaja 18000 BTU, Kapacitet klima uređaja 18000 BTU Kapacitet hlađenja 18000 BTU (5,0-5,5)KW Kapacitet grijanja 18000 BTU (5,2-5,8) KW Napajanje 220-240V, 50Hz Wi-Fi.....DA – Tihi rad, Energetska klasa Hlađenje A++/A+ Grijanje Ekološko rashladno sredstvo Freon: R32 Protok vazduha unutrašnja jedinica (390-700) m3/h Područje rada Hlađena -150C; +430C Područje rada Grijanja -220C;+240C Podešavanje temperaturnog opsega 16-300C Dužina cijevi max.5m, (frigo cijevi). Daljinski komplet sa batrijom. Mjesto izvršenja Gradski stadion	7.00	Kom

20661.16	3	Split sistem	SPLIT SISTEM:Zidne,Inverter Nabavka i ugradnja klima uređaja 24000 BTU, Kapacitet klima uređaja 24000 BTU, Kapacitet hlađenja 24000 BTU (5,0-5,5) KW Kapacitet grijanja 24000 BTU (5,2-5,8) KW Napajanje 220-240V, 50Hz Wi-Fi.....DA- Tihi rad, Energetska klasa Hlađenje A++/A+ Grijanje Ekološko rashladno sredstvo Freon: R32 Protok vazduha unutrašnja jedinica (320-700) m3/h Područje rada Hlađena -150C; +430C Područje rada Grijanja -220C;+240C Podešavanje temperaturnog opsega 16-300C Dužina cijevi max.5m, (frigo cijevi). Daljinski komplet sa baterijom. Mjesto izvršenja Gradski stadion	3.00	kom
	4	Nabavka i ugradnja: Pumpice za kondez za klime 18000 BTU	Nabavka i ugradnja: Pumpice za kondez za klime 18000 BTU Mjesto isporuke Gradski stadion	3.00	kom
	5	Demontaža neispravnih klima i montaža novih.	Demontaža neispravnih klima i montaža novih. Mjesto izvršenja Gradski stadion	12.00	kom
	6	Čišćenje i kompletiranje demontiranih ispravnih klima i montaža. Puštanje u rad i štelovanje.	Čišćenje i kompletiranje demontiranih ispravnih klima i montaža. Puštanje u rad i štelovanje. Mjesto izvršenja Gradski stadion	5.00	kom
	7	Licnasti kabal 3x1,5mm	Licnasti kabal 3x1,5mm Mjesto izvršenja Gradski stadion	100.00	m
	8	Licnasti kabal 3x2,5mm	Licnasti kabal 3x2,5mm Mjesto izvršenja Gradski stadion	100.00	m
	9	Utikači bočni	Utikači bočni Mjesto ugradnje Gradski stadion	20.00	kom
	10	Popravka klime, Dopuna freona R410A u sistem sa potrebnom količinom, Probni rad.	Klima Mitsubishi electric – Prostorije tenisera i Vaterpolo saveza Spoljna jedinica u magacinu ispod tribina pored mini ugostiteljskog objekta. Model: PUMY – P125YHMA God.proizvodnje 2008. Ser.broj:86U00305 Popravka klime, Dopuna freona R410A u sistem sa potrebnom količinom, Probni rad. Mjesto izvršenja Gradski bazen	1.00	kom

20661.16	11	Popravka klime, -Dopuna freona R410A u sistem sa potrebnom količinom,Probni rad.	VRV sistem "MITSUBISHI ELECTRIC" Kancelarije, VIP i svlačionice (2 i 3) Model: PUHY-P450YHM-A God.proizvodnje 2008. Ser.br.8YW02111, Freon R410A Popravka klime, -Dopuna freona R410A u sistem sa potrebnom količinom,Probni rad. Mjesto izvršenja Gradski bazen	1.00	kom
	12	-Popravka klime, -Dopuna freona R410A u sistem sa potrebnom količinom,Probni rad.	VRV sistem LG Svlačionice (1 i 4) i kancelarije na bazenu Model: ARUM 120L TE5 -Popravka klime, -Dopuna freona R410A u sistem sa potrebnom količinom,Probni rad. Mjesto izvršenja Gradski bazen	1.00	kom
	13	Nabavka i ugradnja freona R410A	Nabavka i ugradnja freona R410A. Mjesto izvršenja Gradski bazen	30.00	kg

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

20661.16	1	Split sistem	SPLIT SISTEM! Zidne, Inverter Nabavka i ugradnja klima uređaja 12000 BTU, Kapacitet klima uređaja 12000 BTU, Kapacitet hlađenja 12000 BTU (3,0-3,5)KW Kapacitet grijanja 12000 BTU (3,2-3,8) KW Napajanje 220-240V, 50Hz Wi-Fi.....DA – Tihi rad, Energetska klasa Hlađenje A++/A+ Grijanje Ekološko rashladno sredstvo Freon: R32 Protok vazduha unutrašnja jedinica(390-700)m3/h Područje rada Hlađena -150C; +430C Područje rada Grijanja -220C;+240C Podešavanje temperaturnog opsega 16-300C Dužina cijevi max.5m, (frigo cijevi). Daljinski komplet sa baterijom. Mjesto izvršenja Gradski stadion	15.00	Kom
	2	Spilt sistem	SPLIT SISTEM! Zidne, Inverter Nabavka i ugradnja klima uređaja 18000 BTU, Kapacitet klima uređaja 18000 BTU Kapacitet hlađenja 18000 BTU (5,0-5,5)KW Kapacitet grijanja 18000 BTU (5,2-5,8) KW Napajanje 220-240V, 50Hz Wi-Fi.....DA – Tihi rad, Energetska klasa Hlađenje A++/A+ Grijanje Ekološko rashladno sredstvo Freon: R32 Protok vazduha unutrašnja jedinica (390-700) m3/h Područje rada Hlađena -150C; +430C Područje rada Grijanja -220C;+240C Podešavanje temperaturnog opsega 16-300C Dužina cijevi max.5m, (frigo cijevi). Daljinski komplet sa baterijom. Mjesto izvršenja Gradski stadion	7.00	Kom

20661.16	3	Split sistem	SPLIT SISTEM:Zidne,Inverter Nabavka i ugradnja klima uređaja 24000 BTU, Kapacitet klima uređaja 24000 BTU, Kapacitet hlađenja 24000 BTU (5,0-5,5) KW Kapacitet grijanja 24000 BTU (5,2-5,8) KW Napajanje 220-240V, 50Hz Wi-Fi.....DA- Tihi rad, Energetska klasa Hlađenje A++/A+ Grijanje Ekološko rashladno sredstvo Freon: R32 Protok vazduha unutrašnja jedinica (320-700) m3/h Područje rada Hlađena -150C; +430C Područje rada Grijanja -220C;+240C Podešavanje temperaturnog opsega 16-300C Dužina cijevi max.5m, (frigo cijevi). Daljinski komplet sa batrijom. Mjesto izvršenja Gradski stadion	3.00	kom
	4	Nabavka i ugradnja: Pumpice za kondez za klime 18000 BTU	Nabavka i ugradnja: Pumpice za kondez za klime 18000 BTU Mjesto isporuke Gradski stadion	3.00	kom
	5	Demontaža neispravnih klima i montaža novih.	Demontaža neispravnih klima i montaža novih. Mjesto izvršenja Gradski stadion	12.00	kom
	6	Čišćenje i kompletiranje demontiranih ispravnih klima i montaža. Puštanje u rad i štelovanje.	Čišćenje i kompletiranje demontiranih ispravnih klima i montaža. Puštanje u rad i štelovanje. Mjesto izvršenja Gradski stadion	5.00	kom
	7	Licnasti kabal 3x1,5mm	Licnasti kabal 3x1,5mm Mjesto izvršenja Gradski stadion	100.00	m
	8	Licnasti kabal 3x2,5mm	Licnasti kabal 3x2,5mm Mjesto izvršenja Gradski stadion	100.00	m
	9	Utikači bočni	Utikači bočni Mjesto ugradnje Gradski stadion	20.00	kom
	10	Popravka klime, Dopuna freona R410A u sistem sa potrebnom količinom, Probni rad.	Klima Mitsubishi electric – Prostorije tenisera i Vaterpolo saveza Spoljna jedinica u magacinu ispod tribina pored mini ugostiteljskog objekta. Model: PUMY – P125YHMA God.proizvodnje 2008. Ser.broj:86U00305 Popravka klime, Dopuna freona R410A u sistem sa potrebnom količinom, Probni rad. Mjesto izvršenja Gradski bazen	1.00	kom

20661.16	11	Popravka klime, -Dopuna freona R410A u sistem sa potrebnom količinom,Probni rad.	VRV sistem "MITSUBISHI ELECTRIC" Kancelarije, VIP i svlačionice (2 i 3) Model: PUHY-P450YHM-A God.proizvodnje 2008. Ser.br.8YW02111, Freon R410A Popravka klime, -Dopuna freona R410A u sistem sa potrebnom količinom,Probni rad. Mjesto izvršenja Gradski bazen	1.00	kom
	12	-Popravka klime, -Dopuna freona R410A u sistem sa potrebnom količinom,Probni rad.	VRV sistem LG Svlačionice (1 i 4) i kancelarije na bazenu Model: ARUM 120L TE5 -Popravka klime, -Dopuna freona R410A u sistem sa potrebnom količinom,Probni rad. Mjesto izvršenja Gradski bazen	1.00	kom
	13	Nabavka i ugradnja freona R410A	Nabavka i ugradnja freona R410A. Mjesto izvršenja Gradski bazen	30.00	kg

Izveštaj generisan 19.03.2026 22:56