

## PREGLED POSTUPKA #110634

### 1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Naziv naručioca | AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST |
| PIB             | 02326710                                                    |
| E-mail          | ekip@ekip.me                                                |
| Telefon         | 020/406-700                                                 |
| Internet adresa | www.ekip.me                                                 |
| Fax             | //                                                          |
| Adresa          | Bulevar Džordža Vašingtona 56/II                            |
| Grad            | Podgorica                                                   |
| Poštanski broj  | 81000                                                       |

### 2 OSNOVNI PODACI

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Opis predmeta javne nabavke | Nabavka usluge održavanja instalacija jake struje |
| Status                      | U toku                                            |
| Vrsta predmeta              | Usluge                                            |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka                               |
| Službenik za javne nabavke  | Marina Knežević                                   |
| Kontakt                     | +382 20 406 700                                   |
| Datum objave                | 24.03.2026. 12:00                                 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napomena | <p>S obzirom na to da Naručilac ne može sa sigurnošću predvidjeti tačan broj neophodnih usluga tokom trajanja ugovora, u specifikaciji je navedena jedinična mjera, shodno članu 6 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24) koji glasi: „Ako se, zbog specifičnosti predmeta jednostavne nabavke, ne može odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke“. Ugovor se zaključuje na procijenjenu vrijednost.</p> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze                   | Opis                                              | Početak podnošenja | Kraj podnošenja  | Datum otvaranja  | Status |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Nabavka usluge održavanja instalacija jake struje | 24.03.2026 12:00   | 31.03.2026 12:00 | 31.03.2026 12:00 | U toku |

4 DODATNE INFORMACIJE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| Posebni oblici javne nabavke      |             |
| Okvirni sporazum                  | Ne          |
| Dinamički sistem nabavki          | Ne          |
| Elektronska aukcija               | Ne          |
| Elektronski katalog               | Ne          |
| Nabavka se sprovodi kao           |             |
| Zajednička nabavka                | Ne          |
| Centralizovana nabavka            | Ne          |
| Nabavka je                        |             |
| Zelena                            | Ne          |
| Društveno odgovorna               | Ne          |

5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis                                                                                                                                                                                                                                        | Vrijednost<br>nabavke | Vrijednost<br>PDV | Okvirni<br>sporazum | Vrijednost<br>OS | Vrijednost<br>PDV OS | Vrsta postupka         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 2026   | <b>AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE<br/>KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU<br/>DJELATNOST</b><br><b>Usluge održavanja instalacija jake<br/>struje u objektima Agencije</b><br>50711000 - Usluge popravki i<br>održavanja električnih instalacija u<br>zgradama | 12.396,69 EUR         | 2.603,30 EUR      | -                   | -                | -                    | Jednostavna<br>nabavka |

**6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE**

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tip uslova / zahtjeva            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Privredni subjekt treba da posjeduje ovlašćenja (dozvola, licence, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom (ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke-dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) - Licenca privrednog subjekta za projektanta i izvođača radova, djelatnost elektrotehnika, izdatu od strane nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o i izgradnji objekata; - Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, djelatnost elektrotehnika, izdatu od strane nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata; - Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom u svojstvu vođe projekta, djelatnost elektrotehnika, izdatu od strane nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, 092/25 od 07.08.2025, 160/25 od 30.12.2025). | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| Rok plaćanja je 10 (deset) dana od dana prijema ispravnog računa/fakture. Račun se dostavlja nakon obostranog potpisivanja izvještaja o izvršenim uslugama, u kojem će biti naveden broj ugovora i broj nabavke iz Plana javnih nabavki (48/26).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rok plaćanja                     |
| Naručilac će platiti 100% iznosa fakture koju Ponuđač dostavi nakon pružene usluge koja je predmet nabavke.Način plaćanja je virmanski, po ispostavljenoj fakturi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Način plaćanja                   |
| Plaćanje će se izvršiti u iznosu od 100% vrijednosti računa/fakture, nakon izvršene usluge, i to nakon što Naručilac utvrdi da je Ponuđač dostavio ispravnu fakturu. Faktura mora sadržavati broj i datum ugovora, broj pod kojim je ugovor zaveden kod Naručioca, kao i redni broj iz Plana javnih nabavki: 48/26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uslovi plaćanja                  |
| Rok izvršenja ugovora je 12 (dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja ugovora ili do utroška ugovorenih sredstava, odnosno do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 12.396,69 EUR bez PDV-a, zavisno od toga šta nastupi ranije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rok izvršenja ugovora            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Mjesto izvršenja ugovora su objekti navedeni u tehničkim karakteristikama i specifikaciji predmeta nabavke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mjesto izvršenja ugovora             |
| <p>- Ovlašćeni predstavnici naručioca će tokom trajanja ugovora vršiti kontrolu kvaliteta pruženih usluga. Nakon pružanja usluge, ponuđač je dužan da u najkraćem mogućem roku sačini i potpiše izvještaj o pruženoj usluzi i dostavi ga naručiocu. Ukoliko ovlašćeni predstavnici naručioca ocijene da je pružena usluga zadovoljavajućeg kvaliteta i saglasni su sa sadržajem dostavljenog izvještaja, isti će potpisati. Nakon toga stiču se uslovi da ponuđač može ispostaviti račun naručiocu za pruženu uslugu. - Ukoliko ovlašćeni predstavnici naručioca uoče nedostatke u pruženoj usluzi, obavezaće ponuđača da, u roku koji ne može biti duži od 5 (pet) dana, izvrši potrebne korekcije u pružanju usluge. Ukoliko se na nedostatke u pružanju usluge ukaže više od dva puta tokom trajanja ugovora, naručilac će raskinuti ugovor sa predmetnim izvršiocom. - Ovlašćeni predstavnici naručioca će sprovoditi i kontrolu kvaliteta zamijenjenih dijelova i funkcionalnosti instalacija jake struje tokom garantnog perioda. S tim u vezi, podnijeće prigovor ponuđaču za svaki problem u radu, nedostatak ili neispravnost dijela zamijenjene, popravljene i/ili održavane opreme tokom trajanja garantnog perioda. Prigovor se dostavlja u pisanoj formi, putem elektronske pošte, na adresu dostavljenu u ponudi ili na adresu ovlašćenog lica ponuđača. Ukoliko se na nedostatke u pružanju usluge, ukaže više od dva puta, naručilac će raskinuti ugovor sa predmetnim izvršiocom.</p> | Način sprovođenja kontrole kvaliteta |
| Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rok važenja ponude                   |
| Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u svemu prema Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/2023, 20/2023, 36/2023, 114/2023, 49/2024 i 114/2024).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obrazac 2                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta potrebnih za izvršenje ugovora Ponuđač mora u svom timu za pružanje predmetne usluge imati najmanje: - minimum četiri izvršioca koji rade na poslovima koji su predmet javne nabavke, sa iskustvom na ovom polju od najmanje 2 (dvije) godine, i sa visokom stručnom spremom – VII stepen elektrotehničke struke; - minimum pet izvršilaca koji rade na poslovima koji su predmet javne nabavke, sa radnim iskustvom na ovom polju od najmanje 3 (tri) godine, i sa srednjom stručnom spremom – III, IV ili V stepen elektrotehničke struke. Ponuđač je obavezan dostaviti dokaz o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom). | Stručna i tehnička sposobnost                                                                                                   |
| Garantni rok: se odnosi na eventualne kvarove do kojih dođe i kada u skladu sa specifikacijom izvršilac mora izvršiti zamjenu odgovarajućeg dijela instalacije u skladu sa ponudom. U takvim slučajevima izvršilac se obavezuje da za novoinstaliranu opremu obezbijedi garantni period od minimalno 12 (dvanaest) mjeseci od dana kada ovlašćene osobe naručioca i ponuđača obostrano potpišu izvještaj da je predmetna usluga izvršena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Garantni rok                                                                                                                    |
| Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica |
| Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta jednostavne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti . Za stavke gdje su navedeni nazivi proizvoda ili proizvođača ukoliko ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drugi uslovi                                                                                                                    |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis   |
|--------|
| Cijena |

## **8 PREDMET NABAVKE**

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.396,69 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

|   | Opis predmeta nabavke                                                                           | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Količina   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Redovni pregled instalacija jake struje na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra u Podgorici | <p>Provjeru uzemljenja i gromobranske instalacije; ☐ Pregled spojeva zemljovoda sa kućistima uzemljenih uređaja; ☐ Pregled veza i spojeva izvedenih za izjednačavanje potencijala; ☐ Pregled svih ostalih vidljivih dijelova sistema za uzemljenje; ☐ Pregled prihvatnog sistema, uređaja i opreme na stubu koji se štite; ☐ Pregled spusnih provodnika, spojeva, stezaljki i varova; ☐ Pregledom ocijeniti kvalitet spojeva, stanje provodnik i postojeće zaštite od korozije; ☐ Provjeru prenaponske zaštite tj. uređaja za rano startovanje, brojača udara groma i odvodnika prenapona; ☐ Provjeru pripadajuće trafostanice; ☐ Provjera funkcionalnosti razvodnih tabli, elektro - energetske ormara i opšteg stanja uređaja; ☐ Provjera stanja jednopolne šeme i svih potrebnih oznaka; ☐ Provjeru i po potrebi pritezanje svih vijaka na konstrukciji i spojevima; ☐ Zamjena dotrajalog spojnog i priključnog materijala; ☐ Popravka sklopke-prekidača; ☐ Zamjenu neispravnih elementa; ☐ Zamjenu automatskih osigurača i katodnih odvodnika; ☐ Čišćenje i zaštita od korozije; ☐ Provjera zaptivanja uvodnica; ☐ Ažuriranje jednopolne šeme; ☐ Kontrola oznaka. ☐ Vizuelnu provjeru razvodnih ormara i stubova rasvjete koji su izloženi spoljnim uticajima i u zavisnosti od njihovog stanja obnavljanje antikorozivne zaštite; ☐ Provjeru upozoravajuće signalizacije na vrhu antenskog stuba; ☐ Provjeru i probu ispravnosti unutrašnje i spoljne rasvjete; ☐ Po potrebi zamjenu svih vrsta rasvjetnih tijela i pripadajućih elemenata; ☐ Provjeru zategnutosti šarafa na spojevima antenskog stuba, osigurača, utičnica i prekidača; ☐ Da vrši provjere diferencijalne zaštite.</p> | 1,00 Komad |

|   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Redovni pregled instalacija jake struje u Upravnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost | <p>Provjeru uzemljenja i gromobranske instalacije; ☐ Pregled spojeva zemljovoda sa kućištima uzemljenih uređaja; ☐ Pregled veza i spojeva izvedenih za izjednačavanje potencijala; ☐ Pregled svih ostalih vidljivih dijelova sistema za uzemljenje; ☐ Pregled spusnih provodnika, spojeva, stezaljki i varova; ☐ Pregledom ocijeniti kvalitet spojeva, stanje provodnik i postojeće zaštite od korozije; ☐ Provjera funkcionalnosti razvodnih tabli, elektro - energetske ormara i opšteg stanja uređaja; ☐ Provjera stanja jednopolne šeme i svih potrebnih oznaka; ☐ Zamjena dotrajalog spojnog i priključnog materijala; ☐ Popravka sklopke-prekidača; ☐ Zamjenu neispravnih elementa; ☐ Zamjenu automatskih osigurača i katodnih odvodnika; ☐ Čišćenje i zaštita od korozije; ☐ Provjera zaptivanja uvodnica; ☐ Ažuriranje jednopolne šeme; ☐ Kontrola oznaka; ☐ Vizuelnu provjeru razvodnih ormara; ☐ Provjeru i probu ispravnosti unutrašnje i spoljne rasvjete; ☐ Po potrebi zamjenu svih vrsta rasvjetnih tijela i pripadajućih elemenata; ☐ Provjeru zategnutosti šarafa na osiguračima, utičnicama i prekidačima; ☐ Da vrši provjere diferencijalne zaštite.</p> | 1,00 Komad |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 | Redovni pregled instalacija jake struje na objektu Regionalnog kontrolno-mjernog centra na Crnom rtu u opštini Bar | <p>Provjeru uzemljenja i gromobranske instalacije; ☐ Pregled spojeva zemljovoda sa kućištima uzemljenih uređaja; ☐ Pregled veza i spojeva izvedenih za izjednačavanje potencijala; ☐ Pregled svih ostalih vidljivih dijelova sistema za uzemljenje; ☐ Pregled prihvatnog sistema, uređaja i opreme na stubu koji se štite; ☐ Pregled spušnih provodnika, spojeva, stezaljki i varova; ☐ Pregledom ocijeniti kvalitet spojeva, stanje provodnik i postojeće zaštite od korozije; ☐ Provjeru prenaponske zaštite tj. uređaja za rano startovanje, brojača udara groma i odvodnika prenapona; ☐ Provjera funkcionalnosti razvodnih tabli, elektro - energetske ormara i opšteg stanja uređaja; ☐ Provjera stanja jednopolne šeme i svih potrebnih oznaka; ☐ Provjeru i po potrebi pritezanje svih vijaka na konstrukciji i spojevima; ☐ Zamjena dotrajalog spojnog i priključnog materijala; ☐ Popravka sklopke-prekidača; ☐ Zamjenu neispravnih elementa; ☐ Zamjenu automatskih osigurača i katodnih odvodnika; ☐ Čišćenje i zaštita od korozije; ☐ Provjera zaptivanja uvodnica; ☐ Ažuriranje jednopolne šeme; ☐ Kontrola oznaka. ☐ Vizuelnu provjeru razvodnih ormara i spoljašnje rasvjete, zbog izloženosti spoljnim uticajima i u zavisnosti od njihovog stanja obnavljanje antikorozivne zaštite; ☐ Provjeru i probu ispravnosti unutrašnje i spoljne rasvjete; ☐ Po potrebi zamjenu svih vrsta rasvjetnih tijela i pripadajućih elemenata; ☐ Provjeru zategnutosti šarafa na spojevima antenskog stuba, osigurača, utičnica i prekidača; ☐ Da vrši provjere diferencijalne zaštite.</p> | 1,00 Komad |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | Redovni pregled instalacija jake struje na objektima Daljinski upravljanih kontrolno-mjernih stanica u opštinama: Pljevlja, Rožaje, Nikšić, Kotor i Ulcinj | <p>Provjeru uzemljenja i gromobranske instalacije; ☐ Pregled spojeva zemljovoda sa kućištima uzemljenih uređaja; ☐ Pregled veza i spojeva izvedenih za izjednačavanje potencijala; ☐ Pregled svih ostalih vidljivih dijelova sistema za uzemljenje; ☐ Pregled prihvatnog sistema, uređaja i opreme na stubu koji se štite; ☐ Pregled spusnih provodnika, spojeva, stezaljki i varova; ☐ Pregledom ocijeniti kvalitet spojeva, stanje provodnik i postojeće zaštite od korozije; ☐ Provjera funkcionalnosti razvodnih tabli, elektro - energetske ormara i opšteg stanja uređaja; ☐ Provjera stanja jednopolne šeme i svih potrebnih oznaka; ☐ Provjeru i po potrebi pritezanje svih vijaka na konstrukciji i spojevima; ☐ Zamjena dotrajalog spojnog i priključnog materijala; ☐ Popravka sklopke-prekidača; ☐ Zamjenu neispravnih elementa; ☐ Zamjenu automatskih osigurača i katodnih odvodnika; ☐ Čišćenje i zaštita od korozije; ☐ Provjera zaptivanja uvodnica; ☐ Ažuriranje jednopolne šeme; ☐ Kontrola oznaka. ☐ Vizuelnu provjeru razvodnih ormara i spoljašnje rasvjete, zbog izloženosti spoljnim uticajima i u zavisnosti od njihovog stanja obnavljanje antikorozivne zaštite; ☐ Provjeru i probu ispravnosti unutrašnje i spoljne rasvjete; ☐ Po potrebi zamjenu svih vrsta rasvjetnih tijela i pripadajućih elemenata; ☐ Provjeru zategnutosti šarafa na spojevima antenskog stuba, osigurača, utičnica i prekidača; ☐ Da vrši provjere diferencijalne zaštite.</p> | 1,00 Komad |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Compactni Prekidač NS1250N Micorlogic 2.0 1250A , 3P ili ekvivalentan. Ekvivalentnost se utvrđuje: 1. Deklarisanom kapacitetu kruga kratkog spoja Icu Rated ultimate short-circuit breaking capacity u skladu sa EN/IEC 60947-2: 30 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 85 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 40 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 2. Nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 | 1,00 Komad |
| 6 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Odvodnik prenapona MCD50-B, Uc 255V ,Up≤1,3 kV, Iimp 50kA proizvođača OBO Betterman ili ekvivalentan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 Komad |
| 7 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Odvodnik prenapona VPU I 3+1 R 400/25kA ref. 1351880000 Weidmuller Njemačka ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 Komad |
| 8 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Odvodnik prenapona VPU AC II 3+1 300/50 ref. 2591080000 Weidmuller Njemacka ili ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 Komad |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9  | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Odvodnik prenapona VPU AC II 3+1 R 300/50 ref. 2591090000 Weidmuller Njemacka ili ekvivalent                                                                           | 1,00 Komad |
| 10 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Odvodnik prenapona VPU I 3 R LCF 280V/25KA ref. 1351670000 Weidmuller Njemacka ili ekvivalent                                                                          | 1,00 Komad |
| 11 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Ulicna svjetiljka IZYLUM2<br>40LED/61.5W/NW740/500mA/5399 ASY/SPD/FI60/AKZO<br>900/MSP proizvođača Minel Schreder ili ekvivalent                                       | 1,00 Komad |
| 12 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Zastitni prekidač ComPacT NSX160F 36 kA na 415 VAC<br>MicroLogic 4.2 Vigī zaštitna jedinica 160 A 4P 4d, ref. C16F44V160 proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent | 1,00 Komad |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Napajanje 100-240VAC/24VDC 10A 240W PRO ECO za sinu ref. 1469490000 proizvođača Weidmuller Njemacka ili ekvivalent                                                                            | 1,00 Komad |
| 14 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Rastavljac -prekidac INS320, 320 A standardna verzija sa crnom ruckom, 3P , radni napons 690VAC, 50/60Hz ref. 31108 proizvođača Schneider Electric ili ekvivalent                             | 1,00 Komad |
| 15 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Fluo KC DULUX L 18W/840 2G11 Osram ili ekvivalentna. Ekvivalentnost se cijeni po dimenzijama iz kataloga proizvođača, nominalnoj snazi od 18,90 W, temperatura boje 4000k, luminansa 1175 lm. | 1,00 Komad |
| 16 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | LED cijev 9W T8 Glass 60cm 5000K LED sec.                                                                                                                                                     | 1,00 Komad |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Starter ST 151 4-22W Osram ili ekvivalentan. Ekvivalentnost se cijeni po nominalnoj snazi od 22w i napon na kojemu uređaj rado 220V.                                                                                                                           | 1,00 Komad |
| 18 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | LED sijalica A60 12W E27 4000K                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 Komad |
| 19 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Fluo cijev FH 14w/840 Osram ili ekvivalentna. Ekvivalentnost će se cijeliti po parametrima energetska klasa A +,temperatura boje 4000k, nominalna snaga 14w, jačina svijetla 1200lm, boja svijetla 840, boja svijetla 840 (3300 – 5300K),vijek trajanja 20000h | 1,00 Komad |
| 20 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Fluo cijev FH 28w/840 Osram ili ekvivalentna. Ekvivalentnost će se cijeliti po parametrima energetska klasa A +,temperatura boje 4000k, nominalna snaga 28w, jačina svijetla 2600lm, boja svijetla 840 (3300 – 5300K), nazivni vijek trajanja 24 000h          | 1,00 Komad |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Prigušnica elektronska ELXC 4x14 Osram ili ekvivalentna. Ekvivalnetnost će se cijeniti po parametrima nazivni napon 230V i nominalni radni vijek 100 000h, nazivna snaga 35w                   | 1,00 Komad |
| 22 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iID 4P sa karakteristikama ulzna struja 5mA, vrijeme odziva < 500ms, električna trajnost 5000 ciklusa, signal napona 24V DC ili 220V AC          | 1,00 Komad |
| 23 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Diferencijalna sklopka 40/0,3 300mA 4pol IIDC                                                                                                                                                  | 1,00 Komad |
| 24 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Upaljac Z400M VS-Power OE Osram ili ekvivalentan. Ekvivalnetnost će se cijeniti po parametrima nazivni napon 220 - 240V, napon paljenja 4-5 kV, maksimalna struja lampe 5A, nazivna snaga 400w | 1,00 Komad |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 25 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Metal halogena sijalica HCI-TC 35W/830 G8,5 Osram ili ekvivalentna. Ekvivalentnost se cijeni po parametrima energetska klasa A, nominalnoj snazi od 35 W, temperatura boje 3000k, luminansa 3700 lm, životni vijek 15 000h. | 1,00 Komad |
| 26 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Prigusnica elektronska QTP-M 2x26-32W                                                                                                                                                                                       | 1,00 Komad |
| 27 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | LED sijalica CLP 40 5W/840 E27 Osram ili ekvivalentna. Ekvivalentnost se cijeni energetska klasa A, nominalnoj snazi od 5 W, temperatura boje 4000k, luminansa 470 lm, životni vijek 15 000h.                               | 1,00 Komad |
| 28 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Svetiljka vododiht 2x36W IP65 bez sijalica za LED                                                                                                                                                                           | 1,00 Komad |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 29 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Led cijev T8 18W 120cm 6500K                                                                                                                                                                                                             | 1,00 Komad |
| 30 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Ulicna svjetiljka ML 250W 225-235V Hg Philips ili ekvivalentna. Ekvivalentnost se cijeni po parametrima radni napon 220-240 V, nominalnoj snazi od 265 W, temperatura boje 5400k, luminansa 5400 lm, životni vijek sa 50% kvara 10 000h. | 1,00 Komad |
| 31 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Sijalica metalhalogena HCI-TT 150W/830 sa parametrima energetska klasa A+,temperatura boje 4000k, nominalna snaga 150w,                                                                                                                  | 1,00 Komad |
| 32 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Dihtovana svjetiljka za LED cijevi 2x9W 60cm IP65 LEDsec                                                                                                                                                                                 | 1,00 Komad |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 33 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Ventilator za kupatilo fi 100 Dospel                                                                         | 1,00 Komad |
| 34 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Senzor pokreta 360 ST06B MM                                                                                  | 1,00 Komad |
| 35 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Prigusnica tip NAHJ-150 Osram ili ekvivalentna. Ekvivalentnost se cijeni po parametrima nominalna snaga 150w | 1,00 Komad |
| 36 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Antipanic svetiljka LED Satelite 3h 100lm IP42                                                               | 1,00 Komad |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 37 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Prigusnica tip NAHJ-250W Osram ili ekvivalentna. Ekvivalentnost se cijeni po parametrima nominalna snaga 150w                                                                                                                                          | 1,00 Komad |
| 38 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Metal halogena sijalica HCI-TC 35W/830 G8,5 Osram ili ekvivalentna. Ekvivalentnost se cijeni po parametrima energetska klasa A+, nominalnoj snazi od 35 W, temperatura boje 3000K                                                                      | 1,00 Komad |
| 39 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | LED sijalica A60 12W E27 4000K                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 Komad |
| 40 | Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Fluo cijev FH 14w/840 Osram ili ekvivalentna. Ekvivalentnost će se cijeliti po parametrima energetska klasa A +, temperatura boje 4000k, nominalna snaga 14w, jačina svijetla 1200lm, boja svijetla 840 (3300 – 5300K), nazivni vijek trajanja 20 000h | 1,00 Komad |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 41 | Zamjena pojedinih "potrošnih" elemenata sistema, ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci. | Motorizovani prekidač ATS (automatic transfer switch) 1-0-2 , 400 A, 4 P                          | 1,00 Komad |
| 42 | Norma sat za vanredne pregleda                                                                                                                                                                                                                                           | Norma sat za vanredene preglede , defektažu kvara, popravku kvara, ugradnju neispravnih elemenata | 1,00 Nh    |