

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

Broj: 02/1-4321/12

Mjesto i datum: Pljevlja, 24.03.2026. godine.

U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023 i 84/24 od 14.09.2024. godine), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Rudnika uglja AD Pljevlja, donosi

**IZMJENA III
TENDERSKE DOKUMENTACIJE I
IZMJENE II TENDERSKE DOKUMENTACIJE
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
broj 011/26.1-02/1-3090/4 od 11.03.2026.godine, (šifra postupka 109682),
za nabavku robe Materijal za izradu nove linije cjevovoda**

1. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, stavke:

9. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/300, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

9. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/300 liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

10. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/400, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

10. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/400, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

11. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/500, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

11. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/500 liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, priрубnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

12. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/600, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

12. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/600 liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, priрубnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

13. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/800, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

13. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/800 liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, priрубnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

14. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/1000, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

14. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FF 300/1000 liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, priрубnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

15. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad F DN 300, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

15. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad F DN 300, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, priрубnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

16. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad EU DN 300, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

16. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad EU DN 300, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.
17. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFR 300/150, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

17. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFR 300/150, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.
18. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFR 300/200, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

18. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFR 300/200, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.
19. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFR 300/250, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

19. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFR 300/250, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.
21. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad N DN 300, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

21. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad N DN 300, liveno gvozdene MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

22. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad Q DN 300, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

22. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad Q DN 300, liveno gvozdene MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

23. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFK 300/30, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

23. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFK 300/30, liveno gvozdene MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

24. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFK 300/45, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

24. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFK 300/45, liveno gvozdene MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

25. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFK 300/11, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

25. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFK 300/11, liveno gvozdene MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

26. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/150, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

26. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/150, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

27. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/200, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

27. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/200, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

28. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/250, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

28. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/250, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

29. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/300, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

29. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke T 300/300, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

30. Fazonski TT, bitnih karakteristika predmeta nabavke TT 300/300, količina 1, jedinica mjere kom.

mijenja se i glasi:

30. Fazonski TT, bitnih karakteristika predmeta nabavke TT 300/300, liveno gvozdeni MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan PN16 bara, spoljašnja zaštita epoksid 250 µm u skladu sa MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, prirubnice fazonskog komada u skladu sa MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan PN16, količina 1, jedinica mjere kom.

2. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke **BRIŠE SE stavka:**

20. Fazonski komad, bitnih karakteristika predmeta nabavke Fazonski komad FFR 300/300, količina 1, jedinica mjere kom.

3. U dijelu Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke **DODAJU SE USLOVI:**

„Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Za stavku 9-19 i za stavke od 21-30 iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan u ponudi da dostavi dokaz (tehnički list) da proizvod zadovoljava kvalitete: MEST EN 545:2011 ili ekvivalentan, MEST EN 14901:2021 ili ekvivalentan, MEST EN 1092-2:2025 ili ekvivalentan. Ponuđač koji nudi proizvod traženog standarda u finansijskom dijelu ponude ostavlja naziv tog standarda, a briše riječi „ili ekvivalentan“. Ponuđač koji nudi proizvod ekvivalentnog standarda upisuje ekvivalentni standard i briše traženi standard i riječi „ili ekvivalentan“.”

i

„Drugi uslovi: Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Izjavu da stavke 9-19 i 21-30 iz tehničke specifikacije predviđeni za ugradnju kao vezivni element duktilnih liveno-gvozdениh cijevi i da su kompatibilni sa postojećom mrežom.”

4. U Tenderskoj dokumentaciji broj **011/26.1-02/1-3090/4 od 11.03.2026. godine**, tačka 9. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda **mijenja se i glasi:**

„Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 09.04.2026.godine do 12 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 09.04.2026.godine u 12 sati.

☒ Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

- neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Velimira Jakića br. 6, 84210 Pljevlja;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Velimira Jakića br. 6, 84210 Pljevlja, s tim što garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatera najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa 09.04.2026. godine do 12:00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj kovrti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

5. Ostale odredbe tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Ispred komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Vesna Ćosović, predsjednik


